




OPÉRATIONS D'ORDRE ÉLECTRIQUE

BT HT

INDICES B1V - B2V - H1V - H2V - BR - BC - HC - BE/HE ESSAIS
BE/HE MESURAGE - BE/HE VÉRIFICATION - BP - BF - HF





OBJECTIFS DE LA FORMATION



OBJECTIFS DE LA FORMATION



Comprendre les notions élémentaires d'électricité et les procédures d'habilitation électrique.



OBJECTIFS DE LA FORMATION



Comprendre les notions élémentaires d'électricité et les procédures d'habilitation électrique.



Réaliser en sécurité des travaux d'ordre électrique dans le respect des prescriptions de sécurité de la norme NFC18-510



OBJECTIFS DE LA FORMATION



Comprendre les notions élémentaires d'électricité et les procédures d'habilitation électrique.



Réaliser en sécurité des travaux d'ordre électrique dans le respect des prescriptions de sécurité de la norme NFC18-510



Réagir efficacement devant un accident ou un incendie d'origine électrique.



OBJECTIFS DE LA FORMATION



Comprendre les notions élémentaires d'électricité et les procédures d'habilitation électrique.



Réaliser en sécurité des travaux d'ordre électrique dans le respect des prescriptions de sécurité de la norme NFC18-510



Réagir efficacement devant un accident ou un incendie d'origine électrique.



Intégrer une démarche globale de prévention en présence d'un risque électrique.




PROGRAMME

1	Préambule	14	Réalisation d'opérations dans un environnement électrique
2	L'habilitation électrique	15	Les interventions
3	Notions élémentaires d'électricité	16	Les opérations spécifiques
4	Les effets du courant électrique sur le corps	17	Les opérations particulières
5	Les différents types d'accidents	18	Signalisation et balisage de la zone de travail
6	Prévention des risques lors de la conception des installations	19	La surveillance des zones de travail
7	L'évaluation des risques électriques	20	Documents et instructions de sécurité
8	La prévention du risque électrique	21	Outillage électrique et outils isolés
9	Les différents domaines de tension	22	Les équipements de protection
10	Les différents ouvrages et installations	23	Incident lors des opérations
11	Les zones d'environnement	24	Les incendies sur ouvrage électrique
12	Les différents acteurs	25	Les accidents d'origine électrique
13	Réalisation d'opérations hors tension	26	Haute tension
		27	OCM
		27	OCM (Corrections)



PRÉAMBULE



Généralement
sources de risques pour
les travailleurs, les opérations
sur ou à proximité d'ouvrage
ou d'installation électrique
doivent être traitées avec la
plus grande attention.



Généralement
sources de risques pour
les travailleurs, les opérations
sur ou à proximité d'ouvrage
ou d'installation électrique
doivent être traitées avec la
plus grande attention.

La prévention
lors de ces opérations
passe par une **évaluation
du risque** et la mise en
œuvre des **principes
généraux de
prévention**.



Le développement
des compétences pour
travailler en sécurité et
l'habilitation du personnel
revêtent un caractère
particulièrement important
dans cette démarche.



Le développement des compétences pour travailler en sécurité et **l'habilitation du personnel** revêtent un caractère particulièrement important dans cette démarche.

Elle permet en outre de se conformer aux obligations réglementaires édictées par le **Code du travail**.





L'HABILITATION ÉLECTRIQUE



OBJECTIFS



OBJECTIFS



Connaître le contexte réglementaire dans lequel vous évoluez.



OBJECTIFS




Connaître le contexte réglementaire dans lequel vous évoluez.



Comprendre les règles et mesures qui régissent la délivrance de l'habilitation électrique.



QU'EST-CE QUE L'HABILITATION ÉLECTRIQUE ?





QU'EST-CE QUE L'HABILITATION ÉLECTRIQUE ?

C'est la **reconnaissance**, par l'employeur, de la capacité d'une personne à accomplir en sécurité les tâches fixées.





QU'EST-CE QUE L'HABILITATION ÉLECTRIQUE ?

C'est la **reconnaissance**, par l'employeur, de la capacité d'une personne à accomplir en sécurité les tâches fixées.

Elle survient après une **formation à la sécurité électrique** validée par une évaluation.





À QUI S'ADRESSE L'HABILITATION ÉLECTRIQUE ?



À QUI S'ADRESSE L'HABILITATION ÉLECTRIQUE ?

L'habilitation électrique s'adresse à **toute personne** amenée à réaliser des opérations d'ordre électrique ou non sur ou à proximité d'installations, d'ouvrages ou d'équipements pouvant présenter un risque électrique.





QU'APPELLE-T-ON OPÉRATIONS D'ORDRE ÉLECTRIQUE ?



QU'APPELLE-T-ON OPÉRATIONS D'ORDRE ÉLECTRIQUE ?

Sont considérées comme **travaux d'ordre électrique** les opérations qui concernent un ouvrage ou une installation électrique en exploitation, les parties actives, leurs isolants, la continuité des masses et autres parties conductrices des matériels ainsi que leurs protections.





QU'APPELLE-T-ON OPÉRATIONS D'ORDRE NON ÉLECTRIQUE ?



QU'APPELLE-T-ON OPÉRATIONS D'ORDRE NON ÉLECTRIQUE ?

Les **opérations d'ordre non électrique** sont celles qui ne répondent pas à la définition d'une opération d'ordre électrique, telles que celles liées à :



QU'APPELLE-T-ON OPÉRATIONS D'ORDRE NON ÉLECTRIQUE ?

La construction, la réalisation, le démantèlement ou la maintenance **dans le voisinage ou sur** un ouvrage ou une installation électrique (travaux du BTP, nettoyage, désherbage...).





QU'APPELLE-T-ON OPÉRATIONS D'ORDRE NON ÉLECTRIQUE ?

La construction, la réalisation, le démantèlement ou la maintenance **dans le voisinage ou sur** un ouvrage ou une installation électrique (travaux du BTP, nettoyage, désherbage...).


Une opération ne **concernant pas directement** un ouvrage ou une installation électrique, mais effectuée dans l'environnement de cet ouvrage ou cette installation (travaux du BTP, activités de livraison, de déménagement...).





DÉLIVRANCE DU TITRE D'HABILITATION ?

Cette habilitation est délivrée **par l'employeur** après une formation à la prévention du risque électrique adaptée aux opérations à effectuer.



29



Démarche de formation



Démarche de formation

Opération d'ordre **électrique ou non électrique**



Démarche de formation

Opération d'ordre **électrique ou non électrique**

Analyse des tâches



Démarche de formation



Opération d'ordre **électrique ou non électrique**

Aptitude médicale

Analyse des tâches



Démarche de formation



Opération d'ordre **électrique ou non électrique**

Aptitude médicale

Analyse des tâches

Aptitude à réaliser les tâches demandées



Démarche de formation



Opération d'ordre **électrique ou non électrique**

Aptitude médicale


Analyse des tâches

Aptitude à réaliser les tâches demandées

Outre l'habilitation, le personnel doit avoir les **compétences** liées à la réalisation de ses activités professionnelles



Démarche de formation



**Démarche** de formationOpération d'ordre **électrique ou non électrique****Aptitude** médicale**Analyse** des tâches**Aptitude** à réaliser les tâches demandées**Redéfinition** des tâches ou **formation** complémentaire au métier

Non

Adéquation

Outre l'habilitation, le personnel doit avoir les **compétences** liées à la réalisation de ses activités professionnelles

**Démarche** de formationOpération d'ordre **électrique ou non électrique****Aptitude** médicale**Analyse** des tâches**Aptitude** à réaliser les tâches demandées**Redéfinition** des tâches ou **formation** complémentaire au métier

Non

Adéquation

Oui

Formation théorique et pratique à la sécurité électrique**Attestation** de formationOutre l'habilitation, le personnel doit avoir les **compétences** liées à la réalisation de ses activités professionnelles

**Démarche** de formationOpération d'ordre **électrique ou non électrique****Aptitude** médicale**Analyse** des tâches**Aptitude** à réaliser les tâches demandées**Redéfinition** des tâches ou **formation** complémentaire au métier

Non

Adéquation

Oui

Formation théorique et pratique à la sécurité électrique**Attestation** de formationOutre l'habilitation, le personnel doit avoir les **compétences** liées à la réalisation de ses activités professionnellesAvis **favorable**

**Démarche** de formationOpération d'ordre **électrique ou non électrique****Aptitude** médicale**Analyse** des tâches**Aptitude** à réaliser les tâches demandées**Redéfinition** des tâches ou **formation** complémentaire au métier

Non

Adéquation

Oui

Formation théorique et pratique à la sécurité électrique**Attestation** de formation

Non

Avis **favorable**Outre l'habilitation, le personnel doit avoir les **compétences** liées à la réalisation de ses activités professionnelles

**Démarche** de formationOpération d'ordre **électrique ou non électrique****Aptitude** médicale**Analyse** des tâches**Aptitude** à réaliser les tâches demandées

Outre l'habilitation, le personnel doit avoir les **compétences** liées à la réalisation de ses activités professionnelles

Redéfinition des tâches ou **formation** complémentaire au métier

Non

Adéquation

Oui

Formation théorique et pratique à la sécurité électrique**Attestation** de formation

Non

Avis **favorable**

Oui

Obligation d'une **habilitation**

**Démarche** de formationOpération d'ordre **électrique ou non électrique****Aptitude** médicale**Analyse** des tâches**Aptitude** à réaliser les tâches demandées

Outre l'habilitation, le personnel doit avoir les **compétences** liées à la réalisation de ses activités professionnelles

Redéfinition des tâches ou **formation** complémentaire au métier

Non

Adéquation

Oui

Formation théorique et pratique à la sécurité électrique**Attestation** de formation

Non


Avis **favorable**

Oui

Non

Obligation d'une **habilitation****Attestation** de formation

**Démarche** de formation

**Démarche** de formation



COMMENT SE FORMALISE L'HABILITATION ?

TITULAIRE

Nom
Prénom
Employeur
Affectation
Fonction

SIGNATURES

Le titulaire

Signature

L'employeur

Nom
Prénom
Fonction
Signature

DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Le présent titre d'habilitation est établi et signé par l'employeur et remis à l'intéressé qui doit également le signer.

Ce titre est strictement personnel et ne peut être utilisé par un tiers.

Le titulaire doit être porteur de ce titre pendant toute la durée de son travail ou le conserver à sa portée en mesure de le présenter sur demande.

La perte éventuelle de ce titre doit être signalée immédiatement au supérieur hiérarchique. Le titulaire doit alors en faire la demande par écrit. La rubrique « indications supplémentaires » doit obligatoirement être remplie.

CETTE HABILITATION N'AUTORISE PAS À ELLE SEULE SON TITULAIRE À EFFECTUER DE SON PROPRE CHEF LES OPÉRATIONS POUR LESQUELLES IL EST HABILITÉ.

L'absence d'une indication a valeur d'interdiction.

Personnel	Symbole d'habilitation et attribut	Champ d'application		
		Domaine de tension ou tensions concernées	Ouvrages ou installations concernés	Indications supplémentaires
Exécutant		Travaux d'ordre non électrique		
Chargé de chantier				
Exécutant		Opérations d'ordre électrique		
Chargé de travaux				
Chargé d'intervention				
Chargé de consignation				
Chargé d'opérations				
Habilité spécial				

Document supplémentaire : ☐ Oui (voir au verso) ☐ Non

Date de délivrance Date de fin de validité

COMMENT SE FORMALISE L'HABILITATION ?

L'habilitation est matérialisée par la délivrance par l'employeur d'un titre d'habilitation **individuel** signé par les deux parties (employeur et habilité). Il est rédigé en utilisant les symboles issus de la **norme NF C 18 510**.

[illegible]



LE TITRE D'HABILITATION EST RÉDIGÉ EN UTILISANT DES SYMBOLES ISSUS DE LA NORME NF C 18 510.



LE TITRE D'HABILITATION EST RÉDIGÉ EN UTILISANT DES SYMBOLES ISSUS DE LA NORME NF C 18 510.

EXEMPLE

B

2

V



LE TITRE D'HABILITATION EST RÉDIGÉ EN UTILISANT DES SYMBOLES ISSUS DE LA NORME NF C 18 510.

EXEMPLE

B

2

V

1^{ER} CARACTÈRE - DOMAINE DE TENSION

B

Basse tension (inférieure à 1000 volts en courant alternatif)

H

Haute tension (supérieure à 1000 volts en courant alternatif)



LE TITRE D'HABILITATION EST RÉDIGÉ EN UTILISANT DES SYMBOLES ISSUS DE LA NORME NF C 18 510.

EXEMPLE

B

2

V

2^{ÈME} CARACTÈRE - TYPE D'OPÉRATION

0	Travaux d'ordre non électrique pour exécutant ou chargé de chantier
F	Travaux d'ordre non électrique en fouilles dans la zone d'approche prudente des canalisations électriques enterrées sous tension rendues visibles pour un exécutant ou un chargé de chantier
1	Travaux d'ordre électrique - Exécutant
2	Travaux d'ordre électrique - Chargé de travaux
S	Interventions élémentaires en BT
R	Interventions générales en BT
C	Consignation électrique
E	Opérations spécifiques : Essai, Mesurage, Vérification ou Manœuvre
P	Opérations BT élémentaires chaîne PV
L	Opérations sur les véhicules et engins à énergie électrique embarquée



LE TITRE D'HABILITATION EST RÉDIGÉ EN UTILISANT DES SYMBOLES ISSUS DE LA NORME NF C 18 510.

EXEMPLE

B

2

V

3^{ÈME} CARACTÈRE - LETTRE ADDITIONNELLE

V	Travaux réalisés en zone de voisinage renforcé (Zone 2 ou zone 4)
T	Travaux sous tension
N	Nettoyage sous tension
X	Opération Spéciale



Un **attribut**
doit en outre compléter
obligatoirement les
habilitations **BE** et **HE**
par les mentions
« Essais », « Mesurage »,
« Vérification », et/ou
« Manœuvre ».



Un **attribut**
doit en outre compléter
obligatoirement les
habilitations **BE** et **HE**
par les mentions
« Essais », « Mesurage »,
« Vérification », et/ou
« Manœuvre ».

La mention
« Essais » peut également
compléter le symbole
B2V ou **H2V**.



Dans le domaine des opérations électriques, voici quelques
compilations possibles



Dans le domaine des opérations électriques, voici quelques
compilations possibles

B1

Exécutant de travaux d'ordre électrique en basse tension



Dans le domaine des opérations électriques, voici quelques
compilations possibles

B1	Exécutant de travaux d'ordre électrique en basse tension
BR	Chargé d'interventions « générales » en basse tension



Dans le domaine des opérations électriques, voici quelques
compilations possibles

B1	Exécutant de travaux d'ordre électrique en basse tension
BR	Chargé d'interventions « générales » en basse tension
H2	Chargé de travaux d'ordre électrique en haute tension



Dans le domaine des opérations électriques, voici quelques
compilations possibles

B1	Exécutant de travaux d'ordre électrique en basse tension
BR	Chargé d'interventions « générales » en basse tension
H2	Chargé de travaux d'ordre électrique en haute tension
HC	Chargé de consignation en haute tension



EXERCICE



EXERCICE : QU'INDIQUE L'INDICE B0 PORTÉ SUR UN TITRE D'HABILITATION ?

1^{er} caractère - Domaine de tension

- | | |
|----------|---|
| B | Basse tension (inférieure à 1000 volts en courant alternatif) |
| H | Haute tension (supérieure à 1000 volts en courant alternatif) |

2^{ème} caractère - Type d'opération

- | | |
|----------|--|
| 0 | Travaux d'ordre non électrique pour exécutant ou chargé de chantier |
| F | Travaux d'ordre non électrique en fouilles dans la zone d'approche prudente des canalisations électriques enterrées sous tension rendues visibles pour un exécutant ou un chargé de chantier |
| 1 | Travaux d'ordre électrique - Exécutant |
| 2 | Travaux d'ordre électrique - Chargé de travaux |
| S | Interventions élémentaires en BT |
| R | Interventions générales en BT |
| C | Consignation électrique |
| E | Opérations spécifiques : Essai, Mesurage, Vérification ou Manœuvre |
| P | Opérations BT élémentaires chaîne PV |
| L | Opérations sur les véhicules et engins à énergie électrique embarquée |

3^{ème} caractère - Lettre additionnelle

- | | |
|----------|---|
| V | Travaux réalisés en zone de voisinage renforcé (Zone 2 ou zone 4) |
| T | Travaux sous tension |
| N | Nettoyage sous tension |
| X | Opération Spéciale |



Le titulaire du titre doit l'avoir **en permanence sur lui** durant ses activités professionnelles.

TITULAIRE

Nom
Prénom
Employeur
Affectation
Fonction

SIGNATURES

Le titulaire

Signature

L'employeur

Nom
Prénom
Fonction
Signature

DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Le présent titre d'habilitation est établi et signé par l'employeur et remis à l'intéressé qui doit également le signer.

Ce titre est strictement personnel et ne peut être utilisé par un tiers.

Le titulaire doit être porteur de ce titre pendant ses heures de travail ou le conserver à sa portée en mesure de le présenter sur demande.

La perte éventuelle de ce titre doit être signalée immédiatement au supérieur hiérarchique. Le titulaire doit porter les indications précises composées de 3 caractères et à l'attribut composé du symbole de chaque habilitation et celle des activités que le personnel sera autorisé à pratiquer.

La rubrique « indications supplémentaires » doit obligatoirement être remplie.

CETTE HABILITATION N'AUTORISE PAS À ELLE SEULE SON TITULAIRE À EFFECTUER DE SON PROPRE CHEF LES OPÉRATIONS POUR LESQUELLES IL EST HABILITÉ.

L'absence d'une indication a valeur d'interdiction.

Personnel	Symbole d'habilitation et attribut	Champ d'application		Indications supplémentaires
		Domaine de tension ou tensions concernées	Ouvrages ou installations concernés	
Exécutant		Travaux d'ordre non électrique		
Chargé de chantier				
Exécutant		Opérations d'ordre électrique		
Chargé de travaux				
Chargé d'intervention				
Chargé de consignation				
Chargé d'opérations				
Habilité spécial				

Document supplémentaire : ☐ Oui (voir au verso) ☐ Non

Date de délivrance Date de fin de validité





QUAND DOIT-ON REMETTRE À JOUR SA FORMATION ?





QUAND DOIT-ON REMETTRE À JOUR SA FORMATION ?

Un **recyclage** doit être organisé afin de maintenir les compétences des personnes habilitées.






QUAND DOIT-ON REMETTRE À JOUR SA FORMATION ?

Un **recyclage** doit être organisé afin de maintenir les compétences des personnes habilitées.

La **périodicité** de celui-ci est à définir par l'employeur en fonction des opérations à effectuer.





QUAND DOIT-ON REMETTRE À JOUR SA FORMATION ?

Un **recyclage** doit être organisé afin de maintenir les compétences des personnes habilitées.

La **périodicité** de celui-ci est à définir par l'employeur en fonction des opérations à effectuer.

La périodicité recommandée est de **3 ans**.





UNE FOIS DÉLIVRÉE, L'HABILITATION DOIT ÊTRE EXAMINÉE AU MOINS UNE FOIS PAR AN OU DÈS QU'UN PARAMÈTRE CHANGE :



UNE FOIS DÉLIVRÉE, L'HABILITATION DOIT ÊTRE EXAMINÉE AU MOINS UNE FOIS PAR AN OU DÈS QU'UN PARAMÈTRE CHANGE :



Mutation



UNE FOIS DÉLIVRÉE, L'HABILITATION DOIT ÊTRE EXAMINÉE AU MOINS UNE FOIS PAR AN OU DÈS QU'UN PARAMÈTRE CHANGE :

- ▶ Mutation
- ▶ Changement de fonction



UNE FOIS DÉLIVRÉE, L'HABILITATION DOIT ÊTRE EXAMINÉE AU MOINS UNE FOIS PAR AN OU DÈS QU'UN PARAMÈTRE CHANGE :

- ▶ Mutation
- ▶ Changement de fonction
- ▶ Changement de signataire



UNE FOIS DÉLIVRÉE, L'HABILITATION DOIT ÊTRE EXAMINÉE AU MOINS UNE FOIS PAR AN OU DÈS QU'UN PARAMÈTRE CHANGE :

- ▶ Mutation
- ▶ Changement de fonction
- ▶ Changement de signataire
- ▶ Manque de pratique pendant plus de 6 mois



UNE FOIS DÉLIVRÉE, L'HABILITATION DOIT ÊTRE EXAMINÉE AU MOINS UNE FOIS PAR AN OU DÈS QU'UN PARAMÈTRE CHANGE :

- ▶ Mutation
- ▶ Changement de fonction
- ▶ Changement de signataire
- ▶ Manque de pratique pendant plus de 6 mois
- ▶ Modification de l'aptitude médicale



UNE FOIS DÉLIVRÉE, L'HABILITATION DOIT ÊTRE EXAMINÉE AU MOINS UNE FOIS PAR AN OU DÈS QU'UN PARAMÈTRE CHANGE :

- ▶ Mutation
- ▶ Changement de fonction
- ▶ Changement de signataire
- ▶ Manque de pratique pendant plus de 6 mois
- ▶ Modification de l'aptitude médicale
- ▶ Non-respect des prescriptions



UNE FOIS DÉLIVRÉE, L'HABILITATION DOIT ÊTRE EXAMINÉE AU MOINS UNE FOIS PAR AN OU DÈS QU'UN PARAMÈTRE CHANGE :

- ▶ Mutation
- ▶ Changement de fonction
- ▶ Changement de signataire
- ▶ Manque de pratique pendant plus de 6 mois
- ▶ Modification de l'aptitude médicale
- ▶ Non-respect des prescriptions
- ▶ Modification de l'ouvrage



UNE FOIS DÉLIVRÉE, L'HABILITATION DOIT ÊTRE EXAMINÉE AU MOINS UNE FOIS PAR AN OU DÈS QU'UN PARAMÈTRE CHANGE :

- ▶ Mutation
- ▶ Changement de fonction
- ▶ Changement de signataire
- ▶ Manque de pratique pendant plus de 6 mois
- ▶ Modification de l'aptitude médicale
- ▶ Non-respect des prescriptions
- ▶ Modification de l'ouvrage
- ▶ Évolution des méthodes de travail



UNE FOIS DÉLIVRÉE, L'HABILITATION DOIT ÊTRE EXAMINÉE AU MOINS UNE FOIS PAR AN OU DÈS QU'UN PARAMÈTRE CHANGE :

- ▶ Mutation
- ▶ Changement de fonction
- ▶ Changement de signataire
- ▶ Manque de pratique pendant plus de 6 mois
- ▶ Modification de l'aptitude médicale
- ▶ Non-respect des prescriptions
- ▶ Modification de l'ouvrage
- ▶ Évolution des méthodes de travail
- ▶ Évolution de la réglementation...



UNE FOIS DÉLIVRÉE, L'HABILITATION DOIT ÊTRE EXAMINÉE AU MOINS UNE FOIS PAR AN OU DÈS QU'UN PARAMÈTRE CHANGE :

Cet examen
a pour **objectif** de
maintenir, modifier
ou suspendre le titre
d'habilitation en
fonction du
résultat.



NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D'ÉLECTRICITÉ



OBJECTIFS



OBJECTIFS



Comprendre les notions élémentaires d'électricité.



LE PHÉNOMÈNE ÉLECTRIQUE





LE PHÉNOMÈNE ÉLECTRIQUE

Le phénomène électrique correspond à un **flux d'électrons dans un conducteur**.





LE PHÉNOMÈNE ÉLECTRIQUE

Le phénomène électrique correspond à un **flux d'électrons dans un conducteur**.

Pour en comprendre son fonctionnement, il est donc nécessaire de connaître les **notions de base** liées à la matière.






LA MATIÈRE



LA MATIÈRE

Toute la matière contenue dans l'univers est composée **d'atomes**.






LA MATIÈRE

Toute la matière contenue dans l'univers est composée **d'atomes**.

Ces atomes sont composés de **particules polarisées** (positives et négatives).






LA MATIÈRE

Toute la matière contenue dans l'univers est composée **d'atomes**.

Ces atomes sont composés de **particules polarisées** (positives et négatives).

Ces charges électriques **s'attirent mutuellement**.






LA MATIÈRE

Toute la matière contenue dans l'univers est composée **d'atomes**.

Ces atomes sont composés de **particules polarisées** (positives et négatives).

Ces charges électriques **s'attirent mutuellement**.

Un atome possède autant d'électrons que de protons, il est donc **électriquement neutre**.





DIFFÉRENCE DE POTENTIEL



DIFFÉRENCE DE POTENTIEL

Une différence de quantité entre les électrons et les protons crée un « déséquilibre » qui provoque une **différence de potentiel** entre les deux bornes.



DIFFÉRENCE DE POTENTIEL

Une différence de quantité entre les électrons et les protons crée un « déséquilibre » qui provoque une **différence de potentiel** entre les deux bornes.

L'unité utilisée pour mesurer cette différence de potentiel est le **Volt** (V).



V



EN FRANCE, L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ÉMANE ESSENTIELLEMENT DES MOYENS DE PRODUCTION SUIVANTS :





EN FRANCE, L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ÉMANE ESSENTIELLEMENT DES MOYENS DE PRODUCTION SUIVANTS :

Le nucléaire

88 % de la production





EN FRANCE, L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ÉMANE ESSENTIELLEMENT DES MOYENS DE PRODUCTION SUIVANTS :

Le nucléaire

88 % de la production

L'hydraulique

8% de la production





EN FRANCE, L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ÉMANE ESSENTIELLEMENT DES MOYENS DE PRODUCTION SUIVANTS :

Le nucléaire

88 % de la production

L'hydraulique

8% de la production

Le thermique à flamme

4% de la production





EN FRANCE, L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ÉMANE ESSENTIELLEMENT DES MOYENS DE PRODUCTION SUIVANTS :

Le nucléaire

88 % de la production


L'hydraulique

8% de la production

Le thermique à flamme

4% de la production

L'éolien





EN FRANCE, L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ÉMANE ESSENTIELLEMENT DES MOYENS DE PRODUCTION SUIVANTS :

Le nucléaire

88 % de la production

L'hydraulique


8% de la production

Le thermique à flamme

4% de la production

L'éolien

Le solaire thermique et photovoltaïque





EN FRANCE, L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ÉMANE ESSENTIELLEMENT DES MOYENS DE PRODUCTION SUIVANTS :

Le nucléaire

88 % de la production

L'hydraulique

8% de la production


Le thermique à flamme

4% de la production

L'éolien

Le solaire thermique et photovoltaïque

La biomasse





EN FRANCE, L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ÉMANE ESSENTIELLEMENT DES MOYENS DE PRODUCTION SUIVANTS :

Le nucléaire

88 % de la production

L'hydraulique

8% de la production

Le thermique à flamme

4% de la production

L'éolien

Le solaire thermique et photovoltaïque

La biomasse

La géothermie






SCHÉMA DE LA DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE



SCHÉMA DE LA DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE



1

Production



SCHÉMA DE LA DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE



- 1 Production
- 2 Diffusion




SCHÉMA DE LA DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE



- 1 Production
- 2 Diffusion
- 3 Transformation




SCHÉMA DE LA DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE



- 1 Production
- 2 Diffusion
- 3 Transformation




SCHÉMA DE LA DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE



- 1 Production
- 2 Diffusion
- 3 Transformation



SCHÉMA DE LA DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE



1

Production

2

Diffusion

3

Transformation

4

Consommation



LES GÉNÉRATEURS





LES GÉNÉRATEURS

Un **générateur électrique** est un dispositif (pile, dynamo, alternateur...) permettant de produire de l'énergie grâce à une autre forme d'énergie (solaire, mécanique, chimique...).






LES TRANSFORMATEURS






LES TRANSFORMATEURS

Ils permettent **d'augmenter ou réduire** la tension du courant électrique en fonction des besoins.






LES RÉCEPTEURS





LES RÉCEPTEURS

Appareils qui « **consomment** » le courant électrique (en opposition aux générateurs) tels que lampe, chauffage électrique, moteur, appareil électro-ménager...





LE TRANSPORT





LE TRANSPORT

L'énergie électrique est alors acheminée vers des récepteurs (moteur, lampe, radiateur...) grâce à des **conducteurs**.





LES CONDUCTEURS



LES CONDUCTEURS



Section d'un conducteur



LES CONDUCTEURS



Section d'un conducteur



Terre



LES CONDUCTEURS



Section d'un conducteur




Terre



Exclusivement
Neutre



LES CONDUCTEURS




Section d'un conducteur




Terre



Exclusivement
Neutre



ou



Phase(s)



LES DIFFÉRENTS CONDUCTEURS



LES DIFFÉRENTS CONDUCTEURS

Cuivre

Très bon conducteur. Le métal le plus utilisé.



LES DIFFÉRENTS CONDUCTEURS

Cuivre

Très bon conducteur. Le métal le plus utilisé.

Aluminium

Résistivité un peu plus importante que le cuivre.
Plus léger, il est utilisé pour les câbles haute tension.



LES DIFFÉRENTS CONDUCTEURS

Cuivre

Très bon conducteur. Le métal le plus utilisé.

Aluminium

Résistivité un peu plus importante que le cuivre.
Plus léger, il est utilisé pour les câbles haute tension.

Argent

L'un des meilleurs conducteurs.
Utilisé sous forme d'alliage.



LES DIFFÉRENTS CONDUCTEURS

Cuivre

Très bon conducteur. Le métal le plus utilisé.

Aluminium

Résistivité un peu plus importante que le cuivre.
Plus léger, il est utilisé pour les câbles haute tension.

Argent

L'un des meilleurs conducteurs.
Utilisé sous forme d'alliage.

Or

Bon conducteur mais très onéreux.
Utilisé sous forme d'alliage.




L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE



L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

LA PRISE DE COURANT






L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

LA PRISE DE COURANT

1

Terre





L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

LA PRISE DE COURANT

1

Terre

2

Neutre



© Mediaprev



L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

LA PRISE DE COURANT

- 1 Terre
- 2 Neutre
- 3 Phase






L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

LA PRISE DE COURANT

- 1 Terre
- 2 Neutre
- 3 Phase



Elle permet de **connecter** un appareil au réseau électrique.



L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

LA PRISE DE COURANT

- 1 Terre
- 2 Neutre
- 3 Phase



Elle permet de **connecter** un appareil au réseau électrique.

On la trouve sur un mur ou sur une rallonge.



L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

LA PRISE DE COURANT

- 1 Terre
- 2 Neutre
- 3 Phase



Entre phase et neutre

Tension de 220 à 240 V



L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

LA PRISE DE COURANT

- 1 Terre
- 2 Neutre
- 3 Phase



Entre phase et neutre

Tension de 220 à 240 V

Entre phase et terre


Tension de 220 à 240 V



L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

LA PRISE DE COURANT

- 1 Terre
- 2 Neutre
- 3 Phase



Entre phase et neutre

Tension de 220 à 240 V

Entre phase et terre

Tension de 220 à 240 V

Entre neutre et terre

Tension normalement de 0 V



L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

CIRCUIT ÉLECTRIQUE SIMPLE





L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

CIRCUIT ÉLECTRIQUE SIMPLE

1

Générateur





L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

CIRCUIT ÉLECTRIQUE SIMPLE

1

Générateur

2


Interrupteur





L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

CIRCUIT ÉLECTRIQUE SIMPLE



1

Générateur

2

Interrupteur


3

Conducteur



L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

CIRCUIT ÉLECTRIQUE SIMPLE



1

Générateur

2

Interrupteur

3

Conducteur


4

Lampe



L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

CIRCUIT ÉLECTRIQUE SIMPLE





L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

CIRCUIT ÉLECTRIQUE SIMPLE



1

Générateur de courant
fournissant l'énergie



L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

CIRCUIT ÉLECTRIQUE SIMPLE



1

Générateur de courant
fournissant l'énergie


2

interrupteur



L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

CIRCUIT ÉLECTRIQUE SIMPLE



1

Générateur de courant
fournissant l'énergie

2

interrupteur


3

conducteurs (fils)



L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

CIRCUIT ÉLECTRIQUE SIMPLE



1

Générateur de courant
fournissant l'énergie

2

interrupteur

3

conducteurs (fils)

4

Un ou plusieurs récepteurs
utilisant l'énergie (lampe, moteur)



LES UNITÉS DE MESURE



LES UNITÉS DE MESURE

Pour **quantifier**
le phénomène électrique,
différentes unités de
mesure existent :



LES UNITÉS DE MESURE





LES UNITÉS DE MESURE






LES UNITÉS DE MESURE

Le volt



L'ampère



Le watt






LES UNITÉS DE MESURE

Le volt




L'ampère



Le watt



L'ohm





L'INTENSITÉ DU COURANT (I)



L'INTENSITÉ DU COURANT (I)

Unité de mesure : **l'ampère** (A)






L'INTENSITÉ DU COURANT (I)

Unité de mesure : **l'ampère** (A)

Cela correspond au flux d'électrons passant par un point .
On peut la comparer au débit d'eau dans une rivière.






LA TENSION (U)



LA TENSION (U)

Unité de mesure : **le volt** (V)





LA TENSION (U)

Unité de mesure : **le volt** (V)

Cela correspond à la différence de potentiel entre deux points (force qui propulse les électrons). On peut la comparer à la pression dans un tuyau.





LA PUISSANCE (P)



LA PUISSANCE (P)

Unité de mesure : **le watt** (W)






LA PUISSANCE (P)

Unité de mesure : **le watt** (W)

Elle correspond à l'intensité multipliée par la tension ($P = U * I$).






LA RÉSISTANCE (R)



LA RÉSISTANCE (R)

Unité de mesure : **l'ohm** (Ω)





LA RÉSISTANCE (R)

Unité de mesure : **l'ohm** (Ω)

C'est la capacité d'un matériau à s'opposer au passage du flux électrique.





LA RÉSISTANCE (R)

La loi **d'ohm**



LA RÉSISTANCE (R)

La loi **d'ohm**

$$U = R \times I$$

Autres formules $R = U / I$ ou $P = R \times I^2$

U = Tension en volt

R = Résistance en ohms

I = Intensité en ampères

P = Puissance en watt



LA RÉSISTANCE (R)

Le passage du courant dans un conducteur provoque
un **échauffement** (une perte d'énergie).



LA RÉSISTANCE (R)

Le passage du courant dans un conducteur provoque
un **échauffement** (une perte d'énergie).

C'est l'effet **joule**.



LA RÉSISTANCE (R)

Le passage du courant dans un conducteur provoque un **échauffement** (une perte d'énergie).

C'est l'effet **joule**.

Plus la résistance est élevée, plus l'énergie sera consommée.



LA RÉSISTANCE (R)

La résistance
d'un matériau dépend
de plusieurs facteurs,
en fonction de :



LA RÉSISTANCE (R)

Sa nature

Un fil d'argent est peu résistant alors qu'un fil d'acier au chrome est très résistant.



LA RÉSISTANCE (R)

Sa nature

Un fil d'argent est peu résistant alors qu'un fil d'acier au chrome est très résistant.

Sa longueur

Plus il est long, plus il est résistant.



LA RÉSISTANCE (R)

Sa nature

Un fil d'argent est peu résistant alors qu'un fil d'acier au chrome est très résistant.

Sa longueur

Plus il est long, plus il est résistant.

Sa section

Plus la section est petite, plus il est résistant.



LA RÉSISTANCE (R)

Sa nature

Un fil d'argent est peu résistant alors qu'un fil d'acier au chrome est très résistant.

Sa longueur

Plus il est long, plus il est résistant.

Sa section

Plus la section est petite, plus il est résistant.

Sa température

Plus il est chauffé, plus il est résistant.



LE COURANT CONTINU



LE COURANT CONTINU

Le courant continu est généré par les piles, batteries et accumulateurs.





LE COURANT CONTINU

Le courant continu est généré par les piles, batteries et accumulateurs.

Le courant circule toujours de la borne – vers la borne +.





LE COURANT ALTERNATIF



LE COURANT ALTERNATIF

Le courant alternatif est généré par des alternateurs :
c'est le courant fourni par EDF.






LE COURANT ALTERNATIF


Le courant alternatif est généré par des alternateurs :
c'est le courant fourni par EDF.

Il change périodiquement de sens, en fonction de sa fréquence
(en France 50 Hz).






L'INDUCTION MAGNÉTIQUE





L'INDUCTION MAGNÉTIQUE

L'induction magnétique est provoquée par le déplacement d'électrons dans un conducteur voisin qui agit comme un véritable **générateur de tension** (du fait de la différence de potentiel entre les deux conducteurs).






L'INDUCTION MAGNÉTIQUE

L'induction magnétique est provoquée par le déplacement d'électrons dans un conducteur voisin qui agit comme un véritable **générateur de tension** (du fait de la différence de potentiel entre les deux conducteurs).

L'ampleur du phénomène **dépend**, entre autres, de l'intensité du courant inducteur, de la proximité des circuits ou de la distance de proximité des circuits.






L'INDUCTION MAGNÉTIQUE

L'induction magnétique est provoquée par le déplacement d'électrons dans un conducteur voisin qui agit comme un véritable **générateur de tension** (du fait de la différence de potentiel entre les deux conducteurs).

Circuit
sous tension
(inducteur)

L'ampleur du phénomène **dépend**, entre autres, de l'intensité du courant inducteur, de la proximité des circuits ou de la distance de proximité des circuits.






L'INDUCTION MAGNÉTIQUE

L'induction magnétique est provoquée par le déplacement d'électrons dans un conducteur voisin qui agit comme un véritable **générateur de tension** (du fait de la différence de potentiel entre les deux conducteurs).

L'ampleur du phénomène **dépend**, entre autres, de l'intensité du courant inducteur, de la proximité des circuits ou de la distance de proximité des circuits.


Circuit
sous tension
(inducteur)

Circuit mis
hors tension
(induit)





L'INDUCTION MAGNÉTIQUE



La mise en **équipotentialité** de la zone de travail vise à éliminer le risque lié à l'induction magnétique.



LE COUPLAGE CAPACITIF




LE COUPLAGE CAPACITIF

Le couplage capacitif est un phénomène faisant apparaître **une tension entre un élément métallique et la terre**, provoqué par une installation ou un ouvrage sous tension (généralement du domaine HTB) à proximité.



LE COUPLAGE CAPACITIF

Dans cette situation, la **mise à la terre** tend à éliminer le risque électrique par la mise au même potentiel des différents éléments.





LE COUPLAGE CAPACITIF

Dans cette situation, la **mise à la terre** tend à éliminer le risque électrique par la mise au même potentiel des différents éléments.





LE COUPLAGE CAPACITIF

Dans cette situation, la **mise à la terre** tend à éliminer le risque électrique par la mise au même potentiel des différents éléments.





LE COUPLAGE CAPACITIF

Dans cette situation, la **mise à la terre** tend à éliminer le risque électrique par la mise au même potentiel des différents éléments.





LES EFFETS DU COURANT ÉLECTRIQUE SUR LE CORPS



OBJECTIFS



OBJECTIFS




Comprendre les effets du courant sur le corps humain.



OÙ SE SITUENT LE PLUS SOUVENT LES LÉSIONS D'UN TEL ACCIDENT ?



OÙ SE SITUENT LE PLUS SOUVENT LES LÉSIONS D'UN TEL ACCIDENT ? LE SIÈGE DES LÉSIONS





OÙ SE SITUENT LE PLUS SOUVENT LES LÉSIONS D'UN TEL ACCIDENT ? LE SIÈGE DES LÉSIONS



Siège interne

2,1 %



OÙ SE SITUENT LE PLUS SOUVENT LES LÉSIONS D'UN TEL ACCIDENT ? LE SIÈGE DES LÉSIONS






OÙ SE SITUENT LE PLUS SOUVENT LES LÉSIONS D'UN TEL ACCIDENT ? LE SIÈGE DES LÉSIONS





OÙ SE SITUENT LE PLUS SOUVENT LES LÉSIONS D'UN TEL ACCIDENT ? LE SIÈGE DES LÉSIONS





OÙ SE SITUENT LE PLUS SOUVENT LES LÉSIONS D'UN TEL ACCIDENT ? LE SIÈGE DES LÉSIONS





OÙ SE SITUENT LE PLUS SOUVENT LES LÉSIONS D'UN TEL ACCIDENT ?

LE SIÈGE DES LÉSIONS





OÙ SE SITUENT LE PLUS SOUVENT LES LÉSIONS D'UN TEL ACCIDENT ? LE SIÈGE DES LÉSIONS






OÙ SE SITUENT LE PLUS SOUVENT LES LÉSIONS D'UN TEL ACCIDENT ? LE SIÈGE DES LÉSIONS





OÙ SE SITUENT LE PLUS SOUVENT LES LÉSIONS D'UN TEL ACCIDENT ? LE SIÈGE DES LÉSIONS



Sources INRS



QUELLES PEUVENT ÊTRE CES LÉSIONS ?



QUELLES PEUVENT ÊTRE CES LÉSIONS ?

NATURE DES LÉSIONS



QUELLES PEUVENT ÊTRE CES LÉSIONS ?

NATURE DES LÉSIONS

Plaies (3,3 %)



QUELLES PEUVENT ÊTRE CES LÉSIONS ?

NATURE DES LÉSIONS

Plaies (3,3 %)

Contusions (4 %)



QUELLES PEUVENT ÊTRE CES LÉSIONS ?

NATURE DES LÉSIONS





QUELLES PEUVENT ÊTRE CES LÉSIONS ?

NATURE DES LÉSIONS





QUELLES PEUVENT ÊTRE CES LÉSIONS ?

NATURE DES LÉSIONS





QUELLES PEUVENT ÊTRE CES LÉSIONS ?

NATURE DES LÉSIONS





QUELLES PEUVENT ÊTRE CES LÉSIONS ?

NATURE DES LÉSIONS





LES CONSÉQUENCES



LES CONSÉQUENCES

Les **effets du courant sur le corps** dépendent essentiellement



LES CONSÉQUENCES

Les **effets du courant sur le corps** dépendent essentiellement

De **l'intensité**



LES CONSÉQUENCES

Les **effets du courant sur le corps** dépendent essentiellement

De **l'intensité**

De la **tension**



LES CONSÉQUENCES

Les **effets du courant sur le corps** dépendent essentiellement

De **l'intensité**

De la **tension**

De la **durée**



LES CONSÉQUENCES

Les **effets du courant sur le corps** dépendent essentiellement

De **l'intensité**

De la **tension**

De la **durée**

Du **chemin** du courant



LES CONSÉQUENCES

Les **effets du courant sur le corps** dépendent essentiellement

De **l'intensité**

De la **tension**

De la **durée**

Du **chemin** du courant

De la **résistance** de la peau (humide ou non...)



LES CONSÉQUENCES

Les **effets du courant sur le corps** dépendent essentiellement

De **l'intensité**

De la **tension**

De la **durée**

Du **chemin** du courant

De la **résistance** de la peau (humide ou non...)

De la **surface** de contact



LES CONSÉQUENCES

Les **effets du courant sur le corps** dépendent essentiellement

De **l'intensité**

De la **tension**

De la **durée**

Du **chemin** du courant

De la **résistance** de la peau (humide ou non...)

De la **surface** de contact

De la **fréquence** du courant



Les **ampères**
tuent.



Les **ampères**
tuent.

Les **volts**
brûlent.



On peut
distinguer les différentes
séquelles causées au corps
humain **en fonction
de l'intensité.**




COURANT ALTERNATIF





COURANT ALTERNATIF





COURANT ALTERNATIF





COURANT ALTERNATIF






COURANT ALTERNATIF






COURANT ALTERNATIF





COURANT ALTERNATIF





COURANT ALTERNATIF






COURANT ALTERNATIF






COURANT CONTINU






COURANT CONTINU






COURANT CONTINU





COURANT CONTINU





COURANT CONTINU






RÉSISTANCE DU CORPS HUMAIN



RÉSISTANCE DU CORPS HUMAIN

Peau sèche	Peau mouillée
Peau humide	Peau immergée

 $R(k\ \Omega)$ 



RÉSISTANCE DU CORPS HUMAIN

Variation de la résistance du corps humain en fonction de la tension de contact et de l'état de la peau



RÉSISTANCE DU CORPS HUMAIN

Variation de la résistance du corps humain en fonction de la tension de contact et de l'état de la peau

Article 322-2 de la norme NFC 15-100

**Tension
de contact**

**Peau
sèche**

**Peau
humide**

**Peau
mouillée**

**Peau
immergée**



RÉSISTANCE DU CORPS HUMAIN

Variation de la résistance du corps humain en fonction de la tension de contact et de l'état de la peau

Article 322-2 de la norme NFC 15-100

Tension de contact	Peau sèche	Peau humide	Peau mouillée	Peau immergée
25 V	5 000	2 500	1 000	500



RÉSISTANCE DU CORPS HUMAIN

Variation de la résistance du corps humain en fonction de la tension de contact et de l'état de la peau

Article 322-2 de la norme NFC 15-100

Tension de contact	Peau sèche	Peau humide	Peau mouillée	Peau immergée
25 V	5 000	2 500	1 000	500
50 V	4 000	2 000	875	440



RÉSISTANCE DU CORPS HUMAIN

Variation de la résistance du corps humain en fonction de la tension de contact et de l'état de la peau

Article 322-2 de la norme NFC 15-100

Tension de contact	Peau sèche	Peau humide	Peau mouillée	Peau immergée
25 V	5 000	2 500	1 000	500
50 V	4 000	2 000	875	440
250 V	1 500	1 000	650	325



RÉSISTANCE DU CORPS HUMAIN

Variation de la résistance du corps humain en fonction de la tension de contact et de l'état de la peau

Article 322-2 de la norme NFC 15-100

Tension de contact	Peau sèche	Peau humide	Peau mouillée	Peau immergée
25 V	5 000	2 500	1 000	500
50 V	4 000	2 000	875	440
250 V	1 500	1 000	650	325
> 250 V	1 000	1 000	650	325



LES CONSÉQUENCES PHYSIOLOGIQUES D'UNE ÉLECTRISATION OU ÉLECTROCUTION





LES CONSÉQUENCES PHYSIOLOGIQUES D'UNE ÉLECTRISATION OU ÉLECTROCUTION

Système **neurologique**





LES CONSÉQUENCES PHYSIOLOGIQUES D'UNE ÉLECTRISATION OU ÉLECTROCUTION

Système **neurologique**

Hémiplégie






LES CONSÉQUENCES PHYSIOLOGIQUES D'UNE ÉLECTRISATION OU ÉLECTROCUTION

Système **neurologique**

Hémiplégie

Paraplégie






LES CONSÉQUENCES PHYSIOLOGIQUES D'UNE ÉLECTRISATION OU ÉLECTROCUTION

Système **neurologique**

Hémiplégie

Paraplégie

Coma...





LES CONSÉQUENCES PHYSIOLOGIQUES D'UNE ÉLECTRISATION OU ÉLECTROCUTION

Cœur





LES CONSÉQUENCES PHYSIOLOGIQUES D'UNE ÉLECTRISATION OU ÉLECTROCUTION

Cœur

Tachycardie ventriculaire





LES CONSÉQUENCES PHYSIOLOGIQUES D'UNE ÉLECTRISATION OU ÉLECTROCUTION

Cœur

Tachycardie ventriculaire

Fibrillation ventriculaire






LES CONSÉQUENCES PHYSIOLOGIQUES D'UNE ÉLECTRISATION OU ÉLECTROCUTION

Cœur

Tachycardie ventriculaire

Fibrillation ventriculaire


Arrêt cardio-respiratoire...





LES CONSÉQUENCES PHYSIOLOGIQUES D'UNE ÉLECTRISATION OU ÉLECTROCUTION

Système **vasculaire**






LES CONSÉQUENCES PHYSIOLOGIQUES D'UNE ÉLECTRISATION OU ÉLECTROCUTION

Système **vasculaire**

Thrombose veineuse





LES CONSÉQUENCES PHYSIOLOGIQUES D'UNE ÉLECTRISATION OU ÉLECTROCUTION

Systeme **vasculaire**

Thrombose veineuse

Brûlure artérielle...





LES CONSÉQUENCES PHYSIOLOGIQUES D'UNE ÉLECTRISATION OU ÉLECTROCUTION

Systeme **vasculaire**

Thrombose veineuse

Brûlure artérielle...


Ischémie





LES CONSÉQUENCES PHYSIOLOGIQUES D'UNE ÉLECTRISATION OU ÉLECTROCUTION

Muscles et organes





LES CONSÉQUENCES PHYSIOLOGIQUES D'UNE ÉLECTRISATION OU ÉLECTROCUTION

Muscles et organes

Insuffisance rénale






LES CONSÉQUENCES PHYSIOLOGIQUES D'UNE ÉLECTRISATION OU ÉLECTROCUTION

Muscles et organes

Insuffisance rénale

Paralysie respiratoire





LES CONSÉQUENCES PHYSIOLOGIQUES D'UNE ÉLECTRISATION OU ÉLECTROCUTION

Muscles et organes

Insuffisance rénale

Paralysie respiratoire

Contracture musculaire





LES CONSÉQUENCES PHYSIOLOGIQUES D'UNE ÉLECTRISATION OU ÉLECTROCUTION


Muscles et organes

Insuffisance rénale

Paralysie respiratoire

Contracture musculaire

Brûlure





LES CONSÉQUENCES PHYSIOLOGIQUES D'UNE ÉLECTRISATION OU ÉLECTROCUTION

Muscles et organes


Insuffisance rénale

Paralysie respiratoire

Contracture musculaire

Brûlure

Atteintes du système auditif, optique...





LES CONSÉQUENCES PHYSIOLOGIQUES D'UNE ÉLECTRISATION OU ÉLECTROCUTION

Certains effets
du courant électrique
peuvent survenir
plusieurs heures **après**
l'électrification.



LES CONSÉQUENCES PHYSIOLOGIQUES D'UNE ÉLECTRISATION OU ÉLECTROCUTION

Certains effets du courant électrique peuvent survenir plusieurs heures **après** l'électrification.

Une électrification est donc forcément à considérer comme un **accident grave**.



LES DIFFÉRENTS TYPES D'ACCIDENTS



OBJECTIFS



OBJECTIFS



Reconnaître les différents types d'accidents.



OBJECTIFS



Reconnaître les différents types d'accidents.



Appréhender les situations dangereuses.



CHOLET, UN OUVRIER TUÉ PAR ÉLECTROCUTION

Jeudi, vers 10h30, un ouvrier d'entretien des établissements P, aux Cerqueux de Maulévrier, **a été mortellement touché** par une décharge électrique de 380 volts.

C'est en effectuant une réparation sur une prise de courant **non débranchée** que M. J. P. a été électrocuté.



NON RESPECT DES PROCÉDURES

Ayant constaté un défaut sur la colonne montante d'alimentation électrique d'un immeuble, un électricien est **intervenu sur les câbles électriques** en présence d'un représentant du distributeur.

Après avoir déconnecté les câbles électriques, l'électricien les a touchés à mains nues : **Il a été foudroyé.**

La consignation des câbles **n'avait pas été réalisée**, de même que la vérification d'absence de tension.



INSTALLATION NON CONFORME

En voulant déplacer un phare halogène prêté par le propriétaire des lieux et branché sur une prise de courant nouvellement installée par un électricien, **un ouvrier a été électrisé.**

Un témoin a **immédiatement** retiré la fiche de la prise murale et la victime s'est effondrée.

L'analyse de l'accident a fait ressortir qu'une phase du phare halogène était reliée directement à la masse de l'appareil et que la protection de la prise de courant était assurée par un disjoncteur différentiel de 500 mA et non de 30 mA et qui, de plus, ne fonctionnait pas.



CANALISATION MAL IDENTIFIÉE

Un plombier intervenait pour réparer une fuite sur le **tuyau enterré** d'alimentation en eau d'une maison individuelle.

En voulant le sectionner, **il a coupé le câble d'alimentation électrique**, celui-ci ayant le même aspect extérieur que le tuyau d'alimentation en eau enterré 10 cm en dessous dans le même alignement.

Aucun fourreau ni grillage n'était en place : **la victime est décédée.**



LIGNE HAUTE TENSION

Un **chauffeur expérimenté** devait livrer du béton pour la terrasse d'un pavillon à l'aide d'un camion-toupie équipé d'un tapis afin de pouvoir déverser le béton à distance.

Le chauffeur a déplié le tapis de la toupie puis l'a dirigé vers la terrasse en passant au-dessus de la maison, or une **ligne haute tension de 15 000 V** passait au-dessus du pavillon.

En voulant le centrer au-dessus de la terrasse, il l'a relevé, **établissant ainsi le contact avec la ligne électrique.**

Le chauffeur est décédé car, au moment de l'impact tapis/ligne électrique, il tenait les manettes métalliques de commande du tapis.



QUELS PEUVENT ÊTRE LES DIFFÉRENTS PARAMÈTRES ENTRANT EN COMPTE DANS LA SURVENUE D'UN ACCIDENT ÉLECTRIQUE ?



QUELS PEUVENT ÊTRE LES DIFFÉRENTS PARAMÈTRES ENTRANT EN COMPTE DANS LA SURVENUE D'UN ACCIDENT ÉLECTRIQUE ?

Mauvais état des gaines isolantes
(dégât mécanique, usure, désagrégation...)






QUELS PEUVENT ÊTRE LES DIFFÉRENTS PARAMÈTRES ENTRANT EN COMPTE DANS LA SURVENUE D'UN ACCIDENT ÉLECTRIQUE ?

Mauvais état des gaines isolantes
(dégât mécanique, usure, désagrégation...)

Outil ou installation **non conforme**






QUELS PEUVENT ÊTRE LES DIFFÉRENTS PARAMÈTRES ENTRANT EN COMPTE DANS LA SURVENUE D'UN ACCIDENT ÉLECTRIQUE ?

Mauvais état des gaines isolantes
(dégât mécanique, usure, désagrégation...)

Outil ou installation **non conforme**

Non respect des consignes de sécurité





QUELS PEUVENT ÊTRE LES DIFFÉRENTS PARAMÈTRES ENTRANT EN COMPTE DANS LA SURVENUE D'UN ACCIDENT ÉLECTRIQUE ?

Mauvais état des gaines isolantes
(dégât mécanique, usure, désagrégation...)

Outil ou installation **non conforme**

Non respect des consignes de sécurité

Usage des appareils ou ouvrages **non-adaptés**






LES CONSÉQUENCES D'UN ACCIDENT ÉLECTRIQUE ?



LES CONSÉQUENCES D'UN ACCIDENT ÉLECTRIQUE ?

Conséquences **humaines**






LES CONSÉQUENCES D'UN ACCIDENT ÉLECTRIQUE ?

Conséquences **humaines**

Électrisation






LES CONSÉQUENCES D'UN ACCIDENT ÉLECTRIQUE ?

Conséquences **humaines**

Électrisation

Électrocution






LES CONSÉQUENCES D'UN ACCIDENT ÉLECTRIQUE ?

Conséquences **humaines**

Électrisation

Électrocution

Brûlure externe ou interne





LES CONSÉQUENCES D'UN ACCIDENT ÉLECTRIQUE ?

Conséquences **humaines**

Électrisation

Électrocution

Brûlure externe ou interne

Chute suite au choc électrique





LES CONSÉQUENCES D'UN ACCIDENT ÉLECTRIQUE ?


Conséquences **humaines**

Électrisation

Électrocution

Brûlure externe ou interne

Chute suite au choc électrique



Conséquences **matérielles**





LES CONSÉQUENCES D'UN ACCIDENT ÉLECTRIQUE ?


Conséquences **humaines**

Électrisation

Électrocution

Brûlure externe ou interne

Chute suite au choc électrique



Conséquences **matérielles**

Détérioration du matériel





LES CONSÉQUENCES D'UN ACCIDENT ÉLECTRIQUE ?


Conséquences **humaines**

Électrisation

Électrocution

Brûlure externe ou interne

Chute suite au choc électrique



Conséquences **matérielles**

Détérioration du matériel

Incendie





LES CONSÉQUENCES D'UN ACCIDENT ÉLECTRIQUE ?

Conséquences **humaines**

Électrisation

Électrocution

Brûlure externe ou interne

Chute suite au choc électrique



Conséquences **matérielles**

Détérioration du matériel

Incendie

Explosion





L'électrisation ou l'électrocution
peut se produire par :



L'électrisation ou l'électrocution peut se produire par :

Contact **direct**



L'électrification ou l'électrocution peut se produire par :

Contact **direct**

Contact **indirect**



L'électrisation ou l'électrocution peut se produire par :

Contact **direct**

Contact **indirect**

Arc électrique (amorçage en haute tension)



L'électrisation ou l'électrocution peut se produire par :

Contact **direct**

Contact **indirect**

Arc électrique (amorçage en haute tension)

Tension **de pas**



L'incendie ou l'explosion
peut se produire par :



L'incendie ou l'explosion peut se produire par :

Surintensité

(surcharge ou court-circuit provoquant un échauffement des conducteurs)



L'incendie ou l'explosion peut se produire par :

Surintensité

(surcharge ou court-circuit provoquant un échauffement des conducteurs)

Arc électrique



CONTACT DIRECT





CONTACT DIRECT

75 %
des
contacts

C'est le contact d'une personne **avec la partie active du circuit** électrique de la phase au sol, de la phase au neutre ou d'une phase à l'autre.





CONTACT INDIRECT

20 %
des
contacts





CONTACT INDIRECT

20 %
des
contacts

C'est le contact d'une personne avec une **masse métallique mise sous tension** suite à un défaut d'isolement.





CONTACT INDIRECT

20 %
des
contacts

C'est le contact d'une personne avec une **masse métallique mise sous tension** suite à un défaut d'isolement.

Masse métallique mise
accidentellement sous tension





CONTACT INDIRECT

20 %
des
contacts

C'est le contact d'une personne avec une **masse métallique mise sous tension** suite à un défaut d'isolement.

Masse métallique mise
accidentellement sous tension

Sol conducteur



COURT-CIRCUIT ET SURINTENSITÉ





COURT-CIRCUIT ET SURINTENSITÉ

Le court-circuit se produit lorsqu'il y a un **contact direct entre la phase et le neutre** ou entre le + et le -.



5 %
des
contacts



COURT-CIRCUIT ET SURINTENSITÉ

Le court-circuit se produit lorsqu'il y a un **contact direct entre la phase et le neutre** ou entre le + et le -.

5 %
des
contacts

Cette surintensité produit un échauffement des câbles et des récepteurs et peut causer un **arc électrique** (risques d'émission de gaz, de projections de métal en fusion, de brûlures) **ou un incendie**.





PRÉVENTION DES RISQUES LORS DE LA CONCEPTION DES INSTALLATIONS



OBJECTIFS



OBJECTIFS



Connaître les différentes mesures de prévention et de protection intégrée lors de la conception des installations ou des ouvrages.



Lors de la
conception des installations
et ouvrages électriques,
de nombreuses dispositions
en terme de protection ou de
prévention permettent de
réduire le risque
électrique.



QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?




QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS



QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS






QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS

Par **éloignement**

L'éloignement doit être suffisant pour prévenir du risque d'accident par contact humain ou rapprochement d'objet (Ex : lignes aériennes).





QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS



Par
écran ou **obstacle**



QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS

Par
écran ou **obstacle**

L'efficacité
de ceux-ci doit être
permanente.



QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS




Plastron
de protection




QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS



Plastron
de protection




Armoire fermée
à **clé**




QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?


PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS



Plastron
de protection



Armoire fermée
à **clé**




Écran de
protection



QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS

Par
isolation






QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS

Par **isolation**

C'est le recouvrement
de la pièce sous tension
par un isolant
approprié.






QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS

Par
**disjoncteur
différentiel résiduel**






QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS

Par
**disjoncteur
différentiel résiduel**

Il s'agit d'un dispositif de surveillance placé à l'entrée de l'installation électrique (il détecte toute fuite de courant dans le circuit direct ou indirect).






QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS

Par
**disjoncteur
différentiel résiduel**

Il vise essentiellement
à protéger les
utilisateurs.





QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS



QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS

Par **isolation renforcée**





QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS

Par **isolation renforcée**

Renforcement de l'isolation
des appareils électriques
(enveloppe isolante...)





QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS

Par **isolation renforcée**

Renforcement de l'isolation des appareils électriques
(enveloppe isolante...)

Symbole
d'une
isolation
renforcée





QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS

Par **séparation**
des circuits






QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS

Par **séparation des circuits**

Utilisation d'un transformateur de séparation des circuits (on évite d'exposer une personne à un potentiel dangereux car le neutre n'est pas relié à la terre).






QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS

Par **séparation des circuits**

Utilisation d'un transformateur de séparation des circuits (on évite d'exposer une personne à un potentiel dangereux car le neutre n'est pas relié à la terre).



Exemple de symbole d'un transformateur d'isolement






QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS

Par une
**mise à la
terre**






QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS

Par une
**mise à la
terre**




Raccordement des
différents appareils
à la terre



QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS

Par une
**mise à la
terre**



Raccordement des
différents appareils
à la terre


Mise à la masse de
l'appareil par le câble
de terre



QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS

Par une
**mise à la
terre**






QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS

Par une
**mise à la
terre**




Raccordement des
différents appareils
à la terre

Mise à la masse de
l'appareil par le câble
de terre

Barrette de terre
reliant le câble au piquet
de terre

Piquet de terre
permettant de faciliter
le passage du courant





QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS

Par une
**mise à la
terre**



Le **disjoncteur différentiel** coupera également le courant car il y a une fuite de courant sur le circuit.





QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS



QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS



Fusible



QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS



Fusible

Ils permettent d'interrompre le « flux électrique » quand celui-ci devient anormalement élevé.



QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS



En fonctionnement normal, le fusible **permet** le passage du courant.



QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS



En fonctionnement normal, le fusible **permet** le passage du courant.




Lors d'une surintensité, la lamelle métallique située à l'intérieur chauffe et fond en **coupant** ainsi le passage du courant.



QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS




Pour être pleinement efficace, le fusible doit être **adapté** au circuit à protéger. Lors de son remplacement, veiller à utiliser un fusible de même référence.





QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS




Disjoncteurs



QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS




Disjoncteurs

Ils ont la même utilité
que les **fusibles**.



QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS




Disjoncteurs

Ils permettent en outre d'être **réarmés** sans changer de pièce après chaque déclenchement.



QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS



Fonctionnement



QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS



Fonctionnement

Lors d'une surintensité, les lamelles situées dans le disjoncteur thermique chauffent, se déforment et coupent le passage du courant.



QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS




**Disjoncteur
magnétothermique**



QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS



Disjoncteur magnétothermique

Il fonctionne de manière similaire, mais dispose en plus d'un système de coupure **magnétique** (une surintensité crée un champ magnétique assez puissant pour couper le courant).



QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS

La **prévention**
permet également de
limiter les conditions
de survenue d'une
surintensité.



QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS

Limiter l'utilisation de multiprises ou le cas échéant, ne pas les surcharger.





QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS

Limiter l'utilisation de multiprises ou le cas échéant, ne pas les surcharger.

Dérouler entièrement une rallonge (afin de limiter l'échauffement du câble).





QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS

Limiter l'utilisation de multiprises ou le cas échéant, ne pas les surcharger.

Dérouler entièrement une rallonge (afin de limiter l'échauffement du câble).

Utiliser des dispositifs **parafoudre**.





QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS

Limiter l'utilisation de multiprises ou le cas échéant, ne pas les surcharger.

Dérrouler entièrement une rallonge (afin de limiter l'échauffement du câble).

Utiliser des dispositifs **parafoudre**.

Faire **contrôler** régulièrement les installations électriques par un organisme agréé...





QUELLES MESURES DE PROTECTION CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS

Systèmes
de coupure
automatique
(rallonge)





LES SYMBOLES DES DISPOSITIFS DE PROTECTION



LES SYMBOLES DES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Différents **symboles** présents sur le matériel permettent de repérer leurs dispositifs de protection.



LES SYMBOLES DES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Classes	Caractéristiques	symboles




LES SYMBOLES DES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Classes	Caractéristiques	symboles
0	Isolation fonctionnelle sans mise à la terre	Vente interdite en Europe





LES SYMBOLES DES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Classes	Caractéristiques	symboles
0	Isolation fonctionnelle sans mise à la terre	Vente interdite en Europe
1	Isolation fonctionnelle avec mise à la terre	






LES SYMBOLES DES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Classes	Caractéristiques	symboles
0	Isolation fonctionnelle sans mise à la terre	Vente interdite en Europe
1	Isolation fonctionnelle avec mise à la terre	
2	Double isolation	



LES SYMBOLES DES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Classes	Caractéristiques	symboles
0	Isolation fonctionnelle sans mise à la terre	Vente interdite en Europe
1	Isolation fonctionnelle avec mise à la terre	
2	Double isolation	
3	Très Basse Tension	



LES SYMBOLES DES DISPOSITIFS DE PROTECTION

La **classe 3** consiste à alimenter les outils avec une tension inférieure à 50 volts en courant alternatif ou 120 volts en courant continu (valeur inférieure selon les chantiers) permettant ainsi de limiter les conséquences d'un contact fortuit.



QU'EST-CE QU'UN INDICE DE PROTECTION POUR UN ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE ?



QU'EST-CE QU'UN INDICE DE PROTECTION POUR UN ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE ?

Les indices de protection permettent de déterminer la capacité d'une enveloppe à **résister** aux agressions extérieures.



QU'EST-CE QU'UN INDICE DE PROTECTION POUR UN ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE ?





QU'EST-CE QU'UN INDICE DE PROTECTION POUR UN ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE ?





QU'EST-CE QU'UN INDICE DE PROTECTION POUR UN ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE ?





QU'EST-CE QU'UN INDICE DE PROTECTION POUR UN ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE ?





QU'EST-CE QU'UN INDICE DE PROTECTION POUR UN ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE ?

Plus les chiffres
sont petits, **plus le
danger est grand.**



LES INDICES DE PROTECTION

POUR LE PREMIER CHIFFRE PROTECTION CONTRE LES CORPS SOLIDES			POUR LE SECOND CHIFFRE PROTECTION CONTRE LES LIQUIDES		
IP	Définition	Tests	IP	Définition	Tests



LES INDICES DE PROTECTION

POUR LE PREMIER CHIFFRE PROTECTION CONTRE LES CORPS SOLIDES			POUR LE SECOND CHIFFRE PROTECTION CONTRE LES LIQUIDES		
IP	Définition	Tests	IP	Définition	Tests
0	Aucune protection				

[illegible]

LES INDICES DE PROTECTION

[illegible]



LES INDICES DE PROTECTION

POUR LE PREMIER CHIFFRE PROTECTION CONTRE LES CORPS SOLIDES			POUR LE SECOND CHIFFRE PROTECTION CONTRE LES LIQUIDES		
IP	Définition	Tests	IP	Définition	Tests
0	Aucune protection				
1	Protection contre les corps solides supérieurs à 50 mm				
2	Protection contre les corps solides supérieurs à 12 mm				
3	Protection contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm				








LES INDICES DE PROTECTION

POUR LE PREMIER CHIFFRE PROTECTION CONTRE LES CORPS SOLIDES			POUR LE SECOND CHIFFRE PROTECTION CONTRE LES LIQUIDES		
IP	Définition	Tests	IP	Définition	Tests
0	Aucune protection				
1	Protection contre les corps solides supérieurs à 50 mm				
2	Protection contre les corps solides supérieurs à 12 mm				
3	Protection contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm				
4	Protection contre les corps solides supérieurs à 1 mm				









LES INDICES DE PROTECTION

POUR LE PREMIER CHIFFRE PROTECTION CONTRE LES CORPS SOLIDES			POUR LE SECOND CHIFFRE PROTECTION CONTRE LES LIQUIDES		
IP	Définition	Tests	IP	Définition	Tests
0	Aucune protection				
1	Protection contre les corps solides supérieurs à 50 mm				
2	Protection contre les corps solides supérieurs à 12 mm				
3	Protection contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm				
4	Protection contre les corps solides supérieurs à 1 mm				
5	Protection contre la poussière				









LES INDICES DE PROTECTION

POUR LE PREMIER CHIFFRE PROTECTION CONTRE LES CORPS SOLIDES			POUR LE SECOND CHIFFRE PROTECTION CONTRE LES LIQUIDES		
IP	Définition	Tests	IP	Définition	Tests
0	Aucune protection				
1	Protection contre les corps solides supérieurs à 50 mm				
2	Protection contre les corps solides supérieurs à 12 mm				
3	Protection contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm				
4	Protection contre les corps solides supérieurs à 1 mm				
5	Protection contre la poussière				
6	Protection totale contre la poussière				
7					
8					









LES INDICES DE PROTECTION

POUR LE PREMIER CHIFFRE PROTECTION CONTRE LES CORPS SOLIDES			POUR LE SECOND CHIFFRE PROTECTION CONTRE LES LIQUIDES		
IP	Définition	Tests	IP	Définition	Tests
0	Aucune protection		0	Aucune protection	
1	Protection contre les corps solides supérieurs à 50 mm				
2	Protection contre les corps solides supérieurs à 12 mm				
3	Protection contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm				
4	Protection contre les corps solides supérieurs à 1 mm				
5	Protection contre la poussière				
6	Protection totale contre la poussière				
7					
8					











LES INDICES DE PROTECTION

POUR LE PREMIER CHIFFRE PROTECTION CONTRE LES CORPS SOLIDES			POUR LE SECOND CHIFFRE PROTECTION CONTRE LES LIQUIDES		
IP	Définition	Tests	IP	Définition	Tests
0	Aucune protection		0	Aucune protection	
1	Protection contre les corps solides supérieurs à 50 mm		1	Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau	
2	Protection contre les corps solides supérieurs à 12 mm				
3	Protection contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm				
4	Protection contre les corps solides supérieurs à 1 mm				
5	Protection contre la poussière				
6	Protection totale contre la poussière				
7					
8					












LES INDICES DE PROTECTION

POUR LE PREMIER CHIFFRE PROTECTION CONTRE LES CORPS SOLIDES			POUR LE SECOND CHIFFRE PROTECTION CONTRE LES LIQUIDES		
IP	Définition	Tests	IP	Définition	Tests
0	Aucune protection		0	Aucune protection	
1	Protection contre les corps solides supérieurs à 50 mm		1	Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau	
2	Protection contre les corps solides supérieurs à 12 mm		2	Protection contre les chutes d'eau avec une inclinaison de 15° maximum	
3	Protection contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm				
4	Protection contre les corps solides supérieurs à 1 mm				
5	Protection contre la poussière				
6	Protection totale contre la poussière				
7					
8					













LES INDICES DE PROTECTION

POUR LE PREMIER CHIFFRE PROTECTION CONTRE LES CORPS SOLIDES			POUR LE SECOND CHIFFRE PROTECTION CONTRE LES LIQUIDES		
IP	Définition	Tests	IP	Définition	Tests
0	Aucune protection		0	Aucune protection	
1	Protection contre les corps solides supérieurs à 50 mm		1	Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau	
2	Protection contre les corps solides supérieurs à 12 mm		2	Protection contre les chutes d'eau avec une inclinaison de 15° maximum	
3	Protection contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm		3	Protection contre les chutes d'eau avec une inclinaison de 60° maximum	
4	Protection contre les corps solides supérieurs à 1 mm				
5	Protection contre la poussière				
6	Protection totale contre la poussière				
7					
8					



LES INDICES DE PROTECTION

POUR LE PREMIER CHIFFRE PROTECTION CONTRE LES CORPS SOLIDES			POUR LE SECOND CHIFFRE PROTECTION CONTRE LES LIQUIDES		
IP	Définition	Tests	IP	Définition	Tests
0	Aucune protection		0	Aucune protection	
1	Protection contre les corps solides supérieurs à 50 mm		1	Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau	
2	Protection contre les corps solides supérieurs à 12 mm		2	Protection contre les chutes d'eau avec une inclinaison de 15° maximum	
3	Protection contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm		3	Protection contre les chutes d'eau avec une inclinaison de 60° maximum	
4	Protection contre les corps solides supérieurs à 1 mm		4	Protection contre les projections d'eau de toutes les directions	
5	Protection contre la poussière				
6	Protection totale contre la poussière				
7					
8					



LES INDICES DE PROTECTION

POUR LE PREMIER CHIFFRE PROTECTION CONTRE LES CORPS SOLIDES			POUR LE SECOND CHIFFRE PROTECTION CONTRE LES LIQUIDES		
IP	Définition	Tests	IP	Définition	Tests
0	Aucune protection		0	Aucune protection	
1	Protection contre les corps solides supérieurs à 50 mm		1	Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau	
2	Protection contre les corps solides supérieurs à 12 mm		2	Protection contre les chutes d'eau avec une inclinaison de 15° maximum	
3	Protection contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm		3	Protection contre les chutes d'eau avec une inclinaison de 60° maximum	
4	Protection contre les corps solides supérieurs à 1 mm		4	Protection contre les projections d'eau de toutes les directions	
5	Protection contre la poussière		5	Protection contre les jets d'eau à la lance de toutes directions	
6	Protection totale contre la poussière				
7					
8					



LES INDICES DE PROTECTION

POUR LE PREMIER CHIFFRE PROTECTION CONTRE LES CORPS SOLIDES			POUR LE SECOND CHIFFRE PROTECTION CONTRE LES LIQUIDES		
IP	Définition	Tests	IP	Définition	Tests
0	Aucune protection		0	Aucune protection	
1	Protection contre les corps solides supérieurs à 50 mm		1	Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau	
2	Protection contre les corps solides supérieurs à 12 mm		2	Protection contre les chutes d'eau avec une inclinaison de 15° maximum	
3	Protection contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm		3	Protection contre les chutes d'eau avec une inclinaison de 60° maximum	
4	Protection contre les corps solides supérieurs à 1 mm		4	Protection contre les projections d'eau de toutes les directions	
5	Protection contre la poussière		5	Protection contre les jets d'eau à la lance de toutes directions	
6	Protection totale contre la poussière		6	Protection contre les projections d'eau assimilables aux paquets de mer	
7					
8					



LES INDICES DE PROTECTION

POUR LE PREMIER CHIFFRE PROTECTION CONTRE LES CORPS SOLIDES			POUR LE SECOND CHIFFRE PROTECTION CONTRE LES LIQUIDES		
IP	Définition	Tests	IP	Définition	Tests
0	Aucune protection		0	Aucune protection	
1	Protection contre les corps solides supérieurs à 50 mm		1	Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau	
2	Protection contre les corps solides supérieurs à 12 mm		2	Protection contre les chutes d'eau avec une inclinaison de 15° maximum	
3	Protection contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm		3	Protection contre les chutes d'eau avec une inclinaison de 60° maximum	
4	Protection contre les corps solides supérieurs à 1 mm		4	Protection contre les projections d'eau de toutes les directions	
5	Protection contre la poussière		5	Protection contre les jets d'eau à la lance de toutes directions	
6	Protection totale contre la poussière		6	Protection contre les projections d'eau assimilables aux paquets de mer	
7			7	Protection contre les effets de l'immersion	
8					



LES INDICES DE PROTECTION

POUR LE PREMIER CHIFFRE PROTECTION CONTRE LES CORPS SOLIDES			POUR LE SECOND CHIFFRE PROTECTION CONTRE LES LIQUIDES		
IP	Définition	Tests	IP	Définition	Tests
0	Aucune protection		0	Aucune protection	
1	Protection contre les corps solides supérieurs à 50 mm		1	Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau	
2	Protection contre les corps solides supérieurs à 12 mm		2	Protection contre les chutes d'eau avec une inclinaison de 15° maximum	
3	Protection contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm		3	Protection contre les chutes d'eau avec une inclinaison de 60° maximum	
4	Protection contre les corps solides supérieurs à 1 mm		4	Protection contre les projections d'eau de toutes les directions	
5	Protection contre la poussière		5	Protection contre les jets d'eau à la lance de toutes directions	
6	Protection totale contre la poussière		6	Protection contre les projections d'eau assimilables aux paquets de mer	
7			7	Protection contre les effets de l'immersion	
8			8	Protection contre les effets de l'immersion prolongée sous pression	



LES INDICES DE PROTECTION

POUR LE PREMIER CHIFFRE PROTECTION CONTRE LES CORPS SOLIDES			POUR LE SECOND CHIFFRE PROTECTION CONTRE LES LIQUIDES		
IP	Définition	Tests	IP	Définition	Tests
0	Aucune protection		0	Aucune protection	
1	Protection contre les corps solides supérieurs à 50 mm		1	Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau	
2	Protection contre les corps solides supérieurs à 12 mm		2	Protection contre les chutes d'eau avec une inclinaison de 15° maximum	
3	Protection contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm		3	Protection contre les chutes d'eau avec une inclinaison de 60° maximum	
4	Protection contre les corps solides supérieurs à 1 mm		4	Protection contre les projections d'eau de toutes les directions	
5	Protection contre la poussière		5	Protection contre les jets d'eau à la lance de toutes directions	
6	Protection totale contre la poussière		6	Protection contre les projections d'eau assimilables aux paquets de mer	
7			7	Protection contre les effets de l'immersion	
8			8	Protection contre les effets de l'immersion prolongée sous pression	
			9	Protégé contre les jets d'eau haute pression et haute température	



LES INDICES DE PROTECTION



Ces indices de protection permettent également de **déterminer** si le matériel présente un risque de contact avec une pièce nue sous tension :



LES INDICES DE PROTECTION



Ces indices de protection permettent également de **déterminer** si le matériel présente un risque de contact avec une pièce nue sous tension :

Dès que le matériel présente **un indice inférieur à IP2X en Basse Tension**



LES INDICES DE PROTECTION



Ces indices de protection permettent également de **déterminer** si le matériel présente un risque de contact avec une pièce nue sous tension :

Dès que le matériel présente **un indice inférieur à IP2X en Basse Tension**

Dès que le matériel présente **un indice inférieur à IP3X en Haute Tension**



LES INDICES DE PROTECTION

Exemple
de protection
**IP2X en
Basse Tension**





LES INDICES DE PROTECTION





LES INDICES DE RÉSISTANCE STRUCTURELLE



LES INDICES DE RÉSISTANCE STRUCTURELLE

L'IK indique
quant à lui la résistance
structurelle du matériel
face à une énergie
mécanique (plus l'indice
est élevé, plus la
protection est forte).



LES INDICES DE RÉSISTANCE STRUCTURELLE

Exemple

Un appareil présentant un **Indice « IK 05 »** indique que celui-ci peut résister à un choc de 0,70 joule (équivalent à la chute d'un poids de 350g d'une hauteur de 20 cm).





LES INDICES DE RÉSISTANCE STRUCTURELLE

Code IK	IK00	IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
Énergie d'impact (en joule)	*	0,15	0,2	0,35	0,5	0,7	1	2	5	10	20

* Non protégé



L'ÉVALUATION DES RISQUES ÉLECTRIQUES



OBJECTIFS



OBJECTIFS



Procéder en fonction de ses attributions à une évaluation des risques avant de procéder à la réalisation d'opérations d'ordre non électrique.



En France,
l'énergie électrique
cause **relativement
peu d'accident.**





Cependant, la **gravité** de ces accidents est particulièrement marquante.





Cependant, la **gravité** de ces accidents est particulièrement marquante.

Le phénomène électrique représente un **danger invisible et mortel**.





Cependant, la **gravité** de ces accidents est particulièrement marquante.

Le phénomène électrique représente un **danger invisible et mortel**.

Il est donc essentiel de pouvoir se former afin de pouvoir **repérer** toutes les situations dangereuses.





STATISTIQUES



STATISTIQUES

200



STATISTIQUES

200

Estimation du nombre de **décès annuels**
dus à une électrocution en France



STATISTIQUES

200

Estimation du nombre de **décès annuels** dus à une électrocution en France

4 000



STATISTIQUES

200

Estimation du nombre de **décès annuels** dus à une électrocution en France

4 000

Estimation des **électrifications graves** entraînant handicaps et séquelles graves.



STATISTIQUES

200

Estimation du nombre de **décès annuels** dus à une électrocution en France

4 000

Estimation des **électrifications graves** entraînant handicaps et séquelles graves.

Chaque mois
en France



STATISTIQUES

200

Estimation du nombre de **décès annuels** dus à une électrocution en France

4 000

Estimation des **électrisations graves** entraînant handicaps et séquelles graves.

**Chaque mois
en France**

Un **jeune enfant meurt**, victime d'une électrocution.



STATISTIQUES

Les accidents
d'origine électrique sont
9 fois plus mortels
que les accidents
ordinaires.



L'ANALYSE DES RISQUES



L'ANALYSE DES RISQUES

Avant chaque opération, d'ordre électrique ou non, il est nécessaire de procéder à une **analyse des risques**.





L'ANALYSE DES RISQUES

Avant chaque opération, d'ordre électrique ou non, il est nécessaire de procéder à une **analyse des risques**.



Elle a pour objectif de déterminer les **conditions de sécurité** pour les opérations.




Cette **phase**
prend notamment
en compte

**L'évaluation du
risque électrique**
en fonction




Des **caractéristiques** de l'ouvrage (aérien, souterrain...)





Des **caractéristiques** de l'ouvrage (aérien, souterrain...)

Des **surtensions**, de **l'induction magnétique**, du **couplage capacitif**



Des **caractéristiques** de l'ouvrage (aérien, souterrain...)

Des **surtensions**, de **l'induction magnétique**, du **couplage capacitif**

Des **erreurs** possibles (confusion, erreur de conduite)



Des **caractéristiques** de l'ouvrage (aérien, souterrain...)

Des **surtensions**, de **l'induction magnétique**, du **couplage capacitif**

Des **erreurs** possibles (confusion, erreur de conduite)

Des **paramètres électriques** (tension, type de courant...)



Des **caractéristiques** de l'ouvrage (aérien, souterrain...)

Des **surtensions**, de **l'induction magnétique**, du **couplage capacitif**

Des **erreurs** possibles (confusion, erreur de conduite)

Des **paramètres électriques** (tension, type de courant...)

Des phénomènes **météorologiques** (foudre, humidité...)



Des **caractéristiques** de l'ouvrage (aérien, souterrain...)

Des **surtensions**, de **l'induction magnétique**, du **couplage capacitif**

Des **erreurs** possibles (confusion, erreur de conduite)

Des **paramètres électriques** (tension, type de courant...)

Des phénomènes **météorologiques** (foudre, humidité...)

Des **opérations** à réaliser (entretien, dépannage...)



Des **caractéristiques** de l'ouvrage (aérien, souterrain...)

Des **surtensions**, de **l'induction magnétique**, du **couplage capacitif**


Des **erreurs** possibles (confusion, erreur de conduite)

Des **paramètres électriques** (tension, type de courant...)

Des phénomènes **météorologiques** (foudre, humidité...)

Des **opérations** à réaliser (entretien, dépannage...)

De **l'état** des ouvrages et installations



Des **caractéristiques** de l'ouvrage (aérien, souterrain...)

Des **surtensions**, de **l'induction magnétique**, du **couplage capacitif**

Des **erreurs** possibles (confusion, erreur de conduite)

Des **paramètres électriques** (tension, type de courant...)

Des phénomènes **météorologiques** (foudre, humidité...)

Des **opérations** à réaliser (entretien, dépannage...)

De **l'état** des ouvrages et installations

Des **outils et équipements** de travail (dimension, adéquation...)



Des **caractéristiques** de l'ouvrage (aérien, souterrain...)

Des **surtensions**, de **l'induction magnétique**, du **couplage capacitif**

Des **erreurs** possibles (confusion, erreur de conduite)

Des **paramètres électriques** (tension, type de courant...)

Des phénomènes **météorologiques** (foudre, humidité...)

Des **opérations** à réaliser (entretien, dépannage...)

De **l'état** des ouvrages et installations

Des **outils et équipements** de travail (dimension, adéquation...)

De la **configuration** des lieux de travail (distance avec les pièces nues sous-tension)



L'ANALYSE DES RISQUES

Cette analyse doit être réalisée **avant l'exécution des opérations**, mais également tout au long de celle-ci.



L'ANALYSE DES RISQUES

Cette analyse doit être réalisée **avant l'exécution des opérations**, mais également tout au long de celle-ci.

Elle est **réalisée par chaque acteur** en fonction de sa mission, sous la responsabilité de l'employeur.





L'ANALYSE DES RISQUES

Au cours des opérations, chaque acteur doit **signaler les risques** qu'il repère et qui n'ont pas été répertoriés lors de la phase d'analyse préalable.





LA PRÉVENTION DU RISQUE ÉLECTRIQUE



OBJECTIFS



OBJECTIFS



Identifier les différents paramètres à prendre en compte dans le cadre de l'analyse du risque électrique.



OBJECTIFS



Identifier les différents paramètres à prendre en compte dans le cadre de l'analyse du risque électrique.



Appréhender les différentes mesures de prévention associées à la mise en œuvre des différents type d'opération



LA DÉMARCHE D'ANALYSE DES RISQUES



LA DÉMARCHE D'ANALYSE DES RISQUES

Cette **démarche**
permet, en fonction
des opérations à réaliser,
de déterminer :



LA DÉMARCHE D'ANALYSE DES RISQUES

La **suppression du risque** par consignation ou, à défaut, par mise hors de portée (par éloignement, obstacle ou isolation).






LA DÉMARCHE D'ANALYSE DES RISQUES

La **suppression du risque** par consignation ou, à défaut, par mise hors de portée (par éloignement, obstacle ou isolation).

Le **choix des équipements** de protection collective ou individuelle.






LA DÉMARCHE D'ANALYSE DES RISQUES

La **suppression du risque** par consignation ou, à défaut, par mise hors de portée (par éloignement, obstacle ou isolation).

Le **choix des équipements** de protection collective ou individuelle.

Le **choix et l'utilisation des outils**, matériels et équipements de travail.





LA DÉMARCHE D'ANALYSE DES RISQUES

La **délimitation et le balisage** de la zone de travail.





LA DÉMARCHE D'ANALYSE DES RISQUES

La **délimitation et le balisage** de la zone de travail.



La **surveillance** éventuelle de la zone.





LA DÉMARCHE D'ANALYSE DES RISQUES

La **délimitation et le balisage** de la zone de travail.



La **surveillance** éventuelle de la zone.



La prise en compte des **conditions ambiantes** (orage, humidité, vent...).





LES OPÉRATIONS SERONT ALORS RÉALISÉES SELON LES CONDITIONS SUIVANTES :



LES OPÉRATIONS SERONT ALORS RÉALISÉES SELON LES CONDITIONS SUIVANTES :

Opérations **hors tension**





LES OPÉRATIONS SERONT ALORS RÉALISÉES SELON LES CONDITIONS SUIVANTES :

Opérations **hors tension**

Mesures de prévention associées :





LES OPÉRATIONS SERONT ALORS RÉALISÉES SELON LES CONDITIONS SUIVANTES :

Opérations **hors tension**

Mesures de prévention associées :

Réalisation de **consignation**





LES OPÉRATIONS SERONT ALORS RÉALISÉES SELON LES CONDITIONS SUIVANTES :

Opérations **hors tension**

Mesures de prévention associées :

Réalisation de **consignation**

Réalisation de **mise hors tension**





LES OPÉRATIONS SERONT ALORS RÉALISÉES SELON LES CONDITIONS SUIVANTES :

Opérations **dans un environnement électrique**



LES OPÉRATIONS SERONT ALORS RÉALISÉES SELON LES CONDITIONS SUIVANTES :

Opérations **dans un environnement électrique**

Mesures de prévention associées :



LES OPÉRATIONS SERONT ALORS RÉALISÉES SELON LES CONDITIONS SUIVANTES :

Opérations **dans un environnement électrique**

Mesures de prévention associées :

Mise **hors de portée**



LES OPÉRATIONS SERONT ALORS RÉALISÉES SELON LES CONDITIONS SUIVANTES :

Opérations **dans un environnement électrique**

Mesures de prévention associées :

Mise **hors de portée**

Par éloignement





LES OPÉRATIONS SERONT ALORS RÉALISÉES SELON LES CONDITIONS SUIVANTES :

Opérations **dans un environnement électrique**


Mesures de prévention associées :

Mise **hors de portée**

Par éloignement



Par obstacle





LES OPÉRATIONS SERONT ALORS RÉALISÉES SELON LES CONDITIONS SUIVANTES :

Opérations **dans un environnement électrique**


Mesures de prévention associées :

Mise **hors de portée**

Par éloignement



Par obstacle



Par isolation






LES OPÉRATIONS SERONT ALORS RÉALISÉES SELON LES CONDITIONS SUIVANTES :

Opérations **dans un environnement électrique**

Mesures de prévention associées :

Port des **Équipements de Protection Individuels**





LES OPÉRATIONS SERONT ALORS RÉALISÉES SELON LES CONDITIONS SUIVANTES :

Opérations **sous tension**





LES OPÉRATIONS SERONT ALORS RÉALISÉES SELON LES CONDITIONS SUIVANTES :

Opérations **sous tension**

Mesures de prévention associées :





LES OPÉRATIONS SERONT ALORS RÉALISÉES SELON LES CONDITIONS SUIVANTES :

Opérations **sous tension**

Mesures de prévention associées :

Travaux **au contact**





LES OPÉRATIONS SERONT ALORS RÉALISÉES SELON LES CONDITIONS SUIVANTES :

Opérations **sous tension**

Mesures de prévention associées :

Travaux **au contact**

Travaux **à distance**





LES OPÉRATIONS SERONT ALORS RÉALISÉES SELON LES CONDITIONS SUIVANTES :

Opérations **sous tension**

Mesures de prévention associées :

Travaux **au contact**

Travaux **à distance**

Travaux **au potentiel**





LES OPÉRATIONS SOUS-TENSION DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES EN DERNIER RECOURS LORSQUE :



LES OPÉRATIONS SOUS-TENSION DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES EN DERNIER RECOURS LORSQUE :

La mise hors tension peut entraîner des **risques** pour les personnes.





LES OPÉRATIONS SOUS-TENSION DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES EN DERNIER RECOURS LORSQUE :

La mise hors tension peut entraîner des **risques** pour les personnes.

La mise hors tension est **techniquement impossible**.





LES OPÉRATIONS SOUS-TENSION DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES EN DERNIER RECOURS LORSQUE :

La mise hors tension peut entraîner des **risques** pour les personnes.

La mise hors tension est **techniquement impossible**.

La **continuité de service** est nécessaire (distribution publique).





LES OPÉRATIONS SOUS-TENSION DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES EN DERNIER RECOURS LORSQUE :

La mise hors tension peut entraîner des **risques** pour les personnes.

La mise hors tension est **techniquement impossible**.

La **continuité de service** est nécessaire (distribution publique).

Les conditions d'exploitation **rendent dangereuse** la réalisation de la consignation.





LES OPÉRATIONS SOUS-TENSION DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES EN DERNIER RECOURS LORSQUE :

Elles doivent
être réalisées par un
**opérateur formé
et certifié** en
conséquence.





LES DIFFÉRENTS DOMAINES DE TENSION



OBJECTIFS



OBJECTIFS



Repérer les différents domaines de tension.



Les différentes
installations peuvent
être classées en fonction
de leurs **domaines
de tension.**



Les différentes installations peuvent être classées en fonction de leurs **domaines de tension**.

Effectivement, les **distances de sécurité** dépendent essentiellement des différentes tensions présentes dans les installations.



IL EST DONC IMPORTANT DE SAVOIR LES RECONNAITRE.



IL EST DONC IMPORTANT DE SAVOIR LES RECONNAÎTRE.

Domaine de tension		Valeur de la tension nominale en volt	
		En courant alternatif	En courant continu lisse
Très basse tension (TBT)			
Basse tension (BT)			
Haute tension	Domaine HTA		
	Domaine HTB		



IL EST DONC IMPORTANT DE SAVOIR LES RECONNAÎTRE.

Domaine de tension		Valeur de la tension nominale en volt	
		En courant alternatif	En courant continu lisse
Très basse tension (TBT)		Inférieure à 50 volts	
Basse tension (BT)			
Haute tension	Domaine HTA		
	Domaine HTB		



IL EST DONC IMPORTANT DE SAVOIR LES RECONNAÎTRE.

Domaine de tension		Valeur de la tension nominale en volt	
		En courant alternatif	En courant continu lisse
Très basse tension (TBT)		Inférieure à 50 volts	Inférieure à 120 volts
Basse tension (BT)			
Haute tension	Domaine HTA		
	Domaine HTB		



IL EST DONC IMPORTANT DE SAVOIR LES RECONNAÎTRE.

Domaine de tension		Valeur de la tension nominale en volt	
		En courant alternatif	En courant continu lisse
Très basse tension (TBT)		Inférieure à 50 volts	Inférieure à 120 volts
Basse tension (BT)		Entre 50 et 1 000 volts	
Haute tension	Domaine HTA		
	Domaine HTB		



IL EST DONC IMPORTANT DE SAVOIR LES RECONNAITRE.

Domaine de tension		Valeur de la tension nominale en volt	
		En courant alternatif	En courant continu lisse
Très basse tension (TBT)		Inférieure à 50 volts	Inférieure à 120 volts
Basse tension (BT)		Entre 50 et 1 000 volts	Entre 120 et 1 500 volts
Haute tension	Domaine HTA		
	Domaine HTB		



IL EST DONC IMPORTANT DE SAVOIR LES RECONNAÎTRE.

Domaine de tension		Valeur de la tension nominale en volt	
		En courant alternatif	En courant continu lisse
Très basse tension (TBT)		Inférieure à 50 volts	Inférieure à 120 volts
Basse tension (BT)		Entre 50 et 1 000 volts	Entre 120 et 1 500 volts
Haute tension	Domaine HTA	Entre 1 000 et 50 000 volts	
	Domaine HTB		



IL EST DONC IMPORTANT DE SAVOIR LES RECONNAÎTRE.

Domaine de tension		Valeur de la tension nominale en volt	
		En courant alternatif	En courant continu lisse
Très basse tension (TBT)		Inférieure à 50 volts	Inférieure à 120 volts
Basse tension (BT)		Entre 50 et 1 000 volts	Entre 120 et 1 500 volts
Haute tension	Domaine HTA	Entre 1 000 et 50 000 volts	Entre 1 500 et 75 000 volts
	Domaine HTB		



IL EST DONC IMPORTANT DE SAVOIR LES RECONNAÎTRE.

Domaine de tension		Valeur de la tension nominale en volt	
		En courant alternatif	En courant continu lisse
Très basse tension (TBT)		Inférieure à 50 volts	Inférieure à 120 volts
Basse tension (BT)		Entre 50 et 1 000 volts	Entre 120 et 1 500 volts
Haute tension	Domaine HTA	Entre 1 000 et 50 000 volts	Entre 1 500 et 75 000 volts
	Domaine HTB	Supérieure à 50 000 volts	




IL EST DONC IMPORTANT DE SAVOIR LES RECONNAÎTRE.

Domaine de tension		Valeur de la tension nominale en volt	
		En courant alternatif	En courant continu lisse
Très basse tension (TBT)		Inférieure à 50 volts	Inférieure à 120 volts
Basse tension (BT)		Entre 50 et 1 000 volts	Entre 120 et 1 500 volts
Haute tension	Domaine HTA	Entre 1 000 et 50 000 volts	Entre 1 500 et 75 000 volts
	Domaine HTB	Supérieure à 50 000 volts	Supérieure à 75 000 volts



Exemples d'installation en **TBT**





LES DIFFÉRENTS DOMAINES DE TENSION

Exemples d'installation en **TBT**




Exemples d'installation en **BT**






LES DIFFÉRENTS DOMAINES DE TENSION


Exemples d'installation en **TBT**



Exemples d'installation en **BT**




Ex. d'installation et d'ouvrage en **HTA**






LES DIFFÉRENTS DOMAINES DE TENSION


Exemples d'installation en **TBT**




Exemples d'installation en **BT**



Ex. d'installation et d'ouvrage en **HTA**



Exemples d'ouvrage en **HTB**





LES INSTALLATIONS TBTS



LES INSTALLATIONS TBTS

Une installation alimentée en **Très Basse Tension de Sécurité** (TBTS) permet de réduire les risques auxquels sont exposés les intervenants grâce à (les trois conditions doivent être réunies) :



LES INSTALLATIONS TBTS

Une source d'alimentation **sécurisée** (transformateur de sécurité, groupe moteur électrique-génératrice ou thermique-génératrice, piles...)



LES INSTALLATIONS TBTS

Une source d'alimentation **sécurisée** (transformateur de sécurité, groupe moteur électrique-génératrice ou thermique-génératrice, piles...)

La séparation des parties actives de toute autre installation par une **double isolation** (ou isolation renforcée)



LES INSTALLATIONS TBTS

Une source d'alimentation **sécurisée** (transformateur de sécurité, groupe moteur électrique-génératrice ou thermique-génératrice, piles...)

La séparation des parties actives de toute autre installation par une **double isolation** (ou isolation renforcée)

L'isolement entre les parties actives et la terre ou les autres conducteurs de protection appartenant à d'autres installations



LES INSTALLATIONS TBTS

Risque de choc électrique (protection contre contacts directs ou indirects obligatoire) :
Si $U > 25 \text{ V ca}$
ou si $U \geq 60 \text{ V cc}$



LES INSTALLATIONS TBTP



LES INSTALLATIONS TBTP

Une installation
alimentée en **Très Basse
Tension de Protection** (TBTP)
ne répond pas à l'ensemble
des critères de la TBTS mais
garantit une sécurité
minimum à l'opérateur :



LES INSTALLATIONS TBTP

La liaison entre les parties actives et la terre côté utilisation existe.



LES INSTALLATIONS TBTP

La liaison entre les parties actives et la terre côté utilisation existe.

Risque de choc électrique (protection contre contacts directs ou indirects obligatoire) : Si $U > 12 \text{ V ca}$ ou si $U \geq 30 \text{ V cc}$



LES INSTALLATIONS TBTP

La liaison entre les parties actives et la terre côté utilisation existe.

Risque de choc électrique (protection contre contacts directs ou indirects obligatoire) : Si $U > 12 \text{ V ca}$ ou si $U \geq 30 \text{ V cc}$

En condition immergée, la TBTP n'est pas admise.



LES INSTALLATIONS TBTF



LES INSTALLATIONS TBTF

Les installations alimentées en Très Basse Tension Fonctionnelle (TBTF) ne répondent pas aux critères précédents.



LES INSTALLATIONS TBTF

Les installations alimentées en Très Basse Tension Fonctionnelle (TBTF) ne répondent pas aux critères précédents.

Elles doivent donc être traitées comme des installations Basse Tension.



LES INSTALLATIONS TBTF

Les installations alimentées en Très Basse Tension Fonctionnelle (TBTF) ne répondent pas aux critères précédents.

Elles doivent donc être traitées comme des installations Basse Tension.

Risque de choc électrique (protection contre contacts directs ou indirects obligatoire) **quelle que soit la tension.**



LES INSTALLATIONS TBTF

Les installations alimentées en Très Basse Tension Fonctionnelle (TBTF) ne répondent pas aux critères précédents.

Elles doivent donc être traitées comme des installations Basse Tension.

Risque de choc électrique (protection contre contacts directs ou indirects obligatoire) **quelle que soit la tension.**

En condition immergée, la TBTF n'est pas admise.



LES DIFFÉRENTS OUVRAGES ET INSTALLATIONS



OBJECTIFS



OBJECTIFS



Repérer les différentes installations ou ouvrages.



QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UNE INSTALLATION ET UN OUVRAGE ÉLECTRIQUE ?



QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UNE INSTALLATION ET UN OUVRAGE ÉLECTRIQUE ?


Installation électrique



QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UNE INSTALLATION ET UN OUVRAGE ÉLECTRIQUE ?

Installation électrique

Une installation désigne un **ensemble de matériels électriques** mis en œuvre pour la production, la conversion, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique.





QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UNE INSTALLATION ET UN OUVRAGE ÉLECTRIQUE ?

Ouvrage électrique



QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UNE INSTALLATION ET UN OUVRAGE ÉLECTRIQUE ?

Ouvrage électrique

Un ouvrage électrique désigne spécifiquement le **réseau public** de transport et de distribution d'électricité et leurs annexes.






QU'EST-CE QU'UN LOCAL D'ACCÈS RÉSERVÉ AUX ÉLECTRICIENS ?





QU'EST-CE QU'UN LOCAL D'ACCÈS RÉSERVÉ AUX ÉLECTRICIENS ?

Les **locaux et emplacements d'accès réservé aux électriciens** sont des lieux contenant des parties d'ouvrage ou d'installation comportant des pièces nues susceptibles d'être sous tension et accessibles, dans lequel au moins l'une des conditions ci-après existe :





QU'EST-CE QU'UN LOCAL D'ACCÈS RÉSERVÉ AUX ÉLECTRICIENS ?

Protection contre les contacts directs non assurée par construction
(en basse tension seulement)



QU'EST-CE QU'UN LOCAL D'ACCÈS RÉSERVÉ AUX ÉLECTRICIENS ?

Protection contre les contacts directs non assurée par construction
(en basse tension seulement)

Protection contre les contacts directs assurée par **éloignement**, mode de protection pouvant être annulé par une personne ignorant le risque



QU'EST-CE QU'UN LOCAL D'ACCÈS RÉSERVÉ AUX ÉLECTRICIENS ?

Protection contre les contacts directs non assurée par construction
(en basse tension seulement)

Protection contre les contacts directs assurée par **éloignement**, mode de protection pouvant être annulé par une personne ignorant le risque

Protection contre les contacts directs assurée par **obstacle**, mode de protection pouvant être contourné par une personne ignorant le risque



QU'EST-CE QU'UN LOCAL D'ACCÈS RÉSERVÉ AUX ÉLECTRICIENS ?

Ces locaux sont, généralement, facilement **identifiables**.






QU'EST-CE QU'UN LOCAL D'ACCÈS RÉSERVÉ AUX ÉLECTRICIENS ?

Ces locaux sont, généralement, facilement **identifiables**.

La signalisation la plus fréquemment rencontrée, est celle d'un **zébra noir dans un triangle jaune**.






QU'EST-CE QU'UNE LIGNE ÉLECTRIQUE AÉRIENNE ?



QU'EST-CE QU'UNE LIGNE ÉLECTRIQUE AÉRIENNE ?

La ligne électrique aérienne correspond à **l'ensemble des conducteurs nus ou isolés, fixés en élévation** sur des supports (poteaux, pylônes, potelets, façades d'immeuble...) **au moyen d'isolateurs ou de systèmes de suspension adéquats.**






QU'EST-CE QU'UNE CANALISATION ISOLÉE ?



QU'EST-CE QU'UNE CANALISATION ISOLÉE ?

Une canalisation isolée correspond à un **ensemble de conducteurs électriques isolés** ainsi que les éléments assurant leur fixation et leur protection mécanique.





LOCAL BATTERIE



LOCAL BATTERIE

Les locaux contenant **des batteries d'accumulateurs, avec pièces nues** dont la tension est supérieure à 120 volts* dans un local sec ou supérieure à 60 volts* dans un local humide, doivent être considérés comme des locaux d'accès réservés aux électriciens.

* En courant continu






SCHÉMA DE LIAISON À LA TERRE - SLT - (RÉGIME DE NEUTRE)



SCHÉMA DE LIAISON À LA TERRE - SLT - (RÉGIME DE NEUTRE)

Dans le cadre de l'installation d'une mise à la terre, **différents schémas** peuvent être mis en place en fonction des caractéristiques de l'ouvrage.



SCHÉMA DE LIAISON À LA TERRE - SLT - (RÉGIME DE NEUTRE)

Dans le cadre de l'installation d'une mise à la terre, **différents schémas** peuvent être mis en place en fonction des caractéristiques de l'ouvrage.

En France, on retrouve **trois types de schémas** normalisés dans le domaine de la basse tension :



SCHÉMA DE LIAISON À LA TERRE - SLT - (RÉGIME DE NEUTRE)

Schéma TT

Neutre à la terre



SCHÉMA DE LIAISON À LA TERRE - SLT - (RÉGIME DE NEUTRE)

Schéma TT

Neutre à la terre

Schéma IT

Neutre isolé ou impédant



SCHÉMA DE LIAISON À LA TERRE - SLT - (RÉGIME DE NEUTRE)

Schéma TT

Neutre à la terre

Schéma IT

Neutre isolé ou impédant

Schéma TN

Mise au neutre



SCHÉMA TT : NEUTRE À LA TERRE



SCHÉMA TT : NEUTRE À LA TERRE

Dans les installations électriques réalisées suivant le schéma TT, toutes les masses protégées par un même dispositif de protection sont interconnectées et reliées par un conducteur de protection **à une même prise de terre.**



SCHÉMA TT : NEUTRE À LA TERRE

Dans les installations électriques réalisées suivant le schéma TT, toutes les masses protégées par un même dispositif de protection sont interconnectées et reliées par un conducteur de protection **à une même prise de terre.**

La coupure est alors assurée par des **dispositifs sensibles aux courants de défaut.**



SCHÉMA TT : NEUTRE À LA TERRE

Dans les installations électriques réalisées suivant le schéma TT, toutes les masses protégées par un même dispositif de protection sont interconnectées et reliées par un conducteur de protection **à une même prise de terre**.

La coupure est alors assurée par des **dispositifs sensibles aux courants de défaut**.

C'est le **régime le plus simple** : il est généralement utilisé par l'ERDF pour la distribution de BT publique.



SCHÉMA TT : NEUTRE À LA TERRE






SCHÉMA IT : NEUTRE ISOLÉ OU IMPÉDANT



SCHÉMA IT : NEUTRE ISOLÉ OU IMPÉDANT

Dans les installations électriques réalisées suivant le schéma IT, **toutes les masses doivent être reliées à la terre**, soit individuellement, soit par groupes, soit par un réseau général d'interconnexion.



SCHÉMA IT : NEUTRE ISOLÉ OU IMPÉDANT

Dans les installations électriques réalisées suivant le schéma IT, **toutes les masses doivent être reliées à la terre**, soit individuellement, soit par groupes, soit par un réseau général d'interconnexion.

Un **contrôleur permanent d'isolement** (CPI) signalera l'apparition du premier défaut à la masse ou à la terre d'une partie active et provoquera la coupure automatique de l'installation (selon les caractéristiques de celle-ci, la coupure peut intervenir lors du deuxième défaut).



SCHÉMA IT : NEUTRE ISOLÉ OU IMPÉDANT

Dans les installations électriques réalisées suivant le schéma IT, **toutes les masses doivent être reliées à la terre**, soit individuellement, soit par groupes, soit par un réseau général d'interconnexion.

Un **contrôleur permanent d'isolement** (CPI) signalera l'apparition du premier défaut à la masse ou à la terre d'une partie active et provoquera la coupure automatique de l'installation (selon les caractéristiques de celle-ci, la coupure peut intervenir lors du deuxième défaut).

Offrant une plus grande continuité de service, ce régime est souvent utilisé dans les **grandes entreprises industrielles**.



SCHÉMA IT : NEUTRE ISOLÉ OU IMPÉDANT






SCHÉMA TN : MISE AU NEUTRE



SCHÉMA TN : MISE AU NEUTRE

Dans les installations électriques réalisées suivant le schéma TN, toutes les masses **sont reliées par des conducteurs de protection** au point neutre de l'installation, lui-même mis à la terre.



SCHÉMAS TN-C : MISE AU NEUTRE

(NEUTRE ET CONDUCTEUR DE PROTECTION COMMUN : PEN)



SCHÉMAS TN-C : MISE AU NEUTRE

(NEUTRE ET CONDUCTEUR DE PROTECTION COMMUN : PEN)

Dans le schéma TN-C, le conducteur PEN ne doit comporter **aucun dispositif de coupure ou de sectionnement** et doit être réalisé de manière à éviter tout risque de rupture.



SCHÉMAS TN-C : MISE AU NEUTRE

(NEUTRE ET CONDUCTEUR DE PROTECTION COMMUN : PEN)


Dans le schéma TN-C, le conducteur PEN ne doit comporter **aucun dispositif de coupure ou de sectionnement** et doit être réalisé de manière à éviter tout risque de rupture.

Dans ce schéma, la coupure ne peut être assurée que par des **dispositifs de protection contre les surintensités**.



SCHÉMAS TN-C : MISE AU NEUTRE

(NEUTRE ET CONDUCTEUR DE PROTECTION COMMUN : PEN)





SCHÉMAS TN-S : MISE AU NEUTRE

(NEUTRE ET CONDUCTEUR DE PROTECTION SÉPARÉ : PE)



SCHÉMAS TN-S : MISE AU NEUTRE

(NEUTRE ET CONDUCTEUR DE PROTECTION SÉPARÉ : PE)

Dans le schéma TN-S, des dispositifs de protection contre les surintensités ou des dispositifs de coupure à courant différentiel résiduel peuvent être utilisés **comme dispositifs de coupure**.



SCHÉMAS TN-S : MISE AU NEUTRE

(NEUTRE ET CONDUCTEUR DE PROTECTION SÉPARÉ : PE)





IDENTIFICATION DES LOCAUX D'ACCÈS RÉSERVÉS AUX ÉLECTRICIENS



IDENTIFICATION DES LOCAUX D'ACCÈS RÉSERVÉS AUX ÉLECTRICIENS

Dans le cadre du dispositif de prévention, le chef d'établissement **désigne les locaux** dans lesquels un risque de choc électrique existe.



IDENTIFICATION DES LOCAUX D'ACCÈS RÉSERVÉS AUX ÉLECTRICIENS

Dans le cadre du dispositif de prévention, le chef d'établissement **désigne les locaux** dans lesquels un risque de choc électrique existe.

Ces locaux doivent être **clairement identifiables**.



IDENTIFICATION DES LOCAUX D'ACCÈS RÉSERVÉS AUX ÉLECTRICIENS

Dans le cadre du dispositif de prévention, le chef d'établissement **désigne les locaux** dans lesquels un risque de choc électrique existe.

Ces locaux doivent être **clairement identifiables**.

Un **certain nombre de règles** doivent être respectées à l'intérieur de ce type de local.



ACCÈS AUX LOCAUX



ACCÈS AUX LOCAUX

Les locaux d'accès réservés aux électriciens doivent être, en utilisation courante, **fermés**.





ACCÈS AUX LOCAUX

Les locaux d'accès réservés aux électriciens doivent être, en utilisation courante, **fermés**.

Il en va de même pour **toute armoire électrique**.





ACCÈS AUX LOCAUX

Les locaux d'accès réservés aux électriciens doivent être, en utilisation courante, **fermés**.

Il en va de même pour **toute armoire électrique**.

Dans le domaine de la Haute Tension, ces locaux doivent être **fermés à clé** (de l'extérieur).





STOCKAGE DE MATÉRIEL



STOCKAGE DE MATÉRIEL

Hormis les consignes spécifiques éventuellement prises par le chargé d'exploitation, il est **interdit de stocker ou d'entreposer du matériel** dans ce type de local.





LES ZONES D'ENVIRONNEMENT



OBJECTIFS



OBJECTIFS



Connaître et repérer les différentes zones d'environnement électrique en fonction des domaines de tension ou du type d'installation et d'ouvrage.



L'environnement
électrique correspond au
volume géographique
autour d'une pièce nue
ou d'une canalisation
isolée.



L'environnement électrique correspond au **volume géographique** autour d'une pièce nue ou d'une canalisation isolée.

Il se décompose en **différentes zones** (zone d'investigation, de voisinage...) permettant de déterminer les procédures à mettre en œuvre pour opérer en sécurité.



Ce zonage dépend
étroitement du **type**
d'installation ou de l'ouvrage
(isolé, visible...).



Types d'environnements électriques rencontrés



Types d'environnements électriques rencontrés

Pièces nues sous tension



Types d'environnements électriques rencontrés

Pièces nues sous tension

En champ libre





Types d'environnements électriques rencontrés

Pièces nues sous tension

En champ libre



Dans un local
ou une armoire
électrique





Types d'environnements électriques rencontrés

Pièces nues sous tension

En champ libre



Dans un local
ou une armoire
électrique



Canalisations électriques isolées



Types d'environnements électriques rencontrés

Pièces nues sous tension

En champ libre




Dans un local
ou une armoire
électrique



Canalisations électriques isolées

Visible






Types d'environnements électriques rencontrés

Pièces nues sous tension

En champ libre




Dans un local
ou une armoire
électrique



Canalisations électriques isolées

Visible



Invisible





LA ZONE D'INVESTIGATION



LA ZONE D'INVESTIGATION

La zone d'investigation correspond au **volume autour d'un conducteur** dans lequel l'analyse du risque électrique est nécessaire.



LA ZONE D'INVESTIGATION

La zone d'investigation correspond au **volume autour d'un conducteur** dans lequel l'analyse du risque électrique est nécessaire.

La **distance limite d'investigation** débute à 50 mètres du conducteur.



LA ZONE D'INVESTIGATION






LA ZONE D'INVESTIGATION



Distance limite de voisinage simple (pour les pièces nues sous tension)



LA ZONE D'INVESTIGATION



Distance limite de voisinage simple (pour les pièces nues sous tension)

Cet environnement correspond à la **zone d'investigation** (Z0 : zone 0).



LA ZONE D'INVESTIGATION



Distance limite de voisinage simple (pour les pièces nues sous tension)

Cet environnement correspond à la **zone d'investigation** (Z0 : zone 0).

La **distance limite d'investigation** détermine la zone dans laquelle l'analyse du risque électrique est nécessaire.



LES ZONES DE VOISINAGE



LES ZONES DE VOISINAGE

Les **zones de voisinage** correspondent aux volumes dans lequel débute la mise en œuvre des mesures de prévention nécessaires au risque électrique.



LES ZONES DE VOISINAGE

Les **zones de voisinage** correspondent aux volumes dans lequel débute la mise en œuvre des mesures de prévention nécessaires au risque électrique.

Les distances à respecter pour chaque zone **dépendent de la tension.**



LES ZONES DE VOISINAGE

En basse et en haute tension,
on distingue **deux zones de voisinage** :



LES ZONES DE VOISINAGE

En basse et en haute tension,
on distingue **deux zones de voisinage** :

Le voisinage **simple**



LES ZONES DE VOISINAGE

En basse et en haute tension,
on distingue **deux zones de voisinage** :

Le voisinage **simple**

Le voisinage **renforcé**


(la mention V doit être apposée sur le titre d'habilitation de l'opérateur afin qu'il puisse pénétrer dans cette zone)



LES ZONES DE VOISINAGE EN HAUTE TENSION




LES ZONES DE VOISINAGE EN HAUTE TENSION





LES ZONES DE VOISINAGE EN HAUTE TENSION






LES ZONES DE VOISINAGE EN HAUTE TENSION






LES ZONES DE VOISINAGE EN HAUTE TENSION






LES ZONES DE VOISINAGE EN HAUTE TENSION





LES ZONES DE VOISINAGE EN HAUTE TENSION





LES ZONES DE VOISINAGE EN HAUTE TENSION

Distance Limite de
Voisinage Renforcé (DLVR)

Zone de travaux
sous tension

Zone de
voisinage renforcé

Zone de
voisinage simple

Zone
d'investigation

Zone d'accès
réservée au titulaire
d'une habilitation
« travaux sous-tension
en HT » (H1T, H2T,
H1N, H2N)

Zone d'accès
réservée au titulaire
d'une habilitation
H0V, H1V, H2V,
H1X, H2X, HC ou HE

Zone d'accès
réservée au titulaire
d'une habilitation
H0, H1, H2, H1X,
H2X ou HE

Zone 3 (Z3)

Zone 2 (Z2)

Zone 1 (Z1)


Zone 0 (Z0)

Distance Minimale
d'Approche (DMA)

Pièce nue
sous-tension
Haute Tension



LES ZONES DE VOISINAGE EN HAUTE TENSION





LES ZONES DE VOISINAGE EN HAUTE TENSION





LES ZONES DE VOISINAGE EN HAUTE TENSION

Les distances
à respecter pour chaque
zone **dépendent**
de la tension.



LES ZONES DE VOISINAGE EN BASSE TENSION



LES ZONES DE VOISINAGE EN BASSE TENSION






LES ZONES DE VOISINAGE EN BASSE TENSION






LES ZONES DE VOISINAGE EN BASSE TENSION





LES ZONES DE VOISINAGE EN BASSE TENSION





LES ZONES DE VOISINAGE EN BASSE TENSION

Distance Minimale
d'Approche
(DMA)

Zone de
voisinage renforcé
en basse tension

Zone de
voisinage simple

Zone
d'investigation

Zone d'accès
réservée au titulaire
d'une habilitation
B1V, B2V, B1X, B2X,
BR, BC, BE + BP (dans la
limite de 60 Volts en CC)

Zone d'accès
réservée au titulaire
d'une habilitation
B0, BS, BP, B1 ou B2,
BR, BC, BE

Zone 4 (Z4)

Zone 1 (Z1)

Zone 0 (Z0)

Pièce nue
sous-tension
Basse Tension



LES ZONES DE VOISINAGE EN BASSE TENSION

Distance Minimale
d'Approche
(DMA)

Distance Limite de
Voisinage Simple
(DLVS)

Zone de
voisinage renforcé
en basse tension

Zone de
voisinage simple

Zone
d'investigation

Zone d'accès
réservée au titulaire
d'une habilitation
B1V, B2V, B1X, B2X,
BR, BC, BE + BP (dans la
limite de 60 Volts en CC)

Zone d'accès
réservée au titulaire
d'une habilitation
B0, BS, BP, B1 ou B2,
BR, BC, BE

Zone 4 (Z4)

Zone 1 (Z1)

Zone 0 (Z0)

Pièce nue
sous-tension
Basse Tension



LES ZONES DE VOISINAGE EN BASSE TENSION

Distance Minimale
d'Approche
(DMA)

Distance Limite de
Voisinage Simple
(DLVS)

Distance Limite
d'Investigation
(DLI)

Zone de
voisinage renforcé
en basse tension

Zone de
voisinage simple

Zone
d'investigation

Zone d'accès
réservée au titulaire
d'une habilitation
B1V, B2V, B1X, B2X,
BR, BC, BE + BP (dans la
limite de 60 Volts en CC)

Zone d'accès
réservée au titulaire
d'une habilitation
B0, BS, BP, B1 ou B2,
BR, BC, BE

Zone 4 (Z4)

Zone 1 (Z1)

Zone 0 (Z0)

Pièce nue
sous-tension
Basse Tension



LES ZONES DE VOISINAGE EN BASSE TENSION

Distance Minimale
d'Approche
(DMA)

Distance Limite de
Voisinage Simple
(DLVS)

Distance Limite
d'Investigation
(DLI)

Zone de
voisinage renforcé
en basse tension

Zone de
voisinage simple

Zone
d'investigation

Zone
d'environnement
électrique

Zone d'accès
réservée au titulaire
d'une habilitation
B1V, B2V, B1X, B2X,
BR, BC, BE + BP (dans la
limite de 60 Volts en CC)

Zone d'accès
réservée au titulaire
d'une habilitation
B0, BS, BP, B1 ou B2,
BR, BC, BE

Zone 4 (Z4)

Zone 1 (Z1)

Zone 0 (Z0)

Pièce nue
sous-tension
Basse Tension



LES ZONES DE VOISINAGE EN BASSE TENSION

Les distances
à respecter pour chaque
zone **dépendent**
de la tension.



LA DISTANCE MINIMALE D'APPROCHE



LA DISTANCE MINIMALE D'APPROCHE

La distance minimale d'approche correspond aux limites de **zone 4** (en basse tension) et de **zone 3** (en haute tension).



LA DISTANCE MINIMALE D'APPROCHE

La distance minimale d'approche correspond aux limites de **zone 4** (en basse tension) et de **zone 3** (en haute tension).

Cette distance est calculée en fonction de la **tension** (distance de tension) et de la **distance de garde** (espace permettant à l'opérateur d'avoir une marge de sécurité).



LA DISTANCE MINIMALE D'APPROCHE

Cette distance se calcule par la **formule suivante** :



LA DISTANCE MINIMALE D'APPROCHE

Cette distance se calcule par la **formule suivante** :

Distance de tension + **Distance de garde** = **Distance Minimale d'Approche**



LA DISTANCE MINIMALE D'APPROCHE

Cette distance se calcule par la **formule suivante** :

Distance de tension + **Distance de garde** = **Distance Minimale d'Approche**

La distance de tension
correspond à :

0,005 x la tension U en KV



LA DISTANCE MINIMALE D'APPROCHE

Cette distance se calcule par la **formule suivante** :

Distance de tension + **Distance de garde** = **Distance Minimale d'Approche**

La distance de tension
correspond à :

$0,005 \times \text{la tension } U \text{ en KV}$

La distance de garde
correspond à :

0,3 mètre pour la basse tension

0,5 mètre pour la haute tension



Distances Minimales d'Approche pour ces domaines de tension

Tension
nominale
Un en Kv

Distance
de tension
t en m

Distance
de garde
g en m

Distance Minimale d'Approche entre la
phase et un opérateur au potentiel de la terre
DMA en m

En basse tension, la distance minimale d'approche de la pièce nue sous tension est égale à 0,3 mètres (30 cm)

En haute tension (comprise entre 1000 et 20 000 volts), la distance minimale d'approche de la pièce nue sous tension est égale à 0,6 mètres (60 cm)

30

0,20

0,50

0,70

63

0,30

0,50

0,80

90

0,50

0,50

1,00

150

0,80

0,50

1,30

225

1,10

0,50

1,60

400

2

0,50

2,50



Cette distance
peut être **majorée** pour
tenir compte de certains
paramètres (conditions
atmosphériques,
surtension, altitude...).



Cette distance
peut être **majorée** pour
tenir compte de certains
paramètres (conditions
atmosphériques,
surtension, altitude...).


On parlera
alors de **Distance
Minimale d'Approche
Corrigée** (DMAC).



POUR UN CONDUCTEUR EN CHAMP LIBRE



POUR UN CONDUCTEUR EN CHAMP LIBRE



En présence d'une
pièce nue sous tension
en champ libre (exemple
ligne aérienne à conducteur nu),
certaines distances sont à
prendre en compte pour la
réalisation
d'opération.



POUR UN CONDUCTEUR EN CHAMP LIBRE





DISTANCE LIMITE DE VOISINAGE SIMPLE



DISTANCE LIMITE DE VOISINAGE SIMPLE

Les travaux de voisinage de lignes aériennes nues doivent respecter les **distances** suivantes :



DISTANCE LIMITE DE VOISINAGE SIMPLE

Les travaux de voisinage de lignes aériennes nues doivent respecter les **distances** suivantes :



Tension inférieure à 50 000 volts




DISTANCE LIMITE DE VOISINAGE SIMPLE

Les travaux de voisinage de lignes aériennes nues doivent respecter les **distances** suivantes :



Tension inférieure à 50 000 volts



Tension supérieure à 50 000 volts



DISTANCE LIMITE DE VOISINAGE SIMPLE

La nécessité de franchissement de cette limite impliquera la mise en œuvre des **mesures de prévention dévolues en zone de voisinage simple** (habilitation, surveillance...).



ASCENSION D'UN PYLÔNE OU POTEAU





ASCENSION D'UN PYLÔNE OU POTEAU

L'ascension, au delà de 2,50 m, d'un pylône ou d'un poteau est équivalente à l'entrée dans la **zone 1** (zone de voisinage simple).





POUR LES LOCAUX ET EMPLACEMENT RÉSERVÉS AUX ÉLECTRICIENS



POUR LES LOCAUX ET EMPLACEMENT RÉSERVÉS AUX ÉLECTRICIENS

Dans un local
ou un emplacement
d'accès réservés aux
électriciens, **la zone
d'investigation
n'existe pas.**




POUR LES LOCAUX ET EMPLACEMENT RÉSERVÉS AUX ÉLECTRICIENS

Dans un local ou un emplacement d'accès réservés aux électriciens, **la zone d'investigation n'existe pas.**

La distance limite de voisinage simple commence alors **dès la clôture du local.**



POUR LES LOCAUX ET EMPLACEMENT RÉSERVÉS AUX ÉLECTRICIENS






BASSE TENSION DE 50 À 1000 VOLTS



BASSE TENSION DE 50 À 1000 VOLTS






BASSE TENSION DE 50 À 1000 VOLTS

Zone 1

Zone de voisinage simple

Accès réservé aux personnes
habilitées en basse tension
(B0, B1, B2, BR, BE, BS...)





BASSE TENSION DE 50 À 1000 VOLTS

Zone 1


Zone de voisinage simple

Accès réservé aux personnes habilitées en basse tension (B0, B1, B2, BR, BE, BS...)

Zone 4

Zone de voisinage renforcé en basse tension

Accès réservé aux personnes habilitées en basse tension présentant l'indice V ou habilitées à travailler sous tension (B1V, B2V, B1T, BR, BE, B1N...)





DISTANCE LIMITE DE VOISINAGE SIMPLE



DISTANCE LIMITE DE VOISINAGE SIMPLE

L'ouverture
d'une armoire ou d'un
coffret électrique comprenant
des pièces nues sous tension
provoque **l'extension des
différentes zones** selon les
modalités des pièces nues
en champ libre.



DISTANCE LIMITE DE VOISINAGE SIMPLE





DISTANCE LIMITE DE VOISINAGE SIMPLE

En basse tension,
l'ouverture d'une armoire,
d'un coffret ou d'une
enveloppe de matériel
électrique revient à **pénétrer
en zone 1 ou 4.**



LES CANALISATIONS ÉLECTRIQUES ISOLÉES



LES CANALISATIONS ÉLECTRIQUES ISOLÉES

Les canalisations
électriques isolées
correspondent à **l'ensemble**
des conducteurs électrique
isolés.



LES CANALISATIONS ÉLECTRIQUES ISOLÉES

On peut distinguer **deux types** de canalisations :



LES CANALISATIONS ÉLECTRIQUES ISOLÉES

On peut distinguer **deux types** de canalisations :

La canalisation électrique **visible**



LES CANALISATIONS ÉLECTRIQUES ISOLÉES

On peut distinguer **deux types** de canalisations :

La canalisation électrique **visible**

La canalisation électrique **invisible**




LES CANALISATIONS ÉLECTRIQUES ISOLÉES

Les distances limites
et les zones **dépendent**
de ces particularités.




LA ZONE D'INVESTIGATION





Zone d'investigation



LA ZONE D'INVESTIGATION

La **zone d'investigation** correspond au volume entre la distance limite d'investigation (qui détermine la zone dans laquelle l'analyse du risque électrique est nécessaire) et la Distance Limite d'Approche Prudente.



Zone d'investigation



LA ZONE D'INVESTIGATION

Elle est
comprise de **50 mètres**
jusqu'à 0,5 mètre
de la canalisation
isolée.



Zone d'investigation



LA ZONE D'INVESTIGATION

La limite
peut **varier**
en présence de
limite physique
évidente.



Zone d'investigation

LA ZONE D'APPROCHE PRUDENTE





Zone d'investigation



Zone d'approche prudente


LA ZONE D'APPROCHE PRUDENTE

La **zone d'approche prudente** correspond au volume entre la canalisation électrique isolée et la Distance Limite d'Approche Prudente.



Zone d'investigation

LA ZONE D'APPROCHE PRUDENTE



Zone d'approche prudente

Elle est
comprise entre
0 et 0,5 mètre.



Zone d'investigation



Zone d'approche prudente

LA ZONE D'APPROCHE PRUDENTE

Cette zone
est applicable pour
les **canalisations
isolées visibles ou
invisibles.**



CANALISATIONS ISOLÉES VISIBLES





CANALISATIONS ISOLÉES VISIBLES

Les canalisations isolées visibles correspondent à celles que l'on peut **distinguer visuellement**.





CANALISATIONS ISOLÉES VISIBLES

Les canalisations isolées visibles correspondent à celles que l'on peut **distinguer visuellement**.

Rentrent dans cette définition, les câbles isolés aériens sur support, les câbles en caniveaux, les fourreaux non enterrés, etc.





CANALISATIONS ISOLÉES INVISIBLES



CANALISATIONS ISOLÉES INVISIBLES

Les canalisations
isolées invisibles
correspondent
aux **canalisations
enterrées, noyées
ou encastrées.**



CANALISATIONS ISOLÉES INVISIBLES

Les canalisations isolées invisibles correspondent aux **canalisations enterrées, noyées ou encastrées**.

Elles représentent un **risque supplémentaire** par rapport aux canalisations visibles, lié entre autres à leurs localisations difficiles.



CANALISATIONS ENTERRÉES



CANALISATIONS ENTERRÉES

Dès lors que des travaux, terrassements, fouilles, forages ou enfoncements sont envisagés, l'employeur doit s'informer auprès du **service de voirie compétent pour le domaine public** (ou auprès du propriétaire en cas de travaux sur le domaine privé) afin de connaître les canalisations à proximité du chantier.





CANALISATIONS ENTERRÉES


La demande
de renseignement
est réalisée à l'aide d'un
formulaire nommé :
**Déclaration d'Intention
de Commencement
de Travaux (D.I.C.T.)**

Le formulaire est intitulé "Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (D.I.C.T.)" et porte le décret n° 91-1147 du 14-10-1991. Il est divisé en plusieurs sections :

- Section 1 - DÉCLARANT** : Contient des champs pour le nom et prénom, l'adresse, le téléphone, le télex et la télécopie. Il y a des cases à cocher pour "Entrepreneur" et "Particulier".
- Section 2 - TRAVAUX À RÉALISER** : Contient des champs pour l'adresse, le code postal, la commune, la description des travaux, la date prévue pour le commencement des travaux, la profondeur d'excavation s'il y a lieu, et la durée probable. Il y a des cases à cocher pour "OUI" et "NON" pour diverses options de travaux.
- Section 3 - INFORMATIONS DEMANDÉES** : Contient des champs pour la position des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques existants, et des recommandations ou prescriptions techniques relatives aux conditions d'exécution des travaux.



CANALISATIONS ENTERRÉES






CANALISATIONS ENTERRÉES






CANALISATIONS ENTERRÉES






CANALISATIONS ENTERRÉES






CANALISATIONS ENTERRÉES





CANALISATIONS ENTERRÉES





CANALISATIONS ENTERRÉES

Signalisation





CANALISATIONS ENTERRÉES

Signalisation

On reconnaît une canalisation électrique au **grillage rouge** placé au dessus d'elle (au minimum à 20 cm) et aux indications données par l'exploitant.





CANALISATIONS NOYÉES OU ENCASTRÉES




CANALISATIONS NOYÉES OU ENCASTRÉES





CANALISATIONS NOYÉES OU ENCASTRÉES


Face à une canalisation isolée encastrée ou noyée, la **zone d'investigation** est limitée à la surface extérieure du mur, du sol ou du côté d'affleurement.



CANALISATIONS NOYÉES OU ENCASTRÉES

Face à une canalisation isolée encastrée ou noyée, la **zone d'investigation** est limitée à la surface extérieure du mur, du sol ou du côté d'affleurement.

La **Distance Limite d'Approche Prudente** (DLAP) est quant à elle fixée à 0,5 mètre de la canalisation.





LES DIFFÉRENTS ACTEURS



OBJECTIFS



OBJECTIFS



Connaitre les rôles et les missions des différents acteurs concourant à la préparation et la réalisation de travaux d'ordre électrique ou non.



UNE DÉMARCHE CONCERTÉE





UNE DÉMARCHE CONCERTÉE

La **démarche de prévention des risques électriques** doit avant tout être une démarche concertée entre les différents acteurs.





UNE DÉMARCHE CONCERTÉE

La **démarche de prévention des risques électriques** doit avant tout être une démarche concertée entre les différents acteurs.

Elle débute par **l'analyse des risques** entreprise par l'employeur jusqu'à la réalisation des opérations par les exécutants.





UNE DÉMARCHE CONCERTÉE

La **démarche de prévention des risques électriques** doit avant tout être une démarche concertée entre les différents acteurs.


Elle débute par **l'analyse des risques** entreprise par l'employeur jusqu'à la réalisation des opérations par les exécutants.

Elle implique donc de **nombreux acteurs** avec des rôles et des responsabilités différents.





L'EMPLOYEUR





L'EMPLOYEUR

Il appartient à l'employeur, dans le cadre de la préparation des opérations, de **mettre en place une organisation** permettant de procéder à l'analyse des risques et à la mise en œuvre de la démarche de prévention.





L'EMPLOYEUR

Il appartient à l'employeur, dans le cadre de la préparation des opérations, de **mettre en place une organisation** permettant de procéder à l'analyse des risques et à la mise en œuvre de la démarche de prévention.

Il définit en outre les **règles d'entretien du matériel** qu'il fournit dans le respect de la réglementation.





L'EMPLOYEUR

Il appartient à l'employeur, dans le cadre de la préparation des opérations, de **mettre en place une organisation** permettant de procéder à l'analyse des risques et à la mise en œuvre de la démarche de prévention.


Il définit en outre les **règles d'entretien du matériel** qu'il fournit dans le respect de la réglementation.

Lors de la coordination des opérations, il doit **désigner par écrit** les acteurs du dispositif (chargé d'exploitation, chargé de travaux...).






L'EMPLOYEUR DOIT ÉGALEMENT :





L'EMPLOYEUR DOIT ÉGALEMENT :

► **Vérifier** la qualification du personnel (en lien avec l'activité).






L'EMPLOYEUR DOIT ÉGALEMENT :

▶ **Vérifier** la qualification du personnel (en lien avec l'activité).

▶ Faire procéder à la **formation** en matière de sécurité électrique du personnel.






L'EMPLOYEUR DOIT ÉGALEMENT :

▶ **Vérifier** la qualification du personnel (en lien avec l'activité).

▶ Faire procéder à la **formation** en matière de sécurité électrique du personnel.

▶ **Délivrer** les habilitations requises.





L'EMPLOYEUR DOIT ÉGALEMENT :

▶ **Vérifier** la qualification du personnel (en lien avec l'activité).

▶ Faire procéder à la **formation** en matière de sécurité électrique du personnel.

▶ **Délivrer** les habilitations requises.

▶ Remettre contre reçu un **carnet de prescription**.





L'EMPLOYEUR DOIT ÉGALEMENT :

▶ **Vérifier** la qualification du personnel (en lien avec l'activité).

▶ Faire procéder à la **formation** en matière de sécurité électrique du personnel.

▶ **Délivrer** les habilitations requises.


▶ Remettre contre reçu un **carnet de prescription**.

▶ Établir ou faire établir des **instructions de sécurité**.





LE CHEF D'ÉTABLISSEMENT





LE CHEF D'ÉTABLISSEMENT

Dans certains cas, le rôle d'employeur peut être **distinct** de celui de chef d'établissement.





LE CHEF D'ÉTABLISSEMENT


Dans certains cas, le rôle d'employeur peut être **distinct** de celui de chef d'établissement.



Dans ce cas, le chef d'établissement correspond à **l'exploitant** des ouvrages ou installations.



LE CHEF D'ÉTABLISSEMENT DOIT ENTRE AUTRES :





LE CHEF D'ÉTABLISSEMENT DOIT ENTRE AUTRES :

Faire procéder au **suivi et à la surveillance** des installations ou ouvrages électriques.





LE CHEF D'ÉTABLISSEMENT DOIT ENTRE AUTRES :

Faire procéder au **suivi et à la surveillance** des installations ou ouvrages électriques.

Fournir aux différents acteurs les **informations** nécessaires à leurs opérations et faire mettre à jour si besoin les plans des installations et ouvrages.



Employeur



Chef d'établissement



Chef d'établissement



Chef d'établissement



LE CHEF D'ÉTABLISSEMENT DOIT ENTRE AUTRES :

Faire procéder au **suivi et à la surveillance** des installations ou ouvrages électriques.



Employeur



Chef d'établissement

Fournir aux différents acteurs les **informations** nécessaires à leurs opérations et faire mettre à jour si besoin les plans des installations et ouvrages.



Chef d'établissement


Élaborer ou faire élaborer les **instructions de sécurité** et les diffuser.



Chef d'établissement



LE CHARGÉ D'EXPLOITATION ÉLECTRIQUE





LE CHARGÉ D'EXPLOITATION ÉLECTRIQUE

L'employeur peut procéder à la **désignation** d'un chargé d'exploitation.





LE CHARGÉ D'EXPLOITATION ÉLECTRIQUE

L'employeur peut procéder à la **désignation** d'un chargé d'exploitation.

Cette personne doit pour cela être **qualifiée** en électricité.





LE CHARGÉ D'EXPLOITATION ÉLECTRIQUE DOIT, POUR POUVOIR ASSURER CONVENABLEMENT SA FONCTION :



LE CHARGÉ D'EXPLOITATION ÉLECTRIQUE DOIT, POUR POUVOIR ASSURER CONVENABLEMENT SA FONCTION :

Avoir en permanence **connaissance** de l'état des installations ou ouvrages.



LE CHARGÉ D'EXPLOITATION ÉLECTRIQUE DOIT, POUR POUVOIR ASSURER CONVENABLEMENT SA FONCTION :

- ▶ Avoir en permanence **connaissance** de l'état des installations ou ouvrages.
- ▶ Exécuter ou faire exécuter les **manœuvres d'exploitation**.



LE CHARGÉ D'EXPLOITATION ÉLECTRIQUE DOIT, POUR POUVOIR ASSURER CONVENABLEMENT SA FONCTION :

Avoir en permanence **connaissance** de l'état des installations ou ouvrages.

Exécuter ou faire exécuter les **manœuvres d'exploitation**.

Définir et appliquer les **procédures d'accès, de suivi et de contrôle** dans le respect des dispositions prises par l'employeur.



LE CHARGÉ D'EXPLOITATION ÉLECTRIQUE DOIT, POUR POUVOIR ASSURER CONVENABLEMENT SA FONCTION :

Avoir en permanence **connaissance** de l'état des installations ou ouvrages.

Exécuter ou faire exécuter les **manœuvres d'exploitation**.

Définir et appliquer les **procédures d'accès, de suivi et de contrôle** dans le respect des dispositions prises par l'employeur.

Délivrer les **autorisations** (notamment d'accès).



LE CHARGÉ D'EXPLOITATION ÉLECTRIQUE DOIT, POUR POUVOIR ASSURER CONVENABLEMENT SA FONCTION :

Avoir en permanence **connaissance** de l'état des installations ou ouvrages.

Exécuter ou faire exécuter les **manœuvres d'exploitation**.

Définir et appliquer les **procédures d'accès, de suivi et de contrôle** dans le respect des dispositions prises par l'employeur.

Délivrer les **autorisations** (notamment d'accès).

Fournir à l'employeur, à la fin des opérations, les plans et schémas de la mise à jour.



LE CHARGÉ D'EXPLOITATION ÉLECTRIQUE DOIT, POUR POUVOIR ASSURER CONVENABLEMENT SA FONCTION :

- ▶ Avoir en permanence **connaissance** de l'état des installations ou ouvrages.
- ▶ Exécuter ou faire exécuter les **manœuvres d'exploitation**.
- ▶ Définir et appliquer les **procédures d'accès, de suivi et de contrôle** dans le respect des dispositions prises par l'employeur.
- ▶ Délivrer les **autorisations** (notamment d'accès).
- ▶ **Fournir à l'employeur**, à la fin des opérations, les plans et schémas de la mise à jour.
- ▶ Recueillir et faire remonter toute **information liée à une anomalie**.



LE CHARGÉ DE TRAVAUX (B2, H2)





LE CHARGÉ DE TRAVAUX (B2, H2)

Le chargé de travaux a pour mission la sécurité des opérations **dans le cadre d'opérations d'ordre électrique.**





LE CHARGÉ DE TRAVAUX (B2, H2)

Le chargé de travaux a pour mission la sécurité des opérations **dans le cadre d'opérations d'ordre électrique.**

Il **encadre et surveille** les différentes étapes (avant, pendant et après).





LE CHARGÉ DE TRAVAUX (B2, H2) DOIT FAIRE EN SORTE :





LE CHARGÉ DE TRAVAUX (B2, H2) DOIT FAIRE EN SORTE :

Que le travail soit **bien défini**.





LE CHARGÉ DE TRAVAUX (B2, H2) DOIT FAIRE EN SORTE :

Que le travail soit **bien défini**.

Que les intervenants aient les **qualifications/habilitations** ainsi que les **équipements nécessaires**.





LE CHARGÉ DE TRAVAUX (B2, H2) DOIT FAIRE EN SORTE :

Que le travail soit **bien défini**.

Que les intervenants aient les **qualifications/habilitations** ainsi que les **équipements nécessaires**.

Que les **risques** soient identifiés et pris en compte (risque électrique, travail en hauteur, danger d'explosion...).





LE CHARGÉ DE TRAVAUX (B2, H2) DOIT FAIRE EN SORTE :

Que le travail soit **bien défini**.

Que les intervenants aient les **qualifications/habilitations** ainsi que les **équipements nécessaires**.

Que les **risques** soient identifiés et pris en compte (risque électrique, travail en hauteur, danger d'explosion...).

D'être **présent sur le chantier** avant le début des travaux.





LE CHARGÉ DE TRAVAUX (B2, H2) CONCOURT EN OUTRE :





LE CHARGÉ DE TRAVAUX (B2, H2) CONCOURT EN OUTRE :

À la **mise en œuvre**
et au respect des
procédures d'accès, de
suivi et de restitutions
des installations
ou ouvrages.





LE CHARGÉ DE CONSIGNATION (BC OU HC)





LE CHARGÉ DE CONSIGNATION (BC OU HC)

Sur demande de l'employeur ou de son délégataire, le chargé de consignation intervient lors de différentes phases liées à la **consignation ou la mise hors tension** d'un ouvrage ou d'une installation électrique.





LE CHARGÉ DE CONSIGNATION (BC OU HC) DOIT NOTAMMENT :





LE CHARGÉ DE CONSIGNATION (BC OU HC) DOIT NOTAMMENT :

Séparer





LE CHARGÉ DE CONSIGNATION (BC OU HC) DOIT NOTAMMENT :

Séparer

Condamner





LE CHARGÉ DE CONSIGNATION (BC OU HC) DOIT NOTAMMENT :

Séparer

Condamner

Identifier l'ouvrage





LE CHARGÉ DE CONSIGNATION (BC OU HC) DOIT NOTAMMENT :

Séparer

Condamner

Identifier l'ouvrage

Effectuer la Vérification d'Absence de Tension (VAT)





LE CHARGÉ DE CONSIGNATION (BC OU HC) DOIT NOTAMMENT :

Séparer

Condamner

Identifier l'ouvrage


Effectuer la Vérification d'Absence de Tension (VAT)

Rédiger et signer les attestations de consignations





LE CHARGÉ D'INTERVENTIONS « GÉNÉRALES » (BR)






LE CHARGÉ D'INTERVENTIONS « GÉNÉRALES » (BR)

Le chargé d'interventions « générales » réalise les opérations d'ordre électrique de **courte durée** (dépannage, entretien...), dans le domaine de la basse ou de la très basse-tension.





POUR INTERVENIR, LE CHARGÉ D'INTERVENTION DOIT :





POUR INTERVENIR, LE CHARGÉ D'INTERVENTION DOIT :

Avoir l'accord du chef d'établissement ou de l'utilisateur et avoir reçu l'ordre d'exécution.





POUR INTERVENIR, LE CHARGÉ D'INTERVENTION DOIT :

Avoir l'accord du chef d'établissement ou de l'utilisateur et avoir reçu l'ordre d'exécution.

Avoir acquis la **connaissance du fonctionnement** de l'installation ou de l'équipement.





POUR INTERVENIR, LE CHARGÉ D'INTERVENTION DOIT :

Avoir l'accord du chef d'établissement ou de l'utilisateur et avoir reçu l'ordre d'exécution.

Avoir acquis la **connaissance du fonctionnement** de l'installation ou de l'équipement.

Disposer d'appareils de mesure ou de vérification et d'outils adaptés aux opérations à effectuer.





POUR INTERVENIR, LE CHARGÉ D'INTERVENTION DOIT :

Avoir l'accord du chef d'établissement ou de l'utilisateur et avoir reçu l'ordre d'exécution.

Avoir acquis la **connaissance du fonctionnement** de l'installation ou de l'équipement.

Disposer d'appareils de mesure ou de vérification et d'outils adaptés aux opérations à effectuer.

Assurer la surveillance permanente de la personne placée sous son autorité.





POUR INTERVENIR, LE CHARGÉ D'INTERVENTION DOIT :

Prendre les mesures afin **d'assurer la sécurité** des tiers, des exécutants et cerner tous les risques.





POUR INTERVENIR, LE CHARGÉ D'INTERVENTION DOIT :

Prendre les mesures afin **d'assurer la sécurité** des tiers, des exécutants et cerner tous les risques.

Porter un **équipement individuel** adapté.






POUR INTERVENIR, LE CHARGÉ D'INTERVENTION DOIT :

Prendre les mesures afin **d'assurer la sécurité** des tiers, des exécutants et cerner tous les risques.

Porter un **équipement individuel** adapté.

Disposer d'un **emplacement de travail** dégagé et en délimiter la zone.





LE CHARGÉ D'INTERVENTIONS « ÉLÉMENTAIRES » (BS)





LE CHARGÉ D'INTERVENTIONS « ÉLÉMENTAIRES » (BS)

Il réalise des
**opérations simples de
changement** (changement
à l'identique de lampe, d'une
prise de courant, d'un interrupteur...)
ou de raccordement
(raccordement de volet roulant,
de chaudière...) **dans le
domaine de la basse ou
de la très basse
tension.**





LE CHARGÉ D'INTERVENTIONS « ÉLÉMENTAIRES » (BS) POUR INTERVENIR, DOIT :





LE CHARGÉ D'INTERVENTIONS « ÉLÉMENTAIRES » (BS) POUR INTERVENIR, DOIT :

Avoir l'accord du chef d'établissement ou de l'utilisateur et avoir reçu **l'ordre d'exécution**.





LE CHARGÉ D'INTERVENTIONS « ÉLÉMENTAIRES » (BS) POUR INTERVENIR, DOIT :

Avoir l'accord du chef d'établissement ou de l'utilisateur et avoir reçu **l'ordre d'exécution**.

Avoir acquis la **connaissance** du fonctionnement de l'installation ou de l'équipement.





LE CHARGÉ D'INTERVENTIONS « ÉLÉMENTAIRES » (BS) POUR INTERVENIR, DOIT :

Avoir l'accord du chef d'établissement ou de l'utilisateur et avoir reçu **l'ordre d'exécution**.

Avoir acquis la **connaissance** du fonctionnement de l'installation ou de l'équipement.

Disposer d'appareils de mesure ou de vérification et d'outils adaptés aux opérations à effectuer.





LE CHARGÉ D'INTERVENTIONS « ÉLÉMENTAIRES » (BS) POUR INTERVENIR, DOIT :

Prendre les mesures afin **d'assurer la sécurité** des tiers,
des exécutants et cerner tous les risques.





LE CHARGÉ D'INTERVENTIONS « ÉLÉMENTAIRES » (BS) POUR INTERVENIR, DOIT :

Prendre les mesures afin **d'assurer la sécurité** des tiers, des exécutants et cerner tous les risques.

Porter un **équipement individuel** adapté.





LE CHARGÉ D'INTERVENTIONS « ÉLÉMENTAIRES » (BS) POUR INTERVENIR, DOIT :

Prendre les mesures afin **d'assurer la sécurité** des tiers, des exécutants et cerner tous les risques.

Porter un **équipement individuel** adapté.

Disposer d'un **emplacement de travail** dégagé et en délimiter la zone.






L'EXÉCUTANT D'OPÉRATIONS D'ORDRE ÉLECTRIQUE (B1, H1)





L'EXÉCUTANT D'OPÉRATIONS D'ORDRE ÉLECTRIQUE (B1, H1)

L'exécutant d'opérations d'ordre électrique effectue des travaux (installation d'équipements, d'appareillages, de machines) **sous la direction** d'un chargé de travaux ou d'un chargé d'interventions générales.






L'EXÉCUTANT D'OPÉRATIONS D'ORDRE ÉLECTRIQUE (B1, H1)

L'exécutant d'opérations d'ordre électrique effectue des travaux (installation d'équipements, d'appareillages, de machines) **sous la direction** d'un chargé de travaux ou d'un chargé d'interventions générales.

Il ne peut pas travailler seul.





L'EXÉCUTANT D'OPÉRATIONS D'ORDRE ÉLECTRIQUE (B1, H1) DOIT NOTAMMENT :





L'EXÉCUTANT D'OPÉRATIONS D'ORDRE ÉLECTRIQUE (B1, H1) DOIT NOTAMMENT :

Suivre les instructions du chargé de travaux
(ou d'intervention).





L'EXÉCUTANT D'OPÉRATIONS D'ORDRE ÉLECTRIQUE (B1, H1) DOIT NOTAMMENT :

Suivre les instructions du chargé de travaux
(ou d'intervention).

Respecter les **prescriptions de sécurité**.






L'EXÉCUTANT D'OPÉRATIONS D'ORDRE ÉLECTRIQUE (B1, H1) DOIT NOTAMMENT :

Suivre les instructions du chargé de travaux (ou d'intervention).

Respecter les **prescriptions de sécurité**.

Porter les **équipements de protection individuelle**.





L'EXÉCUTANT D'OPÉRATIONS D'ORDRE ÉLECTRIQUE (B1, H1) DOIT NOTAMMENT :

Suivre les instructions du chargé de travaux (ou d'intervention).

Respecter les **prescriptions de sécurité**.

Porter les **équipements de protection individuelle**.


Veiller à l'état des outils (avant, pendant, après les travaux) et à leur adéquation par rapport aux tâches à effectuer.





L'EXÉCUTANT D'OPÉRATIONS D'ORDRE ÉLECTRIQUE (B1, H1) DOIT NOTAMMENT :

Veiller à sa propre sécurité et à celle des personnes concernées par ses actes ou omissions.





L'EXÉCUTANT D'OPÉRATIONS D'ORDRE ÉLECTRIQUE (B1, H1) DOIT NOTAMMENT :

Veiller à sa propre sécurité et à celle des personnes concernées par ses actes ou omissions.

Rendre compte immédiatement de toute difficulté ou de toute modification de la situation de travail.






L'EXÉCUTANT D'OPÉRATIONS D'ORDRE ÉLECTRIQUE (B1, H1) DOIT NOTAMMENT :

Veiller à sa propre sécurité et à celle des personnes concernées par ses actes ou omissions.

Rendre compte immédiatement de toute difficulté ou de toute modification de la situation de travail.

Arrêter les opérations en cours si nécessaire.





LE CHARGÉ D'OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES (BE, HE)





LE CHARGÉ D'OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES (BE, HE)

Une personne détenant un titre BE ou HE est habilitée à réaliser **certaines opérations spécifiques** lui permettant de procéder à des essais, des vérifications, des manœuvres ou des mesures sur les installations ou ouvrages électriques (la mention BE ou HE sur le titre doit être complétée par la nature des opérations).





LE CHARGÉ D'OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES (BE, HE)

Il peut être amené, en fonction de la nature de son habilitation, à mener des **opérations visant à :**





LE CHARGÉ D'OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES (BE, HE) DANS LE CADRE DES ESSAIS






LE CHARGÉ D'OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES (BE, HE) DANS LE CADRE DES ESSAIS

Tester le fonctionnement d'une installation.






LE CHARGÉ D'OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES (BE, HE) DANS LE CADRE DES MESURES





LE CHARGÉ D'OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES (BE, HE) DANS LE CADRE DES MESURES

La réalisation de **mesures d'ordre électrique**
(intensité, tension, puissance, continuité,
résistance...)






LE CHARGÉ D'OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES (BE, HE) DANS LE CADRE DES MESURES

La réalisation de **mesures d'ordre électrique**
(intensité, tension, puissance, continuité,
résistance...)

La réalisation de **mesures d'ordre non
électrique** (dans un environnement électrique)





LE CHARGÉ D'OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES (BE, HE) DANS LE CADRE DE VÉRIFICATIONS





LE CHARGÉ D'OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES (BE, HE) DANS LE CADRE DE VÉRIFICATIONS

Procéder aux **examens visuels** de l'installation.






LE CHARGÉ D'OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES (BE, HE) DANS LE CADRE DE VÉRIFICATIONS

Procéder aux **examens visuels** de l'installation.

Contrôler le fonctionnement de dispositifs de sécurité (test de disjoncteur différentiel, de coupure d'urgence...).





LE CHARGÉ D'OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES (BE, HE) DANS LE CADRE DE VÉRIFICATIONS

Procéder aux **examens visuels** de l'installation.

Contrôler le fonctionnement de dispositifs de sécurité (test de disjoncteur différentiel, de coupure d'urgence...).

Réaliser des mesures d'ordre électrique (intensité, tension, puissance, continuité, résistance...).





LE CHARGÉ D'OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES (BE, HE) DANS LE CADRE DE MANŒUVRES





LE CHARGÉ D'OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES (BE, HE) DANS LE CADRE DE MANŒUVRES

Participer à une **consignation** (sous l'autorité d'un chargé consignation).





LE CHARGÉ D'OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES (BE, HE) DANS LE CADRE DE MANŒUVRES

Participer à une **consignation** (sous l'autorité d'un chargé consignation).

Réaliser une **manœuvre d'urgence** (lors d'un incendie ou d'un accident).





LE CHARGÉ D'OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES (BE, HE) DANS LE CADRE DE MANŒUVRES

Participer à une **consignation** (sous l'autorité d'un chargé consignation).

Réaliser une **manœuvre d'urgence** (lors d'un incendie ou d'un accident).

Réaliser des **manœuvres d'exploitation** (réglage d'équipement, réarmement de relais de protection, branchement d'équipement amovible...).





LE CHARGÉ D'OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES (BE, HE)

Il réalise
ces opérations
**dans le respect des
prescriptions**, en lien
avec l'environnement
électrique.






LE CHARGÉ D'OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES (BE, HE) DOIT NOTAMMENT :





LE CHARGÉ D'OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES (BE, HE) DOIT NOTAMMENT :

Avoir acquis la **connaissance** du fonctionnement de l'installation ou de l'équipement.






LE CHARGÉ D'OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES (BE, HE) DOIT NOTAMMENT :

Avoir acquis la **connaissance** du fonctionnement de l'installation ou de l'équipement.

Utiliser ses **équipements de protection individuelle** (gants isolants, tapis isolant...) lorsque l'environnement le nécessite.






LE CHARGÉ D'OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES (BE, HE) DOIT NOTAMMENT :

Avoir acquis la **connaissance** du fonctionnement de l'installation ou de l'équipement.

Utiliser ses **équipements de protection individuelle** (gants isolants, tapis isolant...) lorsque l'environnement le nécessite.

Disposer d'appareils de mesure ou de vérification et d'outils adaptés aux opérations à effectuer.






LE CHARGÉ D'OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES (BE, HE) DOIT NOTAMMENT :

Avoir acquis la **connaissance** du fonctionnement de l'installation ou de l'équipement.

Utiliser ses **équipements de protection individuelle** (gants isolants, tapis isolant...) lorsque l'environnement le nécessite.

Disposer d'appareils de mesure ou de vérification et d'outils adaptés aux opérations à effectuer.

Respecter les instructions de sécurité et les consignes données.






LE CHARGÉ D'OPÉRATIONS BT ÉLÉMENTAIRES CHAÎNE PV (BP) ET LE CHARGÉ D'INTERVENTIONS (BR PHOTOVOLTAÏQUE)





LE CHARGÉ D'OPÉRATIONS BT ÉLÉMENTAIRES CHAÎNE PV (BP) ET LE CHARGÉ D'INTERVENTIONS (BR PHOTOVOLTAÏQUE)

Une personne habilitée BP est apte à assurer les fonctions de chargé d'opérations BT élémentaires chaîne PV dans le cadre d'une installation initiale : montage, démontage de connecteurs débrochables (à l'exclusion du raccordement à une boîte de jonction), manipulation de modules PV, connexion des modules PV d'une même chaîne photovoltaïque.





LE CHARGÉ D'OPÉRATIONS BT ÉLÉMENTAIRES CHAÎNE PV (BP) ET LE CHARGÉ D'INTERVENTIONS (BR PHOTOVOLTAÏQUE)

Lors des opérations de maintenance, la personne habilitée BP est apte à assurer la mise en oeuvre d'écrans opaques et le nettoyage des surfaces transparentes des modules PV en présence et sous l'autorité d'un charge d'intervention BR photovoltaïque.





LE CHARGÉ D'OPÉRATIONS BT ÉLÉMENTAIRES CHAÎNE PV (BP) ET LE CHARGÉ D'INTERVENTIONS (BR PHOTOVOLTAÏQUE)

Lors des opérations de maintenance, la personne habilitée BP est apte à assurer la mise en oeuvre d'écrans opaques et le nettoyage des surfaces transparentes des modules PV en présence et sous l'autorité d'un charge d'intervention BR photovoltaïque.

Une personne habilitée BR photovoltaïque peut réaliser des interventions BT générales sur une installation PV.





LE CHARGÉ D'OPÉRATIONS BT ÉLÉMENTAIRES CHAÎNE PV (BP) ET LE CHARGÉ D'INTERVENTIONS (BR PHOTOVOLTAÏQUE)

Ils **doivent** notamment :



LE CHARGÉ D'OPÉRATIONS BT ÉLÉMENTAIRES CHAÎNE PV (BP) ET LE CHARGÉ D'INTERVENTIONS (BR PHOTOVOLTAÏQUE)

Ils **doivent** notamment :

Avoir acquis la **connaissance** du fonctionnement de l'installation ou de l'équipement ou posséder les compétences sur les installations photovoltaïques.



LE CHARGÉ D'OPÉRATIONS BT ÉLÉMENTAIRES CHAÎNE PV (BP) ET LE CHARGÉ D'INTERVENTIONS (BR PHOTOVOLTAÏQUE)

Ils **doivent** notamment :

Avoir acquis la **connaissance** du fonctionnement de l'installation ou de l'équipement ou posséder les compétences sur les installations photovoltaïques.

Utiliser ses **équipements de protection individuelle** en adéquation avec les tâches à réaliser.



LE CHARGÉ D'OPÉRATIONS BT ÉLÉMENTAIRES CHAÎNE PV (BP) ET LE CHARGÉ D'INTERVENTIONS (BR PHOTOVOLTAÏQUE)

Ils **doivent** notamment :

Avoir acquis la **connaissance** du fonctionnement de l'installation ou de l'équipement ou posséder les compétences sur les installations photovoltaïques.

Utiliser ses **équipements de protection individuelle** en adéquation avec les tâches à réaliser.

Respecter les instructions de sécurité et les consignes données.



LE CHARGÉ DE CHANTIER (BF, HF)



LE CHARGÉ DE CHANTIER (BF, HF)

RÔLE ET LIMITES



LE CHARGÉ DE CHANTIER (BF, HF) RÔLE ET LIMITES

Désigné par son employeur, il assure la **direction des travaux d'ordre non électrique** (maçonnerie, peinture, plomberie...).



LE CHARGÉ DE CHANTIER (BF, HF) RÔLE ET LIMITES

Désigné par son employeur, il assure la **direction des travaux d'ordre non électrique** (maçonnerie, peinture, plomberie...).

Il intervient dans une **zone d'incertitude** d'une canalisation enterrée sous tension et dans la **ZAP** d'une canalisation rendue visible.



LE CHARGÉ DE CHANTIER (BF, HF)

ATTRIBUTION



LE CHARGÉ DE CHANTIER (BF, HF) ATTRIBUTION

Si le B0-H0 chargé de chantier intervient dans la ZAP de la canalisation électrique enterrées sous tension rendues visible, il est **habilité BF-HF**.



LE CHARGÉ DE CHANTIER (BF, HF) ATTRIBUTION

Si le B0-H0 chargé de chantier intervient dans la ZAP de la canalisation électrique enterrées sous tension rendues visible, il est **habilité BF-HF**.

Le BF-HF, en plus de ces attributions de chargé de chantier, peut **réaliser** des travaux d'ordre non électrique dans la zone d'incertitude d'une canalisation enterrée sous tension pour les phases de dégagement ou dans la ZAP sur des canalisations électriques sous tension rendues visibles.



LE CHARGÉ DE CHANTIER (BF, HF) ATTRIBUTION

Si le B0-H0 chargé de chantier intervient dans la ZAP de la canalisation électrique enterrées sous tension rendues visible, il est **habilité BF-HF**.

Le BF-HF, en plus de ces attributions de chargé de chantier, peut **réaliser** des travaux d'ordre non électrique dans la zone d'incertitude d'une canalisation enterrée sous tension pour les phases de dégagement ou dans la ZAP sur des canalisations électriques sous tension rendues visibles.

Il **surveille** notamment ses exécutants (BF-HF) pour les activités qui nécessitent d'entrer en contact avec une canalisation ou ses accessoires.



LE CHARGÉ DE CHANTIER (BF, HF)

SES MISSIONS



LE CHARGÉ DE CHANTIER (BF, HF) SES MISSIONS

Effectuer un **ripage** provisoire à moins de 10 centimètres d'une canalisation enterrée rendue visible.



LE CHARGÉ DE CHANTIER (BF, HF)

SES MISSIONS

Effectuer un **ripage** provisoire à moins de 10 centimètres d'une canalisation enterrée rendue visible.

Nettoyer une canalisation souterraine pour reconnaître sa nature ou ses accessoires.



LE CHARGÉ DE CHANTIER (BF, HF)

SES MISSIONS

Effectuer un **ripage** provisoire à moins de 10 centimètres d'une canalisation enterrée rendue visible.

Nettoyer une canalisation souterraine pour reconnaître sa nature ou ses accessoires.

Effectuer un **soutènement**.



LE CHARGÉ DE CHANTIER (BF, HF)

SES MISSIONS

Effectuer un **ripage** provisoire à moins de 10 centimètres d'une canalisation enterrée rendue visible.

Nettoyer une canalisation souterraine pour reconnaître sa nature ou ses accessoires.

Effectuer un **soutènement**.

Ouvrir un fourreau pour identifier son contenu.



LE CHARGÉ DE CHANTIER (BF, HF)

SES MISSIONS

Effectuer un **ripage** provisoire à moins de 10 centimètres d'une canalisation enterrée rendue visible.

Nettoyer une canalisation souterraine pour reconnaître sa nature ou ses accessoires.

Effectuer un **soutènement**.

Ouvrir un fourreau pour identifier son contenu.

Mettre en œuvre des **moyens de protection** des câbles accessoires.



L'EXÉCUTANT D'OPÉRATIONS D'ORDRE NON ÉLECTRIQUE (BF, HF)



L'EXÉCUTANT D'OPÉRATIONS D'ORDRE NON ÉLECTRIQUE (BF, HF)

L'exécutant d'opérations d'ordre non électrique habilité BF-HF effectue des travaux dans la **zone d'incertitude** d'une canalisation enterrée sous tension et dans la **ZAP** d'une canalisation rendue visible.



L'EXÉCUTANT D'OPÉRATIONS D'ORDRE NON ÉLECTRIQUE (BF, HF)

L'exécutant d'opérations d'ordre non électrique habilité BF-HF effectue des travaux dans la **zone d'incertitude** d'une canalisation enterrée sous tension et dans la **ZAP** d'une canalisation rendue visible.

L'exécutant de travaux habilité F possède préalablement l'habilitation **H0 B0** complétée des attributs BF HF.



LE CHARGÉ DE CHANTIER (OPÉRATIONS D'ORDRE NON ÉLECTRIQUE H0, B0)





LE CHARGÉ DE CHANTIER (OPÉRATIONS D'ORDRE NON ÉLECTRIQUE H0, B0)

Le chargé de chantier **contribue à la réalisation** d'opérations d'ordre non électrique.





LE CHARGÉ DE CHANTIER (OPÉRATIONS D'ORDRE NON ÉLECTRIQUE H0, B0) DOIT NOTAMMENT :





LE CHARGÉ DE CHANTIER (OPÉRATIONS D'ORDRE NON ÉLECTRIQUE H0, B0) DOIT NOTAMMENT :

Assurer la surveillance du personnel dont il a la charge
(il peut faire appel à ce titre à un surveillant de sécurité).





LE CHARGÉ DE CHANTIER (OPÉRATIONS D'ORDRE NON ÉLECTRIQUE H0, B0) DOIT NOTAMMENT :

Assurer la surveillance du personnel dont il a la charge
(il peut faire appel à ce titre à un surveillant de sécurité).

Participer à **l'application des procédures**
de préparation, de suivi et de contrôle
relatives à la sécurité électrique.





LE CHARGÉ DE CHANTIER (OPÉRATIONS D'ORDRE NON ÉLECTRIQUE H0, B0) DOIT NOTAMMENT :

Préciser aux personnes placées sous sa responsabilité le type d'opération à réaliser et les conditions d'environnement électrique (situation de travail) dans laquelle ils doivent accomplir leurs missions.





LE CHARGÉ DE CHANTIER (OPÉRATIONS D'ORDRE NON ÉLECTRIQUE H0, B0) DOIT NOTAMMENT :

Préciser aux personnes placées sous sa responsabilité le type d'opération à réaliser et les conditions d'environnement électrique (situation de travail) dans laquelle ils doivent accomplir leurs missions.

Avoir reçu une **autorisation de travail** du chargé d'exploitation électrique.





LE CHARGÉ DE CHANTIER (OPÉRATIONS D'ORDRE NON ÉLECTRIQUE H0, B0) DOIT NOTAMMENT :

Prendre connaissance des **instructions de sécurité** et les faire appliquer.





LE CHARGÉ DE CHANTIER (OPÉRATIONS D'ORDRE NON ÉLECTRIQUE H0, B0) DOIT NOTAMMENT :

Prendre connaissance des **instructions de sécurité** et les faire appliquer.

S'assurer que les protections prévues sont en place dans le cadre des travaux réalisés dans un environnement électrique.





LE CHARGÉ DE CHANTIER (OPÉRATIONS D'ORDRE NON ÉLECTRIQUE H0, B0) DOIT NOTAMMENT :

Prendre connaissance des **instructions de sécurité** et les faire appliquer.

S'assurer que les protections prévues sont en place dans le cadre des travaux réalisés dans un environnement électrique.

Baliser si nécessaire la zone de travail.





LE CHARGÉ DE CHANTIER (OPÉRATIONS D'ORDRE NON ÉLECTRIQUE H0, B0) DOIT NOTAMMENT :

Il doit en outre
veiller au **respect des
prescriptions** liées aux
opérations hors tension,
dans un environnement
électrique.





L'EXÉCUTANT D'OPÉRATIONS D'ORDRE NON ÉLECTRIQUE

(B0, H0)





L'EXÉCUTANT D'OPÉRATIONS D'ORDRE NON ÉLECTRIQUE

(B0, H0)

L'exécutant d'opérations d'ordre non électrique habilité peut **accéder** (dans le cadre d'une désignation par l'employeur) à un local ou emplacement d'accès réservé aux électriciens ou **réaliser des travaux d'ordre non électrique** sous la direction d'un chargé de chantier ou d'un chargé de travaux dans un environnement électrique.





L'EXÉCUTANT D'OPÉRATIONS D'ORDRE NON ÉLECTRIQUE (B0, H0) DOIT NOTAMMENT :





L'EXÉCUTANT D'OPÉRATIONS D'ORDRE NON ÉLECTRIQUE (B0, H0) DOIT NOTAMMENT :

Suivre les instructions du chargé de chantier ou de travaux.





L'EXÉCUTANT D'OPÉRATIONS D'ORDRE NON ÉLECTRIQUE (B0, H0) DOIT NOTAMMENT :

Suivre les instructions du chargé de chantier ou de travaux.

Respecter les **prescriptions de sécurité**.





L'EXÉCUTANT D'OPÉRATIONS D'ORDRE NON ÉLECTRIQUE (B0, H0) DOIT NOTAMMENT :

Suivre les instructions du chargé de chantier ou de travaux.

Respecter les **prescriptions de sécurité**.

Porter les **équipements de protection individuelle**.





L'EXÉCUTANT D'OPÉRATIONS D'ORDRE NON ÉLECTRIQUE (B0, H0) DOIT NOTAMMENT :

Veiller à l'état des outils (avant, pendant et après les travaux)
et à leur adéquation par rapport aux tâches à effectuer.





L'EXÉCUTANT D'OPÉRATIONS D'ORDRE NON ÉLECTRIQUE (B0, H0) DOIT NOTAMMENT :

Veiller à l'état des outils (avant, pendant et après les travaux) et à leur adéquation par rapport aux tâches à effectuer.

Veiller à sa propre sécurité et à celle des personnes concernées par ses actes ou omissions.





L'EXÉCUTANT D'OPÉRATIONS D'ORDRE NON ÉLECTRIQUE (B0, H0) DOIT NOTAMMENT :

Stopper les opérations en cours si nécessaire.





L'EXÉCUTANT D'OPÉRATIONS D'ORDRE NON ÉLECTRIQUE (B0, H0) DOIT NOTAMMENT :

Stopper les opérations en cours si nécessaire.

Respecter les limites de la zone de travail et des chemins d'accès qui leur sont prescrits.





L'EXÉCUTANT D'OPÉRATIONS D'ORDRE NON ÉLECTRIQUE (B0, H0) DOIT NOTAMMENT :

Stopper les opérations en cours si nécessaire.


Respecter les limites de la zone de travail et des chemins d'accès qui leur sont prescrits.

Signaler au chargé de travaux ou de chantier s'il estime que les tâches à réaliser ne correspondent pas à son niveau d'habilitation ou de formation.






L'EXÉCUTANT D'OPÉRATIONS D'ORDRE NON ÉLECTRIQUE NON HABILITÉ





L'EXÉCUTANT D'OPÉRATIONS D'ORDRE NON ÉLECTRIQUE NON HABILITÉ

L'exécutant d'opérations d'ordre non électrique non habilité est une **personne ordinaire**, désignée par son employeur pour réaliser, sous la surveillance d'un chargé de chantier non habilité, des travaux d'ordre non électrique en zone 0 ou après suppression du risque électrique.





CAS PARTICULIERS



CAS PARTICULIERS

INTERVENTIONS CHEZ LES PARTICULIERS





CAS PARTICULIERS

INTERVENTIONS CHEZ LES PARTICULIERS

L'entreprise qui intervient chez un particulier doit organiser et conduire les travaux **en liaison avec l'occupant des lieux.**






CAS PARTICULIERS

INTERVENTIONS CHEZ LES PARTICULIERS

L'entreprise qui intervient chez un particulier doit organiser et conduire les travaux **en liaison avec l'occupant des lieux.**

Il doit définir et mettre en œuvre les **instructions de sécurité.**





CAS PARTICULIERS

ENTREPRISE EXPLOITANTE / ENTREPRISE EXTÉRIEURE



CAS PARTICULIERS

ENTREPRISE EXPLOITANTE / ENTREPRISE EXTÉRIEURE

Rôle de l'entreprise **exploitante**



CAS PARTICULIERS

ENTREPRISE EXPLOITANTE / ENTREPRISE EXTÉRIEURE

Rôle de l'entreprise **exploitante**

Pour les ouvrages ou pour les installations **dont elle a la charge**, elle doit :



CAS PARTICULIERS

ENTREPRISE EXPLOITANTE / ENTREPRISE EXTÉRIEURE

Rôle de l'entreprise **exploitante**

Pour les ouvrages ou pour les installations **dont elle a la charge**, elle doit :

Organiser et mettre en œuvre la sécurité électrique pour son personnel.



CAS PARTICULIERS

ENTREPRISE EXPLOITANTE / ENTREPRISE EXTÉRIEURE

Rôle de l'entreprise **exploitante**

Pour les ouvrages ou pour les installations **dont elle a la charge**, elle doit :

Organiser et mettre en œuvre la sécurité électrique pour son personnel.

Appliquer les mesures de coordination lors de travaux avec une entreprise extérieure.



CAS PARTICULIERS

ENTREPRISE EXPLOITANTE / ENTREPRISE EXTÉRIEURE

Rôle de l'entreprise **exploitante**

Pour les ouvrages ou pour les installations **dont elle a la charge**, elle doit :

Organiser et mettre en œuvre la sécurité électrique pour son personnel.

Appliquer les mesures de coordination lors de travaux avec une entreprise extérieure.

Définir les prescriptions de sécurité à respecter.



CAS PARTICULIERS

ENTREPRISE EXPLOITANTE / ENTREPRISE EXTÉRIEURE

Rôle de l'entreprise **exploitante**

Pour les ouvrages ou pour les installations **dont elle a la charge**, elle doit :

Organiser et mettre en œuvre la sécurité électrique pour son personnel.

Appliquer les mesures de coordination lors de travaux avec une entreprise extérieure.

Définir les prescriptions de sécurité à respecter.

Rôle de l'entreprise **extérieure**



CAS PARTICULIERS

ENTREPRISE EXPLOITANTE / ENTREPRISE EXTÉRIEURE

Rôle de l'entreprise **exploitante**

Pour les ouvrages ou pour les installations **dont elle a la charge**, elle doit :

Organiser et mettre en œuvre la sécurité électrique pour son personnel.

Appliquer les mesures de coordination lors de travaux avec une entreprise extérieure.

Définir les prescriptions de sécurité à respecter.

Rôle de l'entreprise **extérieure**

Pour réaliser les opérations d'ordre électrique, l'entreprise doit être **compétente** dans son domaine d'interventions :



CAS PARTICULIERS

ENTREPRISE EXPLOITANTE / ENTREPRISE EXTÉRIEURE

Rôle de l'entreprise **exploitante**

Pour les ouvrages ou pour les installations **dont elle a la charge**, elle doit :

Organiser et mettre en œuvre la sécurité électrique pour son personnel.

Appliquer les mesures de coordination lors de travaux avec une entreprise extérieure.

Définir les prescriptions de sécurité à respecter.

Rôle de l'entreprise **extérieure**

Pour réaliser les opérations d'ordre électrique, l'entreprise doit être **compétente** dans son domaine d'interventions :

Organiser et mettre en œuvre la sécurité électrique pour son personnel.



CAS PARTICULIERS

ENTREPRISE EXPLOITANTE / ENTREPRISE EXTÉRIEURE

Rôle de l'entreprise **exploitante**

Pour les ouvrages ou pour les installations **dont elle a la charge**, elle doit :

Organiser et mettre en œuvre la sécurité électrique pour son personnel.

Appliquer les mesures de coordination lors de travaux avec une entreprise extérieure.

Définir les prescriptions de sécurité à respecter.

Rôle de l'entreprise **extérieure**

Pour réaliser les opérations d'ordre électrique, l'entreprise doit être **compétente** dans son domaine d'interventions :

Organiser et mettre en œuvre la sécurité électrique pour son personnel.

Appliquer les mesures de coordination réglementaire lors de travaux avec une entreprise exploitante.



CAS PARTICULIERS

ENTREPRISE EXPLOITANTE / ENTREPRISE EXTÉRIEURE

Rôle de l'entreprise **exploitante**

Pour les ouvrages ou pour les installations **dont elle a la charge**, elle doit :

Organiser et mettre en œuvre la sécurité électrique pour son personnel.

Appliquer les mesures de coordination lors de travaux avec une entreprise extérieure.

Définir les prescriptions de sécurité à respecter.

Rôle de l'entreprise **extérieure**

Pour réaliser les opérations d'ordre électrique, l'entreprise doit être **compétente** dans son domaine d'interventions :

Organiser et mettre en œuvre la sécurité électrique pour son personnel.

Appliquer les mesures de coordination réglementaire lors de travaux avec une entreprise exploitante.

Prendre en compte les mesures de sécurité édictées par l'entreprise exploitante.



RÉALISATION D'OPÉRATIONS HORS TENSION



OBJECTIFS



OBJECTIFS



Organiser et mettre en œuvre les opérations hors tension.



LES OPÉRATIONS DE CONSIGNATION



LES OPÉRATIONS DE CONSIGNATION

Elles sont réalisées par des **opérateurs habilités BC** pour la basse tension et **HC** pour la haute tension.



LES OPÉRATIONS DE CONSIGNATION

Elles sont réalisées par des **opérateurs habilités BC** pour la basse tension et **HC** pour la haute tension.

Elles permettent de réaliser des travaux électriques ou non électriques **hors tension**.



LES OPÉRATIONS DE CONSIGNATION

Elles sont réalisées par des **opérateurs habilités BC** pour la basse tension et **HC** pour la haute tension.

Elles permettent de réaliser des travaux électriques ou non électriques **hors tension**.

Cependant, pour assurer la sécurité lors des travaux, ces opérations doivent suivre un **ordre et une procédure spécifiques**.



LES OPÉRATIONS DE CONSIGNATION

Une personne
habilitée BR peut
consigner une installation
en basse tension
seulement lorsqu'elle en
est l'intervenante ou dans
le cas de personnel
placé sous ses
ordres.



LES OPÉRATIONS DE CONSIGNATION

Une personne
habileté BR peut
consigner une installation
en basse tension
seulement lorsqu'elle en
est l'intervenante ou dans
le cas de personnel
placé sous ses
ordres.

Un opérateur
habilité B2 ou H2
peut également participer
à la réalisation d'une
consignation
(voir BE et HE).




ORDRE GÉNÉRAL DES DIFFÉRENTES ÉTAPES D'UNE CONSIGNATION



ORDRE GÉNÉRAL DES DIFFÉRENTES ÉTAPES D'UNE CONSIGNATION

Opération N°1

Séparation des sources
d'énergie






ORDRE GÉNÉRAL DES DIFFÉRENTES ÉTAPES D'UNE CONSIGNATION


Opération N°1

Séparation des sources d'énergie



Opération N°2

Condamnation des organes de séparation





ORDRE GÉNÉRAL DES DIFFÉRENTES ÉTAPES D'UNE CONSIGNATION

Opération N°3

Identification de la
partie d'installation
concernée





ORDRE GÉNÉRAL DES DIFFÉRENTES ÉTAPES D'UNE CONSIGNATION

Opération N°3

Identification de la
partie d'installation
concernée



Opération N°4

Vérification d'absence
de tension





ORDRE GÉNÉRAL DES DIFFÉRENTES ÉTAPES D'UNE CONSIGNATION

Opération N°3

Identification de la partie d'installation concernée




Opération N°4

Vérification d'absence de tension



Opération N°5

Mise à la terre et en court-circuit si nécessaire





DÉTAIL DES DIFFÉRENTES OPÉRATIONS



DÉTAIL DES DIFFÉRENTES OPÉRATIONS

Une procédure de consignation est une **succession de 5 opérations** visant à assurer la coupure du courant électrique de l'installation et prévenant toute apparition intempestive de tension.



DÉTAIL DES DIFFÉRENTES OPÉRATIONS

Une procédure de consignation est une **succession de 5 opérations** visant à assurer la coupure du courant électrique de l'installation et prévenant toute apparition intempestive de tension.

Avant tout, il est nécessaire de procéder à la **pré-identification** de l'installation faisant l'objet de la consignation.



DÉTAIL DES DIFFÉRENTES OPÉRATIONS

Une procédure de consignation est une **succession de 5 opérations** visant à assurer la coupure du courant électrique de l'installation et prévenant toute apparition intempestive de tension.

Avant tout, il est nécessaire de procéder à la **pré-identification** de l'installation faisant l'objet de la consignation.

Cette pré-identification fait partie intégrante de la **phase de préparation** du travail.



DÉTAIL DES DIFFÉRENTES OPÉRATIONS

Elle est fondée sur :



DÉTAIL DES DIFFÉRENTES OPÉRATIONS

Elle est fondée sur :

La **connaissance géographique** du site



DÉTAIL DES DIFFÉRENTES OPÉRATIONS

Elle est fondée sur :

La **connaissance géographique** du site

La **consultation** des schémas, cartes ou rapports réglementaires



DÉTAIL DES DIFFÉRENTES OPÉRATIONS

Elle est fondée sur :

La **connaissance géographique** du site

La **consultation** des schémas, cartes ou rapports réglementaires

La **connaissance de l'installation** faisant l'objet des travaux, de ses caractéristiques et des installations environnantes



DÉTAIL DES DIFFÉRENTES OPÉRATIONS

Elle est fondée sur :

La **connaissance géographique** du site


La **consultation** des schémas, cartes ou rapports réglementaires

La **connaissance de l'installation** faisant l'objet des travaux, de ses caractéristiques et des installations environnantes

Le **repérage visuel**




OPÉRATION N°1 : LA SÉPARATION





OPÉRATION N°1 : LA SÉPARATION

Il s'agit, après la phase préparatoire, de procéder à la **séparation des sources de tension** de l'ouvrage ou de l'installation au moyen des organes prévus à cet effet.





OPÉRATION N°1 : LA SÉPARATION

Il s'agit, après la phase préparatoire, de procéder à la **séparation des sources de tension** de l'ouvrage ou de l'installation au moyen des organes prévus à cet effet.

Cette manœuvre s'effectue sur **tous les conducteurs actifs**.





OPÉRATION N°1 : LA SÉPARATION

La séparation peut être obtenue par retrait de fusible, d'une prise de courant, de ponts, par abaissement de sectionneur ou de dispositifs de sectionnement conforme à la norme NFC 15-100 en basse tension.





OPÉRATION N°1 : LA SÉPARATION

Les **conducteurs**
PEN ne doivent pas
être séparés.





OPÉRATION N°1 : LA SÉPARATION

Les **conducteurs**
PEN ne doivent pas
être séparés.




Un sectionneur
ne doit **jamais** être
manipulé en charge






OPÉRATION N°2 : LA CONDAMNATION





OPÉRATION N°2 : LA CONDAMNATION

La condamnation en position d'ouverture a pour objectif de **rendre impossible** la manœuvre de l'organe de séparation grâce à un dispositif de blocage adéquat (cadenas, serrures...).





OPÉRATION N°2 : LA CONDAMNATION

Exemples de **dispositifs de condamnation**



OPÉRATION N°2 : LA CONDAMNATION

Exemples de **dispositifs de condamnation**

Exemple
de condamnation
d'une armoire






OPÉRATION N°2 : LA CONDAMNATION

Exemples de **dispositifs de condamnation**

Exemple
de condamnation
d'une armoire



Exemple
de condamnation
sur disjoncteur






OPÉRATION N°2 : LA CONDAMNATION

Exemples de **dispositifs de condamnation**


Exemple
de condamnation
d'une armoire



Exemple
de condamnation
sur disjoncteur



Exemple
de condamnation
multi-intervenants





OPÉRATION N°2 : LA CONDAMNATION

L'immobilisation de l'organe de séparation doit être complétée par une **signalisation** indiquant clairement que l'organe fait l'objet d'une consignation.



OPÉRATION N°2 : LA CONDAMNATION

L'immobilisation de l'organe de séparation doit être complétée par une **signalisation** indiquant clairement que l'organe fait l'objet d'une consignation.

Seul le chargé de consignation **ayant mis en place les dispositifs** de condamnation et de signalisation est autorisé à procéder à leurs retraits.



OPÉRATION N°3 : L'IDENTIFICATION



OPÉRATION N°3 : L'IDENTIFICATION

L'identification de la partie d'ouvrage ou d'installation permet de **s'assurer** que les travaux à venir seront bien effectués sur l'installation ayant fait l'objet de la séparation et de la condamnation.



OPÉRATION N°3 : L'IDENTIFICATION


Elle repose sur :



OPÉRATION N°3 : L'IDENTIFICATION

Elle repose sur :

La **consultation** des schémas





OPÉRATION N°3 : L'IDENTIFICATION

Elle repose sur :

La **consultation** des schémas

La **connaissance** des ouvrages



OPÉRATION N°3 : L'IDENTIFICATION

Elle repose sur :

La **consultation** des schémas

La **connaissance** des ouvrages

L'identification visuelle (canalisation...)



OPÉRATION N°3 : L'IDENTIFICATION


Elle repose sur :

La **consultation** des schémas

La **connaissance** des ouvrages


L'identification visuelle (canalisation...)

La **lecture** des étiquettes, marquages






OPÉRATION N°4 : LA VÉRIFICATION D'ABSENCE DE TENSION





OPÉRATION N°4 : LA VÉRIFICATION D'ABSENCE DE TENSION

Elle permet de **contrôler** l'absence effective de tension sur l'ouvrage et est réalisée à l'aide du Vérificateur d'Absence de Tension (VAT) et au plus près de la zone de travail (sur tous les conducteurs actifs et la terre en basse tension).






OPÉRATION N°4 : LA VÉRIFICATION D'ABSENCE DE TENSION

Elle permet de **contrôler** l'absence effective de tension sur l'ouvrage et est réalisée à l'aide du Vérificateur d'Absence de Tension (VAT) et au plus près de la zone de travail (sur tous les conducteurs actifs et la terre en basse tension).

Le port de **gants isolants** est obligatoire lors de la phase de vérification.






OPÉRATION N°4 : LA VÉRIFICATION D'ABSENCE DE TENSION

Elle permet de **contrôler** l'absence effective de tension sur l'ouvrage et est réalisée à l'aide du Vérificateur d'Absence de Tension (VAT) et au plus près de la zone de travail (sur tous les conducteurs actifs et la terre en basse tension).

Le port de **gants isolants** est obligatoire lors de la phase de vérification.

Cette phase est primordiale pour garantir la **mise hors tension effective** des conducteurs.





OPÉRATION N°4 : LA VÉRIFICATION D'ABSENCE DE TENSION

Caractéristique du VAT





OPÉRATION N°4 : LA VÉRIFICATION D'ABSENCE DE TENSION

Caractéristique du VAT

L'opérateur réalisant la vérification d'absence de tension doit utiliser un **appareil adapté** répondant aux normes en vigueur.





OPÉRATION N°4 : LA VÉRIFICATION D'ABSENCE DE TENSION

Caractéristique du VAT

L'opérateur réalisant la vérification d'absence de tension doit utiliser un **appareil adapté** répondant aux normes en vigueur.

Avant la vérification il est nécessaire de **contrôler** l'intégrité de l'appareil (intégrité des cordons, de l'enveloppe...).





OPÉRATION N°4 : LA VÉRIFICATION D'ABSENCE DE TENSION

Caractéristique du VAT

L'opérateur réalisant la vérification d'absence de tension doit utiliser un **appareil adapté** répondant aux normes en vigueur.

Avant la vérification il est nécessaire de **contrôler** l'intégrité de l'appareil (intégrité des cordons, de l'enveloppe...).


Son bon fonctionnement doit être contrôlé **avant et après** la vérification d'absence de tension.






OPÉRATION N°4 : LA VÉRIFICATION D'ABSENCE DE TENSION

Les **appareils de mesurages** ne doivent pas être utilisés pour vérifier l'absence de tension.






OPÉRATION N°5 : LA MISE À LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT





OPÉRATION N°5 : LA MISE À LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT

La mise à la terre et en court-circuit (MALT/CC) permet de **se protéger** contre la réalimentation éventuelle de l'ouvrage ou de l'installation (exemple : Groupe électrogène prenant le relais...) et des effets d'induction ou de couplage capacitif.






OPÉRATION N°5 : LA MISE À LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT

La mise à la terre et en court-circuit (MALT/CC) permet de **se protéger** contre la réalimentation éventuelle de l'ouvrage ou de l'installation (exemple : Groupe électrogène prenant le relais...) et des effets d'induction ou de couplage capacitif.

Les dispositifs de mise à la terre et en court-circuit sont des équipements spécialement conçus à cet effet et doivent être **adaptés à l'installation** (intensité du court-circuit, durée...).





OPÉRATION N°5 : LA MISE À LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT

Les étapes de mise en œuvre :



OPÉRATION N°5 : LA MISE À LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT

Les étapes de mise en œuvre :

Installer **immédiatement** après la vérification d'absence de tension et au plus près de la zone de travail.




OPÉRATION N°5 : LA MISE À LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT

Les étapes de mise en œuvre :

Installer **immédiatement** après la vérification d'absence de tension et au plus près de la zone de travail.

Vérifier l'état des pièces de contact et du conducteur.






OPÉRATION N°5 : LA MISE À LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT

Les étapes de mise en œuvre :

Raccorder en priorité la mise à la terre sur :






OPÉRATION N°5 : LA MISE À LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT

Les étapes de mise en œuvre :

Raccorder en priorité la mise à la terre sur :

Une prise de terre présente dans l'installation
ou sur le support (ou sur un conducteur de
neutre pour une mise en court-circuit)






OPÉRATION N°5 : LA MISE À LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT

Les étapes de mise en œuvre :

Raccorder en priorité la mise à la terre sur :

Une prise de terre présente dans l'installation
ou sur le support (ou sur un conducteur de
neutre pour une mise en court-circuit)

Un piquet de terre placé à cet effet





OPÉRATION N°5 : LA MISE À LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT

Les étapes de mise en œuvre :

Dérouler entièrement l'éventuel enrouleur pour réduire les échauffements en cas de court-circuit.




OPÉRATION N°5 : LA MISE À LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT

Les étapes de mise en œuvre :

Dérrouler entièrement l'éventuel enrouleur pour réduire les échauffements en cas de court-circuit.

Placer les pinces sur chaque conducteur en partant du plus près au plus éloigné grâce aux dispositifs adaptés (gants isolants pour des installations en basse tension, perches isolantes...).





OPÉRATION N°5 : LA MISE À LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT

Lors du retrait des équipements de mise à la terre et en court-circuit, les opérations doivent **suivre scrupuleusement le sens inverse** (déconnexion des pinces de chaque conducteur...) afin de se prémunir des risques de courants induits.



La mise à la terre et en court-circuit doit concerner **tous les conducteurs actifs**, neutre y compris.





La mise à la terre et en court-circuit doit concerner **tous les conducteurs actifs**, neutre y compris.

La mise à la terre doit être effectuée **au plus près** de la zone de travail.





La mise à la terre et en court-circuit doit concerner **tous les conducteurs actifs**, neutre y compris.

La mise à la terre doit être effectuée **au plus près** de la zone de travail.

Selon le mode d'alimentation de l'installation, **une mise à la terre** de part et d'autre de la zone de travail est nécessaire.





La mise à la terre et en court-circuit doit concerner **tous les conducteurs actifs**, neutre y compris.

La mise à la terre doit être effectuée **au plus près** de la zone de travail.


Selon le mode d'alimentation de l'installation, **une mise à la terre** de part et d'autre de la zone de travail est nécessaire.

L'une des mises à la terre doit être **visible** de la zone de travail.






LA CONSIGNATION ARRÊT DE MACHINE OU D'APPAREIL





LA CONSIGNATION ARRÊT DE MACHINE OU D'APPAREIL

Avant la consignation d'une machine, il est essentiel de procéder à **l'évaluation des risques** inhérents (pièces en mouvement, vapeur, gaz, air comprimé...) **et des risques découlant des opérations** (travaux en hauteur, travaux par point chaud, avec engins...).






LA CONSIGNATION ARRÊT DE MACHINE OU D'APPAREIL


Avant la consignation d'une machine, il est essentiel de procéder à **l'évaluation des risques** inhérents (pièces en mouvement, vapeur, gaz, air comprimé...) et des risques découlant des opérations (travaux en hauteur, travaux par point chaud, avec engins...).

En présence de ces risques il sera nécessaire de procéder à la **condamnation des autres risques inhérents de l'ouvrage** (pour les autres fluides...), ou de prendre les mesures de protection adéquates.





LA CONSIGNATION ARRÊT DE MACHINE OU D'APPAREIL





LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION



LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

En haute tension la démarche générale des opérations
reste **similaire**



LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

En haute tension la démarche générale des opérations
reste **similaire**

Séparation



LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

En haute tension la démarche générale des opérations reste **similaire**

Séparation

Condamnation





LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

En haute tension la démarche générale des opérations
reste **similaire**

Séparation

Condamnation

Identification



LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

En haute tension la démarche générale des opérations reste **similaire**

Séparation

Condamnation

Identification

Vérification d'absence de tension





LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

En haute tension la démarche générale des opérations reste **similaire**


Séparation

Condamnation

Identification

Vérification d'absence de tension

Mise à la terre et en court-circuit





LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

Cependant,
de **nombreuses**
particularités en lien
avec le type d'équipement
sont à prendre en
compte :



LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

VERROUILLAGE ET INTER-VERROUILLAGE



LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

VERROUILLAGE ET INTER-VERROUILLAGE

En haute tension notamment, afin de réduire les risques de fausse manœuvre, des **dispositifs de verrouillage** au moyen de serrures ou d'organes mécaniques astreignent l'opérateur à suivre un ordre chronologique précis.



LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

VERROUILLAGE ET INTER-VERROUILLAGE

Ces systèmes
de verrouillages peuvent
interdire par exemple
les manœuvres
suivantes :



LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

VERROUILLAGE ET INTER-VERROUILLAGE

Manœuvrer en charge un sectionneur et les ponts de barres.



LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

VERROUILLAGE ET INTER-VERROUILLAGE

Manœuvrer en charge un sectionneur et les ponts de barres.

Débrocher ou embrocher en charge les disjoncteurs et contacteurs.



LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

VERROUILLAGE ET INTER-VERROUILLAGE

- ▶ Manœuvrer en charge un sectionneur et les ponts de barres.
- ▶ Débrocher ou embrocher en charge les disjoncteurs et contacteurs.
- ▶ Extraire sous tension les coupe-circuits des transformateurs de tension.



LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

VERROUILLAGE ET INTER-VERROUILLAGE

- ▶ Manœuvrer en charge un sectionneur et les ponts de barres.
- ▶ Débrocher ou embrocher en charge les disjoncteurs et contacteurs.
- ▶ Extraire sous tension les coupe-circuits des transformateurs de tension.
- ▶ Fermer le sectionneur de mise à la terre si cellule et câbles sont sous tension.



LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

VERROUILLAGE ET INTER-VERROUILLAGE

Manœuvrer en charge un sectionneur et les ponts de barres.

Débrocher ou embrocher en charge les disjoncteurs et contacteurs.

Extraire sous tension les coupe-circuits des transformateurs de tension.

Fermer le sectionneur de mise à la terre si cellule et câbles sont sous tension.

Ouvrir les portes ou panneaux d'accès aux têtes de câbles sans avoir fermé le sectionneur de mise à la terre.



LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

VERROUILLAGE ET INTER-VERROUILLAGE

- ▶ Manœuvrer en charge un sectionneur et les ponts de barres.
- ▶ Débrocher ou embrocher en charge les disjoncteurs et contacteurs.
- ▶ Extraire sous tension les coupe-circuits des transformateurs de tension.
- ▶ Fermer le sectionneur de mise à la terre si cellule et câbles sont sous tension.
- ▶ Ouvrir les portes ou panneaux d'accès aux têtes de câbles sans avoir fermé le sectionneur de mise à la terre.
- ▶ Mettre en parallèle plusieurs arrivées non synchronisées.



LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

VERROUILLAGE ET INTER-VERROUILLAGE

L'inter-verrouillage est la prise en compte des équipements en amont et en aval (cellules...) pour la réalisation d'un **verrouillage complet**.



LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

VERROUILLAGE ET INTER-VERROUILLAGE


Exemples de **symboles** couramment utilisés sur les schémas
pour le verrouillage




LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

VERROUILLAGE ET INTER-VERROUILLAGE


Exemples de **symboles** couramment utilisés sur les schémas pour le verrouillage



Clé libre
en place



Clé
absente




Clé
prisonnière




LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

VERROUILLAGE ET INTER-VERROUILLAGE


Exemples de **symboles** couramment utilisés sur les schémas pour le verrouillage



Clé libre
en place



Clé
absente



Clé
prisonnière



Clé libre



Clé absente




Clé prisonnière




LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

VERROUILLAGE ET INTER-VERROUILLAGE


Exemples de **symboles** couramment utilisés sur les schémas pour le verrouillage



Clé libre
en place



Clé
absente



Clé
prisonnière



Clé libre



Clé absente



Clé prisonnière



Triangle placé
entre 2 canons
indiquant qu'ils sont
liés par un mécanisme
asservissant les clés
les unes par rapport
aux autres



LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

VERROUILLAGE ET INTER-VERROUILLAGE

Représentation des serrures

Représentation différente selon le type de serrure




LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

VERROUILLAGE ET INTER-VERROUILLAGE

Représentation des serrures

Représentation différente selon le type de serrure



À pène




LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

VERROUILLAGE ET INTER-VERROUILLAGE

Représentation des serrures

Représentation différente selon le type de serrure



À pène



À came




LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

VERROUILLAGE ET INTER-VERROUILLAGE

Représentation des serrures

Représentation différente selon le type de serrure



À pène



À came




De porte



LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

EXEMPLE DE VERROUILLAGE SUR UNE CELLULE DÉPART AVEC
SECTIONNEUR ET DISJONCTEUR :






LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

EXEMPLE DE VERROUILLAGE SUR UNE CELLULE DÉPART AVEC SECTIONNEUR ET DISJONCTEUR :

▶ Déclencher et verrouiller « déclenché » le disjoncteur (Clé D libre).






LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

EXEMPLE DE VERROUILLAGE SUR UNE CELLULE DÉPART AVEC SECTIONNEUR ET DISJONCTEUR :

▶ Déclencher et verrouiller « déclenché » le disjoncteur (Clé D libre).

▶ Utiliser la clé pour déverrouiller le sectionneur.






LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

EXEMPLE DE VERROUILLAGE SUR UNE CELLULE DÉPART AVEC SECTIONNEUR ET DISJONCTEUR :

▶ Déclencher et verrouiller « déclenché » le disjoncteur (Clé D libre).

▶ Utiliser la clé pour déverrouiller le sectionneur.

▶ Manœuvrer le sectionneur.





LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION


EXEMPLE DE VERROUILLAGE SUR UNE CELLULE DÉPART AVEC SECTIONNEUR ET DISJONCTEUR :

▶ Déclencher et verrouiller « déclenché » le disjoncteur (Clé D libre).

▶ Utiliser la clé pour déverrouiller le sectionneur.

▶ Manœuvrer le sectionneur.

▶ Verrouiller le sectionneur (clé D libre).





LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

EXEMPLE DE VERROUILLAGE SUR UNE CELLULE DÉPART AVEC SECTIONNEUR ET DISJONCTEUR :


▶ Déclencher et verrouiller « déclenché » le disjoncteur (Clé D libre).

▶ Utiliser la clé pour déverrouiller le sectionneur.

▶ Manœuvrer le sectionneur.

▶ Verrouiller le sectionneur (clé D libre).

▶ Déverrouiller le disjoncteur.





LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

EXEMPLE DE VERROUILLAGE SUR UNE CELLULE DÉPART AVEC SECTIONNEUR ET DISJONCTEUR :

▶ Déclencher et verrouiller « déclenché » le disjoncteur (Clé D libre).


▶ Utiliser la clé pour déverrouiller le sectionneur.

▶ Manœuvrer le sectionneur.

▶ Verrouiller le sectionneur (clé D libre).

▶ Déverrouiller le disjoncteur.

▶ Réalisation de l'intervention uniquement au niveau de la cellule.





LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION


EXEMPLE DE CONSIGNATION D'UN TRANSFORMATEUR HT/BT AVEC DISPOSITIF DE VERROUILLAGE





LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

EXEMPLE DE CONSIGNATION D'UN TRANSFORMATEUR HT/BT AVEC DISPOSITIF DE VERROUILLAGE



1 Ouvrir le disjoncteur BT



LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

EXEMPLE DE CONSIGNATION D'UN TRANSFORMATEUR HT/BT AVEC DISPOSITIF DE VERROUILLAGE



- | | |
|---|--|
| 1 | Ouvrir le disjoncteur BT |
| 2 | Manœuvrer la serrure S1. Cette action libère la clé A et verrouille le disjoncteur en position d'ouverture |



LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

EXEMPLE DE CONSIGNATION D'UN TRANSFORMATEUR HT/BT AVEC DISPOSITIF DE VERROUILLAGE



- 1 Ouvrir le disjoncteur BT
- 2 Manœuvrer la serrure S1. Cette action libère la clé A et verrouille le disjoncteur en position d'ouverture
- 3 Transférer la clé A sur la serrure S3



LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

EXEMPLE DE CONSIGNATION D'UN TRANSFORMATEUR HT/BT AVEC DISPOSITIF DE VERROUILLAGE



- 1 Ouvrir le disjoncteur BT
- 2 Manœuvrer la serrure S1. Cette action libère la clé A et verrouille le disjoncteur en position d'ouverture
- 3 Transférer la clé A sur la serrure S3
- 4 Ouvrir le disjoncteur HT



LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

EXEMPLE DE CONSIGNATION D'UN TRANSFORMATEUR HT/BT AVEC DISPOSITIF DE VERROUILLAGE



- 1 Ouvrir le disjoncteur BT
- 2 Manœuvrer la serrure S1. Cette action libère la clé A et verrouille le disjoncteur en position d'ouverture
- 3 Transférer la clé A sur la serrure S3
- 4 Ouvrir le disjoncteur HT
- 5 Manœuvrer la clé B(1) dans la serrure S2



LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

EXEMPLE DE CONSIGNATION D'UN TRANSFORMATEUR HT/BT AVEC DISPOSITIF DE VERROUILLAGE




- 1 Ouvrir le disjoncteur BT
- 2 Manœuvrer la serrure S1. Cette action libère la clé A et verrouille le disjoncteur en position d'ouverture
- 3 Transférer la clé A sur la serrure S3
- 4 Ouvrir le disjoncteur HT
- 5 Manœuvrer la clé B(1) dans la serrure S2
- 6 Transférer la clé B dans la serrure S3



LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

EXEMPLE DE CONSIGNATION D'UN TRANSFORMATEUR HT/BT AVEC DISPOSITIF DE VERROUILLAGE



- 1 Ouvrir le disjoncteur BT
- 2 Manœuvrer la serrure S1. Cette action libère la clé A et verrouille le disjoncteur en position d'ouverture
- 3 Transférer la clé A sur la serrure S3
- 4 Ouvrir le disjoncteur HT
- 5 Manœuvrer la clé B(1) dans la serrure S2
- 6 Transférer la clé B dans la serrure S3
- 7 Manœuvrer la clé A et la clé B dans la serrure S3. Cette action libère le sectionneur



LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

EXEMPLE DE CONSIGNATION D'UN TRANSFORMATEUR HT/BT AVEC DISPOSITIF DE VERROUILLAGE



- | | |
|---|--|
| 1 | Ouvrir le disjoncteur BT |
| 2 | Manœuvrer la serrure S1. Cette action libère la clé A et verrouille le disjoncteur en position d'ouverture |
| 3 | Transférer la clé A sur la serrure S3 |
| 4 | Ouvrir le disjoncteur HT |
| 5 | Manœuvrer la clé B(1) dans la serrure S2 |
| 6 | Transférer la clé B dans la serrure S3 |
| 7 | Manœuvrer la clé A et la clé B dans la serrure S3. Cette action libère le sectionneur |
| 8 | Ouvrir le sectionneur |



LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

EXEMPLE DE CONSIGNATION D'UN TRANSFORMATEUR HT/BT AVEC DISPOSITIF DE VERROUILLAGE



- | | |
|---|---|
| 1 | Ouvrir le disjoncteur BT |
| 2 | Manœuvrer la serrure S1. Cette action libère la clé A et verrouille le disjoncteur en position d'ouverture |
| 3 | Transférer la clé A sur la serrure S3 |
| 4 | Ouvrir le disjoncteur HT |
| 5 | Manœuvrer la clé B(1) dans la serrure S2 |
| 6 | Transférer la clé B dans la serrure S3 |
| 7 | Manœuvrer la clé A et la clé B dans la serrure S3. Cette action libère le sectionneur |
| 8 | Ouvrir le sectionneur |
| 9 | Manœuvrer la clé B(2) et la clé C dans la serrure S4. Cette action verrouille le sectionneur en position fermée |



LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

EXEMPLE DE CONSIGNATION D'UN TRANSFORMATEUR HT/BT AVEC DISPOSITIF DE VERROUILLAGE



- | | |
|----|---|
| 1 | Ouvrir le disjuncteur BT |
| 2 | Manœuvrer la serrure S1. Cette action libère la clé A et verrouille le disjuncteur en position d'ouverture |
| 3 | Transférer la clé A sur la serrure S3 |
| 4 | Ouvrir le disjuncteur HT |
| 5 | Manœuvrer la clé B(1) dans la serrure S2 |
| 6 | Transférer la clé B dans la serrure S3 |
| 7 | Manœuvrer la clé A et la clé B dans la serrure S3. Cette action libère le sectionneur |
| 8 | Ouvrir le sectionneur |
| 9 | Manœuvrer la clé B(2) et la clé C dans la serrure S4. Cette action verrouille le sectionneur en position fermée |
| 10 | Transférer la clé C dans la serrure S5 |



LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

EXEMPLE DE CONSIGNATION D'UN TRANSFORMATEUR HT/BT AVEC DISPOSITIF DE VERROUILLAGE




- | | |
|----|---|
| 1 | Ouvrir le disjoncteur BT |
| 2 | Manœuvrer la serrure S1. Cette action libère la clé A et verrouille le disjoncteur en position d'ouverture |
| 3 | Transférer la clé A sur la serrure S3 |
| 4 | Ouvrir le disjoncteur HT |
| 5 | Manœuvrer la clé B(1) dans la serrure S2 |
| 6 | Transférer la clé B dans la serrure S3 |
| 7 | Manœuvrer la clé A et la clé B dans la serrure S3. Cette action libère le sectionneur |
| 8 | Ouvrir le sectionneur |
| 9 | Manœuvrer la clé B(2) et la clé C dans la serrure S4. Cette action verrouille le sectionneur en position fermée |
| 10 | Transférer la clé C dans la serrure S5 |
| 11 | Manœuvrer la clé C pour ouvrir la serrure S5 et accéder au transformateur |



LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

EXEMPLE DE CONSIGNATION D'UN TRANSFORMATEUR HT/BT AVEC DISPOSITIF DE VERROUILLAGE



- | | |
|----|---|
| 1 | Ouvrir le disjoncteur BT |
| 2 | Manœuvrer la serrure S1. Cette action libère la clé A et verrouille le disjoncteur en position d'ouverture |
| 3 | Transférer la clé A sur la serrure S3 |
| 4 | Ouvrir le disjoncteur HT |
| 5 | Manœuvrer la clé B(1) dans la serrure S2 |
| 6 | Transférer la clé B dans la serrure S3 |
| 7 | Manœuvrer la clé A et la clé B dans la serrure S3. Cette action libère le sectionneur |
| 8 | Ouvrir le sectionneur |
| 9 | Manœuvrer la clé B(2) et la clé C dans la serrure S4. Cette action verrouille le sectionneur en position fermée |
| 10 | Transférer la clé C dans la serrure S5 |
| 11 | Manœuvrer la clé C pour ouvrir la serrure S5 et accéder au transformateur |
| 12 | Transposer la clé B (2) dans la serrure S2 et libérer le disjoncteur HT pour effectuer des essais à vide |



LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION


EXEMPLE DE CONSIGNATION D'UN TRANSFORMATEUR HT/BT AVEC DISPOSITIF DE VERROUILLAGE

La remise
sous tension de
l'installation ne peut
se faire que suivant la
**procédure séquentielle
strictement inverse**
de la précédente.



LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

OPÉRATIONS SUR TRANSFORMATEUR DE PUISSANCE ET DE TENSION






LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

OPÉRATIONS SUR TRANSFORMATEUR DE PUISSANCE ET DE TENSION

Les travaux réalisés sur les circuits d'un transformateur de puissance ou de tension doivent l'être **hors tension**.






LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

OPÉRATIONS SUR TRANSFORMATEUR DE PUISSANCE ET DE TENSION

Les opérations concernant le circuit alimentant le primaire, le secondaire ou le tertiaire doivent donner lieu à la **condamnation de tous les organes de séparation** et au minimum à la mise en court-circuit et à la terre des circuits faisant l'objet de l'intervention (les autres pouvant être mis à la terre et en court-circuit à la demande du chargé d'exploitation).





LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

OPÉRATIONS SUR TRANSFORMATEUR DE PUISSANCE ET DE TENSION

Chaque
installation ou ouvrage
a ses **conditions
d'exploitation
particulières.**



LES PARTICULARITÉS EN HAUTE TENSION

OPÉRATIONS SUR TRANSFORMATEUR DE PUISSANCE ET DE TENSION

Chaque installation ou ouvrage a ses **conditions d'exploitation particulières**.

Une **connaissance approfondie** de ces installations est indispensable pour la mise en œuvre en sécurité des procédures.



LES OPÉRATIONS DE MISE HORS TENSION



LES OPÉRATIONS DE MISE HORS TENSION

La mise hors tension est autorisée pour des **opérations d'ordre non-électrique** (Ex : opérations de forage...) à proximité d'une canalisation.



LES OPÉRATIONS DE MISE HORS TENSION

La mise hors tension est autorisée pour des **opérations d'ordre non-électrique** (Ex : opérations de forage...) à proximité d'une canalisation.

Cette procédure est mise en œuvre lorsque la **consignation n'est pas possible** sans endommager la canalisation (Ex : piquage du câble pour procéder à la vérification d'absence de tension).



LES OPÉRATIONS DE MISE HORS TENSION

La mise hors tension est autorisée pour des **opérations d'ordre non-électrique** (Ex : opérations de forage...) à proximité d'une canalisation.

Cette procédure est mise en œuvre lorsque la **consignation n'est pas possible** sans endommager la canalisation (Ex : piquage du câble pour procéder à la vérification d'absence de tension).

Elle est réalisée après la **pré-identification** de l'installation ou de l'ouvrage.



LES OPÉRATIONS DE MISE HORS TENSION

Voici les **différentes étapes**



LES OPÉRATIONS DE MISE HORS TENSION

Voici les **différentes étapes**

Étape 1

Séparation



LES OPÉRATIONS DE MISE HORS TENSION

Voici les **différentes étapes**

Étape 1

Séparation

Étape 2

Condamnation



LES OPÉRATIONS DE MISE HORS TENSION

La mise hors tension réduit le risque électrique, **mais ne le supprime pas complètement.**



LES OPÉRATIONS DE MISE HORS TENSION

La mise hors tension réduit le risque électrique, **mais ne le supprime pas complètement.**

Elle doit être **complétée** autant que nécessaire par les autres étapes de la consignation (vérification d'absence de tension...).



LES OPÉRATIONS DE MISE HORS TENSION

La mise hors tension réduit le risque électrique, **mais ne le supprime pas complètement.**

Elle doit être **complétée** autant que nécessaire par les autres étapes de la consignation (vérification d'absence de tension...).

Ces opérations donnent lieu à l'établissement d'une **attestation de mise hors tension.**



La mise hors tension
est aussi autorisée pour
réaliser des **interventions**
BT élémentaires.



Procédure de consignation (en BT)



Procédure de consignation (en BT)

Habilitation BC requise (voire BR)



Procédure de consignation (en BT)

Habilitation BC requise (voire BR)

Consignation en **1 étape**



Procédure de consignation (en BT)

Habilitation BC requise (voire BR)

Consignation en **1 étape**

Opération 1

Séparation de l'ouvrage

Réalisée par un chargé de consignation ou d'intervention

Habilitation BC, HC ou BR



Procédure de consignation (en BT)

Habilitation BC requise (voire BR)

Consignation en **1 étape**

Opération 1

Séparation de l'ouvrage

Réalisée par un chargé de consignation ou d'intervention

Habilitation BC, HC ou BR

Opération 2

Condamnation de l'organe de séparation

Réalisée par un chargé de consignation ou d'intervention

Habilitation BC, HC ou BR



Procédure de consignation (en BT)

Habilitation BC requise (voire BR)

Consignation en **1 étape**

Opération 1

Séparation de l'ouvrage

Réalisée par un chargé de consignation ou d'intervention

Habilitation BC, HC ou BR

Opération 2

Condamnation de l'organe de séparation

Réalisée par un chargé de consignation ou d'intervention

Habilitation BC, HC ou BR

Opération 3

Identification de l'ouvrage

Réalisée par un chargé de consignation ou d'intervention

Habilitation BC, HC ou BR



Procédure de consignation (en BT)

Habilitation BC requise (voire BR)

Consignation en **1 étape**

Opération 1

Séparation de l'ouvrage

Réalisée par un chargé de consignation ou d'intervention

Habilitation BC, HC ou BR

Opération 2

Condamnation de l'organe de séparation

Réalisée par un chargé de consignation ou d'intervention

Habilitation BC, HC ou BR

Opération 3

Identification de l'ouvrage

Réalisée par un chargé de consignation ou d'intervention

Habilitation BC, HC ou BR

Opération 4

Vérification d'Absence de Tension

Réalisée par un chargé de consignation ou d'intervention

Habilitation BC, HC ou BR



Procédure de consignation (en BT)

Habilitation BC requise (voire BR)

Consignation en **1 étape**

Opération 1

Séparation de l'ouvrage

Réalisée par un chargé de consignation ou d'intervention

Habilitation BC, HC ou BR

Opération 2

Condamnation de l'organe de séparation

Réalisée par un chargé de consignation ou d'intervention

Habilitation BC, HC ou BR

Opération 3

Identification de l'ouvrage

Réalisée par un chargé de consignation ou d'intervention

Habilitation BC, HC ou BR

Opération 4

Vérification d'Absence de Tension

Réalisée par un chargé de consignation ou d'intervention

Habilitation BC, HC ou BR

Opération 5

Complétée par la mise à la terre et en court-circuit si nécessaire



Procédure de consignation (en BT)

Habilitation BC requise (voire BR)

Consignation en **1 étape**

Opération 1

Séparation de l'ouvrage

Réalisée par un chargé de consignation ou d'intervention

Habilitation BC, HC ou BR

Opération 2

Condamnation de l'organe de séparation

Réalisée par un chargé de consignation ou d'intervention

Habilitation BC, HC ou BR

Opération 3

Identification de l'ouvrage

Réalisée par un chargé de consignation ou d'intervention

Habilitation BC, HC ou BR

Opération 4

Vérification d'Absence de Tension

Réalisée par un chargé de consignation ou d'intervention

Habilitation BC, HC ou BR

Opération 5

Complétée par la mise à la terre et en court-circuit si nécessaire



Consignation en **2 étapes**



Procédure de consignation (en BT)

Habilitation BC requise (voire BR)

Consignation en **1 étape****Opération 1****Séparation de l'ouvrage**

Réalisée par un chargé de consignation ou d'intervention

Habilitation BC, HC ou BR

Opération 2**Condamnation de l'organe de séparation**

Réalisée par un chargé de consignation ou d'intervention

Habilitation BC, HC ou BR

Opération 3**Identification de l'ouvrage**

Réalisée par un chargé de consignation ou d'intervention

Habilitation BC, HC ou BR

Opération 4**Vérification d'Absence de Tension**

Réalisée par un chargé de consignation ou d'intervention

Habilitation BC, HC ou BR

Opération 5**Complétée par la mise à la terre et en court-circuit si nécessaire**Consignation en **2 étapes****Opération 1****Séparation de l'ouvrage**

Réalisée par un chargé de consignation

Habilitation BC ou HC

Étape 1



Procédure de consignation (en BT)

Habilitation BC requise (voire BR)

Consignation en **1 étape****Opération 1****Séparation de l'ouvrage**

Réalisée par un chargé de consignation ou d'intervention

Habilitation BC, HC ou BR

Opération 2**Condamnation de l'organe de séparation**

Réalisée par un chargé de consignation ou d'intervention

Habilitation BC, HC ou BR

Opération 3**Identification de l'ouvrage**

Réalisée par un chargé de consignation ou d'intervention

Habilitation BC, HC ou BR

Opération 4**Vérification d'Absence de Tension**

Réalisée par un chargé de consignation ou d'intervention

Habilitation BC, HC ou BR

Opération 5**Complétée par la mise à la terre et en court-circuit si nécessaire**Consignation en **2 étapes****Opération 1****Séparation de l'ouvrage**

Réalisée par un chargé de consignation

Habilitation BC ou HC

Opération 2**Condamnation de l'organe de séparation**

Réalisée par un chargé de consignation

Habilitation BC ou HC

Étape 1



Procédure de consignation (en BT)

Habilitation BC requise (voire BR)

Consignation en **1 étape****Opération 1****Séparation de l'ouvrage**

Réalisée par un chargé de consignation ou d'intervention

Habilitation BC, HC ou BR

Opération 2**Condamnation de l'organe de séparation**

Réalisée par un chargé de consignation ou d'intervention

Habilitation BC, HC ou BR

Opération 3**Identification de l'ouvrage**

Réalisée par un chargé de consignation ou d'intervention

Habilitation BC, HC ou BR

Opération 4**Vérification d'Absence de Tension**

Réalisée par un chargé de consignation ou d'intervention

Habilitation BC, HC ou BR

Opération 5**Complétée par la mise à la terre et en court-circuit si nécessaire**Consignation en **2 étapes****Opération 1****Séparation de l'ouvrage**

Réalisée par un chargé de consignation

Habilitation BC ou HC

Opération 2**Condamnation de l'organe de séparation**

Réalisée par un chargé de consignation

Habilitation BC ou HC

Opération 3**Identification de l'ouvrage**

Réalisée par un chargé de travaux

Habilitation B2V ou H2V

Étape 1

Étape 2



RÉALISATION D'OPÉRATIONS HORS TENSION



Procédure de consignation (en BT)

Habilitation BC requise (voire BR)

Consignation en **1 étape****Opération 1****Séparation de l'ouvrage**

Réalisée par un chargé de consignation ou d'intervention

Habilitation BC, HC ou BR

Opération 2**Condamnation de l'organe de séparation**

Réalisée par un chargé de consignation ou d'intervention

Habilitation BC, HC ou BR

Opération 3**Identification de l'ouvrage**

Réalisée par un chargé de consignation ou d'intervention

Habilitation BC, HC ou BR

Opération 4**Vérification d'Absence de Tension**

Réalisée par un chargé de consignation ou d'intervention

Habilitation BC, HC ou BR

Opération 5**Complétée par la mise à la terre et en court-circuit si nécessaire**Consignation en **2 étapes****Opération 1****Séparation de l'ouvrage**

Réalisée par un chargé de consignation

Habilitation BC ou HC

Opération 2**Condamnation de l'organe de séparation**

Réalisée par un chargé de consignation

Habilitation BC ou HC

Opération 3**Identification de l'ouvrage**

Réalisée par un chargé de travaux

Habilitation B2V ou H2V

Opération 4**Vérification d'Absence de Tension**

Réalisée par un chargé de travaux

Habilitation B2V ou H2V

Étape 1

Étape 2



Procédure de consignation (en BT)

Habilitation BC requise (voire BR)

Consignation en **1 étape****Opération 1****Séparation de l'ouvrage**

Réalisée par un chargé de consignation ou d'intervention

Habilitation BC, HC ou BR

Opération 2**Condamnation de l'organe de séparation**

Réalisée par un chargé de consignation ou d'intervention

Habilitation BC, HC ou BR

Opération 3**Identification de l'ouvrage**

Réalisée par un chargé de consignation ou d'intervention

Habilitation BC, HC ou BR

Opération 4**Vérification d'Absence de Tension**

Réalisée par un chargé de consignation ou d'intervention

Habilitation BC, HC ou BR

Opération 5**Complétée par la mise à la terre et en court-circuit si nécessaire**Consignation en **2 étapes****Opération 1****Séparation de l'ouvrage**

Réalisée par un chargé de consignation

Habilitation BC ou HC

Opération 2**Condamnation de l'organe de séparation**

Réalisée par un chargé de consignation

Habilitation BC ou HC

Opération 3**Identification de l'ouvrage**

Réalisée par un chargé de travaux

Habilitation B2V ou H2V

Opération 4**Vérification d'Absence de Tension**

Réalisée par un chargé de travaux

Habilitation B2V ou H2V

Opération 5**Complétée par la mise à la terre et en court-circuit si nécessaire**

Étape 1

Étape 2




Dans le cadre d'une **consignation en deux étapes**, il est envisageable de procéder à la condamnation à l'aide de **plusieurs cadenas**.






DÉCONSIGNATION ÉLECTRIQUE DE L'INSTALLATION





DÉCONSIGNATION ÉLECTRIQUE DE L'INSTALLATION


La déconsignation d'un ouvrage électrique doit être réalisée tout aussi **méticuleusement** que la phase de consignation.





DÉCONSIGNATION ÉLECTRIQUE DE L'INSTALLATION

Pour cela
on distingue **quatre
grandes étapes** :





DÉCONSIGNATION ÉLECTRIQUE DE L'INSTALLATION

**Identification
de l'installation**



DÉCONSIGNATION ÉLECTRIQUE DE L'INSTALLATION

Identification de l'installation

Repérer l'installation à déconsigner grâce à l'attestation de consignation, les schémas, le repérage visuel... permet de limiter les risques de confusion et de réalimentation intempestive.



DÉCONSIGNATION ÉLECTRIQUE DE L'INSTALLATION

Identification de l'installation

Repérer l'installation à déconsigner grâce à l'attestation de consignation, les schémas, le repérage visuel... permet de limiter les risques de confusion et de réalimentation intempestive.

Dépose des dispositifs de mise à la terre ou de court-circuit



DÉCONSIGNATION ÉLECTRIQUE DE L'INSTALLATION

Identification de l'installation

Repérer l'installation à déconsigner grâce à l'attestation de consignation, les schémas, le repérage visuel... permet de limiter les risques de confusion et de réalimentation intempestive.

Dépose des dispositifs de mise à la terre ou de court-circuit

Retrait des dispositifs de mise à la terre et en court-circuit.



DÉCONSIGNATION ÉLECTRIQUE DE L'INSTALLATION

**Décondamnation
de l'installation**



DÉCONSIGNATION ÉLECTRIQUE DE L'INSTALLATION

**Décondamnation
de l'installation**

Retrait des organes de condamnation
(cadenas, signalisation...)



DÉCONSIGNATION ÉLECTRIQUE DE L'INSTALLATION

**Décondamnation
de l'installation**

Retrait des organes de condamnation
(cadenas, signalisation...)

**Réalimentation
de l'installation**



DÉCONSIGNATION ÉLECTRIQUE DE L'INSTALLATION

Décondamnation de l'installation

Retrait des organes de condamnation
(cadenas, signalisation...)

Réalimentation de l'installation

Remise en tension de l'ouvrage grâce
aux organes prévus à cet effet.



DÉCONSIGNATION ÉLECTRIQUE DE L'INSTALLATION

La déconsignation
est réalisée après réception
de **l'avis de fin de travail**
de la part du chargé
de travaux.



DÉCONSIGNATION ÉLECTRIQUE DE L'INSTALLATION

Avant de procéder à la déconsignation, le chargé de consignation (et de travaux) doit veiller à ce que l'ensemble du personnel ait été rassemblé et informé de la fin du travail.



DÉCONSIGNATION ÉLECTRIQUE DE L'INSTALLATION

Avant de procéder à la déconsignation, le chargé de consignation (et de travaux) doit veiller à ce que l'ensemble du personnel ait été rassemblé et informé de la fin du travail.

L'installation doit être en outre remise en **ordre de marche normal**.



LES CAS PARTICULIERS



LES CAS PARTICULIERS

RISQUES DE TENSION INDUITE



LES CAS PARTICULIERS

RISQUES DE TENSION INDUITE

En cas d'induction magnétique ou de couplage capacitif, des **dispositions complémentaires** doivent être prises afin de garantir la sécurité des opérateurs.



LES CAS PARTICULIERS


RISQUES DE TENSION INDUITE

Exemples



LES CAS PARTICULIERS

RISQUES DE TENSION INDUITE





LES CAS PARTICULIERS

RISQUES DE TENSION INDUITE

Exemples


**Couplage
capacitif**

Mise au potentiel de
la terre de toutes pièces
conductrices



LES CAS PARTICULIERS


RISQUES DE TENSION INDUITE





LES CAS PARTICULIERS

RISQUES DE TENSION INDUITE





LES CAS PARTICULIERS


RISQUES DE TENSION INDUITE

La mise en œuvre
et le retrait de ces dispositifs
doivent être **concertés**
et réalisés afin de ne pas
générer de risques pour
les opérateurs.



LES CAS PARTICULIERS

PRÉSENCE DE CONDENSATEURS






LES CAS PARTICULIERS

PRÉSENCE DE CONDENSATEURS

En présence de condensateur, il est nécessaire de procéder avant la vérification d'absence de tension à la **décharge de ceux-ci vers la terre** grâce à un dispositif approprié.





LES CAS PARTICULIERS

NON-OBLIGATION DE MISE À LA TERRE EN BT



LES CAS PARTICULIERS

NON-OBLIGATION DE MISE À LA TERRE EN BT

Lorsque la
consignation intervient
sur une installation en basse
tension (hors ligne aérienne),
**la mise à la terre n'est
pas obligatoire.**



LES CAS PARTICULIERS

NON-OBLIGATION DE MISE À LA TERRE EN BT

Cependant, les équipements consignés doivent :



LES CAS PARTICULIERS

NON-OBLIGATION DE MISE À LA TERRE EN BT

Cependant, les équipements consignés doivent :

Ne pas présenter de **risque de source de tension** (groupe électrogène, batterie...).



LES CAS PARTICULIERS

NON-OBLIGATION DE MISE À LA TERRE EN BT

Cependant, les équipements consignés doivent :

Ne pas présenter de **risque de source de tension** (groupe électrogène, batterie...).

Ne pas présenter de **risque de tension induite**.



LES CAS PARTICULIERS

NON-OBLIGATION DE MISE À LA TERRE EN BT

Cependant, les équipements consignés doivent :

Ne pas présenter de **risque de source de tension** (groupe électrogène, batterie...).

Ne pas présenter de **risque de tension induite**.

Ne pas présenter **de câbles de grande longueur** (plusieurs dizaines de mètres) ou de **condensateur**.



LES CAS PARTICULIERS

OPÉRATION SUR CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE



LES CAS PARTICULIERS

OPÉRATION SUR CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

Une consignation sur une canalisation électrique doit être menée :



LES CAS PARTICULIERS

OPÉRATION SUR CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

Une consignation sur une canalisation électrique doit être menée :

En une seule étape



LES CAS PARTICULIERS

OPÉRATION SUR CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

Une consignation sur une canalisation électrique doit être menée :

En une seule étape

Pour une canalisation électrique isolée
invisible



LES CAS PARTICULIERS

OPÉRATION SUR CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

Une consignation sur une canalisation électrique doit être menée :

En une seule étape

Pour une canalisation électrique isolée
invisible

En une ou deux étapes



LES CAS PARTICULIERS

OPÉRATION SUR CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

Une consignation sur une canalisation électrique doit être menée :

En une seule étape

Pour une canalisation électrique isolée
invisible

En une ou deux étapes

Pour une canalisation électrique **visible**



LES CAS PARTICULIERS

OPÉRATION SUR CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

Lorsque la canalisation ne permet pas **l'identification par continuité visuelle**, il convient soit de :



LES CAS PARTICULIERS

OPÉRATION SUR CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

Lorsque la canalisation ne permet pas **l'identification par continuité visuelle**, il convient soit de :

Procéder à la **vérification d'absence de tension** à partir de point de vérification proche du lieu des opérations et à la vérification par continuité électrique après mise à la terre.



LES CAS PARTICULIERS

OPÉRATION SUR CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

Lorsque la canalisation ne permet pas **l'identification par continuité visuelle**, il convient soit de :


Procéder à la **vérification d'absence de tension** à partir de point de vérification proche du lieu des opérations et à la vérification par continuité électrique après mise à la terre.

Procéder à des opérations de **piquetage** en l'absence de point de contrôle.



LES CAS PARTICULIERS

SECTIONNEUR





LES CAS PARTICULIERS

SECTIONNEUR

Le sectionneur est un appareil **d'isolement** et non un appareil de coupure (tel qu'un disjoncteur ou un contacteur).





LES CAS PARTICULIERS

SECTIONNEUR

Le sectionneur est un appareil **d'isolement** et non un appareil de coupure (tel qu'un disjoncteur ou un contacteur).


Il ne doit donc **pas être manœuvré en charge.**





LES CAS PARTICULIERS

PIQUAGE DE CÂBLE






LES CAS PARTICULIERS

PIQUAGE DE CÂBLE

Les opérations de piquage de câble nécessitent une **formation spécifique**.






LES CAS PARTICULIERS

PIQUAGE DE CÂBLE

Les opérations de piquage de câble nécessitent une **formation spécifique**.

Elles sont réalisées grâce à un **outil adapté** dont le déclenchement peut être réalisé à distance.





RÉALISATION D'OPÉRATIONS HORS TENSION



RÉALISATION D'OPÉRATIONS HORS TENSION

La réalisation
d'opérations électriques
hors tension **fait suite**
à la consignation ou la
mise hors tension de
l'installation ou de
l'ouvrage.





RÉALISATION D'OPÉRATIONS HORS TENSION

La réalisation d'opérations électriques hors tension **fait suite** à la consignation ou la mise hors tension de l'installation ou de l'ouvrage.

Une **attestation de consignation** est alors délivrée au chargé de travaux (B2 ou H2).

RÉALISATION D'OPÉRATIONS HORS TENSION

Rédaction en **double**
exemplaire de l'attestation
de consignation par
le chargé de
consignation



A full-body illustration of a male worker with dark skin and green eyes. He is wearing a bright yellow hard hat and a blue jumpsuit. He is holding a red toolbox with a silver handle in his right hand. The toolbox has the word 'CONSIGNATION' written on it in yellow capital letters. The background is a solid orange color. In the top right corner, the letters 'de' are visible in a white, sans-serif font.

[illegible][illegible]



LE CHARGÉ DE TRAVAUX DOIT NOTAMMENT DANS LE CADRE DE LA PRÉPARATION, DE LA RÉALISATION ET DU SUIVI DES TRAVAUX :



LE CHARGÉ DE TRAVAUX DOIT NOTAMMENT DANS LE CADRE DE LA PRÉPARATION, DE LA RÉALISATION ET DU SUIVI DES TRAVAUX :

Avant le commencement des travaux



LE CHARGÉ DE TRAVAUX DOIT NOTAMMENT DANS LE CADRE DE LA PRÉPARATION, DE LA RÉALISATION ET DU SUIVI DES TRAVAUX :

Avant le commencement des travaux

Contribuer à l'analyse du risque électrique.



LE CHARGÉ DE TRAVAUX DOIT NOTAMMENT DANS LE CADRE DE LA PRÉPARATION, DE LA RÉALISATION ET DU SUIVI DES TRAVAUX :

Avant le commencement des travaux

Contribuer à l'analyse du risque électrique.

Réceptionner, compléter, signer l'attestation de consignation et si nécessaire participer à la mise en œuvre de la deuxième étape de consignation.



LE CHARGÉ DE TRAVAUX DOIT NOTAMMENT DANS LE CADRE DE LA PRÉPARATION, DE LA RÉALISATION ET DU SUIVI DES TRAVAUX :

Avant le commencement des travaux

Contribuer à l'analyse du risque électrique.

Réceptionner, compléter, signer l'attestation de consignation et si nécessaire participer à la mise en œuvre de la deuxième étape de consignation.

Préparer la réalisation des travaux notamment en :



LE CHARGÉ DE TRAVAUX DOIT NOTAMMENT DANS LE CADRE DE LA PRÉPARATION, DE LA RÉALISATION ET DU SUIVI DES TRAVAUX :

Avant le commencement des travaux

Contribuer à l'analyse du risque électrique.

Réceptionner, compléter, signer l'attestation de consignation et si nécessaire participer à la mise en œuvre de la deuxième étape de consignation.

Préparer la réalisation des travaux notamment en :

- ▶ Consultant les éléments à sa disposition (plan, registres...)



LE CHARGÉ DE TRAVAUX DOIT NOTAMMENT DANS LE CADRE DE LA PRÉPARATION, DE LA RÉALISATION ET DU SUIVI DES TRAVAUX :

Avant le commencement des travaux

Contribuer à l'analyse du risque électrique.

Réceptionner, compléter, signer l'attestation de consignation et si nécessaire participer à la mise en œuvre de la deuxième étape de consignation.

Préparer la réalisation des travaux notamment en :

- ▶ Consultant les éléments à sa disposition (plan, registres...)
- ▶ Vérifiant les qualifications de son personnel (habilitation, compétences...)



LE CHARGÉ DE TRAVAUX DOIT NOTAMMENT DANS LE CADRE DE LA PRÉPARATION, DE LA RÉALISATION ET DU SUIVI DES TRAVAUX :

Avant le commencement des travaux

Contribuer à l'analyse du risque électrique.

Réceptionner, compléter, signer l'attestation de consignation et si nécessaire participer à la mise en œuvre de la deuxième étape de consignation.

Préparer la réalisation des travaux notamment en :

- ▶ Consultant les éléments à sa disposition (plan, registres...)
- ▶ Vérifiant les qualifications de son personnel (habilitation, compétences...)
- ▶ Repérant l'ouvrage ou l'installation



LE CHARGÉ DE TRAVAUX DOIT NOTAMMENT DANS LE CADRE DE LA PRÉPARATION, DE LA RÉALISATION ET DU SUIVI DES TRAVAUX :

Avant le commencement des travaux

Contribuer à l'analyse du risque électrique.

Réceptionner, compléter, signer l'attestation de consignation et si nécessaire participer à la mise en œuvre de la deuxième étape de consignation.

Préparer la réalisation des travaux notamment en :

- ▶ Consultant les éléments à sa disposition (plan, registres...)
- ▶ Vérifiant les qualifications de son personnel (habilitation, compétences...)
- ▶ Repérant l'ouvrage ou l'installation
- ▶ Veillant aux conditions météorologiques



LE CHARGÉ DE TRAVAUX DOIT NOTAMMENT DANS LE CADRE DE LA PRÉPARATION, DE LA RÉALISATION ET DU SUIVI DES TRAVAUX :

Avant le commencement des travaux

Contribuer à l'analyse du risque électrique.

Réceptionner, compléter, signer l'attestation de consignation et si nécessaire participer à la mise en œuvre de la deuxième étape de consignation.

Préparer la réalisation des travaux notamment en :

- ▶ Consultant les éléments à sa disposition (plan, registres...)
- ▶ Vérifiant les qualifications de son personnel (habilitation, compétences...)
- ▶ Repérant l'ouvrage ou l'installation
- ▶ Veillant aux conditions météorologiques
- ▶ Déterminant l'ordre d'exécution des différentes étapes



LE CHARGÉ DE TRAVAUX DOIT NOTAMMENT DANS LE CADRE DE LA PRÉPARATION, DE LA RÉALISATION ET DU SUIVI DES TRAVAUX :

Avant le commencement des travaux

Mettre en œuvre les différentes mesures de prévention et de protection définies et nécessaires à la réalisation des opérations (vérification d'absence de tension sur la zone de travail, mise en équipotentialité du poste, balisage de la zone, surveillance...).





LE CHARGÉ DE TRAVAUX DOIT NOTAMMENT DANS LE CADRE DE LA PRÉPARATION, DE LA RÉALISATION ET DU SUIVI DES TRAVAUX :

Avant le commencement des travaux


Signifier aux exécutants les **informations nécessaires** à la réalisation des travaux (limite de zone, précautions, mesures de sécurité...).





LE CHARGÉ DE TRAVAUX DOIT NOTAMMENT DANS LE CADRE DE LA PRÉPARATION, DE LA RÉALISATION ET DU SUIVI DES TRAVAUX :

Pendant les travaux






LE CHARGÉ DE TRAVAUX DOIT NOTAMMENT DANS LE CADRE DE LA PRÉPARATION, DE LA RÉALISATION ET DU SUIVI DES TRAVAUX :

Pendant les travaux

Pendant la réalisation des opérations, le chargé de travaux **veille à la sécurité du personnel** :






LE CHARGÉ DE TRAVAUX DOIT NOTAMMENT DANS LE CADRE DE LA PRÉPARATION, DE LA RÉALISATION ET DU SUIVI DES TRAVAUX :

Pendant les travaux

Pendant la réalisation des opérations, le chargé de travaux **veille à la sécurité du personnel** :

- ▶ En s'assurant que les mesures de sécurité sont respectées et que le matériel utilisé est en adéquation avec les tâches à réaliser nécessaires à la réalisation des travaux (limite de zone, précautions mesures de sécurité...).






LE CHARGÉ DE TRAVAUX DOIT NOTAMMENT DANS LE CADRE DE LA PRÉPARATION, DE LA RÉALISATION ET DU SUIVI DES TRAVAUX :

Pendant les travaux

Pendant la réalisation des opérations, le chargé de travaux **veille à la sécurité du personnel** :

- ▶ En s'assurant que les mesures de sécurité sont respectées et que le matériel utilisé est en adéquation avec les tâches à réaliser nécessaires à la réalisation des travaux (limite de zone, précautions mesures de sécurité...).
- ▶ En assurant la surveillance du personnel en cas de risques particuliers.





LE CHARGÉ DE TRAVAUX DOIT NOTAMMENT DANS LE CADRE DE LA PRÉPARATION, DE LA RÉALISATION ET DU SUIVI DES TRAVAUX :

Après les travaux



LE CHARGÉ DE TRAVAUX DOIT NOTAMMENT DANS LE CADRE DE LA PRÉPARATION, DE LA RÉALISATION ET DU SUIVI DES TRAVAUX :

Après les travaux

À la fin des opérations :



LE CHARGÉ DE TRAVAUX DOIT NOTAMMENT DANS LE CADRE DE LA PRÉPARATION, DE LA RÉALISATION ET DU SUIVI DES TRAVAUX :

Après les travaux

À la fin des opérations :

Vérifier l'exécution de travaux demandés.



LE CHARGÉ DE TRAVAUX DOIT NOTAMMENT DANS LE CADRE DE LA PRÉPARATION, DE LA RÉALISATION ET DU SUIVI DES TRAVAUX :

Après les travaux

À la fin des opérations :

Vérifier l'exécution de travaux demandés.

Veiller au retrait de tous les outils de la zone de travail.



LE CHARGÉ DE TRAVAUX DOIT NOTAMMENT DANS LE CADRE DE LA PRÉPARATION, DE LA RÉALISATION ET DU SUIVI DES TRAVAUX :

Après les travaux

À la fin des opérations :

Vérifier l'exécution de travaux demandés.

Veiller au retrait de tous les outils de la zone de travail.

Rassembler le personnel et lui indiquer l'interdiction d'accès à la zone de travail.



LE CHARGÉ DE TRAVAUX DOIT NOTAMMENT DANS LE CADRE DE LA PRÉPARATION, DE LA RÉALISATION ET DU SUIVI DES TRAVAUX :

Après les travaux

À la fin des opérations :

Vérifier l'exécution de travaux demandés.

Veiller au retrait de tous les outils de la zone de travail.

Rassembler le personnel et lui indiquer l'interdiction d'accès à la zone de travail.

Procéder au retrait des mesures de prévention ou de protection mises en œuvre (mise à la terre, balisage...).



LE CHARGÉ DE TRAVAUX DOIT NOTAMMENT DANS LE CADRE DE LA PRÉPARATION, DE LA RÉALISATION ET DU SUIVI DES TRAVAUX :

Après les travaux

À la fin des opérations :

Remettre au chargé de consignation l'avis de fin de travail.





LE CHARGÉ DE TRAVAUX DOIT NOTAMMENT DANS LE CADRE DE LA PRÉPARATION, DE LA RÉALISATION ET DU SUIVI DES TRAVAUX :

Après les travaux

À la fin des opérations :

Remettre au chargé de consignation l'avis de fin de travail.

Informers le chargé d'exploitation électrique du déroulement des opérations et veiller à la mise à jour des plans et schémas.





L'EXÉCUTANT DOIT POUR SA PART AU COURS DES OPÉRATIONS :



L'EXÉCUTANT DOIT POUR SA PART AU COURS DES OPÉRATIONS :

Pendant les travaux



L'EXÉCUTANT DOIT POUR SA PART AU COURS DES OPÉRATIONS :

Pendant les travaux

Opérer dans la zone de travail qui lui a été désignée.



L'EXÉCUTANT DOIT POUR SA PART AU COURS DES OPÉRATIONS :

Pendant les travaux

Opérer dans la zone de travail qui lui a été désignée.

Appliquer les instructions reçues.



L'EXÉCUTANT DOIT POUR SA PART AU COURS DES OPÉRATIONS :

Pendant les travaux

Opérer dans la zone de travail qui lui a été désignée.

Appliquer les instructions reçues.

Veiller à sa propre sécurité.



L'EXÉCUTANT DOIT POUR SA PART AU COURS DES OPÉRATIONS :

Pendant les travaux

Opérer dans la zone de travail qui lui a été désignée.

Appliquer les instructions reçues.

Veiller à sa propre sécurité.

Rendre compte immédiatement au chargé de travaux ou au chargé de chantier des aléas et des difficultés rencontrés avant de continuer la tâche qui lui a été confiée.



L'EXÉCUTANT DOIT POUR SA PART AU COURS DES OPÉRATIONS :

Après l'achèvement des travaux

Ne plus revenir dans la zone de travail après l'achèvement des travaux ou suite à l'interdiction d'accès annoncée par le chargé de travaux.



RÉALISATION D'OPÉRATIONS DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE



OBJECTIFS



OBJECTIFS



Identifier les différents environnements électriques présents dans la zone de travail.



OBJECTIFS



Identifier les différents environnements électriques présents dans la zone de travail.



Organiser les opérations d'ordre électrique et non électrique dans un environnement en basse et haute tension.



OBJECTIFS



Identifier les différents environnements électriques présents dans la zone de travail.



Organiser les opérations d'ordre électrique et non électrique dans un environnement en basse et haute tension.



Appréhender les conditions de mise en place d'obstacle ou d'isolants.



MISE HORS DE PORTÉE



MISE HORS DE PORTÉE

Afin de **se protéger**
d'un environnement
électrique, différents moyens
de mise hors de portée existent
en fonction des opérations à
réaliser et des caractéristiques
de l'ouvrage ou de
l'installation.



CETTE MISE HORS DE PORTÉE PEUT ÊTRE RÉALISÉE PAR :



CETTE MISE HORS DE PORTÉE PEUT ÊTRE RÉALISÉE PAR :


Éloignement



CETTE MISE HORS DE PORTÉE PEUT ÊTRE RÉALISÉE PAR :

Éloignement

La mise hors de portée par éloignement consiste à réduire le risque en procédant soit au **déplacement** de l'ouvrage ou de l'installation, soit en **restreignant** la zone d'évolution de l'opérateur ou en combinant ces deux options.





CETTE MISE HORS DE PORTÉE PEUT ÊTRE RÉALISÉE PAR :

Éloignement

Exemple de mise en place d'un filet
sur un chantier du BTP





CETTE MISE HORS DE PORTÉE PEUT ÊTRE RÉALISÉE PAR :

Pose d'obstacles





CETTE MISE HORS DE PORTÉE PEUT ÊTRE RÉALISÉE PAR :

Pose d'obstacles

Les obstacles sont des **parois** fixes ou rigides ou **écrans** (panneaux, cloisons, façades, grillages...) constitués de matériaux conducteurs ou isolants.






CETTE MISE HORS DE PORTÉE PEUT ÊTRE RÉALISÉE PAR :

Pose d'obstacles

Les obstacles sont des **parois** fixes ou rigides ou **écrans** (panneaux, cloisons, façades, grillages...) constitués de matériaux conducteurs ou isolants.

Ils visent à protéger l'opérateur de contact accidentel ou involontaire.






CETTE MISE HORS DE PORTÉE PEUT ÊTRE RÉALISÉE PAR :

Pose d'obstacles

Les obstacles sont des **parois** fixes ou rigides ou **écrans** (panneaux, cloisons, façades, grillages...) constitués de matériaux conducteurs ou isolants.

Ils visent à protéger l'opérateur de contact accidentel ou involontaire.

Ils peuvent être **fixes ou amovibles**.





CETTE MISE HORS DE PORTÉE PEUT ÊTRE RÉALISÉE PAR :

Pose d'obstacles



Une fois posés, les **écrans métalliques** doivent faire l'objet d'une mise à la terre.



CONDITIONS DE MISE EN PLACE



CONDITIONS DE MISE EN PLACE

Zone 1

Zone
de voisinage
simple

En **basse tension**, la mise en place et le retrait d'obstacle en **zone 1** (zone de voisinage simple) peuvent être effectués par un **opérateur habilité B0 ou B1** sous la responsabilité d'un chargé de chantier ou de travaux.



CONDITIONS DE MISE EN PLACE

Zone 1

Zone
de voisinage
simple

En **basse tension**, la mise en place et le retrait d'obstacle en **zone 1** (zone de voisinage simple) peuvent être effectués par un **opérateur habilité B0 ou B1** sous la responsabilité d'un chargé de chantier ou de travaux.

Zone 2

Zone
de voisinage
renforcé
(en HT)

En **haute tension**, la mise en place et le retrait d'obstacle en **zone 2** (zone de voisinage renforcé) sont effectués par un **opérateur habilité H1V, H2V**.



CONDITIONS DE MISE EN PLACE

Zone 3

Zone
de travaux
sous tension
(en HT)

En **haute tension**, la mise en place et le retrait d'obstacle en **zone 3** (zone de travaux sous-tension) doivent être effectués **après consignation**.
À défaut, cette opération est considérée comme faisant partie des travaux sous tension.



CONDITIONS DE MISE EN PLACE

Zone 3

Zone
de travaux
sous tension
(en HT)

En **haute tension**, la mise en place et le retrait d'obstacle en **zone 3** (zone de travaux sous-tension) doivent être effectués **après consignation**.
À défaut, cette opération est considérée comme faisant partie des travaux sous tension.

Zone 4

Zone
de voisinage
renforcé

En **basse tension**, la mise en place et le retrait d'obstacle en **zone 4** (zone de voisinage renforcé) sont effectués par un **opérateur habilité B1V, B2V, BR ou BE**.
Les obstacles qui ne sont pas complètement isolants doivent être installés et retirés après consignation.



CETTE MISE HORS DE PORTÉE PEUT ÊTRE RÉALISÉE PAR :


Pose d'isolations



CETTE MISE HORS DE PORTÉE PEUT ÊTRE RÉALISÉE PAR :

Pose d'isolations

La mise hors de portée par pose d'isolation consiste à disposer un écran isolant, une nappe isolante ou des protecteurs à distance ou sur la pièce nue sous tension afin de **protéger l'opérateur d'un contact fortuit.**





CETTE MISE HORS DE PORTÉE PEUT ÊTRE RÉALISÉE PAR :

Pose d'isolations

Pour une pièce nue sous tension :





CETTE MISE HORS DE PORTÉE PEUT ÊTRE RÉALISÉE PAR :

Pose d'isolations

Pour une pièce nue sous tension :

Le nappage est effectué par un habilité
B1V, B2V, BR ou BE en BT.






CETTE MISE HORS DE PORTÉE PEUT ÊTRE RÉALISÉE PAR :

Pose d'isolations

Pour une pièce nue sous tension :

Le nappage est effectué par un habilité B1V, B2V, BR ou BE en BT.

L'habillage de pièce nue sous tension est réalisé par un habilité B1T ou B2T (ou BR dans certains cas) en BT.






LES DIFFÉRENTES ISOLATIONS



LES DIFFÉRENTES ISOLATIONS

LE NAPPAGE






LES DIFFÉRENTES ISOLATIONS

LE NAPPAGE

Le nappage consiste à placer une protection isolante souple **devant** **une pièce nue** sous tension.






LES DIFFÉRENTES ISOLATIONS

LE NAPPAGE

Le nappage consiste à placer une protection isolante souple **devant une pièce nue** sous tension.

Cette opération peut être réalisée par un opérateur habilité B1V, BR ou BE pour les installations et ouvrages hors réseau aérien nu de distribution.





LES DIFFÉRENTES ISOLATIONS

LE NAPPAGE

Revêtement des Équipements
de Protection Individuelle (gants
isolants, écran facial de protection...)





LES DIFFÉRENTES ISOLATIONS

LE NAPPAGE

Revêtement des Équipements
de Protection Individuelle (gants
isolants, écran facial de protection...)



Mise en place
et fixation de la nappe





LES DIFFÉRENTES ISOLATIONS

LE NAPPAGE

Lors du nappage,
**aucune contrainte
mécanique** ne doit
être exercée sur
l'installation.



LES DIFFÉRENTES ISOLATIONS


LE NAPPAGE

Lors du nappage,
**aucune contrainte
mécanique** ne doit
être exercée sur
l'installation.

En aucun cas
la nappe **ne doit
être fixée** sur les
parties actives de
l'installation.



LES DIFFÉRENTES ISOLATIONS L'HABILLAGE






LES DIFFÉRENTES ISOLATIONS

L'HABILLAGE

L'habillage consiste à placer une protection isolante souple **sur une pièce nue** sous tension.






LES DIFFÉRENTES ISOLATIONS

L'HABILLAGE

L'habillage consiste à placer une protection isolante souple **sur une pièce nue** sous tension.


Elle implique un **contact volontaire** de la nappe sur les pièces nues à protéger.





LES DIFFÉRENTES ISOLATIONS L'HABILLAGE

Cette opération peut être réalisée :






LES DIFFÉRENTES ISOLATIONS L'HABILLAGE

Cette opération peut être réalisée :

Hors tension (après consignation)






LES DIFFÉRENTES ISOLATIONS L'HABILLAGE

Cette opération peut être réalisée :

Hors tension (après consignation)

Sous tension (lors de travaux sous tension réalisés par un opérateur habilité B1T ou B2T).





LES DIFFÉRENTES ISOLATIONS

Il est permis à
un opérateur habilité BR
dans le cadre d'opération de
connexion ou de déconnexion
de procéder à **l'isolation de
l'extrémité d'un conducteur**
(pose d'un capuchon
isolant...).



LES DIFFÉRENTES ISOLATIONS



LES PROTECTEURS



LES DIFFÉRENTES ISOLATIONS

LES PROTECTEURS

Les protecteurs sont des **dispositifs rigides ou souples isolants** positionnés sur une pièce nue sous tension.
(ex : à l'extrémité d'un câble...).





CONDITIONS DE MISE EN PLACE



CONDITIONS DE MISE EN PLACE

Zone 3

Zone
de travaux
sous tension
(en HT)

En **haute tension**, la mise en place et le retrait de protecteur, l'habillage et le nappage en **zone 3** (zone de travaux sous-tension) doivent être effectués **après consignation**.

À défaut, cette opération est considérée comme faisant partie des travaux sous tension.



CONDITIONS DE MISE EN PLACE

Zone 3

Zone
de travaux
sous tension
(en HT)

En **haute tension**, la mise en place et le retrait de protecteur, l'habillage et le nappage en **zone 3** (zone de travaux sous-tension) doivent être effectués **après consignation**.

À défaut, cette opération est considérée comme faisant partie des travaux sous tension.

Zone 4

Zone
de voisinage
renforcé

En **basse tension**, la mise en place et le retrait de protecteur et l'habillage en **zone 4** (zone de voisinage renforcé) doivent être effectués après consignation. À défaut, cette opération est considérée comme travaux sous tension. Le nappage en **zone 4** est réalisé par un **opérateur B1V, BR ou BE** pour les installations et ouvrages hors réseau aérien nu de distribution.




LIMITE DE ZONE APRÈS ISOLATION OU MISE EN PLACE D'OBSTACLE



LIMITE DE ZONE APRÈS ISOLATION OU MISE EN PLACE D'OBSTACLE

Suite à la mise hors de portée après isolation ou mise en place d'obstacles, le personnel est autorisé à pénétrer dans la zone **jusqu'à la face extérieure** de l'obstacle ou de l'isolant.





ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE



ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION



ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Les conditions de réalisation des opérations d'ordre électrique ou d'ordre non électrique dans un environnement dépendent étroitement des **zones** dans lesquelles elles se déroulent :



ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Les conditions de réalisation des opérations d'ordre électrique ou d'ordre non électrique dans un environnement dépendent étroitement des **zones** dans lesquelles elles se déroulent :

Les différentes zones



ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Les conditions de réalisation des opérations d'ordre électrique ou d'ordre non électrique dans un environnement dépendent étroitement des **zones** dans lesquelles elles se déroulent :

Les différentes zones

Zone 0

Zone
d'investigation



ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Les conditions de réalisation des opérations d'ordre électrique ou d'ordre non électrique dans un environnement dépendent étroitement des **zones** dans lesquelles elles se déroulent :

Les différentes zones

Zone 0

Zone
d'investigation

Zone 1

Zone
de voisinage
simple



ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Les conditions de réalisation des opérations d'ordre électrique ou d'ordre non électrique dans un environnement dépendent étroitement des **zones** dans lesquelles elles se déroulent :

Les différentes zones

Zone 0

Zone
d'investigation

Zone 1

Zone
de voisinage
simple

Zone 2

Zone
de voisinage
renforcé
(en HT)



ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Les conditions de réalisation des opérations d'ordre électrique ou d'ordre non électrique dans un environnement dépendent étroitement des **zones** dans lesquelles elles se déroulent :

Les différentes zones





ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Les conditions de réalisation des opérations d'ordre électrique ou d'ordre non électrique dans un environnement dépendent étroitement des **zones** dans lesquelles elles se déroulent :

Les différentes zones





ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Opérations en **zone 0**



ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Opérations en **zone 0**

À partir de la zone 0 (zone d'investigation), il est nécessaire de procéder à **l'évaluation des risques électriques** pour définir les mesures de prévention et/ou de protection les plus adéquates.



ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Opérations en **zone 0**

À partir de la zone 0 (zone d'investigation), il est nécessaire de procéder à **l'évaluation des risques électriques** pour définir les mesures de prévention et/ou de protection les plus adéquates.

Si un risque de franchissement de la distance limite de voisinage simple existe, une **instruction de sécurité** doit être établie.



ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Opérations en **zone 1**



ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Opérations en **zone 1**

En zone 1, les opérations d'ordre électrique ou non électrique doivent être réalisées par des **opérateurs habilités ou surveillés**.



ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Opérations en **zone 1**

En zone 1, les opérations d'ordre électrique ou non électrique doivent être réalisées par des **opérateurs habilités ou surveillés**.

Une **autorisation d'accès** doit en outre être délivrée par le chef d'établissement.



ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Opérations en **zone 1**

En Basse Tension

En Haute Tension



ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Opérations en **zone 1**

En Basse Tension

Pour les travaux d'ordre électrique : Elles sont réalisées sous la responsabilité d'un chargé de travaux (B2) qui met en œuvre les moyens appropriés pour éviter de franchir la DMA (balisage...).

En Haute Tension



ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Opérations en **zone 1**

En Basse Tension

Pour les travaux d'ordre électrique : Elles sont réalisées sous la responsabilité d'un chargé de travaux (B2) qui met en œuvre les moyens appropriés pour éviter de franchir la DMA (balisage...).

Les exécutants sont habilités **B1**.

En Haute Tension



ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Opérations en **zone 1**

En Basse Tension

Pour les travaux d'ordre électrique : Elles sont réalisées sous la responsabilité d'un chargé de travaux (B2) qui met en œuvre les moyens appropriés pour éviter de franchir la DMA (balisage...).

Les exécutants sont habilités **B1**.

En Haute Tension

Pour les travaux d'ordre électrique : Elles sont réalisées sous la responsabilité d'un chargé de travaux (H2) qui met en œuvre les moyens appropriés pour éviter de franchir la distance limite de voisinage renforcé (balisage...).



ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Opérations en **zone 1**

En Basse Tension

Pour les travaux d'ordre électrique : Elles sont réalisées sous la responsabilité d'un chargé de travaux (B2) qui met en œuvre les moyens appropriés pour éviter de franchir la DMA (balisage...).

Les exécutants sont habilités **B1**.

En Haute Tension

Pour les travaux d'ordre électrique : Elles sont réalisées sous la responsabilité d'un chargé de travaux (H2) qui met en œuvre les moyens appropriés pour éviter de franchir la distance limite de voisinage renforcé (balisage...).

Les exécutants sont habilités **H1**.



ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Opérations en **zone 1**

En Basse Tension

Pour les interventions : Elles sont réalisées sous la responsabilité d'un chargé d'intervention général habilité BR qui met en œuvre les moyens appropriés pour éviter de franchir la DMA (balisage).



ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Opérations en **zone 1**

En Basse Tension

Pour les interventions : Elles sont réalisées sous la responsabilité d'un chargé d'intervention général habilité BR qui met en œuvre les moyens appropriés pour éviter de franchir la DMA (balisage).

Il peut avoir un exécutant habilité **B1**.



ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Opérations en **zone 1**

En Basse Tension

Pour les opérations spécifiques :

Elles sont réalisées sous la responsabilité d'un chargé d'opérations spécifiques (BE...) qui met en œuvre les moyens appropriés pour éviter de franchir la DMA (balisage...).



ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Opérations en **zone 1**

En Basse Tension

Pour les opérations spécifiques :

Elles sont réalisées sous la responsabilité d'un chargé d'opérations spécifiques (BE...) qui met en œuvre les moyens appropriés pour éviter de franchir la DMA (balisage...).

En Haute Tension



ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Opérations en **zone 1**

En Basse Tension

Pour les opérations spécifiques :

Elles sont réalisées sous la responsabilité d'un chargé d'opérations spécifiques (BE...) qui met en œuvre les moyens appropriés pour éviter de franchir la DMA (balisage...).

En Haute Tension

Pour les opérations spécifiques :

Elles sont réalisées sous la responsabilité d'un chargé d'opérations spécifiques (HE...) qui met en œuvre les moyens appropriés pour éviter de franchir la DMA (balisage...).



ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Opérations en **zone 1**

En Basse Tension

Pour les opérations d'ordre non électrique :

Elles sont réalisées sous la conduite d'un chargé de chantier habilité B0 qui met en œuvre les moyens appropriés pour éviter de franchir la DMA (balisage...).

En Haute Tension



ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Opérations en **zone 1**

En Basse Tension

Pour les opérations d'ordre non électrique :

Elles sont réalisées sous la conduite d'un chargé de chantier habilité B0 qui met en œuvre les moyens appropriés pour éviter de franchir la DMA (balisage...).

Exécutants habilités **B0** ou surveillés.

En Haute Tension



ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Opérations en **zone 1**

En Basse Tension

Pour les opérations d'ordre non électrique :

Elles sont réalisées sous la conduite d'un chargé de chantier habilité B0 qui met en œuvre les moyens appropriés pour éviter de franchir la DMA (balisage...).

Exécutants habilités **B0** ou surveillés.

En Haute Tension

Pour les opérations d'ordre non électrique :

Elles sont réalisées sous la conduite d'un chargé de chantier habilité H0 qui met en œuvre les moyens appropriés pour éviter de franchir la distance limite de voisinage renforcé (balisage...).



ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Opérations en **zone 1**

En Basse Tension

Pour les opérations d'ordre non électrique :

Elles sont réalisées sous la conduite d'un chargé de chantier habilité B0 qui met en œuvre les moyens appropriés pour éviter de franchir la DMA (balisage...).

Exécutants habilités **B0** ou surveillés.

En Haute Tension

Pour les opérations d'ordre non électrique :

Elles sont réalisées sous la conduite d'un chargé de chantier habilité H0 qui met en œuvre les moyens appropriés pour éviter de franchir la distance limite de voisinage renforcé (balisage...).

Exécutants habilités ou surveillés.



ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Opérations en **zone 2**



ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Opérations en **zone 2**

En zone 2, les opérations d'ordre électrique ou non électrique doivent être réalisées par des **opérateurs habilités**.



ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Opérations en **zone 2**

En zone 2, les opérations d'ordre électrique ou non électrique doivent être réalisées par des **opérateurs habilités**.

Une **autorisation de travail** doit en outre être délivrée par le chef d'établissement.



ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Opérations en **zone 2**

Pour les opérations d'ordre électrique :

Elles sont réalisées sous la responsabilité d'un chargé de travaux (H2V) ou d'un chargé d'opération spécifique qui met en œuvre les moyens appropriés pour éviter de franchir la DMA ou la DMAC en HTB (balisage...).



ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Opérations en **zone 2**

Pour les opérations d'ordre électrique :

Elles sont réalisées sous la responsabilité d'un chargé de travaux (H2V) ou d'un chargé d'opération spécifique qui met en œuvre les moyens appropriés pour éviter de franchir la DMA ou la DMAC en HTB (balisage...).

Les exécutants sont habilités **H1V**.



ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Opérations en **zone 2**

Pour les opérations d'ordre non électrique :

Elles sont réalisées sous la responsabilité d'un chargé de chantier (H0V) qui met en œuvre les moyens appropriés pour éviter de franchir la DMA ou la DMAC en HTB (balisage...).



ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Opérations en **zone 2**

Pour les opérations d'ordre non électrique :

Elles sont réalisées sous la responsabilité d'un chargé de chantier (H0V) qui met en œuvre les moyens appropriés pour éviter de franchir la DMA ou la DMAC en HTB (balisage...).

Les exécutants sont habilités **H0V**.



ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Opérations en **zone 2**

Pour les opérations d'ordre non électrique :

Elles sont réalisées sous la responsabilité d'un chargé de chantier (H0V) qui met en œuvre les moyens appropriés pour éviter de franchir la DMA ou la DMAC en HTB (balisage...).

Les exécutants sont habilités **H0V**.

Une **surveillance permanente** des opérateurs est obligatoire afin de veiller au non franchissement de la distance minimale d'approche par un opérateur habilité en conséquence.



ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Opérations en **zone 3**



ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Opérations en **zone 3**

Les opérations en zone 3 sont à considérer comme faisant partie des **travaux sous tension**.



ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Opérations en **zone 3**

Les opérations en zone 3 sont à considérer comme faisant partie des **travaux sous tension**.

Elles sont réalisées par des **opérateurs habilités** indice T ou N (H1T, H2T, H1N...).



ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Opérations en **zone 4**



ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Opérations en **zone 4**

Les opérations en zone 4 sont réalisées par des opérateurs habilités à la réalisation d'opérations d'ordre électrique (B1V, B2V, BE, BR, B1T, B2T, B1N, B2N, B1X, B2X, BC) et après délivrance d'une **autorisation d'intervention ou de travail**.



ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Opérations en **zone 4**

Dans cette zone, le risque électrique est **particulièrement important** du fait de sa proximité avec l'opérateur.






ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Opérations en **zone 4**

Dans cette zone, le risque électrique est **particulièrement important** du fait de sa proximité avec l'opérateur.

Suite à l'analyse préalable, des **dispositions** doivent être prises afin de limiter les risques (pose d'obstacles, de nappes, port des Équipements de Protection Individuelle, utilisation d'outils isolants ou isolés...).





ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Opérations en **zone 4**

L'opérateur doit s'installer de manière **stable** avant de débuter les travaux pour se prémunir de tout faux mouvement.



ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Opérations en **zone 4**

L'opérateur doit s'installer de manière **stable** avant de débiter les travaux pour se prémunir de tout faux mouvement.

En zone 4, le port de gants isolants et d'un écran facial est **obligatoire**.





ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATION À PROXIMITÉ DE LIGNE AÉRIENNE À CONDUCTEUR NUE





ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATION À PROXIMITÉ DE LIGNE AÉRIENNE À CONDUCTEUR NUE

Lorsque les opérations d'ordre non électrique ne visant pas l'entretien, la réparation ou la construction des ouvrages ou installations, sont réalisées à moins de **3 mètres** d'une ligne aérienne à conducteur nu en **BT ou HTA** ou à moins de **5 mètres** d'une ligne aérienne à conducteur nu en **HTB**, l'entreprise en charge des travaux doit procéder, avant le début des travaux, à un échange par écrit d'information avec l'exploitant.





ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATION À PROXIMITÉ DE LIGNE AÉRIENNE À CONDUCTEUR NUE

Cet échange vise à faire procéder soit :





ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATION À PROXIMITÉ DE LIGNE AÉRIENNE À CONDUCTEUR NUE

Cet échange vise à faire procéder soit :

À la **consignation** de l'ouvrage





ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATION À PROXIMITÉ DE LIGNE AÉRIENNE À CONDUCTEUR NUE

Cet échange vise à faire procéder soit :

À la **consignation** de l'ouvrage

À la mise **hors tension** de l'ouvrage





ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATION À PROXIMITÉ DE LIGNE AÉRIENNE À CONDUCTEUR NUE

Cet échange vise à faire procéder soit :

À la **consignation** de l'ouvrage

À la mise **hors tension** de l'ouvrage

À la mise **hors de portée** de l'ouvrage





ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATION À PROXIMITÉ DE LIGNE AÉRIENNE À CONDUCTEUR NUE

Après l'exécution de l'une de ces mesures, l'exploitant remet un **certificat pour tiers** au chargé de chantier.





ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATION À PROXIMITÉ DE LIGNE AÉRIENNE À CONDUCTEUR NUE

Après l'exécution de l'une de ces mesures, l'exploitant remet un **certificat pour tiers** au chargé de chantier.

Ces mesures peuvent être complétées par la mise en place d'une **surveillance continue**.





ÉVOLUTION DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

OPÉRATION À PROXIMITÉ DE LIGNE AÉRIENNE À CONDUCTEUR NUE

En concertation avec l'exploitant, une **instruction de sécurité** doit être établie.





OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

Si la démarche de renseignement sur la présence de canalisation réalisée par le donneur d'ordre révèle la nécessité de pénétrer dans la zone d'approche prudente, **il est nécessaire de prendre en compte dans l'analyse :**





OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

Les caractéristiques physiques des canalisations
(tension, visibilité, état de l'isolant...)





OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

Les caractéristiques physiques des canalisations
(tension, visibilité, état de l'isolant...)

L'identification de la canalisation





OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

Les caractéristiques physiques des canalisations
(tension, visibilité, état de l'isolant...)

L'identification de la canalisation

Les risques générés par les travaux
(outils tranchants, puissants, projections...)





OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE VISIBLE



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE VISIBLE

Activité sans risque pour les canalisations
ou sans contact



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE VISIBLE

Activité sans risque pour les canalisations
ou sans contact

La canalisation peut rester sous tension.



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE VISIBLE

Activité sans risque pour les canalisations
ou sans contact

La canalisation peut rester sous tension.

Le personnel doit éviter de pénétrer dans la zone d'approche
prudente.



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE VISIBLE

Activité sans risque pour les canalisations
ou sans contact

La canalisation peut rester sous tension.

Le personnel doit éviter de pénétrer dans la zone d'approche
prudente.

Exécutée sous la conduite d'une **personne non habilitée formée
aux risques électriques**



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE VISIBLE

Activité sans contact, mais susceptible de porter atteinte
à l'intégrité de la canalisation



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE VISIBLE

Activité sans contact, mais susceptible de porter atteinte
à l'intégrité de la canalisation

Donner la priorité à la consignation ou à la mise hors tension
de la canalisation.



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE VISIBLE

Activité sans contact, mais susceptible de porter atteinte à l'intégrité de la canalisation

Donner la priorité à la consignation ou à la mise hors tension de la canalisation.

Définir les mesures à prendre avec l'exploitant.



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE VISIBLE

Activité sans contact, mais susceptible de porter atteinte à l'intégrité de la canalisation

Donner la priorité à la consignation ou à la mise hors tension de la canalisation.

Définir les mesures à prendre avec l'exploitant.

Si la canalisation reste sous tension, faire procéder à sa mise hors de portée ou à une surveillance.



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE VISIBLE

Activité sans contact, mais susceptible de porter atteinte à l'intégrité de la canalisation

Donner la priorité à la consignation ou à la mise hors tension de la canalisation.

Définir les mesures à prendre avec l'exploitant.

Si la canalisation reste sous tension, faire procéder à sa mise hors de portée ou à une surveillance.

Chargé de chantier **habilité H0 ou B0**



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE VISIBLE

Activité sans risque pour les canalisations, mais nécessitant d'entrer en contact sans la déplacer



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE VISIBLE

Activité sans risque pour les canalisations, mais nécessitant d'entrer en contact sans la déplacer

Donner la priorité à la consignation de la canalisation.



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE VISIBLE

Activité sans risque pour les canalisations, mais nécessitant d'entrer en contact sans la déplacer

Donner la priorité à la consignation de la canalisation.

Si la canalisation reste sous tension, faire procéder si possible à sa mise hors de portée.



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE VISIBLE

Activité sans risque pour les canalisations, mais nécessitant d'entrer en contact sans la déplacer

Donner la priorité à la consignation de la canalisation.

Si la canalisation reste sous tension, faire procéder si possible à sa mise hors de portée.

Examiner l'état de la canalisation et prendre les mesures de protection nécessaires.



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE VISIBLE

Activité sans risque pour les canalisations, mais nécessitant d'entrer en contact sans la déplacer

Donner la priorité à la consignation de la canalisation.

Si la canalisation reste sous tension, faire procéder si possible à sa mise hors de portée.

Examiner l'état de la canalisation et prendre les mesures de protection nécessaires.

Exécutée sous la conduite d'un chargé de chantier **habilité H0 ou B0**



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE VISIBLE

Activités sans risque pour une canalisation isolée, mais nécessitant d'entrer en contact avec elle et de la déplacer



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE VISIBLE

Activités sans risque pour une canalisation isolée, mais nécessitant d'entrer en contact avec elle et de la déplacer

Les opérations visant à :

- ▶ Écarter, déformer un conducteur BT souple isolé
- ▶ Déplacer une canalisation électrique isolée
- ▶ Nettoyer une canalisation électrique isolée

sont à considérer comme travaux d'ordre électrique.



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE VISIBLE

Activités sans risque pour une canalisation isolée, mais nécessitant d'entrer en contact avec elle et de la déplacer

Les opérations visant à :

- ▶ Écarter, déformer un conducteur BT souple isolé
- ▶ Déplacer une canalisation électrique isolée
- ▶ Nettoyer une canalisation électrique isolée

sont à considérer comme travaux d'ordre électrique.

Ils seront encadrés par des **chargés de travaux ou d'intervention** (B2, BR, H2) et réalisés par des **exécutants habilités** (B1 ou H1) en fonction du domaine de tension.



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR ENTRER DANS LA ZONE D'APPROCHE PRUDENTE DES CANALISATIONS ENTERRÉES SOUS TENSION RENDUES VISIBLES



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR ENTRER DANS LA ZONE D'APPROCHE PRUDENTE DES CANALISATIONS ENTERRÉES SOUS TENSION RENDUES VISIBLES

Soutènement d'une canalisation HTA ou BT
enterrée rendue visible



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR ENTRER DANS LA ZONE D'APPROCHE PRUDENTE DES CANALISATIONS ENTERRÉES SOUS TENSION RENDUES VISIBLES

Soutènement d'une canalisation HTA ou BT
enterrée rendue visible

Réaliser ces opérations si possible hors tension.



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR ENTRER DANS LA ZONE D'APPROCHE PRUDENTE DES CANALISATIONS ENTERRÉES SOUS TENSION RENDUES VISIBLES

Soutènement d'une canalisation HTA ou BT
enterrée rendue visible

Réaliser ces opérations si possible hors tension.

Opérateur **habilité BF-HF** sous la conduite d'un chargé de chantier
habilité BF-HF



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR ENTRER DANS LA ZONE D'APPROCHE PRUDENTE DES CANALISATIONS ENTERRÉES SOUS TENSION RENDUES VISIBLES

Soutènement d'une canalisation HTB



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR ENTRER DANS LA ZONE D'APPROCHE PRUDENTE DES CANALISATIONS ENTERRÉES SOUS TENSION RENDUES VISIBLES

Soutènement d'une canalisation HTB

Les conditions d'exécution des opérations doivent être définies avec l'exploitant.



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR ENTRER DANS LA ZONE D'APPROCHE PRUDENTE DES CANALISATIONS ENTERRÉES SOUS TENSION RENDUES VISIBLES

Soutènement d'une canalisation HTB

Les conditions d'exécution des opérations doivent être définies avec l'exploitant.

Dans le cas contraire, déterminer les mesures de protection à prendre contre les risques de choc ou de court-circuit.



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR ENTRER DANS LA ZONE D'APPROCHE PRUDENTE DES CANALISATIONS ENTERRÉES SOUS TENSION RENDUES VISIBLES

Soutènement d'une canalisation HTB

Les conditions d'exécution des opérations doivent être définies avec l'exploitant.

Dans le cas contraire, déterminer les mesures de protection à prendre contre les risques de choc ou de court-circuit.

Opérateur **habilité HF** sous la conduite d'un chargé de chantier **habilité HF**



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

Les **modes opératoires** utilisés doivent pouvoir prévenir tous risques de choc électrique.



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

Les **modes opératoires** utilisés doivent pouvoir prévenir tous risques de choc électrique.

Ces opérations doivent être réalisées autant que possible **hors tension**.



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE





OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Le risque principal à envisager pour une canalisation électrique invisible est **l'endommagement** lors de travaux.





OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Pour prévenir ce risque, il convient de :



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Pour prévenir ce risque, il convient de :

Localiser aussi précisément que possible la canalisation.



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Pour prévenir ce risque, il convient de :

- ▶ **Localiser** aussi précisément que possible la canalisation.
- ▶ Se laisser une **marge d'incertitude**.



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Pour prévenir ce risque, il convient de :

- ▶ **Localiser** aussi précisément que possible la canalisation.
- ▶ Se laisser une **marge d'incertitude**.
- ▶ **Matérialiser** au sol la zone à risque (marquage, piquetage...).



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Pour prévenir ce risque, il convient de :

- ▶ **Localiser** aussi précisément que possible la canalisation.
- ▶ Se laisser une **marge d'incertitude**.
- ▶ **Matérialiser** au sol la zone à risque (marquage, piquetage...).
- ▶ Choisir le **mode opératoire** permettant de préserver au mieux son intégrité.



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Pour prévenir ce risque, il convient de :

- ▶ **Localiser** aussi précisément que possible la canalisation.
- ▶ Se laisser une **marge d'incertitude**.
- ▶ **Matérialiser** au sol la zone à risque (marquage, piquetage...).
- ▶ Choisir le **mode opératoire** permettant de préserver au mieux son intégrité.
- ▶ **Protéger** les accessoires de toute source de chaleur.



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Dans la zone
d'approche prudente,
l'exécution des opérations
doit être réalisée en
permanence sous
la **surveillance**
d'une personne
compétente.



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Canalisation **hors tension**



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Canalisation **hors tension**

Les opérations de terrassement seront réalisées après délivrance d'une **autorisation de travail** ou un **certificat pour tiers** (établi après consignation) par les exploitants.



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Canalisation **hors tension**

Les opérations de terrassement seront réalisées après délivrance d'une **autorisation de travail** ou un **certificat pour tiers** (établi après consignation) par les exploitants.

Elles peuvent être exécutées sous la conduite d'une personne **non habilitée** (mais formée au risque électrique).



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Canalisation **hors tension**

Les opérations de terrassement seront réalisées après délivrance d'une **autorisation de travail** ou un **certificat pour tiers** (établi après consignation) par les exploitants.

Elles peuvent être exécutées sous la conduite d'une personne **non habilitée** (mais formée au risque électrique).

Il en va de même pour les conducteurs d'engins et les personnes en charge de la surveillance.



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Canalisation **sous tension**



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Canalisation **sous tension**

Les opérations seront réalisées après établissement d'une **instruction de sécurité** par l'employeur en charge du terrassement en liaison avec l'exploitant.



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Canalisation **sous tension**

Les opérations seront réalisées après établissement d'une **instruction de sécurité** par l'employeur en charge du terrassement en liaison avec l'exploitant.

Dans la zone d'incertitude d'une canalisation isolée sous tension, le terrassement doit être réalisé par une personne formée selon la réglementation anti-endommagement **sous la conduite d'un chargé de chantier habilité symbole BF-HF.**



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Dégagement de canalisations



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Dégagement de canalisations

Donner la priorité à la **consignation** de la canalisation.



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Dégagement de canalisations

Donner la priorité à la **consignation** de la canalisation.

Après avoir réalisé l'ensemble des **procédures préalables** (guichet unique, recueil de l'implantation géoréférencée, repérage avec le gestionnaire, définition des travaux), **les travaux peuvent commencer selon les étapes suivantes :**



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Dégagement de canalisations

Une **concertation** avec les exploitants et conformément au guide technique, la canalisation peut être classifiée afin de déterminer le choix des méthodes.



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Dégagement de canalisations

Une **concertation** avec les exploitants et conformément au guide technique, la canalisation peut être classifiée afin de déterminer le choix des méthodes.

La couche supérieure de bitume peut être levée au moyen **d'engins mécaniques** (mini pelle, marteau pneumatiques...).



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Dégagement de canalisations

S'il y a une seule canalisation électrique, il est possible d'utiliser des **moyens mécaniques jusqu'à 40cm.**



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Dégagement de canalisations

S'il y a une seule canalisation électrique, il est possible d'utiliser des **moyens mécaniques jusqu'à 40cm.**

Ensuite, **à moins de 40 cm, une technique douce** sera utilisée par un terrassement manuel.



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Dégagement de canalisations

S'il y a une seule canalisation électrique, il est possible d'utiliser des **moyens mécaniques jusqu'à 40cm.**

Ensuite, **à moins de 40 cm, une technique douce** sera utilisée par un terrassement manuel.

Examen visuel du câble : vérifier l'absence d'endommagement et maintenir en place les éventuels boîtes ou accessoires présents.




OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Dégagement de canalisations

L'opération de **maintien** de la canalisation.





OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Dégagement de canalisations

L'opération de **maintien** de la canalisation.

En cas d'endommagement : prévenir l'exploitant concerné.
Le responsable projet décidera de la suite à donner.



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Dégagement de canalisations

Mise en place de protection autour d'une canalisation découverte en l'absence du personnel de l'entreprise exécutante (accès interdit et protection adéquate).



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Dégagement de canalisations

Mise en place de protection autour d'une canalisation découverte en l'absence du personnel de l'entreprise exécutante (accès interdit et protection adéquate).

L'ouverture des fourreaux doit suivre un mode opératoire précis selon le risque : ficelle en coton ou lin, couteau coupe fourreau (les lames non prévues spécifiquement à cet effet sont interdites).



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

En cas d'endommagement de réseau, appliquer **la règle des 4 A** pour les piétons :



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

En cas d'endommagement de réseau, appliquer **la règle des 4 A** pour les piétons :

Arrêter la manœuvre en cours.



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

En cas d'endommagement de réseau, appliquer **la règle des 4 A** pour les piétons :

Arrêter la manœuvre en cours.

Alerter les secours et l'exploitant concerné.



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

En cas d'endommagement de réseau, appliquer **la règle des 4 A** pour les piétons :

Arrêter la manœuvre en cours.

Alerter les secours et l'exploitant concerné.

Aménager un périmètre de sécurité.



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

En cas d'endommagement de réseau, appliquer **la règle des 4 A** pour les piétons :

Arrêter la manœuvre en cours.

Alerter les secours et l'exploitant concerné.

Aménager un périmètre de sécurité.

Accueillir les secours en montrant la canalisation concernée.



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

En cas d'endommagement de réseau, appliquer **la règle des 4 A** pour les piétons :

Pour les
conducteurs
d'engin, appliquer
les règles en
vigueur.



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Canalisation **sous tension**



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Canalisation **sous tension**

Il est **strictement interdit**





OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Canalisation **sous tension**

Il est **strictement interdit**

De monter sur la canalisation et ses accessoires.





OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Canalisation **sous tension**

Il est **strictement interdit**

De monter sur la canalisation et ses accessoires.

D'arroser la canalisation et ses accessoires.





OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Canalisation **sous tension**

Il est **strictement interdit**

De monter sur la canalisation et ses accessoires.

D'arroser la canalisation et ses accessoires.

De déplacer la canalisation sans instruction.





OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Canalisation invisible **noyée ou encastrée**



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Canalisation invisible **noyée ou encastrée**

Des opérations de perçage, creusement ou découpage peuvent générer des **risques de court-circuit** si elles sont réalisées dans un environnement électrique.



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Canalisation invisible **noyée ou encastrée**

Le **repérage du cheminement** de la canalisation électrique repose sur :






OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Canalisation invisible **noyée ou encastrée**

Le **repérage du cheminement** de la canalisation électrique repose sur :

Le **recueil des informations** de la part de l'exploitant





OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Canalisation invisible **noyée ou encastrée**

Le **repérage du cheminement** de la canalisation électrique repose sur :

Le **recueil des informations** de la part de l'exploitant

Le **repérage visuel**





OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Canalisation invisible **noyée ou encastrée**

Le **repérage du cheminement** de la canalisation électrique repose sur :

Le **recueil des informations** de la part de l'exploitant

Le **repérage visuel**

Le **sondage**






OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Canalisation invisible **noyée ou encastrée**

Pour **prévenir** ces risques, il convient de :





OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Canalisation invisible **noyée ou encastrée**

Pour **prévenir** ces risques, il convient de :

Vérifier que la zone de travaux ne présente pas de canalisation électrique.





OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE


ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Canalisation invisible **noyée ou encastrée**

Pour **prévenir** ces risques, il convient de :

Vérifier que la zone de travaux ne présente pas de canalisation électrique.

Matérialiser les canalisations autour de la zone de travaux (marquage).





OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Canalisation invisible **noyée ou encastrée**

Ces opérations d'ordre non électrique sont exécutées
suite à une **analyse des risques**.



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Canalisation invisible **noyée ou encastrée**

Ces opérations d'ordre non électrique sont exécutées
suite à une **analyse des risques**.

La conduite de ces travaux doit être réalisée par une
personne habilitée.



OPÉRATIONS À PROXIMITÉ D'UNE CANALISATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

ANALYSE DES RISQUES POUR UNE CANALISATION ISOLÉE INVISIBLE

Canalisation invisible **noyée ou encastrée**

Ces opérations d'ordre non électrique sont exécutées suite à une **analyse des risques**.

La conduite de ces travaux doit être réalisée par une **personne habilitée**.

L'opérateur réalisant le perçage ou le découpage doit être quant à lui **formé aux risques électriques**.



LES INTERVENTIONS



OBJECTIFS



OBJECTIFS



Cerner les différents types d'interventions en basse tension pour les indices BS et BR.



OBJECTIFS



Cerner les différents types d'interventions en basse tension pour les indices BS et BR.



Identifiez et mettre en œuvre les différentes étapes de réalisation d'une intervention élémentaire.



OBJECTIFS



Cerner les différents types d'interventions en basse tension pour les indices BS et BR.



Identifiez et mettre en œuvre les différentes étapes de réalisation d'une intervention élémentaire.



Identifiez et mettre en œuvre les différentes étapes de réalisation d'une intervention générale.



LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES



LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

CONDITIONS D'INTERVENTION



LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

CONDITIONS D'INTERVENTION

Les interventions
élémentaires sont réalisées
par des intervenants
habilités BS.



LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

CONDITIONS D'INTERVENTION

Les interventions
élémentaires sont réalisées
par des intervenants
habilités BS.

Elles sont limitées
par les **caractéristiques**
de l'installation.



LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

CONDITIONS D'INTERVENTION

Elles ne doivent être **réalisées** que :




LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

CONDITIONS D'INTERVENTION

Elles ne doivent être **réalisées** que :

Sur une tension **égale ou inférieure**
à 400 Volts (600 V en courant continu).






LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

CONDITIONS D'INTERVENTION

Elles ne doivent être **réalisées** que :

Sur des installations protégées par un **dispositif de courant inférieur à 32 ampères** (16 A en courant continu).






LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

CONDITIONS D'INTERVENTION

Elles ne doivent être **réalisées** que :

Sur un réseau présentant une **section inférieure à 6mm^2** en cuivre (10 mm² en aluminium).






LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

CONDITIONS D'INTERVENTION

Elles ne doivent être **réalisées** que :

Sur une installation présentant
un **organe de coupure** (sectionnement)
permettant une mise hors tension
en sécurité.





LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

CONDITIONS D'INTERVENTION

Dans tous les
cas, il doit s'agir
**d'opérations
simples.**



LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES


EXEMPLES D'OPÉRATIONS POUVANT ÊTRE CONFIÉES À UN INTERVENANT
HABILITÉ BS :



LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

EXEMPLES D'OPÉRATIONS POUVANT ÊTRE CONFIÉES À UN INTERVENANT HABILITÉ BS :

Procéder au **remplacement** d'une lampe, d'un accessoire d'un appareil d'éclairage, d'un socle de prise de courant ou d'un interrupteur à l'identique.






LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

EXEMPLES D'OPÉRATIONS POUVANT ÊTRE CONFIÉES À UN INTERVENANT HABILITÉ BS :

Procéder au **remplacement** d'une lampe, d'un accessoire d'un appareil d'éclairage, d'un socle de prise de courant ou d'un interrupteur à l'identique.

Procéder au **remplacement d'un fusible Basse Tension** à l'identique.






LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

EXEMPLES D'OPÉRATIONS POUVANT ÊTRE CONFIÉES À UN INTERVENANT HABILITÉ BS :

Procéder au **remplacement** d'une lampe, d'un accessoire d'un appareil d'éclairage, d'un socle de prise de courant ou d'un interrupteur à l'identique.

Procéder au **remplacement d'un fusible Basse Tension** à l'identique.

Procéder au **raccordement** de matériel électrique à un circuit en attente (volet roulant, chauffe-eau...).






LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

EXEMPLES D'OPÉRATIONS POUVANT ÊTRE CONFIÉES À UN INTERVENANT HABILITÉ BS :

Réarmer un dispositif de protection
(dans le respect des consignes données).






LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

EXEMPLES D'OPÉRATIONS POUVANT ÊTRE CONFIÉES À UN INTERVENANT HABILITÉ BS :

Réarmer un dispositif de protection
(dans le respect des consignes données).

Réaliser la dépose et la repose d'un
interrupteur, d'une prise de courant.





LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

PRÉPARATION DES OPÉRATIONS



LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

PRÉPARATION DES OPÉRATIONS

Pour pouvoir intervenir, le chargé d'intervention doit avoir reçu de la part du chargé d'exploitation électrique une **autorisation d'intervention** ou être autorisé à accéder à l'installation par le responsable de celle-ci.



LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

PRÉPARATION DES OPÉRATIONS

Pour pouvoir intervenir, le chargé d'intervention doit avoir reçu de la part du chargé d'exploitation électrique une **autorisation d'intervention** ou être autorisé à accéder à l'installation par le responsable de celle-ci.

Dans les deux cas, l'autorisation d'accès à l'installation doit être **formalisée**.

The image shows a tilted document titled "BON D'INTERVENTION". It is divided into two main sections. The top section is headed "J'AUTORISE" and contains fields for "NOM Prénom :" and "à intervenir dans le cadre :". The bottom section is headed "JE SOUSSIGNE, LE CHARGÉ D'EXPLOITATION ÉLECTRIQUE." and contains fields for "NOM Prénom :" and "Signature".



LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

MATÉRIEL ET OUTILLAGE DU BS



LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

MATÉRIEL ET OUTILLAGE DU BS

Dans le cadre
de ces interventions,
différents **équipements
de protection** peuvent
lui être nécessaires :



LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

MATÉRIEL ET OUTILLAGE DU BS



Gants
isolants



LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

MATÉRIEL ET OUTILLAGE DU BS



Gants
isolants



Éléments de
condamnation



LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

MATÉRIEL ET OUTILLAGE DU BS



Gants
isolants



Éléments de
condamnation



Éléments
d'identification



LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

MATÉRIEL ET OUTILLAGE DU BS



Gants
isolants



Éléments de
condamnation



Éléments
d'identification



Vérificateur
d'Absence de
Tension



LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS DE REMPLACEMENT ET RACCORDEMENT



LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS DE REMPLACEMENT ET RACCORDEMENT

Lors des opérations,
le chargé d'intervention
BS doit systématiquement
intervenir hors tension
et veiller à ne pas pénétrer
en zone 4 (à moins de
30 cm d'une pièce nue
sous tension).




LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS DE REMPLACEMENT ET RACCORDEMENT

1

Mise hors tension
de la partie de l'installation
concernée (Pré-identification,
Séparation, Condamnation).





LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS DE REMPLACEMENT ET RACCORDEMENT

2

Procéder à la **Vérification
d'Absence de Tension**
(VAT).





LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS DE REMPLACEMENT ET RACCORDEMENT

2

Procéder à la **Vérification
d'Absence de Tension**
(VAT).

Port de
gants isolants
obligatoire






LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS DE REMPLACEMENT ET RACCORDEMENT

3

Réaliser les
**opérations de remplacement
et/ou de raccordement.**






LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS DE REMPLACEMENT ET RACCORDEMENT

4

Remettre **sous tension**
l'installation.






LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS DE REMPLACEMENT ET RACCORDEMENT

5

Vérifier le bon fonctionnement
du matériel remplacé ou raccordé.





LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS DE REMPLACEMENT ET RACCORDEMENT

À la fin de
l'opération, le chargé
d'intervention doit réaliser
un **compte-rendu** au
responsable de
l'installation.



LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

CHANGEMENT DE FUSIBLE



LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

CHANGEMENT DE FUSIBLE

Le remplacement de fusible sur une installation peut être réalisé sous tension par un intervenant habilité BS si le **porte-fusible assure la protection de l'opérateur.**



LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

CHANGEMENT DE FUSIBLE

Le remplacement de fusible sur une installation peut être réalisé sous tension par un intervenant habilité BS si le **porte-fusible assure la protection de l'opérateur.**

Absence de risque de projection (fusion enfermée)



LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

CHANGEMENT DE FUSIBLE

Le remplacement de fusible sur une installation peut être réalisé sous tension par un intervenant habilité BS si le **porte-fusible assure la protection de l'opérateur.**

Absence de risque de projection (fusion enfermée)

Absence de pièce nue sous-tension à moins de 30 cm



LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

CHANGEMENT DE FUSIBLE

Le remplacement de fusible sur une installation peut être réalisé sous tension par un intervenant habilité BS si le **porte-fusible assure la protection de l'opérateur.**






LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

CHANGEMENT DE FUSIBLE

Le remplacement de fusible sur une installation peut être réalisé sous tension par un intervenant habilité BS si le **porte-fusible assure la protection de l'opérateur.**







LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

CHANGEMENT DE FUSIBLE

Le remplacement de fusible sur une installation peut être réalisé sous tension par un intervenant habilité BS si le **porte-fusible assure la protection de l'opérateur.**








LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

CHANGEMENT DE FUSIBLE

Le remplacement de fusible sur une installation peut être réalisé sous tension par un intervenant habilité BS si le **porte-fusible assure la protection de l'opérateur.**





LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

CHANGEMENT DE FUSIBLE


Le remplacement de fusible sur une installation peut être réalisé sous tension par un intervenant habilité BS si le **porte-fusible assure la protection de l'opérateur.**

Dans les autres cas, le remplacement de fusible sur une installation doit être réalisé **hors tension.**



LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

CHANGEMENT DE LAMPE OU D'ÉLÉMENT DÉBROCHABLE





LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

CHANGEMENT DE LAMPE OU D'ÉLÉMENT DÉBROCHABLE

Au-delà des possibilités de remplacement de lampes et d'accessoires en présence de tension et en l'absence de risque de contact direct, l'intervenant habilité BS peut également procéder au remplacement d'une lampe ou d'un accessoire brisé après la mise hors tension de ces éléments.





LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

IL EST INTERDIT À UN INTERVENANT HABILITÉ BS :



LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

IL EST INTERDIT À UN INTERVENANT HABILITÉ BS :

▶ D'effectuer du dépannage ou de l'analyse de panne.



LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

IL EST INTERDIT À UN INTERVENANT HABILITÉ BS :

- ▶ D'effectuer du dépannage ou de l'analyse de panne.
- ▶ De procéder à la création d'un départ depuis un tableau d'alimentation.



LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

IL EST INTERDIT À UN INTERVENANT HABILITÉ BS :

- ▶ D'effectuer du dépannage ou de l'analyse de panne.
- ▶ De procéder à la création d'un départ depuis un tableau d'alimentation.
- ▶ De remplacer un appareil ou un élément d'appareil dans un coffret ou une armoire électrique.



LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

IL EST INTERDIT À UN INTERVENANT HABILITÉ BS :

- ▶ D'effectuer du dépannage ou de l'analyse de panne.
- ▶ De procéder à la création d'un départ depuis un tableau d'alimentation.
- ▶ De remplacer un appareil ou un élément d'appareil dans un coffret ou une armoire électrique.
- ▶ De réaliser des opérations de connexion ou de déconnexion.



LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

IL EST INTERDIT À UN INTERVENANT HABILITÉ BS :

▶ D'effectuer du dépannage ou de l'analyse de panne.

▶ De procéder à la création d'un départ depuis un tableau d'alimentation.

▶ De remplacer un appareil ou un élément d'appareil dans un coffret ou une armoire électrique.

▶ De réaliser des opérations de connexion ou de déconnexion.

▶ D'avoir un exécutant sous ses ordres.



LES INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES

IL EST INTERDIT À UN INTERVENANT HABILITÉ BS :

- ▶ D'effectuer du dépannage ou de l'analyse de panne.
- ▶ De procéder à la création d'un départ depuis un tableau d'alimentation.
- ▶ De remplacer un appareil ou un élément d'appareil dans un coffret ou une armoire électrique.
- ▶ De réaliser des opérations de connexion ou de déconnexion.
- ▶ D'avoir un exécutant sous ses ordres.
- ▶ De pénétrer dans la zone de voisinage renforcé en basse tension (en zone 4).



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

Les interventions
générales sont réalisées
par un **opérateur
habilité BR.**



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

Les interventions générales sont réalisées par un **opérateur habilité BR**.

Pour rentrer dans le champ des interventions générales, les **conditions suivantes** doivent être remplies :



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

Il doit s'agir d'une installation ou d'un ouvrage **Basse Tension ou Très Basse Tension**.



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

Il doit s'agir d'une installation ou d'un ouvrage **Basse Tension ou Très Basse Tension**.

L'intervention concerne une **faible partie** de l'étendue de l'installation.



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

Il doit s'agir d'une installation ou d'un ouvrage **Basse Tension ou Très Basse Tension**.

L'intervention concerne une **faible partie** de l'étendue de l'installation.

Il doit s'agir d'une opération de **courte durée**.



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

Les connexions et déconnexions sont réalisées prioritairement hors tension.



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

Les connexions et déconnexions sont réalisées prioritairement hors tension.

Une connexion ou une déconnexion en présence de tension est, sauf impossibilité, réalisée hors charge.



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

Les connexions et déconnexions sont réalisées prioritairement hors tension.

Une connexion ou une déconnexion en présence de tension est, sauf impossibilité, réalisée hors charge.

Quand il n'est pas possible de connecter ou déconnecter hors charge, ces opérations peuvent être réalisées en charge dans les conditions définies par le tableau suivant.



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

Les connexions et déconnexions sont réalisées prioritairement hors tension.

Une connexion ou une déconnexion en présence de tension est, sauf impossibilité, réalisée hors charge.

Quand il n'est pas possible de connecter ou déconnecter hors charge, ces opérations peuvent être réalisées en charge dans les conditions définies par le tableau suivant.

Par opposition aux circuits de puissance alimentant les appareils d'utilisation, les circuits de contrôle et de commande véhiculent de faibles énergies et peuvent être déconnectés sous faible charge.



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

Champ d'application des connexions ou déconnexion en présence de tension :

Section maximale du conducteur	Courant	Protection maximale ⁽¹⁾	Tension maximale	Exemples de moyens de connexion	Exemples de moyens de déconnexion	Intensité maximale sauf circuit de contrôle et de commande ⁽²⁾
Cu 10 mm²	Continu	32 A	750 V	Outil à main isolant ou isolé	Outil à main isolant ou isolé	0 A
				Borne à perforation Borne à clips	Borne à clips	Selon les capacités des dispositifs ⁽³⁾
	Alternatif	63 A	500 V	Outil à main isolant ou isolé	Outil à main isolant ou isolé	0 A
				Borne à perforation Borne à clips	Borne à clips	Selon les capacités des dispositifs ⁽³⁾
Al 16 mm²						

(1) Protection maximale : courant assigné maximal du dispositif de protection

(2) Intensité maximale : valeur maximale du courant pouvant être établi ou interrompu sans interrupteur

(3) Intensité maximale définie par le fabricant du dispositif, à défaut de spécification 0 A



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

PRÉPARATION DES INTERVENTIONS



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

PRÉPARATION DES INTERVENTIONS

Une **phase de préparation des interventions** doit être réalisée autant que possible.



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

PRÉPARATION DES INTERVENTIONS

Une **phase de préparation des interventions** doit être réalisée autant que possible.

Elle est **obligatoire** lorsque les travaux sont planifiés.



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

PRÉPARATION DES INTERVENTIONS

Une **phase de préparation des interventions** doit être réalisée autant que possible.

Elle est **obligatoire** lorsque les travaux sont planifiés.

Un **échange d'information** doit avoir lieu avec le chef d'établissement (ou délégataire) avant l'intervention.



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

PRÉPARATION DES INTERVENTIONS

Une **phase de préparation des interventions** doit être réalisée autant que possible.

Elle est **obligatoire** lorsque les travaux sont planifiés.

Un **échange d'information** doit avoir lieu avec le chef d'établissement (ou délégataire) avant l'intervention.

Cette phase d'échange enregistrée **vaut autorisation d'intervention**.



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

PRÉPARATION DES INTERVENTIONS

Cet échange précise notamment :



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

PRÉPARATION DES INTERVENTIONS

Cet échange précise notamment :

L'anomalie constatée



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

PRÉPARATION DES INTERVENTIONS

Cet échange précise notamment :

L'anomalie constatée

L'installation ou partie d'installation concernée



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

PRÉPARATION DES INTERVENTIONS

Cet échange précise notamment :

L'anomalie constatée

L'installation ou partie d'installation concernée

Les contraintes opérationnelles de l'intervention



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

PRÉPARATION DES INTERVENTIONS

Cet échange précise notamment :

L'anomalie constatée

L'installation ou partie d'installation concernée

Les contraintes opérationnelles de l'intervention

Le contexte de la découverte



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

TRAVAIL AVEC UN EXÉCUTANT



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

TRAVAIL AVEC UN EXÉCUTANT

Dans le cadre
d'interventions générales,
le chargé d'intervention
générale BT peut travailler
si nécessaire avec un
exécutant habilité.



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

RÉALISATION DE CONSIGNATION



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

RÉALISATION DE CONSIGNATION

Pendant la réalisation de ces interventions générales en Basse Tension, le BR peut être amené à réaliser des opérations de **consignation ou de déconsignation.**



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

RÉALISATION DE CONSIGNATION

Pendant la réalisation de ces interventions générales en Basse Tension, le BR peut être amené à réaliser des opérations de **consignation ou de déconsignation.**

Il doit pour cela respecter les **instructions** liées aux opérations de consignation.



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

RÉALISATION DE MESURAGE



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

RÉALISATION DE MESURAGE

Lors de ces opérations, l'opérateur habilité BR peut être amené à procéder à des **mesurages**.



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

RÉALISATION DE MESURAGE

Lors de ces opérations, l'opérateur habilité BR peut être amené à procéder à des **mesurages**.

Il doit pour cela respecter les **règles** liées aux opérations de mesurage.



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES D'UNE INTERVENTION GÉNÉRALE



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES D'UNE INTERVENTION GÉNÉRALE

Pour procéder
à une intervention dans
le cadre d'un **dépannage**,
le chargé d'intervention BR
doit procéder dans
l'ordre :



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES D'UNE INTERVENTION GÉNÉRALE

1

**Recherche
et localisation** des
défauts





LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES D'UNE INTERVENTION GÉNÉRALE

2

**Élimination
des défauts**, réparation
et remplacement






LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES D'UNE INTERVENTION GÉNÉRALE

3

**Réglage
et vérification** du
fonctionnement





LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

DÉTAIL DES DIFFÉRENTES ÉTAPES



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

DÉTAIL DES DIFFÉRENTES ÉTAPES

Avant de
procéder à la recherche
et à la localisation des
défauts, il est nécessaire
d'effectuer un **recueil
des informations**
concernant l'installation
grâce :



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

DÉTAIL DES DIFFÉRENTES ÉTAPES

À l'étude des **plans et des schémas**



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

DÉTAIL DES DIFFÉRENTES ÉTAPES

À l'étude des **plans et des schémas**

À **l'examen** de l'installation



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

DÉTAIL DES DIFFÉRENTES ÉTAPES

À l'étude des **plans et des schémas**

À **l'examen** de l'installation

À l'étude de **l'historique** de l'installation (rapport, registres...)



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

DÉTAIL DES DIFFÉRENTES ÉTAPES

À l'étude des **plans et des schémas**

À **l'examen** de l'installation

À l'étude de **l'historique** de l'installation (rapport, registres...)

Aux **informations fournies** par l'exploitant



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES


ÉTAPE N°1 - RECHERCHE ET LOCALISATION DES DÉFAUTS



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

ÉTAPE N°1 - RECHERCHE ET LOCALISATION DES DÉFAUTS

Cette étape consiste à **localiser** la source des défauts sur l'installation ou l'appareil : pour cela, la présence de tension peut être nécessaire.






LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

ÉTAPE N°1 - RECHERCHE ET LOCALISATION DES DÉFAUTS

Cette étape consiste à **localiser** la source des défauts sur l'installation ou l'appareil : pour cela, la présence de tension peut être nécessaire.

L'intervention doit être réalisée avec du matériel et équipement **adapté** à la tension présente (appareil de mesure...).





LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

ÉTAPE N°1 - RECHERCHE ET LOCALISATION DES DÉFAUTS

Cette étape consiste à **localiser** la source des défauts sur l'installation ou l'appareil : pour cela, la présence de tension peut être nécessaire.

L'intervention doit être réalisée avec du matériel et équipement **adapté** à la tension présente (appareil de mesure...).

Lors de cette phase, le BR peut procéder à des **opérations de mesurage de connexion ou de déconnexion**.





LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES


ÉTAPE N°2 - ÉLIMINATION DES DÉFAUTS, RÉPARATION ET REMPLACEMENT



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

ÉTAPE N°2 - ÉLIMINATION DES DÉFAUTS, RÉPARATION ET REMPLACEMENT

Cette étape consiste à **supprimer** le ou les défaut(s) constaté(s) ainsi que le remplacement ou la réparation des éléments défectueux.






LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

ÉTAPE N°2 - ÉLIMINATION DES DÉFAUTS, RÉPARATION ET REMPLACEMENT

Cette étape consiste à **supprimer** le ou les défaut(s) constaté(s) ainsi que le remplacement ou la réparation des éléments défectueux.

Ces opérations ne doivent être réalisées **qu'après consignation** de l'installation ou de l'ouvrage.





LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

ÉTAPE N°2 - ÉLIMINATION DES DÉFAUTS, RÉPARATION ET REMPLACEMENT

À la fin de la phase d'élimination des défauts, le chargé d'intervention générale **s'assure** que la remise sous tension de l'installation ne présente pas de danger avant de procéder à la déconsignation de celle-ci.



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

ÉTAPE N°3 - RÉGLAGE ET VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

ÉTAPE N°3 - RÉGLAGE ET VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT

Cette étape consiste à s'assurer que l'installation ou l'équipement **fonctionne normalement** ainsi qu'à effectuer les derniers réglages nécessaires (vitesse, température...).





LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

ÉTAPE N°3 - RÉGLAGE ET VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT

Cette étape consiste à s'assurer que l'installation ou l'équipement **fonctionne normalement** ainsi qu'à effectuer les derniers réglages nécessaires (vitesse, température...).

Ces opérations se déroulent dans le **respect des règles** des opérations d'essais et de mesurages.





LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

ÉTAPE N°3 - RÉGLAGE ET VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT

Si des anomalies demeurent, le chargé d'intervention réalisera à nouveau les étapes 1 et 2.



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

ÉTAPE N°3 - RÉGLAGE ET VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT

Si des anomalies demeurent, le chargé d'intervention réalisera à nouveau les étapes 1 et 2.

Enfin, avant de remettre les équipements à disposition de l'exploitant, il procède à la **remise en place** des capots et des divers dispositifs de protection.



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

MATÉRIEL ET OUTILLAGE DU BR



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

MATÉRIEL ET OUTILLAGE DU BR

Dans le cadre
de ces interventions,
différents **équipements
de protection** peuvent
lui être nécessaires :



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

MATÉRIEL ET OUTILLAGE DU BR



Gants
isolants



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

MATÉRIEL ET OUTILLAGE DU BR



Gants
isolants



Éléments de
condamnation



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

MATÉRIEL ET OUTILLAGE DU BR



Gants
isolants



Éléments de
condamnation



Éléments
d'identification



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

MATÉRIEL ET OUTILLAGE DU BR



Gants
isolants



Éléments de
condamnation



Éléments
d'identification



Vérificateur
d'Absence de
Tension



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

MATÉRIEL ET OUTILLAGE DU BR




Écran facial
de protection




LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

MATÉRIEL ET OUTILLAGE DU BR



Écran facial
de protection




Tapis
isolant




LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES


MATÉRIEL ET OUTILLAGE DU BR



Écran facial
de protection



Tapis
isolant




Écran
(nappe isolante...)




LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES


MATÉRIEL ET OUTILLAGE DU BR




Écran facial
de protection



Tapis
isolant



Écran
(nappe isolante...)



Outils isolants
adaptés aux opérations à effectuer



LES OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES



OBJECTIFS



OBJECTIFS



Mettre en œuvre les opérations spécifiques d'essais, de mesurage, de vérification et de manœuvre en basse et haute tension.



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES D'ESSAIS



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES D'ESSAIS

Les essais
sont des opérations
permettant de s'assurer
que l'installation,
l'ouvrage ou l'équipement
fonctionnent
**conformément
aux besoins.**



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES D'ESSAIS

Ils peuvent se dérouler **dans le cadre :**



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES D'ESSAIS

Ils peuvent se dérouler **dans le cadre :**

D'interventions en BT



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES D'ESSAIS

Ils peuvent se dérouler **dans le cadre :**

D'interventions en BT

De **travaux**



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES D'ESSAIS

Ils peuvent se dérouler **dans le cadre :**

D'interventions en BT

De **travaux**

D'essais ne rentrant pas dans les définitions précédentes



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES D'ESSAIS

INTERVENTION EN BT



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES D'ESSAIS

INTERVENTION EN BT

Les essais doivent alors respecter les **prescriptions** relatives aux interventions générales.



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES D'ESSAIS

INTERVENTION EN BT

Les essais doivent alors respecter les **prescriptions** relatives aux interventions générales.

Essais réalisés par des **opérateurs habilités BR** (ou B1V avec la mention Essais dans le cadre de l'exécutant et du chargé d'interventions)



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES D'ESSAIS TRAVAUX



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES D'ESSAIS TRAVAUX

Il s'agit généralement d'opérations réalisées sur des périodes relativement **longues** et sur des installations ou ouvrages **étendus**.



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES D'ESSAIS TRAVAUX

Il s'agit généralement d'opérations réalisées sur des périodes relativement **longues** et sur des installations ou ouvrages **étendus**.

Les essais doivent alors respecter les **prescriptions** relatives aux travaux.



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES D'ESSAIS TRAVAUX

Il s'agit généralement d'opérations réalisées sur des périodes relativement **longues** et sur des installations ou ouvrages **étendus**.

Les essais doivent alors respecter les **prescriptions** relatives aux travaux.

Essais réalisés par des opérateurs habilités **B2V Essais** ou **H2V Essais** pour les chargés d'essais et **B1V** ou **H1V** pour les exécutants (dans le cadre de travaux hors tension).



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES D'ESSAIS

ESSAIS NE RENTRANT PAS DANS LES DÉFINITIONS PRÉCÉDENTES



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES D'ESSAIS

ESSAIS NE RENTRANT PAS DANS LES DÉFINITIONS PRÉCÉDENTES

Il s'agit généralement d'essais réalisés en **laboratoire**, lors des phases de fabrication en série ou sur des **plateformes d'essais**.

AUTORISATION D'ESSAIS

N°

Nature des travaux

Entreprise

Activité

Date de début

Date de fin

Durée de l'intervention

Délai de restitution (cas d'urgence)

Je soussigné, M. Mme

Autorise M. Mme

De l'établissement à réaliser les travaux suivants :

DESCRIPTION DES TRAVAUX

LIEU DES TRAVAUX

DANS LE CADRE D'UNE CONSIGNATION OU D'UNE MISE HORS TENSION

Le récepteur de l'autorisation de travail doit considérer comme étant sous tension tout l'équipement électrique autre que ceux cités ci-dessous, dont la consignation ou la mise hors tension doit être attestée par d'autres attestations en sa possession.

Ouvrages consignés ou mis hors tension :

EN PRÉSENCE DE PIÈCES NUES SOUS TENSION

Ouvrage ou installation laissé sous tension :

Instruction de sécurité particulière applicable :

Mesures de protection mises en place (nappes isolantes...) :

Chargé de travaux

Chargé de consignation

Chargé d'exploitation (ou employé)

Chargé de travaux (B2 ou H2)

Chargé de chantier

Chargé d'opération spécifique

Chargé d'intervention

[service]



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES D'ESSAIS

ESSAIS NE RENTRANT PAS DANS LES DÉFINITIONS PRÉCÉDENTES

Il s'agit généralement d'essais réalisés en **laboratoire**, lors des phases de fabrication en série ou sur des **plateformes d'essais**.

Pour procéder à la réalisation d'essais ou type d'essais, un **document** autorisant la mise en œuvre des essais et un autre attestant la fin des essais doivent être élaborés.



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES D'ESSAIS

ESSAIS NE RENTRANT PAS DANS LES DÉFINITIONS PRÉCÉDENTES

Chef
d'établissement
délégataire






OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES D'ESSAIS

ESSAIS NE RENTRANT PAS DANS LES DÉFINITIONS PRÉCÉDENTES

Chef
d'établissement
délégataire



Chargé
d'essais






OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES D'ESSAIS

ESSAIS NE RENTRANT PAS DANS LES DÉFINITIONS PRÉCÉDENTES

Chef
d'établissement
délégataire



Chargé
d'essais





OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES D'ESSAIS

ESSAIS NE RENTRANT PAS DANS LES DÉFINITIONS PRÉCÉDENTES

Dans le cadre de ces essais, la zone d'essais doit être matérialisée et l'accès réglementé par une **instruction de sécurité**.






OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES D'ESSAIS

ESSAIS NE RENTRANT PAS DANS LES DÉFINITIONS PRÉCÉDENTES

Dans le cadre de ces essais, la zone d'essais doit être matérialisée et l'accès réglementé par une **instruction de sécurité**.

Les opérateurs doivent mettre en place ou revêtir les **équipements de protection individuelle et collective** au cours des essais.






OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES D'ESSAIS

ESSAIS NE RENTRANT PAS DANS LES DÉFINITIONS PRÉCÉDENTES

Essais réalisés par des opérateurs habilités
BE Essais ou HE Essais.





OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES D'ESSAIS

ESSAIS NE RENTRANT PAS DANS LES DÉFINITIONS PRÉCÉDENTES

Essais réalisés par des opérateurs habilités
BE Essais ou HE Essais.

Dans le cadre de travaux sous tension,
la **mention T** complète le titre.






OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES D'ESSAIS

ESSAIS NE RENTRANT PAS DANS LES DÉFINITIONS PRÉCÉDENTES

Lors de la réalisation de ces opérations, le **chargé d'essais** peut procéder aux opérations de consignation et de déconsignation pour son propre compte.






OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES D'ESSAIS

ESSAIS NE RENTRANT PAS DANS LES DÉFINITIONS PRÉCÉDENTES

Lors de la réalisation de ces opérations, le **chargé d'essais** peut procéder aux opérations de consignation et de déconsignation pour son propre compte.

La réalisation de certains essais peut nécessiter une **source d'alimentation** électrique autonome.





OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE MESURAGE



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE MESURAGE

Les opérations de mesurage consistent à procéder à la **mesure** de grandeurs électriques (telles que l'intensité, la tension, la résistance) ou de grandeurs non électriques (température, force...) dans un environnement électrique.



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE MESURAGE

Les opérations de mesurage consistent à procéder à la **mesure** de grandeurs électriques (telles que l'intensité, la tension, la résistance) ou de grandeurs non électriques (température, force...) dans un environnement électrique.

Ces opérations peuvent être menées par des opérateurs titulaires d'une habilitation concernant les **opérations d'ordre électrique** (B1, H1, B2, BR, BE Essais, vérification...) ou par un opérateur habilité **uniquement pour le mesurage** (BE mesurage, HE Mesurage).



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE MESURAGE

DANS LE CADRE DE MESURAGE, IL EST NÉCESSAIRE :



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE MESURAGE

DANS LE CADRE DE MESURAGE, IL EST NÉCESSAIRE :

D'être équipé des **protections individuelles ou collectives** liées à la zone d'environnement ou aux opérations à exécuter.



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE MESURAGE

DANS LE CADRE DE MESURAGE, IL EST NÉCESSAIRE :

D'être équipé des **protections individuelles ou collectives** liées à la zone d'environnement ou aux opérations à exécuter.

De **vérifier** avant tout mesurage le bon état et l'adéquation du matériel et des équipements de mesure.



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE MESURAGE

DANS LE CADRE DE MESURAGE, IL EST NÉCESSAIRE :

Pendant ces opérations, le chargé de mesurage doit veiller tout particulièrement à **se prémunir** contre le risque de court-circuit.



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE MESURAGE

Lors d'opérations de mesurage, il est **strictement interdit** de procéder à l'ouverture du secondaire d'un transformateur lorsque le primaire est potentiellement sous-tension.



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE MESURAGE

MISE EN ŒUVRE D'UNE PINCE AMPÈREMÉTRIQUE





OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE MESURAGE

MISE EN ŒUVRE D'UNE PINCE AMPÈREMÉTRIQUE

Les pinces ampèremétriques sont destinées à **étendre** les capacités de mesure de certains appareils (multimètres, oscilloscopes...).





OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE MESURAGE

MISE EN ŒUVRE D'UNE PINCE AMPÈREMÉTRIQUE

La mise en œuvre d'une pince ampèremétrique doit respecter les **phases suivantes** :






OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE MESURAGE

MISE EN ŒUVRE D'UNE PINCE AMPÈREMÉTRIQUE

Raccordement de l'appareil à la pince





OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE MESURAGE

MISE EN ŒUVRE D'UNE PINCE AMPÈREMÉTRIQUE

Raccordement de l'appareil à la pince

Positionnement de la pince en
position ouverte






OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE MESURAGE

MISE EN ŒUVRE D'UNE PINCE AMPÈREMÉTRIQUE

Raccordement de l'appareil à la pince

Positionnement de la pince en
position ouverte

Fermeture progressive de la pince





OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE MESURAGE

MISE EN ŒUVRE D'UNE PINCE AMPÈREMÉTRIQUE

Raccordement de l'appareil à la pince

Positionnement de la pince en **position ouverte**

Fermeture progressive de la pince

Après la mesure, **ouverture et retrait de la pince** avant d'interrompre la continuité du secondaire





OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE MESURAGE

Le **réglage**
d'appareil de mesure
doit être effectué avant le
positionnement ou
après le retrait de la
pince.





OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE MESURAGE

Lors du positionnement de la pince, **l'absence d'indication** sur l'appareil nécessite le retrait immédiat de la pince.





OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE MANŒUVRE



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE MANŒUVRE

Les opérations
spécifiques de
manœuvre sont réalisées
par des opérateurs habilités
BE ou HE (en fonction
du domaine de tension)
suivi de la mention
manœuvre.



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE MANŒUVRE

Ils peuvent opérer afin de procéder à des **manœuvres d'exploitation**, telles que :



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE MANŒUVRE

Ils peuvent opérer afin de procéder à des **manœuvres d'exploitation**, telles que :

La modification de l'état électrique d'un réseau ou d'une installation dans le cadre du fonctionnement normal





OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE MANŒUVRE

Ils peuvent opérer afin de procéder à des **manœuvres d'exploitation**, telles que :

La modification de l'état électrique d'un réseau ou d'une installation dans le cadre du fonctionnement normal

La mise en marche, le réglage ou l'arrêt d'un équipement





OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE MANŒUVRE

Ils peuvent opérer afin de procéder à des **manœuvres d'exploitation**, telles que :

Le réarmement d'un relais de protection





OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE MANŒUVRE

Ils peuvent opérer afin de procéder à des **manœuvres d'exploitation**, telles que :

Le réarmement d'un relais de protection

Le branchement et le débranchement d'équipements amovibles prévus pour être connectés et déconnectés sans risques





OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE MANŒUVRE

RÉARMER UN RELAIS DE PROTECTION



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE MANŒUVRE

RÉARMER UN RELAIS DE PROTECTION

Les **relais de protection thermique** sont des dispositifs permettant de surveiller en permanence l'intensité absorbée par certains équipements (moteurs...).



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE MANŒUVRE

RÉARMER UN RELAIS DE PROTECTION

Les **relais de protection thermique** sont des dispositifs permettant de surveiller en permanence l'intensité absorbée par certains équipements (moteurs...).


Ils ont pour fonction de **protéger** les équipements contre les surcharges tout en laissant passer les surcharges nécessaires (Ex : au démarrage d'un moteur...).



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE MANŒUVRE

RÉARMER UN RELAIS DE PROTECTION


Exemple de
symbole d'un relais
de protection





OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE MANŒUVRE


RÉARMER UN RELAIS DE PROTECTION





OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE MANŒUVRE

RÉARMER UN RELAIS DE PROTECTION




Bouton de réglage
du courant



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE MANŒUVRE


RÉARMER UN RELAIS DE PROTECTION





OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE MANŒUVRE


RÉARMER UN RELAIS DE PROTECTION





OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE MANŒUVRE

RÉARMER UN RELAIS DE PROTECTION





OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE MANŒUVRE

RÉARMER UN RELAIS DE PROTECTION

Avant la remise
en « marche » du relais, il
peut être nécessaire de le
laisser **refroidir** quelques
minutes.



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE MANŒUVRE


MANŒUVRES DE CONSIGNATION



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE MANŒUVRE

MANŒUVRES DE CONSIGNATION

Il est également possible de procéder à des **manœuvres de consignation** (sous la responsabilité d'un chargé de consignation), dans la limite des opérations de manœuvre.





LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

MATÉRIEL ET OUTILLAGE DU BE - HE



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

MATÉRIEL ET OUTILLAGE DU BE - HE

Dans le cadre
de ces interventions,
différents **équipements
de protection** peuvent
lui être nécessaires :



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

MATÉRIEL ET OUTILLAGE DU BE - HE




Écran facial
de protection



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

MATÉRIEL ET OUTILLAGE DU BE - HE



Écran facial
de protection



Tapis
isolant



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

MATÉRIEL ET OUTILLAGE DU BE - HE



Écran facial
de protection



Tapis
isolant



Gants **isolants**
et poignée
isolante



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

MATÉRIEL ET OUTILLAGE DU BE - HE




Écran facial
de protection



Tapis
isolant



Gants **isolants**
et poignée
isolante



Éléments de
condamnation,
de **signalisation**



LES INTERVENTIONS GÉNÉRALES

MATÉRIEL ET OUTILLAGE DU BE - HE

En **HTB**,
le matériel doit être
adapté à une mise
en équipotentialité
(poignée à relier, gants
de protection
mécanique...).



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE VÉRIFICATION



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE VÉRIFICATION

Les opérations spécifiques de vérification concernent les activités liées aux **contrôles visuels, aux contrôles techniques et aux opérations de mesurages** concernant les installations et ouvrages électrique en basse ou haute tension.





OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE VÉRIFICATION

Ne rentre
pas dans ces opérations
la **consignation** ou la
déconsignation des
installations ou
équipements.



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE VÉRIFICATION

Ces opérations peuvent être menées par des opérateurs titulaires d'une habilitation concernant les opérations d'ordre électrique (B1, H1, B2, BR, BE Essais...) ou par un opérateur habilité uniquement pour la vérification (BE Vérification, HE Vérification).



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE VÉRIFICATION

Ces opérations peuvent être menées par des opérateurs titulaires d'une habilitation concernant les opérations d'ordre électrique (B1, H1, B2, BR, BE Essais...) ou par un opérateur habilité uniquement pour la vérification (BE Vérification, HE Vérification).

Pour accéder aux locaux, le chargé de vérification doit recevoir une **autorisation d'accès** de la part de l'interlocuteur chargé de la gestion des accès.



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE VÉRIFICATION

Le **BE Vérification**
peut être amené à :



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE VÉRIFICATION

Le **BE Vérification**
peut être amené à :

Pénétrer en zone 1, en zone 4 (pour le BE) en zone 2 (pour le HE).



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE VÉRIFICATION

Le **BE Vérification**
peut être amené à :

Pénétrer en zone 1, en zone 4 (pour le BE) en zone 2 (pour le HE).

Procéder à l'ouverture des armoires ou coffret électrique.



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE VÉRIFICATION

Lors de son évolution dans un environnement électrique, le vérificateur doit être équipé des **protections individuelles et collectives adéquates.**



OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES DE VÉRIFICATION

À la fin de la vérification, l'opérateur doit **informer** le chargé d'exploitation électrique des éventuelles anomalies constatées.



LES OPÉRATIONS PARTICULIÈRES



OBJECTIFS



OBJECTIFS



Identifier les différentes opérations particulières conformément à la norme NFC 18-510 ainsi que les indices d'habilitation correspondants et mettre en œuvre les opérations particulières en lien avec son indice d'habilitation.




OPÉRATION DE REMPLACEMENT DE LAMPES OU ACCESSOIRES



OPÉRATION DE REMPLACEMENT DE LAMPES OU ACCESSOIRES

En basse tension, lorsqu'il n'y a pas de risque de contact direct, le remplacement de lampes et d'accessoires peut être réalisé en présence de tension par du personnel non habilité mais **formé au risque électrique**.





OPÉRATION DE REMPLACEMENT DE LAMPES OU ACCESSOIRES

On considère qu'un équipement ne revêt pas de risque de contact direct si l'indice de protection est supérieur à IP 2X (ou IPXXB).



OPÉRATION DE REMPLACEMENT DE LAMPES OU ACCESSOIRES

On considère qu'un équipement ne revêt pas de risque de contact direct si l'indice de protection est supérieur à IP 2X (ou IPXXB).

Pour une lampe, l'identification du type de culot peut apporter des informations précieuses sur les risques de contact direct que l'opération de remplacement peut représenter :



OPÉRATION DE REMPLACEMENT DE LAMPES OU ACCESSOIRES

On considère qu'un équipement ne revêt pas de risque de contact direct si l'indice de protection est supérieur à IP 2X (ou IPXXB).

Pour une lampe, l'identification du type de culot peut apporter des informations précieuses sur les risques de contact direct que l'opération de remplacement peut représenter :

Exemple pour les culots à vis :

Type de culot
(E : Edison)

E**27**

Diamètres
du culot

Type	Diamètre
E10	10 mm
E27	27 mm
E40	40 mm



OPÉRATION DE REMPLACEMENT DE LAMPES OU ACCESSOIRES

Lorsq'un risque électrique existe, ces opérations sont précédées par la mise **hors tension** de l'installation par un opérateur titulaire d'une habilitation du type BR ou BS si les caractéristiques de l'ouvrage et des opérations correspondent à leurs champs d'intervention.



OPÉRATION DE REMPLACEMENT DE LAMPES OU ACCESSOIRES

Lorsqu'un risque électrique existe, ces opérations sont précédées par la mise **hors tension** de l'installation par un opérateur titulaire d'une habilitation du type BR ou BS si les caractéristiques de l'ouvrage et des opérations correspondent à leurs champs d'intervention.

En **haute tension**, le changement de lampes ou d'accessoires relève des **travaux d'ordre électrique**.



CHANGEMENT DE FUSIBLE EN HT





CHANGEMENT DE FUSIBLE EN HT

Le remplacement de fusible en **haute tension** devra suivre une procédure différente du remplacement en basse tension.





CHANGEMENT DE FUSIBLE EN HT

Le remplacement de fusible en **haute tension** devra suivre une procédure différente du remplacement en basse tension.

Autant que possible, la **mise hors tension** du ou des ouvrages sera effectuée ; si un risque lié au voisinage persiste, les procédures d'intervention au voisinage devront être respectées.





CHANGEMENT DE FUSIBLE EN HT

Le remplacement de fusible en **haute tension** devra suivre une procédure différente du remplacement en basse tension.

Autant que possible, la **mise hors tension** du ou des ouvrages sera effectuée ; si un risque lié au voisinage persiste, les procédures d'intervention au voisinage devront être respectées.

Si le remplacement doit s'effectuer **sous tension**, l'opération devra respecter les conditions d'exécution des travaux sous tension.





Changement de fusible en **Haute tension A**



Changement de fusible en **Haute tension A**

Remplacement de fusible hors tension sur un circuit



Changement de fusible en **Haute tension A**

Remplacement de fusible hors tension sur un circuit

Dans l'ordre :



Changement de fusible en **Haute tension A**

Remplacement de fusible hors tension sur un circuit

Dans l'ordre :

1. Consignation ou mise hors tension* des circuits d'utilisation

* Remplacement de fusible après mise hors tension possible selon le matériel dans le respect des prescriptions du constructeur



Changement de fusible en **Haute tension A**

Remplacement de fusible hors tension sur un circuit

Dans l'ordre :

1. Consignation ou mise hors tension* des circuits d'utilisation
2. Consignation ou mise hors tension* des circuits d'alimentation

* Remplacement de fusible après mise hors tension possible selon le matériel dans le respect des prescriptions du constructeur



Changement de fusible en **Haute tension A**

Remplacement de fusible hors tension sur un circuit

Dans l'ordre :

1. Consignation ou mise hors tension* des circuits d'utilisation
2. Consignation ou mise hors tension* des circuits d'alimentation

Mise hors tension de tous les conducteurs environnants

* Remplacement de fusible après mise hors tension possible selon le matériel dans le respect des prescriptions du constructeur



Changement de fusible en **Haute tension A**

Remplacement de fusible hors tension sur un circuit

Dans l'ordre :

1. Consignation ou mise hors tension* des circuits d'utilisation
2. Consignation ou mise hors tension* des circuits d'alimentation

Mise hors tension de tous les conducteurs environnants

Pas de risque lié au voisinage

* Remplacement de fusible après mise hors tension possible selon le matériel dans le respect des prescriptions du constructeur



Changement de fusible en **Haute tension A**

Remplacement de fusible hors tension sur un circuit

Dans l'ordre :

1. Consignation ou mise hors tension* des circuits d'utilisation
2. Consignation ou mise hors tension* des circuits d'alimentation

Mise hors tension de tous les conducteurs environnants

Pas de risque lié au voisinage

Réalisation des
opérations selon les prescriptions liées
aux travaux hors tension

* Remplacement de fusible après mise hors tension possible selon le matériel dans le respect des prescriptions du constructeur



Changement de fusible en **Haute tension A**

Remplacement de fusible hors tension sur un circuit

Dans l'ordre :

1. Consignation ou mise hors tension* des circuits d'utilisation
2. Consignation ou mise hors tension* des circuits d'alimentation

Mise hors tension de tous les conducteurs environnants

Pas de risque lié au voisinage

Risque lié au voisinage persistant

Réalisation des
opérations selon les prescriptions liées
aux travaux hors tension

* Remplacement de fusible après mise hors tension possible selon le matériel dans le respect des prescriptions du constructeur



Changement de fusible en **Haute tension A**

Remplacement de fusible hors tension sur un circuit

Dans l'ordre :

1. Consignation ou mise hors tension* des circuits d'utilisation
2. Consignation ou mise hors tension* des circuits d'alimentation

Mise hors tension de tous les conducteurs environnants

Pas de risque lié au voisinage

Réalisation des
opérations selon les prescriptions liées
aux travaux hors tension

Risque lié au voisinage persistant

Réalisation des travaux dans le
respect des prescriptions liées au
voisinage

* Remplacement de fusible après mise hors tension possible selon le matériel dans le respect des prescriptions du constructeur



CHANGEMENT DE FUSIBLE EN BT



CHANGEMENT DE FUSIBLE EN BT

Sur une installation en basse tension, le remplacement de fusible doit être effectué de préférence **hors tension**.



CHANGEMENT DE FUSIBLE EN BT

Sur une installation en basse tension, le remplacement de fusible doit être effectué de préférence **hors tension**.

Il peut néanmoins être changé **sous tension** en fonction des caractéristiques de l'appareil (protection de l'opérateur).



CHANGEMENT DE FUSIBLE EN BT

Sur une installation en basse tension, le remplacement de fusible doit être effectué de préférence **hors tension**.

Il peut néanmoins être changé **sous tension** en fonction des caractéristiques de l'appareil (protection de l'opérateur).

Avant de procéder au remplacement d'un fusible, il est essentiel qu'une **personne compétente et habilitée** procède à l'élimination des défauts ayant provoqué la fusion.



En **basse tension** (- de 1 000 volts en alternatif)



En **basse tension** (- de 1 000 volts en alternatif)


Absence de risque
de contact direct



En **basse tension** (- de 1 000 volts en alternatif)

Absence de risque
de contact direct

1 Fusion enfermée





En **basse tension** (- de 1 000 volts en alternatif)

Absence de risque
de contact direct

1 Fusion enfermée

Opération réalisée
par une personne

Habilité ou non*

* Une personne non habilitée peut effectuer cette opération dans la mesure où elle n'intervient pas dans un local électrique et où elle ne se retrouve pas exposée à un risque de contact direct. Une habilitation est néanmoins recommandée.



En **basse tension** (- de 1 000 volts en alternatif)

Absence de risque
de contact direct


1 Fusion enfermée

Opération réalisée
par une personne


Habilité ou non*

Risque de **contact direct** 2 3

2



3





En **basse tension** (- de 1 000 volts en alternatif)

Absence de risque
de contact direct

1 Fusion enfermée

Opération réalisée
par une personne

Habilité ou non*

Risque de **contact direct** 2 3

Opération réalisée **hors tension**



En **basse tension** (- de 1 000 volts en alternatif)

Absence de risque
de contact direct

1 Fusion enfermée

Opération réalisée
par une personne

Habilité ou non*

Risque de **contact direct** 2 3

Opération réalisée **hors tension**

Sur une **installation**



En **basse tension** (- de 1 000 volts en alternatif)

Absence de risque
de contact direct

1 Fusion enfermée

Opération réalisée
par une personne

Habilité ou non*

Risque de **contact direct** 2 3

Opération réalisée **hors tension**

Sur une **installation**

Opération pouvant
être réalisée par un
opérateur habilité

BS



En **basse tension** (- de 1 000 volts en alternatif)

Absence de risque
de contact direct

1 Fusion enfermée

Opération réalisée
par une personne

Habilité ou non*

Risque de **contact direct** 2 3

Opération réalisée **hors tension**

Sur une **installation**

Sur un **ouvrage**

Opération pouvant
être réalisée par un
opérateur habilité

BS



En **basse tension** (- de 1 000 volts en alternatif)

Absence de risque
de contact direct

1 Fusion enfermée

Opération réalisée
par une personne

Habilité ou non*

Risque de **contact direct** 2 3

Opération réalisée **hors tension**

Sur une **installation**

Sur un **ouvrage**

Opération pouvant
être réalisée par un
opérateur habilité


BS


Opération devant
être confiée à un
opérateur habilité

B2V ou **B2T** (voire BR
pour certaines annexes)



En **présence d'un risque électrique** (zone de voisinage renforcé), l'opérateur doit avoir les qualifications pour pénétrer dans cette zone (BR...) et doit mettre en œuvre les équipements de protection individuelle et collective.






Avant de
procéder au **remplacement
d'un fusible**, il est essentiel
qu'une personne compétente
et habilitée procède à l'élimination
des défauts ayant provoqué
la fusion.




OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES





OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

Les **panneaux photovoltaïques** peuvent tout particulièrement représenter un risque électrique lors de leur installation, de leur mise en œuvre, des interventions d'entretien et de dépannage auxquelles ils sont soumis.






OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

Les **panneaux photovoltaïques** peuvent tout particulièrement représenter un risque électrique lors de leur installation, de leur mise en œuvre, des interventions d'entretien et de dépannage auxquelles ils sont soumis.

Ce risque est accru par la difficulté à prévenir les **courants de défaut**.





OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

Différentes
opérations peuvent
être réalisées dans le
cadre de **l'installation
ou du dépannage
de chaine
photovoltaïque :**



OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

▶ La manipulation de module photovoltaïque



OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

▶ La manipulation de module photovoltaïque

▶ Le montage ou le démontage de conducteur débroschable



OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

- ▶ La manipulation de module photovoltaïque
- ▶ Le montage ou le démontage de conducteur débrosable
- ▶ La connexion ou déconnexion de panneau



OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

- ▶ La manipulation de module photovoltaïque
- ▶ Le montage ou le démontage de conducteur débrosable
- ▶ La connexion ou déconnexion de panneau
- ▶ Le sectionnement mécanique



OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

- ▶ La manipulation de module photovoltaïque
- ▶ Le montage ou le démontage de conducteur débrosable
- ▶ La connexion ou déconnexion de panneau
- ▶ Le sectionnement mécanique
- ▶ La séparation et la condamnation d'une partie de l'installation



OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

- ▶ La manipulation de module photovoltaïque
- ▶ Le montage ou le démontage de conducteur débrosable
- ▶ La connexion ou déconnexion de panneau
- ▶ Le sectionnement mécanique
- ▶ La séparation et la condamnation d'une partie de l'installation
- ▶ La mise en œuvre d'écran opaque



OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

- ▶ La manipulation de module photovoltaïque
- ▶ Le montage ou le démontage de conducteur débrosable
- ▶ La connexion ou déconnexion de panneau
- ▶ Le sectionnement mécanique
- ▶ La séparation et la condamnation d'une partie de l'installation
- ▶ La mise en œuvre d'écran opaque
- ▶ Le nettoyage des surfaces transparentes des panneaux



OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

HABILITATION DES INTERVENANTS



OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

HABILITATION DES INTERVENANTS

Les opérations concernant l'installation initiale d'une chaîne photovoltaïque sont réalisées par un **chargé d'opérations BT élémentaires chaîne PV habilité BP**.



OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

HABILITATION DES INTERVENANTS

Les opérations concernant l'installation initiale d'une chaîne photovoltaïque sont réalisées par un **chargé d'opérations BT élémentaires chaîne PV habilité BP**.

Il réalise notamment des opérations de montage et démontage de connecteur débrochable, la manipulation de panneau et la connexion de module photovoltaïque (hors boîtier de jonction).



OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

HABILITATION DES INTERVENANTS

Les opérations concernant les interventions générales (dépannage, entretien...) d'une chaîne photovoltaïque sont réalisées par un **chargé d'interventions générales habilité BR Photovoltaïque**.



OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

HABILITATION DES INTERVENANTS

Les opérations concernant les interventions générales (dépannage, entretien...) d'une chaîne photovoltaïque sont réalisées par un **chargé d'interventions générales habilité BR Photovoltaïque**.

Il réalise ces opérations dans la limite du **champ d'intervention du BR**.



OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR BATTERIES OU ACCUMULATEURS

HABILITATION DES INTERVENANTS

**L'opérateur
habilité BP** ne dispose
pas d'exécutant sous
ses ordres.



OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

Lors **d'opérations d'ordre non électrique** dans l'environnement d'une installation photovoltaïque, il convient de :



OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

Lors **d'opérations d'ordre non électrique** dans l'environnement d'une installation photovoltaïque, il convient de :

Ne pas entrer en contact avec un élément de l'installation sans nécessité.



OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

Lors **d'opérations d'ordre non électrique** dans l'environnement d'une installation photovoltaïque, il convient de :

Ne pas entrer en contact avec un élément de l'installation sans nécessité.

Signaler toute atteinte à l'installation au chef d'établissement.



OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

Lors **d'opérations d'ordre non électrique** dans l'environnement d'une installation photovoltaïque, il convient de :

Ne pas entrer en contact avec un élément de l'installation sans nécessité.

Signaler toute atteinte à l'installation au chef d'établissement.

Ne pas poser d'objet et de ne pas marcher sur les équipements (sauf autorisation du fabricant).



MANIPULATION D'UN MODULE PHOTOVOLTAÏQUE



MANIPULATION D'UN MODULE PHOTOVOLTAÏQUE

La manipulation d'un module PV peut exposer à un risque d'électrisation si les extrémités câbles ne sont pas isolées.



MANIPULATION D'UN MODULE PHOTOVOLTAÏQUE

La manipulation d'un module PV peut exposer à un risque d'électrisation si les extrémités câbles ne sont pas isolées.

Un dispositif d'isolation ayant un degré minimal de protection IP2X doit être utilisé.



MANIPULATION D'UN MODULE PHOTOVOLTAÏQUE

La manipulation d'un module PV peut exposer à un risque d'électrisation si les extrémités câbles ne sont pas isolées.

Un dispositif d'isolation ayant un degré minimal de protection IP2X doit être utilisé.

S'il existe une exposition à l'humidité, utiliser un dispositif d'isolation IP55.



MANIPULATION D'UN MODULE PHOTOVOLTAÏQUE

La manipulation d'un module PV peut exposer à un risque d'électrisation si les extrémités câbles ne sont pas isolées.

Un dispositif d'isolation ayant un degré minimal de protection IP2X doit être utilisé.

S'il existe une exposition à l'humidité, utiliser un dispositif d'isolation IP55.

Dans les deux cas, si la tension U_{oc}^* > 60 volts cc la manipulation d'un module est interdite.

* U_{oc} : Tension de circuit ouvert (Volts)



POSE DE CONNECTEURS



POSE DE CONNECTEURS

Le dénudage de conducteurs et le montage (ou démontage) de connecteurs débrochables sur un module PV sont des **opérations d'ordre électrique** :



POSE DE CONNECTEURS

Le dénudage de conducteurs et le montage (ou démontage) de connecteurs débrochables sur un module PV sont des **opérations d'ordre électrique** :

À exécuter en
priorité sur **circuit
hors tension.**



POSE DE CONNECTEURS

Si impossibilité et sur un circuit séparé du reste de l'installation
et sans courant de défaut :



POSE DE CONNECTEURS

Si impossibilité et sur un circuit séparé du reste de l'installation
et sans courant de défaut :

Opérateur BP si $U \leq 60$ volts cc



POSE DE CONNECTEURS

Si impossibilité et sur un circuit séparé du reste de l'installation
et sans courant de défaut :

Opérateur BP si $U \leq 60$ volts cc

Opérateur BR photovoltaïque si $U \leq 750$ volts cc



CONNEXION, DÉCONNEXION, SECTIONNEMENT MÉCANIQUE



CONNEXION, DÉCONNEXION, SECTIONNEMENT MÉCANIQUE

Ces opérations
exposent à des **risques**
d'électrisation et d'arc
électrique.



CONNEXION, DÉCONNEXION, SECTIONNEMENT MÉCANIQUE

Ces opérations exposent à des **risques** d'électrisation et d'arc électrique.

La confusion entre les polarités peut conduire à des **courts-circuits**.



CONNEXION, DÉCONNEXION, SECTIONNEMENT MÉCANIQUE

Si $60V < U < 750V$ cc et non IP2X :
opérateur BR photovoltaïque



CONNEXION, DÉCONNEXION, SECTIONNEMENT MÉCANIQUE

Si $60V < U < 750V$ cc et non IP2X :
opérateur BR photovoltaïque

Si possible sur circuit hors charge ou sur une partie d'installation dont les modules sont couverts.



CONNEXION, DÉCONNEXION, SECTIONNEMENT MÉCANIQUE

Si $60V < U < 750V$ cc et non IP2X :
opérateur BR photovoltaïque

Si possible sur circuit hors charge ou sur une partie d'installation dont les modules sont couverts.

Si $U > 750 V$ cc
ou si le courant assigné $> 32 A$



CONNEXION, DÉCONNEXION, SECTIONNEMENT MÉCANIQUE

Si $60V < U < 750V$ cc et non IP2X :
opérateur BR photovoltaïque

Si possible sur circuit hors charge ou sur une partie d'installation dont les modules sont couverts.

Si $U > 750 V$ cc
ou si le courant assigné $> 32 A$

Imposer des connecteurs IP2X ou opérer hors tension.



CONNEXION, DÉCONNEXION, SECTIONNEMENT MÉCANIQUE

Avec des connecteurs démontables, opérer hors charge.



CONNEXION, DÉCONNEXION, SECTIONNEMENT MÉCANIQUE

Avec des connecteurs démontables, opérer hors charge.

Possible en présence de tension en respectant les limites définies par le constructeur.



CONNEXION, DÉCONNEXION, SECTIONNEMENT MÉCANIQUE

Avec des connecteurs démontables, opérer hors charge.

Possible en présence de tension en respectant les limites définies par le constructeur.

L'ouverture du circuit, en cas d'impossibilité de déconnexion, peut être faite par sectionnement, avec un outil adapté à l'opération.



MISE EN PLACE D'ÉCRANS OPAQUES ET NETTOYAGE DES SURFACES



MISE EN PLACE D'ÉCRANS OPAQUES ET NETTOYAGE DES SURFACES

Avant d'opérer, contrôler le bon état de l'installation électrique.



MISE EN PLACE D'ÉCRANS OPAQUES ET NETTOYAGE DES SURFACES

Avant d'opérer, contrôler le bon état de l'installation électrique.

Si un défaut est constaté l'opération doit être effectuée par une personne ayant l'habilitation adaptée.



MISE EN PLACE D'ÉCRANS OPAQUES ET NETTOYAGE DES SURFACES

Avant d'opérer, contrôler le bon état de l'installation électrique.

Si un défaut est constaté l'opération doit être effectuée par une personne ayant l'habilitation adaptée.

Si l'opérateur ne voit pas de son poste de travail les panneaux occultés, les écrans doivent être fixés avec des dispositifs garantissant leur maintien.



OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR BATTERIES OU ACCUMULATEURS



OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR BATTERIES OU ACCUMULATEURS

MANUTENTION DE BATTERIE



OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR BATTERIES OU ACCUMULATEURS

MANUTENTION DE BATTERIE

La manutention
de batterie ne peut
être exécutée que si les
bornes de celle-ci sont
protégées.



OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR BATTERIES OU ACCUMULATEURS

MANUTENTION DE BATTERIE

La mise en œuvre des protections doit être réalisée
par un **opérateur** :



OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR BATTERIES OU ACCUMULATEURS

MANUTENTION DE BATTERIE

La mise en œuvre des protections doit être réalisée
par un **opérateur** :

Formé aux risques électriques sur une batterie de tension inférieure ou égale à 60 V et de capacité inférieure ou égale à 50 Ah :
l'habilitation n'est pas nécessaire.



OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR BATTERIES OU ACCUMULATEURS

MANUTENTION DE BATTERIE

La mise en œuvre des protections doit être réalisée
par un **opérateur** :

Habilité BR ou son exécutant dans le cadre d'une intervention ou par un opérateur habilité a minima **B1V** dans le cadre d'un travail au voisinage sur une batterie de tension inférieure ou égale à 60 V et de capacité supérieure à 50 Ah et inférieure ou égale à 275 Ah.



OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR BATTERIES OU ACCUMULATEURS

MANUTENTION DE BATTERIE

La mise en œuvre des protections doit être réalisée
par un **opérateur** :

Habilité BR ou son exécutant dans le cadre d'une intervention ou par un opérateur habilité a minima **B1V** dans le cadre d'un travail au voisinage sur une batterie de tension inférieure ou égale à 60 V et de capacité supérieure à 50 Ah et inférieure ou égale à 275 Ah.

Habilité a minima **B1T** sur une batterie de tension supérieure à 60 V ou 275 Ah.



OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR BATTERIES OU ACCUMULATEURS

CONNEXION OU DÉCONNEXION DE BATTERIE



OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR BATTERIES OU ACCUMULATEURS


CONNEXION OU DÉCONNEXION DE BATTERIE

Batterie
équipée de
connecteurs IP2X
ou IPXXB



OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR BATTERIES OU ACCUMULATEURS


CONNEXION OU DÉCONNEXION DE BATTERIE





OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR BATTERIES OU ACCUMULATEURS


CONNEXION OU DÉCONNEXION DE BATTERIE





OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR BATTERIES OU ACCUMULATEURS


CONNEXION OU DÉCONNEXION DE BATTERIE





OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR BATTERIES OU ACCUMULATEURS


CONNEXION OU DÉCONNEXION DE BATTERIE





OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR BATTERIES OU ACCUMULATEURS


CONNEXION OU DÉCONNEXION DE BATTERIE





OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR BATTERIES OU ACCUMULATEURS


CONNEXION OU DÉCONNEXION DE BATTERIE





OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR BATTERIES OU ACCUMULATEURS


CONNEXION OU DÉCONNEXION DE BATTERIE





OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR BATTERIES OU ACCUMULATEURS


CONNEXION OU DÉCONNEXION DE BATTERIE





OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR BATTERIES OU ACCUMULATEURS


CONNEXION OU DÉCONNEXION DE BATTERIE





OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR BATTERIES OU ACCUMULATEURS

CONNEXION OU DÉCONNEXION DE BATTERIE





OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR BATTERIES OU ACCUMULATEURS

CONNEXION OU DÉCONNEXION DE BATTERIE

Dans le cadre
de travaux hors tension,
la connexion et la
déconnexion doivent
systématiquement être
réalisées **circuit
ouvert.**




OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR BATTERIES OU ACCUMULATEURS

NETTOYAGE DE LA BATTERIE



OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR BATTERIES OU ACCUMULATEURS

NETTOYAGE DE LA BATTERIE




$\leq 60 \text{ V}$ et $\leq 275 \text{ Ah}$



OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR BATTERIES OU ACCUMULATEURS

NETTOYAGE DE LA BATTERIE





OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR BATTERIES OU ACCUMULATEURS

NETTOYAGE DE LA BATTERIE





OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR BATTERIES OU ACCUMULATEURS


NETTOYAGE DE LA BATTERIE





OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR BATTERIES OU ACCUMULATEURS


NETTOYAGE DE LA BATTERIE





OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR BATTERIES OU ACCUMULATEURS


NETTOYAGE DE LA BATTERIE





OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR BATTERIES OU ACCUMULATEURS

NETTOYAGE DE LA BATTERIE





OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR BATTERIES OU ACCUMULATEURS

VÉRIFICATION D'ÉLECTROLYTE



OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR BATTERIES OU ACCUMULATEURS

VÉRIFICATION D'ÉLECTROLYTE

La vérification d'électrolyte peut être effectuée par un **opérateur** :



OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR BATTERIES OU ACCUMULATEURS

VÉRIFICATION D'ÉLECTROLYTE

La vérification d'électrolyte peut être effectuée par un **opérateur** :

**Formé aux risques
électriques**
pour une batterie ne
présentant pas de pièce
nue sous tension



OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR BATTERIES OU ACCUMULATEURS

VÉRIFICATION D'ÉLECTROLYTE

La vérification d'électrolyte peut être effectuée par un **opérateur** :

**Formé aux risques
électriques**
pour une batterie ne
présentant pas de pièce
nue sous tension

Habilité B1V
pour une batterie
présentant des pièces nues
sous tension



OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR BATTERIES OU ACCUMULATEURS

Pour des batteries de démarrage ou de traction de véhicules, de tension égale ou inférieure à 60 Volts (ayant une puissance inférieure à 180 Ah), les opérations de connexion et déconnexion ou de nettoyage de connectique peuvent être réalisées par un **opérateur formé aux risques électriques**.





OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR BATTERIES OU ACCUMULATEURS

Les différentes opérations présentant un **risque de contact avec une pièce nue sous tension** doivent être réalisées après la mise en œuvre des équipements de protection collectives et individuelles.



OPÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR BATTERIES OU ACCUMULATEURS

Les différentes opérations présentant un **risque de contact avec une pièce nue sous tension** doivent être réalisées après la mise en œuvre des équipements de protection collectives et individuelles.

Ces derniers doivent en outre présenter une **résistance particulière** à l'acide ou à l'électrolyte en cas de risque de contact.




LES ÉQUIPEMENTS EN BASSE TENSION AVEC DES CIRCUITS EN HAUTE TENSION



LES ÉQUIPEMENTS EN BASSE TENSION AVEC DES CIRCUITS EN HAUTE TENSION

Certains équipements fonctionnant en basse tension peuvent comprendre des **circuits en haute tension** (brûleur à mazout, tube cathodique...).





LES ÉQUIPEMENTS EN BASSE TENSION AVEC DES CIRCUITS EN HAUTE TENSION

Une opération sur ce type d'équipement ne peut être réalisée que par un **intervenant habilité B2V ou BR** avec l'autorisation de l'employeur (indication spéciale portée sur le titre d'habilitation).



LES ÉQUIPEMENTS EN BASSE TENSION AVEC DES CIRCUITS EN HAUTE TENSION

Une opération sur ce type d'équipement ne peut être réalisée que par un **intervenant habilité B2V ou BR** avec l'autorisation de l'employeur (indication spéciale portée sur le titre d'habilitation).

La présence de pièce nues sous tension du domaine de la HT provoquera l'application du **respect des zones d'environnement** liées à la haute tension.



Intervention de dépannage sur un équipement BT comprenant des circuits HT

Habilitation **B2V** ou **BR** minimum + mention spéciale



Intervention de dépannage sur un équipement BT comprenant des circuits HT

Habilitation **B2V** ou **BR** minimum + mention spéciale

Intervention sur les circuits HT



Intervention de dépannage sur un équipement BT comprenant des circuits HT

Habilitation **B2V** ou **BR** minimum + mention spéciale

Intervention sur les circuits HT

Intervention sur les circuits BT



Intervention de dépannage sur un équipement BT comprenant des circuits HT

Habilitation **B2V** ou **BR** minimum + mention spéciale

Intervention sur les circuits HT

Intervention sur les circuits BT

Mise hors tension de l'équipement + décharge des éléments capacitifs (condensateurs...)



Intervention de dépannage sur un équipement BT comprenant des circuits HT

Habilitation **B2V** ou **BR** minimum + mention spéciale

Intervention sur les circuits HT

Intervention sur les circuits BT

Mise hors tension de l'équipement + décharge des éléments capacitifs (condensateurs...)

Étape 1

Recherche et localisation des défauts et repérage complet des équipements hors tension afin de localiser :



Intervention de dépannage sur un équipement BT comprenant des circuits HT

Habilitation **B2V** ou **BR** minimum + mention spéciale

Intervention sur les circuits HT

Intervention sur les circuits BT

Mise hors tension de l'équipement + décharge des éléments capacitifs (condensateurs...)

Étape 1

Recherche et localisation des défauts et repérage complet des équipements hors tension afin de localiser :
Les circuits HT



Intervention de dépannage sur un équipement BT comprenant des circuits HT

Habilitation **B2V** ou **BR** minimum + mention spéciale

Intervention sur les circuits HT

Intervention sur les circuits BT

Mise hors tension de l'équipement + décharge des éléments capacitifs (condensateurs...)

Étape 1

Recherche et localisation des défauts et repérage complet des équipements hors tension afin de localiser :

Les circuits HT

Leurs protections



Intervention de dépannage sur un équipement BT comprenant des circuits HT

Habilitation **B2V** ou **BR** minimum + mention spéciale

Intervention sur les circuits HT

Intervention sur les circuits BT

Mise hors tension de l'équipement + décharge des éléments capacitifs (condensateurs...)

Étape 1

Recherche et localisation des défauts et repérage complet des équipements hors tension afin de localiser :

Les circuits HT

Leurs protections

Toute défectuosité des circuits (isolement...)



Intervention de dépannage sur un équipement BT comprenant des circuits HT

Habilitation **B2V** ou **BR** minimum + mention spéciale

Intervention sur les circuits HT

Intervention sur les circuits BT

Mise hors tension de l'équipement + décharge des éléments capacitifs (condensateurs...)

Étape 1

Recherche et localisation des défauts et repérage complet des équipements hors tension afin de localiser :

Les circuits HT

Leurs protections

Toute défectuosité des circuits (isolement...)

Remise sous tension autorisée pour l'étape 1
(recherche des défauts) **uniquement si les éléments HT sont correctement protégés**



Intervention de dépannage sur un équipement BT comprenant des circuits HT

Habilitation **B2V** ou **BR** minimum + mention spéciale

Intervention sur les circuits HT

Intervention sur les circuits BT

Mise hors tension de l'équipement + décharge des éléments capacitifs (condensateurs...)

Étape 1

Recherche et localisation des défauts et repérage complet des équipements hors tension afin de localiser :

Les circuits HT

Leurs protections

Toute défectuosité des circuits (isolement...)

Remise sous tension autorisée pour l'étape 1
(recherche des défauts) **uniquement** si les éléments
HT sont correctement protégés

Étape 2

Élimination du ou des défauts



Intervention de dépannage sur un équipement BT comprenant des circuits HT

Habilitation **B2V** ou **BR** minimum + mention spéciale

Intervention sur les circuits HT

Intervention sur les circuits BT

Mise hors tension de l'équipement + décharge des éléments capacitifs (condensateurs...)

Étape 1

Recherche et localisation des défauts et repérage complet des équipements hors tension afin de localiser :

Les circuits HT

Leurs protections

Toute défectuosité des circuits (isolement...)

Remise sous tension autorisée pour l'étape 1
(recherche des défauts) **uniquement** si les éléments
HT sont correctement protégés

Étape 2

Élimination du ou des défauts

Étape 3

Réglages et vérifications du fonctionnement des équipements ou des appareils après restauration



Exemples d'appareils basse tension pouvant contenir des
circuits en haute tension.



Exemples d'appareils basse tension pouvant contenir des
circuits en haute tension.

Brûleur à mazout



Exemples d'appareils basse tension pouvant contenir des **circuits en haute tension.**

Brûleur à mazout

Lampe à rayon X



Exemples d'appareils basse tension pouvant contenir des **circuits en haute tension.**

Brûleur à mazout

Lampe à rayon X

Tube cathodique...



Exemples d'appareils basse tension pouvant contenir des **circuits en haute tension.**

Brûleur à mazout

Lampe à rayon X


Tube cathodique...

Il est important de bien les **repérer** avant le début de l'intervention.



Exemples d'appareils basse tension pouvant contenir des **circuits en haute tension.**

Exemple d'un téléviseur à tube cathodique





Les opérateurs
titulaires d'un titre
d'habilitation en basse
tension doivent avoir suivi
une **formation adaptée**
aux risques encourus
par la présence de
voisinage HT.



Les opérateurs titulaires d'un titre d'habilitation en basse tension doivent avoir suivi une **formation adaptée** aux risques encourus par la présence de voisinage HT.

En outre, une **mention** doit être portée dans la partie « indications supplémentaires » de leurs titres d'habilitation.



SIGNALISATION ET BALISAGE DE LA ZONE DE TRAVAIL



OBJECTIFS



OBJECTIFS



Identifier les conditions de balisage et de signalisation de la zone de travail.



LA SIGNALISATION DU RISQUE ÉLECTRIQUE



LA SIGNALISATION DU RISQUE ÉLECTRIQUE

Les différentes installations électriques pouvant représenter un danger sont repérées grâce à leur **signalisation**.



LA SIGNALISATION DU RISQUE ÉLECTRIQUE

Les différentes installations électriques pouvant représenter un danger sont repérées grâce à leur **signalisation**.

La signalisation la plus fréquemment rencontrée est celle d'un **zébra noir dans un triangle jaune**.





LA SIGNALISATION DU RISQUE ÉLECTRIQUE

Néanmoins, d'autres signalisations existent.
Par **exemple** :





LA SIGNALISATION DE CONSIGNATION



LA SIGNALISATION DE CONSIGNATION

Afin de prévenir le réarmement intempestif d'une installation consignée, celle-ci doit clairement être **signalée** comme telle.





LE BALISAGE DE LA ZONE DE TRAVAIL



LE BALISAGE DE LA ZONE DE TRAVAIL

Le **balisage**
permet de déterminer
les différentes zones
de travaux.



LE BALISAGE DE LA ZONE DE TRAVAIL

Le **balisage** permet de déterminer les différentes zones de travaux.

Il est déterminé et mis en place lors de la **préparation** de ceux-ci.



LE BALISAGE DE LA ZONE DE TRAVAIL

Il peut servir à :



LE BALISAGE DE LA ZONE DE TRAVAIL

Il peut servir à :

Indiquer une **interdiction d'accès** à une zone.



LE BALISAGE DE LA ZONE DE TRAVAIL

Il peut servir à :

Indiquer une **interdiction d'accès** à une zone.

Indiquer la **zone concernée** par les travaux.



LE BALISAGE DE LA ZONE DE TRAVAIL

Il peut servir à :

Indiquer une **interdiction d'accès** à une zone.

Indiquer la **zone concernée** par les travaux.

Matérialiser les **éléments dangereux**.



LE BALISAGE DE LA ZONE DE TRAVAIL

Différents éléments peuvent être utilisés :



LE BALISAGE DE LA ZONE DE TRAVAIL

Différents éléments peuvent être utilisés :



Panneau



LE BALISAGE DE LA ZONE DE TRAVAIL

Différents éléments peuvent être utilisés :



Panneau



Barrières



LE BALISAGE DE LA ZONE DE TRAVAIL

Différents éléments peuvent être utilisés :

Panneau

Barrières

Rubans



LE BALISAGE DE LA ZONE DE TRAVAIL

Différents éléments peuvent être utilisés :

Panneau

Barrières

Rubans

Portiques



SIGNALISATION ET BALISAGE DE LA ZONE DE TRAVAIL





SIGNALISATION ET BALISAGE DE LA ZONE DE TRAVAIL






SIGNALISATION ET BALISAGE DE LA ZONE DE TRAVAIL





SIGNALISATION ET BALISAGE DE LA ZONE DE TRAVAIL





LA SURVEILLANCE DES ZONES DE TRAVAIL



OBJECTIFS



OBJECTIFS



Appréhender les différents types de surveillant concernant les zones de travail en basse et haute tension.



OBJECTIFS



Appréhender les différents types de surveillant concernant les zones de travail en basse et haute tension.



Cerner le rôle des surveillants.



Pendant le déroulement de certaines opérations en environnement électrique, un **surveillant de sécurité** peut être nommé par le chargé de chantier ou de travaux afin d'assurer le respect des instructions établies.



Pendant le déroulement de certaines opérations en environnement électrique, un **surveillant de sécurité** peut être nommé par le chargé de chantier ou de travaux afin d'assurer le respect des instructions établies.

Placé sous la responsabilité du chargé de chantier, de travaux ou d'opération, il a **autorité** sur les personnes qu'il surveille.



ON PEUT DISTINGUER 3 SURVEILLANTS



ON PEUT DISTINGUER 3 SURVEILLANTS

Le surveillant de **limite de sécurité**





ON PEUT DISTINGUER 3 SURVEILLANTS

Le surveillant de **limite de sécurité**

Cette personne habilitée veille au **respect des limites préalablement fixées** pour prévenir du risque électrique par le personnel ou les engins





ON PEUT DISTINGUER 3 SURVEILLANTS

Le surveillant de **sécurité d'accompagnement**





ON PEUT DISTINGUER 3 SURVEILLANTS

Le surveillant de **sécurité d'accompagnement**

Cette personne, titulaire d'une habilitation, est chargée **d'accompagner** une personne non habilitée ayant à pénétrer dans une zone d'environnement électrique.





ON PEUT DISTINGUER 3 SURVEILLANTS

Le Surveillant de **sécurité électrique d'opération**





ON PEUT DISTINGUER 3 SURVEILLANTS

Le Surveillant de **sécurité électrique d'opération**

Cette personne qualifiée et habilitée veille **à l'application des procédures et au respect des distances** pendant toute la durée des opérations.





ON PEUT DISTINGUER 3 SURVEILLANTS

Le Surveillant de **sécurité électrique d'opération**

Cette personne qualifiée et habilitée veille **à l'application des procédures et au respect des distances** pendant toute la durée des opérations.

Il **assiste** le chargé de travaux.





Le surveillant
de sécurité intervient
dans le **respect**
de l'étendue de son
titre d'habilitation
(domaine de tension,
indices...).



DOCUMENTS ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ



OBJECTIFS



OBJECTIFS



Cerner les procédures d'accès aux installations et ouvrages.



OBJECTIFS



Cerner les procédures d'accès aux installations et ouvrages.



Utiliser les différents documents en lien avec les opérations à **réaliser** (autorisation de travail, attestation de consignation, avis de fin de travail...).



LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ



LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

L'instruction de sécurité est élaborée **sous l'autorité de l'employeur.**



LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

L'instruction de sécurité est élaborée **sous l'autorité de l'employeur.**

Elle **définit les mesures de prévention du risque électrique** d'ordre général ou propre à la réalisation d'une opération (permanente ou particulière).



LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

L'instruction de sécurité est élaborée **sous l'autorité de l'employeur**.

Elle **définit les mesures de prévention du risque électrique** d'ordre général ou propre à la réalisation d'une opération (permanente ou particulière).

Elle doit être transmise aux personnes concernées par **écrit ou par oral** (une instruction permanente doit obligatoirement être écrite).



LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

L'instruction de sécurité traite notamment des points suivants :



LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

L'instruction de sécurité traite notamment des points suivants :

Compétences et habilitations du personnel



LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

L'instruction de sécurité traite notamment des points suivants :

Compétences et habilitations du personnel

Conditions d'exécution des opérations (surveillance, autorisation d'accès...)



LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

L'instruction de sécurité traite notamment des points suivants :

Compétences et habilitations du personnel

Conditions d'exécution des opérations (surveillance, autorisation d'accès...)

Équipements et outils (gants isolants, casques...)



LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

L'instruction de sécurité traite notamment des points suivants :

Compétences et habilitations du personnel

Conditions d'exécution des opérations (surveillance, autorisation d'accès...)

Équipements et outils (gants isolants, casques...)

Zone de travail (environnement...)



LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

L'instruction de sécurité traite notamment des points suivants :

Compétences et habilitations du personnel

Conditions d'exécution des opérations (surveillance, autorisation d'accès...)

Équipements et outils (gants isolants, casques...)

Zone de travail (environnement...)

Mesures de prévention à mettre en œuvre (balisage, nappage, conduite à tenir...)



L'AUTORISATION DE TRAVAIL



L'AUTORISATION DE TRAVAIL

L'autorisation de travail est un document remis aux intervenants (chargé de travaux, chargé d'opération spécifique...) leur permettant l'accès aux ouvrages et installations concernés **dans le cadre** :



L'AUTORISATION DE TRAVAIL

L'autorisation de travail est un document remis aux intervenants (chargé de travaux, chargé d'opération spécifique...) leur permettant l'accès aux ouvrages et installations concernés **dans le cadre :**

De travaux d'ordre non électrique après consignation ou mise hors tension pour suppression de l'environnement



L'AUTORISATION DE TRAVAIL

L'autorisation de travail est un document remis aux intervenants (chargé de travaux, chargé d'opération spécifique...) leur permettant l'accès aux ouvrages et installations concernés **dans le cadre :**

De travaux d'ordre non électrique après consignation ou mise hors tension pour suppression de l'environnement

De travaux, d'intervention ou d'opérations spécifiques après mise hors de portée



L'AUTORISATION DE TRAVAIL

L'autorisation de travail est un document remis aux intervenants (chargé de travaux, chargé d'opération spécifique...) leur permettant l'accès aux ouvrages et installations concernés **dans le cadre :**

De travaux d'ordre non électrique après consignation ou mise hors tension pour suppression de l'environnement

De travaux, d'intervention ou d'opérations spécifiques après mise hors de portée

D'opérations dans l'environnement d'une canalisation électrique sous tension ou non



L'AUTORISATION DE TRAVAIL

L'autorisation
de travail est élaborée
et signée par le
chargé d'exploitation
électrique en **deux
exemplaires.**



L'AUTORISATION DE TRAVAIL


L'autorisation de travail est élaborée et signée par le chargé d'exploitation électrique en **deux exemplaires**.

Afin d'en assurer la traçabilité, ils doivent être **numérotés**.



L'AUTORISATION DE TRAVAIL

Élaboration
et signature des
deux exemplaires
par le **chargé
d'exploitation**





L'AUTORISATION DE TRAVAIL

Élaboration
et signature des
deux exemplaires
par le **chargé
d'exploitation**

Remise contre
signature d'un
exemplaire à la
**personne en
charge des
opérations**





L'AUTORISATION DE TRAVAIL

Élaboration
et signature des
deux exemplaires
par le **chargé
d'exploitation**

Remise contre
signature d'un
exemplaire à la
**personne en
charge des
opérations**

Réalisation
des opérations






L'AUTORISATION DE TRAVAIL

Élaboration
et signature des
deux exemplaires
par le **chargé
d'exploitation**

Remise contre
signature d'un
exemplaire à la
**personne en
charge des
opérations**

Réalisation
des opérations

Élaboration d'un **avis de fin de travail**
à la fin des opérations





L'ATTESTATION DE CONSIGNATION



L'ATTESTATION DE CONSIGNATION

Lors d'une procédure de consignation, un **document** formalisant les différentes étapes de la procédure ainsi que l'identification des intervenants doit être rédigé.



L'ATTESTATION DE CONSIGNATION

Lors d'une procédure de consignation, un **document** formalisant les différentes étapes de la procédure ainsi que l'identification des intervenants doit être rédigé.

Ce document doit être obligatoirement complété **avant la réalisation des opérations** (pour l'attestation de consignation).



L'ATTESTATION DE CONSIGNATION

Lors d'une procédure de consignation, un **document** formalisant les différentes étapes de la procédure ainsi que l'identification des intervenants doit être rédigé.


Ce document doit être obligatoirement complété **avant la réalisation des opérations** (pour l'attestation de consignation).

Une fois rédigée en deux exemplaires et signée par le chargé de consignation, elle est **remise contre signature** au chargé de travaux ou au chargé d'exploitation électrique.



L'ATTESTATION DE CONSIGNATION

Rédaction en
double exemplaire
de l'attestation de
consignation par le
**chargé de
consignation**



ATTESTATION DE CONSIGNATION
N° :

Nature des travaux	Date de début
Entreprise	Date de fin
Activité	Durée de l'intervention
Chargé de travaux	Délais de restitution (cas d'urgence)
Représentant la société	

Est chargé de l'exécution des travaux suivants :
Sur l'installation ci-après : _____

Doit être considéré sous-tension tout ouvrage électrique autre que ceux dont la consignation présente attestation ou par d'autres attestations remises au chargé de travaux. Tél. _____

Le Chargé de consignation M. Mlle _____ a procédé à (aux) étape(s) _____ vue de l'exécution de ces travaux qu'il a précédé à (aux) étape(s) _____ l'installation décrite ci-dessus après pré-identification de ce dernier.

DANS LE CADRE D'UNE CONSIGNATION EN DEUX ÉTAPES :
Et il (le) chargé de consignation a autorisé M. Mlle _____ à procéder à la consignation pour effectuer les travaux précédemment cités.
J'atteste avoir donné toutes les informations nécessaires pour la réalisation de la deuxième étape de consignation.
Dans ce cadre, il s'engage à procéder à la deuxième étape de consignation.

Réalisée par M. Mlle _____ en qualité de ☐ Chargé de consignation ☐ Chargé de consignation

PREMIÈRE ÉTAPE DE CONSIGNATION	
Séparation	Mise hors tension du circuit : Par sectionneur Par prise de courant ou embrochables Par retrait de fusibles Par autre : _____
Condamnation et signalisation	Condamnation : Sectionneur cadenassé Clef retirée Autre : _____

DEUXIÈME ÉTAPE DE CONSIGNATION	
Identification	Repérage de l'ouvrage : Consultation des schémas Lectures des pancartes et étiquettes Identification de canalisation Autre : _____
Vérification	Vérification d'absence de tension (VAT): Contrôle du VAT avant Vérification sur tous les conducteurs actifs (lieu de Contrôle du VAT après
Mise à la terre et en court circuit	Dispositifs de protection : Mise à la terre de part et d'autre Mise en court circuit de l'installation Autre dispositif : _____

Dispositions particulières : _____

Attestation délivrée le _____ au chargé de travaux qui s'engage

LE CHARGÉ DE CONSIGNATION
Nom : _____
Signature : _____



LE CHARGÉ DE TRAVAUX
Nom : _____
Signature : _____

© Mediaprev 2022




L'ATTESTATION DE CONSIGNATION

Rédaction en
double exemplaire
de l'attestation de
consignation par le
**chargé de
consignation**



Transmission
d'un exemplaire
au **chargé de
travaux** ou au
**chargé d'exploitation
électrique**



ATTESTATION DE CONSIGNATION
N° :

Nature des travaux	Date de début
Entreprise	Date de fin
Activité	Durée de l'intervention
Chargé de travaux	Délais de restitution (cas d'urgence)
Représentant la société	

Est chargé de l'exécution des travaux suivants :
Sur l'installation ci-après : _____

Doit être considéré sous-tension tout ouvrage électrique autre que ceux dont la consignation présente attestation ou par d'autres attestations remises au chargé de travaux. Tél. _____

Le Chargé de consignation M. Mme _____
vue de l'exécution de ces travaux qu'il a procédé à (aux) étape(s) _____
l'installation décrite ci-dessus après identification de ce dernier.

DANS LE CADRE D'UNE CONSIGNATION EN DEUX ÉTAPES :
Et il (le chargé de consignation) autorise M. Mme _____
habilitation _____
à effectuer les travaux précédemment cités.
J'atteste avoir donné toutes les informations nécessaires pour la réalisation de la consignation.
Dans ce cadre, il s'engage à procéder à la deuxième étape de consignation.

Realisée par M. Mme _____
en qualité de ☐ Chargé de consignation ☐ Chargé de travaux

PREMIÈRE ÉTAPE DE CONSIGNATION	
Séparation	Mise hors tension du circuit : Par sectionneur Par prise de courant ou embrochables Par retrait de fusibles
Condamnation et signalisation	Condamnation : Sectionneur cadenassé Clef retirée Autre _____

Realisée par M. Mme _____
☐ Chargé de consignation ☐ Chargé de travaux

DEUXIÈME ÉTAPE DE CONSIGNATION	
Identification	Repérage de l'ouvrage : Consultation des schémas Lectures des pancartes et étiquettes Identification de canalisation Autre _____
Vérification	Vérification d'absence de tension (VAT) : Contrôle du VAT avant Vérification sur tous les conducteurs actifs (lieu de Contrôle du VAT après
Mise à la terre et en court circuit	Dispositifs de protection : Mise à la terre de part et d'autre Mise en court circuit de l'installation Autre dispositif : _____

Dispositions particulières : _____

Attestation délivrée le : _____ au chargé de travaux qui s'engage

LE CHARGÉ DE CONSIGNATION
Nom : _____
Signature : _____

LE CHARGÉ DE TRAVAUX
Nom : _____
Signature : _____

© Mediaprev 2022



L'ATTESTATION DE MISE HORS TENSION

ATTESTATION DE MISE HORS TENSION POUR SUPPRESSION DE L'ENVIRONNEMENT DES CANALISATIONS ISOLÉES

Établissement _____ N° _____
Exploitation _____

ÉMETTEUR DE L'ATTESTATION
M. Mme _____ Coordonnées _____ Tél. _____
Chargé de consignation _____

RÉCEPTEUR DE L'ATTESTATION
Le chargé d'exploitation électrique M. Mme _____ est avisé que l'ouvrage
de l'Établissement ou de l'Entreprise _____ est mis hors tension.
ou l'installation ci-après : À _____ h _____ min
Date _____
en vue de la suppression du voisinage pour effectuer les travaux suivants. **Nature des travaux :** _____

Le récepteur de l'autorisation de travail doit considérer comme étant sous tension tout ouvrage ou installation électrique autre que ceux cités ci-dessous dont la consignation ou la mise hors tension lui est certifiée par la présente attestation ou par d'autres attestations en sa possession.
Ouvrages ou installations mis hors tension : _____

Indications complémentaires
à _____ h _____ min

Attestation délivrée le _____

Signatures
Ou
numéro
des messages

L'Émetteur : _____
Le Récepteur : _____

AVIS DE REMISE EN TENSION
M. Mme _____ Coordonnées _____ Tél. _____
Chargé de consignation _____

Le chargé d'exploitation électrique M. Mme _____ est avisé que l'ouvrage
de l'Établissement ou de l'Entreprise _____ est remis en tension.
ou l'installation ci-après : À _____ h _____ min
Date _____

Indications complémentaires
à _____ h _____ min

Signatures
Ou
numéro
des messages

L'Émetteur : _____
Le Récepteur : _____

© Mediaprev 2022



L'ATTESTATION DE MISE HORS TENSION

Lors de la réalisation de la mise hors de tension d'une canalisation électrique isolée (qui vise à supprimer l'environnement de la canalisation), le chargé de consignation établit une attestation de mise hors tension **en deux exemplaires** qu'il signe et remet au chargé d'exploitation.



ATTESTATION DE MISE HORS TENSION POUR SUPPRESSION DE L'ENVIRONNEMENT DES CANALISATIONS ISOLÉES

Établissement : _____ N° : _____
Exploitation : _____

ÉMETTEUR DE L'ATTESTATION : M. Mme _____ Coordonnées : _____ Tél. : _____
Chargé de consignation

RÉCEPTEUR DE L'ATTESTATION : M. Mme _____ Coordonnées : _____ Tél. : _____
Le chargé d'exploitation électrique M. Mme de l'Établissement ou de l'Entreprise ou l'installation ci-après : _____ À _____ h _____ min _____ est avisé que l'ouvrage est mis hors tension.

Date : _____ en vue de la suppression du voisinage pour effectuer les travaux suivants. **Nature des travaux :** _____

Le récepteur de l'autorisation de travail doit considérer comme étant sous tension tout ouvrage ou installation électrique autre que ceux cités ci-dessous dont la consignation ou la mise hors tension lui est certifiée par la présente attestation ou par d'autres attestations en sa possession.

Ouvrages ou installations mis hors tension : _____

Indications complémentaires : _____ à _____ h _____ min

Attestation délivrée le : _____

Signatures Ou numéro des messages : _____ L'Émetteur : _____
Le Récepteur : _____

AVIS DE REMISE EN TENSION

M. Mme _____ Coordonnées : _____ Tél. : _____
Chargé de consignation

Le chargé d'exploitation électrique M. Mme de l'Établissement ou de l'Entreprise ou l'installation ci-après : _____ À _____ h _____ min _____ est avisé que l'ouvrage est remis en tension.

Date : _____

Indications complémentaires : _____




Signatures Ou numéro des messages : _____ L'Émetteur : _____
Le Récepteur : _____

© Mediaprev 2022



L'ATTESTATION DE MISE HORS TENSION

Un **avis de remise sous tension** doit être établi à l'issue des opérations.



ATTESTATION DE MISE HORS TENSION POUR SUPPRESSION DE L'ENVIRONNEMENT DES CANALISATIONS ISOLÉES

Établissement : _____ N° : _____
Exploitation : _____

ÉMETTEUR DE L'ATTESTATION : M. Mme _____ Coordonnées : _____ Tél. : _____
Chargé de consignation

RÉCEPTEUR DE L'ATTESTATION : M. Mme _____ est avisé que l'ouvrage est mis hors tension.
Le chargé d'exploitation électrique M. Mme de l'Établissement ou de l'Entreprise ou l'installation ci-après : À _____ h _____ min
Date : _____ Nature des travaux : _____
en vue de la suppression du voisinage pour effectuer les travaux suivants.

Le récepteur de l'autorisation de travail doit considérer comme étant sous tension tout ouvrage ou installation électrique autre que ceux cités ci-dessous dont la consignation ou la mise hors tension lui est certifiée par la présente attestation ou par d'autres attestations en sa possession.

Ouvrages ou installations mis hors tension : _____
Indications complémentaires : _____ à _____ h _____ min

Attestation délivrée le : _____

Signatures Ou numéro des messages : _____ L'Émetteur : _____
Le Récepteur : _____

AVIS DE REMISE EN TENSION

M. Mme _____ Coordonnées : _____ Tél. : _____
Chargé de consignation

Le chargé d'exploitation électrique M. Mme de l'Établissement ou de l'Entreprise ou l'installation ci-après : À _____ h _____ min
Date : _____ est avisé que l'ouvrage est remis en tension.

Indications complémentaires : _____

Signatures Ou numéro des messages : _____ L'Émetteur : _____
Le Récepteur : _____

© Mediaprev 2022



OUTILLAGE ÉLECTRIQUE ET OUTILS ISOLÉS



OBJECTIFS



OBJECTIFS



Appréhender les différents outils et outillages pouvant être utilisés dans le cadre de la réalisation d'opérations d'ordre électrique.



Avant toute utilisation, il convient de **vérifier** le bon état du matériel.



Avant toute utilisation, il convient de **vérifier** le bon état du matériel.

Il doit être **adapté** aux réseaux auxquels il sera raccordé (ex : 220/240 Volts).




LA VÉRIFICATION DU MATÉRIEL



LA VÉRIFICATION DU MATÉRIEL

Les différents points à **contrôler** :






LA VÉRIFICATION DU MATÉRIEL

Les différents points à **contrôler** :

Interrupteur






LA VÉRIFICATION DU MATÉRIEL

Les différents points à **contrôler** :

Interrupteur

Enveloppe de
l'appareil






LA VÉRIFICATION DU MATÉRIEL

Les différents points à **contrôler** :

Interrupteur

Enveloppe de
l'appareil

Dispositif de sécurité





LA VÉRIFICATION DU MATÉRIEL


Les différents points à **contrôler** :

Interrupteur

Enveloppe de
l'appareil

Dispositif de sécurité

Câble d'alimentation





LA VÉRIFICATION DU MATÉRIEL

Les différents points à **contrôler** :


Interrupteur

Enveloppe de
l'appareil

Dispositif de sécurité

Câble d'alimentation

État de propreté
(huile, humidité...)





LA VÉRIFICATION DU MATÉRIEL

Lorsqu'une **anomalie est constatée** sur un appareil électrique, celui-ci doit être immédiatement mis à l'écart et réparé par une personne qualifiée.



LA VÉRIFICATION DU MATÉRIEL

Lorsqu'une **anomalie est constatée** sur un appareil électrique, celui-ci doit être immédiatement mis à l'écart et réparé par une personne qualifiée.

L'appareil hors service doit être identifiable :

**HORS SERVICE
NE PAS UTILISER**




LES LAMPES BALADEUSES



LES LAMPES BALADEUSES

Elles doivent
répondre à la norme
NF C71000 et **NF C71008**
avec un degré de
protection IP 45
non démontable.






LES LAMPES BALADEUSES

Les lampes
baladeuses de fortune
sont quant à elles
**formellement
interdites.**






L'OUTILLAGE ISOLANT





L'OUTILLAGE ISOLANT


Certains outillages présentent un **revêtement isolant** permettant d'augmenter la protection de l'opérateur contre le risque électrique.





L'OUTILLAGE ISOLANT

Certains outillages présentent un **revêtement isolant** permettant d'augmenter la protection de l'opérateur contre le risque électrique.



Les outillages isolants peuvent donc être différenciés des autres grâce à un **symbole** (double triangle) accompagné de la tension limite apposée sur ceux-ci.



LES OUTILS SPÉCIFIQUES AUX OPÉRATIONS ÉLECTRIQUES



LES OUTILS SPÉCIFIQUES AUX OPÉRATIONS ÉLECTRIQUES

LE VÉRIFICATEUR D'ABSENCE DE TENSION





LES OUTILS SPÉCIFIQUES AUX OPÉRATIONS ÉLECTRIQUES

LE VÉRIFICATEUR D'ABSENCE DE TENSION

Un vérificateur d'absence de tension est un appareil spécialement conçu pour **détecter l'absence de tension** sur un ouvrage.





LES OUTILS SPÉCIFIQUES AUX OPÉRATIONS ÉLECTRIQUES

LE VÉRIFICATEUR D'ABSENCE DE TENSION

Un vérificateur d'absence de tension est un appareil spécialement conçu pour **détecter l'absence de tension** sur un ouvrage.

Il doit être **adapté** au domaine de tension de l'installation (Norme NF EN 61243-1 ET NF EN 61243-3).






LES OUTILS SPÉCIFIQUES AUX OPÉRATIONS ÉLECTRIQUES

LE VÉRIFICATEUR D'ABSENCE DE TENSION

Un vérificateur d'absence de tension est un appareil spécialement conçu pour **détecter l'absence de tension** sur un ouvrage.

Il doit être **adapté** au domaine de tension de l'installation (Norme NF EN 61243-1 ET NF EN 61243-3).

Les appareils de mesurages ne doivent pas être utilisés dans ce cadre.






LES OUTILS SPÉCIFIQUES AUX OPÉRATIONS ÉLECTRIQUES

LE VÉRIFICATEUR D'ABSENCE DE TENSION

En haute tension,
le Vérificateur peut être
installé **au bout d'une
perche isolante**





LES OUTILS SPÉCIFIQUES AUX OPÉRATIONS ÉLECTRIQUES

LE VÉRIFICATEUR D'ABSENCE DE TENSION

Le contrôle du bon fonctionnement du Vérificateur d'Absence de Tension doit être réalisé **avant et après** le contrôle de tension.





LES OUTILS SPÉCIFIQUES AUX OPÉRATIONS ÉLECTRIQUES

LES OUTILS DE CONSIGNATION



LES OUTILS SPÉCIFIQUES AUX OPÉRATIONS ÉLECTRIQUES

LES OUTILS DE CONSIGNATION

Différents équipements sont nécessaires
à une consignation :



LES OUTILS SPÉCIFIQUES AUX OPÉRATIONS ÉLECTRIQUES

LES OUTILS DE CONSIGNATION

Différents équipements sont nécessaires
à une consignation :

Dispositifs de condamnation (cadenas, dispositifs de verrouillage...)



LES OUTILS SPÉCIFIQUES AUX OPÉRATIONS ÉLECTRIQUES

LES OUTILS DE CONSIGNATION

Différents équipements sont nécessaires
à une consignation :

Dispositifs de condamnation (cadenas, dispositifs de verrouillage...)

Dispositifs d'identification (macaron de consignation...)



LES OUTILS SPÉCIFIQUES AUX OPÉRATIONS ÉLECTRIQUES

LES OUTILS DE CONSIGNATION

Différents équipements sont nécessaires
à une consignation :

Dispositifs de condamnation (cadenas, dispositifs de verrouillage...)

Dispositifs d'identification (macaron de consignation...)

Dispositifs de mise à la terre et en court-circuit



LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



OBJECTIFS



OBJECTIFS



Connaître le matériel disponible pour assurer sa sécurité et celle des différents intervenants.



Lors d'interventions réalisées à proximité d'un ouvrage ou d'une installation, la mise en place de **protections adaptées** au domaine de tension peut être nécessaire en fonction de l'analyse des risques et des zones dans lesquelles se déroulent les opérations.



Lors d'interventions réalisées à proximité d'un ouvrage ou d'une installation, la mise en place de **protections adaptées** au domaine de tension peut être nécessaire en fonction de l'analyse des risques et des zones dans lesquelles se déroulent les opérations.

Le personnel doit donc posséder le matériel en **adéquation** avec les tâches à réaliser.



Ce matériel doit être **conforme**.



Ce matériel doit être **conforme**.

Pour cela



Ce matériel doit être **conforme**.

Pour cela

L'état du
matériel doit être
**vérifié avant son
emploi.**



Ce matériel doit être **conforme**.


Pour cela

L'état du
matériel doit être
**vérifié avant son
emploi.**

Les vérifications
périodiques
doivent faire l'objet
de **contrôles
réguliers.**



LE CASQUE ISOLANT





LE CASQUE ISOLANT

Il doit être porté dans les **zones présentant des risques** :





LE CASQUE ISOLANT

Il doit être porté dans les **zones présentant des risques** :

De chute
d'objets ou de
choc à la tête






LE CASQUE ISOLANT

Il doit être porté dans les **zones présentant des risques** :


De chute
d'objets ou de
choc à la tête

De chute
de hauteur






L'ÉCRAN FACIAL DE PROTECTION





L'ÉCRAN FACIAL DE PROTECTION

En présence
d'un **risque d'accident
oculaire** (arc électrique,
projection de métaux...),
le port d'écran facial de
protection, garantissant
une protection optimale,
est obligatoire.





LA COMBINAISON EN COTON





LA COMBINAISON EN COTON

Elle doit
recouvrir la totalité
des bras et des jambes et
être ajustée (les parties
métalliques sont à
proscrire).





LES GANTS ISOLANTS





LES GANTS ISOLANTS

Ils doivent répondre à la **norme NF EN 60903** et être adaptés à la tension des installations.





LES GANTS ISOLANTS

Ils doivent répondre à la **norme NF EN 60903** et être adaptés à la tension des installations.

Ils doivent être **vérifiés** avant chaque utilisation et rangés après celle-ci dans une boîte ou un sachet prévu à cet effet.





LES GANTS ISOLANTS

Pour connaître
la tension d'utilisation
maximale des gants, des
classes ont été
créées :



LES GANTS ISOLANTS

Classe	Tension d'utilisation maximale en courant alternatif	Tension d'utilisation maximale en courant continu



LES GANTS ISOLANTS

Classe	Tension d'utilisation maximale en courant alternatif	Tension d'utilisation maximale en courant continu
00	500 V	750 V



LES GANTS ISOLANTS

Classe	Tension d'utilisation maximale en courant alternatif	Tension d'utilisation maximale en courant continu
00	500 V	750 V
0	1 000 V	1 500 V



LES GANTS ISOLANTS

Classe	Tension d'utilisation maximale en courant alternatif	Tension d'utilisation maximale en courant continu
00	500 V	750 V
0	1 000 V	1 500 V
1	7 500 V	11 500 V



LES GANTS ISOLANTS

Classe	Tension d'utilisation maximale en courant alternatif	Tension d'utilisation maximale en courant continu
00	500 V	750 V
0	1 000 V	1 500 V
1	7 500 V	11 500 V
2	17 000 V	25 500 V



LES GANTS ISOLANTS

Classe	Tension d'utilisation maximale en courant alternatif	Tension d'utilisation maximale en courant continu
00	500 V	750 V
0	1 000 V	1 500 V
1	7 500 V	11 500 V
2	17 000 V	25 500 V
3	26 500 V	39 750 V




LES GANTS ISOLANTS

Classe	Tension d'utilisation maximale en courant alternatif	Tension d'utilisation maximale en courant continu
00	500 V	750 V
0	1 000 V	1 500 V
1	7 500 V	11 500 V
2	17 000 V	25 500 V
3	26 500 V	39 750 V
4	36 000 V	54 000 V




LES NAPPES ISOLANTES





LES NAPPES ISOLANTES

Elles permettent de **se protéger des contacts fortuits** avec une pièce sous tension.






LES NAPPES ISOLANTES


Elles permettent de **se protéger des contacts fortuits** avec une pièce sous tension.

Elles doivent être **adaptées** au domaine de tension.





LE TAPIS DE SOL ET LES CHAUSSURES





LE TAPIS DE SOL ET LES CHAUSSURES

Ces équipements permettent de **renforcer l'isolation** de l'intervenant par rapport au sol conducteur.





LE TAPIS DE SOL ET LES CHAUSSURES

Ces équipements permettent de **renforcer l'isolation** de l'intervenant par rapport au sol conducteur.

Ils doivent néanmoins être **adaptés à la tension** de l'installation et des équipements où se déroule l'intervention.





LA PERCHE ISOLANTE





LA PERCHE ISOLANTE

La perche isolante permet, entre autres, de **soustraire une victime** d'une électrisation.





LA PERCHE ISOLANTE

La perche isolante permet, entre autres, de **soustraire une victime** d'une électrisation.

Elle doit être **adaptée** au domaine de tension de l'installation.






LA PERCHE ISOLANTE

La perche isolante permet, entre autres, de **soustraire une victime** d'une électrisation.

Elle doit être **adaptée** au domaine de tension de l'installation.

La position des mains de l'utilisateur doit **respecter les indications** présentes sur la perche.





LES ÉQUIPEMENTS DANS LES POSTES DE TRANSFORMATION




LES ÉQUIPEMENTS DANS LES POSTES DE TRANSFORMATION

Dans les postes de transformation, **différents équipements de protection et d'exploitation** sont nécessaires pour garantir la sécurité des opérateurs (NFC 13-100-jusqu'à 33 KV).




LES ÉQUIPEMENTS DANS LES POSTES DE TRANSFORMATION

Parmi ceux-ci on retrouve notamment :





LES ÉQUIPEMENTS DANS LES POSTES DE TRANSFORMATION




Parmi ceux-ci on retrouve notamment :

1

Signaux, affiches et pancartes de sécurité



LES ÉQUIPEMENTS DANS LES POSTES DE TRANSFORMATION



Parmi ceux-ci on retrouve notamment :

1


Signaux, affiches et pancartes de sécurité

2

Perche de sauvetage



LES ÉQUIPEMENTS DANS LES POSTES DE TRANSFORMATION




Parmi ceux-ci on retrouve notamment :

- 1 Signaux, affiches et pancartes de sécurité
- 2 Perche de sauvetage
- 3 Paire de gants isolants



LES ÉQUIPEMENTS DANS LES POSTES DE TRANSFORMATION



Parmi ceux-ci on retrouve notamment :

1

Signaux, affiches et pancartes de sécurité

2

Perche de sauvetage

3


Paire de gants isolants

4

Tapis isolant



LES ÉQUIPEMENTS DANS LES POSTES DE TRANSFORMATION



Parmi ceux-ci on retrouve notamment :

- 1 Signaux, affiches et pancartes de sécurité
- 2 Perche de sauvetage
- 3 Paire de gants isolants
- 4 Tapis isolant
- 5 Tabouret isolant



INCIDENT LORS DES OPÉRATIONS



OBJECTIFS



OBJECTIFS



Appréhender les risques de sur-accident d'origine électrique.



OBJECTIFS



Appréhender les risques de sur-accident d'origine électrique.



Mettre en œuvre une conduite à tenir adaptée lors d'un incident présentant un risque électrique particulier.



DÉTÉRIORATION DE L'OUVRAGE



DÉTÉRIORATION DE L'OUVRAGE

Toute **détérioration** d'un ouvrage ou d'une installation doit être signalée à l'exploitant et à son employeur.





DÉTÉRIORATION DE L'OUVRAGE

Toute **détérioration** d'un ouvrage ou d'une installation doit être signalée à l'exploitant et à son employeur.

Si cet endommagement remet en cause les conditions de sécurité (mise à nu d'une partie active...) les travaux doivent être **immédiatement interrompus**.






DÉTÉRIORATION DE L'OUVRAGE

De manière générale, l'exécutant doit **signaler systématiquement** tous risques non pris en compte lors de la préparation.






RISQUES GÉNÉRÉS PAR LES BATTERIES





RISQUES GÉNÉRÉS PAR LES BATTERIES

Au delà du risque de choc électrique ou de court-circuit, les batteries peuvent générer **d'autres risques** :





RISQUES GÉNÉRÉS PAR LES BATTERIES

Au delà du risque de choc électrique ou de court-circuit, les batteries peuvent générer **d'autres risques** :



Incendie





RISQUES GÉNÉRÉS PAR LES BATTERIES

Au delà du risque de choc électrique ou de court-circuit, les batteries peuvent générer **d'autres risques** :



Incendie



Explosion





RISQUES GÉNÉRÉS PAR LES BATTERIES

Au delà du risque de choc électrique ou de court-circuit, les batteries peuvent générer **d'autres risques** :




Incendie



Explosion



Brûlure
chimique






RISQUES GÉNÉRÉS PAR LES BATTERIES

Les équipements
de protection individuelle
doivent être **adaptés à ces
risques**

Ex : gants résistants
aux acides...





Tout câble
électrique non identifié
doit être considéré
**comme sous
tension.**





CONDUCTEUR ÉLECTRIQUE TOMBÉ AU SOL



CONDUCTEUR ÉLECTRIQUE TOMBÉ AU SOL

La présence d'un conducteur électrique tombé au sol présente un **danger pour les intervenants à proximité.**



CONDUCTEUR ÉLECTRIQUE TOMBÉ AU SOL

La présence d'un conducteur électrique tombé au sol présente un **danger pour les intervenants à proximité.**

Effectivement, celui-ci peut créer un champ électrique en **se diffusant dans le sol.**



CONDUCTEUR ÉLECTRIQUE TOMBÉ AU SOL

La présence d'un conducteur électrique tombé au sol présente un **danger pour les intervenants à proximité.**


Effectivement, celui-ci peut créer un champ électrique en **se diffusant dans le sol.**

Une personne située à proximité de ce conducteur, peut se retrouver **exposée à une tension élevée** (due à la différence de potentiel entre les pieds et le sol).



CONDUCTEUR ÉLECTRIQUE TOMBÉ AU SOL

Pour s'écarter de ce conducteur, il est donc important de faire **des petits pas ou des bonds** afin de réduire la différence de potentiel.





CONDUCTEUR ÉLECTRIQUE TOMBÉ AU SOL

Il convient de réaliser immédiatement un périmètre de sécurité :





CONDUCTEUR ÉLECTRIQUE TOMBÉ AU SOL

Il convient de réaliser immédiatement un périmètre de sécurité :

De **3 mètres** au moins lorsque la tension est **inférieure à 50 000 volts**





CONDUCTEUR ÉLECTRIQUE TOMBÉ AU SOL

Il convient de réaliser immédiatement un périmètre de sécurité :

De **3 mètres** au moins lorsque la tension est **inférieure à 50 000 volts**

De **5 mètres** au moins lorsque la tension est **supérieure à 50 000 volts**





CONDUCTEUR ÉLECTRIQUE TOMBÉ AU SOL

L'information
immédiate du **chargé
d'exploitation électrique**
permettra en outre de faire
procéder à la consignation
ou à la mise hors tension
de ce conducteur.



LES INCENDIES SUR OUVRAGE ÉLECTRIQUE



OBJECTIFS



OBJECTIFS



Réagir efficacement devant un incendie d'ordre électrique.



OBJECTIFS




Réagir efficacement devant un incendie d'ordre électrique.



Utiliser l'extincteur le plus adapté tout en se protégeant des risques inhérents.




QUELLES PEUVENT ÊTRE LES PRINCIPALES CAUSES D'INCENDIE D'ORIGINE ÉLECTRIQUE ?





QUELLES PEUVENT ÊTRE LES PRINCIPALES CAUSES D'INCENDIE D'ORIGINE ÉLECTRIQUE ?


L'échauffement des câbles dû à une surcharge





QUELLES PEUVENT ÊTRE LES PRINCIPALES CAUSES D'INCENDIE D'ORIGINE ÉLECTRIQUE ?

- ▶ L'échauffement des câbles dû à une surcharge
- ▶ Le court-circuit entraînant un arc électrique





QUELLES PEUVENT ÊTRE LES PRINCIPALES CAUSES D'INCENDIE D'ORIGINE ÉLECTRIQUE ?

- ▶ L'échauffement des câbles dû à une surcharge
- ▶ Le court-circuit entraînant un arc électrique
- ▶ Un défaut d'isolement





QUELLES PEUVENT ÊTRE LES PRINCIPALES CAUSES D'INCENDIE D'ORIGINE ÉLECTRIQUE ?

- ▶ L'échauffement des câbles dû à une surcharge
- ▶ Le court-circuit entraînant un arc électrique
- ▶ Un défaut d'isolement
- ▶ Des contacts défectueux (connexions mal serrées ou oxydées)





QUELLES PEUVENT ÊTRE LES PRINCIPALES CAUSES D'INCENDIE D'ORIGINE ÉLECTRIQUE ?


- ▶ L'échauffement des câbles dû à une surcharge
- ▶ Le court-circuit entraînant un arc électrique
- ▶ Un défaut d'isolement
- ▶ Des contacts défectueux (connexions mal serrées ou oxydées)
- ▶ La foudre





QUELLES PEUVENT ÊTRE LES PRINCIPALES CAUSES D'INCENDIE D'ORIGINE ÉLECTRIQUE ?

- ▶ L'échauffement des câbles dû à une surcharge
- ▶ Le court-circuit entraînant un arc électrique
- ▶ Un défaut d'isolement
- ▶ Des contacts défectueux (connexions mal serrées ou oxydées)
- ▶ La foudre
- ▶ Une décharge électrostatique






Une réaction
immédiate et efficace
des **premiers témoins**
permet généralement de
contenir le sinistre.



**QUE
FERIEZ-VOUS ?**



© Mediaprev



FACE À UN INCENDIE



FACE À UN INCENDIE

Déclencher
l'alarme





FACE À UN INCENDIE

Déclencher
l'alarme

Grâce aux moyens d'alarme disponibles





FACE À UN INCENDIE

Déclencher
l'alarme

Grâce aux moyens d'alarme disponibles



Déclencher
l'alerte





FACE À UN INCENDIE

Déclencher
l'alarme

Grâce aux moyens d'alarme disponibles



Déclencher
l'alerte

Retransmission de l'alerte aux secours
(pompiers...) **selon l'organisation interne**
(chef de service, personnel d'accueil...)





FACE À UN INCENDIE

Intervenir





FACE À UN INCENDIE

Intervenir

Procéder (ou faire procéder) à la coupure de l'installation électrique en feu et des installations environnantes.





FACE À UN INCENDIE

Intervenir

Procéder (ou faire procéder) à la coupure de l'installation électrique en feu et des installations environnantes.

Mettre en sécurité les occupants de la pièce.





FACE À UN INCENDIE

Intervenir

Procéder (ou faire procéder) à la coupure de l'installation électrique en feu et des installations environnantes.

Mettre en sécurité les occupants de la pièce.

Se munir de l'extincteur le plus adapté (de préférence extincteur CO₂).





FACE À UN INCENDIE

Intervenir

Procéder (ou faire procéder) à la coupure de l'installation électrique en feu et des installations environnantes.

Mettre en sécurité les occupants de la pièce.

Se munir de l'extincteur le plus adapté (de préférence extincteur CO₂).



Respecter les prescriptions portées sur l'extincteur.



FACE À UN INCENDIE

Intervenir

Procéder (ou faire procéder) à la coupure de l'installation électrique en feu et des installations environnantes.

Mettre en sécurité les occupants de la pièce.

Se munir de l'extincteur le plus adapté (de préférence extincteur CO₂).



Respecter les prescriptions portées sur l'extincteur.

S'équiper si possible de gants isolants, casque isolant...



FACE À UN INCENDIE

Évacuation





FACE À UN INCENDIE

Évacuation

Feu non
maîtrisable
ou extinction
inefficace





FACE À UN INCENDIE

Évacuation


Feu non
maîtrisable
ou extinction
inefficace

Procéder à
l'évacuation du
bâtiment en respectant
les indications d'usage





L'EXTINCTEUR CO₂ : SPÉCIALISTE DU RISQUE ÉLECTRIQUE





L'EXTINCTEUR CO₂ : SPÉCIALISTE DU RISQUE ÉLECTRIQUE


Tout comme les autres appareils, le CO₂ peut être utilisé **en respectant les prescriptions** du fabricant.





L'EXTINCTEUR CO₂ : SPÉCIALISTE DU RISQUE ÉLECTRIQUE

Tout comme les autres appareils, le CO₂ peut être utilisé **en respectant les prescriptions** du fabricant.



Le CO₂ est **le meilleur compromis** sur une installation électrique : il ne provoque pas de dégâts sur l'installation.



L'EXTINCTEUR CO₂ : SPÉCIALISTE DU RISQUE ÉLECTRIQUE

Attention, il convient néanmoins de :





L'EXTINCTEUR CO₂ : SPÉCIALISTE DU RISQUE ÉLECTRIQUE

Attention, il convient néanmoins de :

L'utiliser sur une
tension inférieure à 1000 V.





L'EXTINCTEUR CO₂ : SPÉCIALISTE DU RISQUE ÉLECTRIQUE

Attention, il convient néanmoins de :

L'utiliser sur une
tension inférieure à 1000 V.




Tenir le diffuseur **à plus de 50 cm.**



L'EXTINCTEUR CO₂ : SPÉCIALISTE DU RISQUE ÉLECTRIQUE

Pour les **personnes habilitées**, l'extincteur CO₂ peut être utilisé sur de la haute tension à condition de retrouver les indications suivantes :






L'EXTINCTEUR CO₂ : SPÉCIALISTE DU RISQUE ÉLECTRIQUE

AVERTISSEMENT

Cet extincteur a subi avec succès l'essai diélectrique des normes en vigueur (non-conductibilité du jet sur tension de 35 KV)

Malgré la restriction à 1000 V indiquée, il peut donc être utilisé sur des tensions supérieures par un **PERSONNEL HABILITÉ** selon les règles UTE (prescription de sécurité) moyennant le respect des distances suivantes :


- ▶ Jusqu'à 20 KV / diffuseur à plus de 1 m
- ▶ De 20 KV à 35 KV / diffuseur à plus de 2 m






L'EXTINCTEUR CO₂ : SPÉCIALISTE DU RISQUE ÉLECTRIQUE

Néanmoins, les **gaz et fumées** accentuant le risque d'arc électrique, l'extinction d'un incendie sur un ouvrage haute tension doit être confiée à des intervenants qualifiés.





MISE EN ŒUVRE







MISE EN ŒUVRE

1

Retirer le dispositif de sécurité (goupille)





MISE EN ŒUVRE


1

Retirer le dispositif de sécurité (goupille)



2

Appuyer sur la gâchette





Les fumées et gaz
représentent la **première
cause de mortalité** lors d'un
incendie, il convient donc
de ne pas les traverser.



LANCE DIFFUSEUR HAUTE TENSION (DHT)





LANCE DIFFUSEUR HAUTE TENSION (DHT)

Afin d'assurer l'extinction d'une installation électrique, il existe également certaines lances munies d'un **Diffuseur Haute Tension** (DHT).





LANCE DIFFUSEUR HAUTE TENSION (DHT)

Afin d'assurer l'extinction d'une installation électrique, il existe également certaines lances munies d'un **Diffuseur Haute Tension** (DHT).

Cet équipement permet d'utiliser la lance sur les tensions des domaines **HTA/HTB** (supérieur à 1000 volts) grâce, entre autres, à un système de jet pulvérisé.





LANCE DIFFUSEUR HAUTE TENSION (DHT)

Il est néanmoins
nécessaire de respecter
certaines **distances de
sécurité** entre le diffuseur
et l'installation :



LANCE DIFFUSEUR HAUTE TENSION (DHT)

Domaine de tension (courant alternatif)	Écartement minimum	



LANCE DIFFUSEUR HAUTE TENSION (DHT)

Domaine de tension (courant alternatif)	Écartement minimum	
Ouvrage BT (moins de 1000 volts)	0,5 mètre	



LANCE DIFFUSEUR HAUTE TENSION (DHT)

Domaine de tension (courant alternatif)	Écartement minimum	
Ouvrage BT (moins de 1000 volts)	0,5 mètre	
Ouvrage HT (jusqu'à 20 KV inclus)	1 mètre	



LANCE DIFFUSEUR HAUTE TENSION (DHT)

Domaine de tension (courant alternatif)	Écartement minimum	
Ouvrage BT (moins de 1 000 volts)	0,5 mètre	
Ouvrage HT (jusqu'à 20 KV inclus)	1 mètre	
Ouvrage HT (jusqu'à 50 KV inclus)	2 mètres	



LANCE DIFFUSEUR HAUTE TENSION (DHT)

Domaine de tension (courant alternatif)	Écartement minimum	Même hors tension un courant résiduel peut persister dans l'ouvrage
Ouvrage BT (moins de 1 000 volts)	0,5 mètre	
Ouvrage HT (jusqu'à 20 KV inclus)	1 mètre	
Ouvrage HT (jusqu'à 50 KV inclus)	2 mètres	



LANCE DIFFUSEUR HAUTE TENSION (DHT)

Domaine de tension (courant alternatif)	Écartement minimum	
Ouvrage BT (moins de 1 000 volts)	0,5 mètre	Même hors tension un courant résiduel peut persister dans l'ouvrage
Ouvrage HT (jusqu'à 20 KV inclus)	1 mètre	
Ouvrage HT (jusqu'à 50 KV inclus)	2 mètres	
Ouvrage HT (jusqu'à 250 KV inclus)	3 mètres	



LANCE DIFFUSEUR HAUTE TENSION (DHT)

Domaine de tension (courant alternatif)	Écartement minimum	Même hors tension un courant résiduel peut persister dans l'ouvrage
Ouvrage BT (moins de 1 000 volts)	0,5 mètre	
Ouvrage HT (jusqu'à 20 kV inclus)	1 mètre	
Ouvrage HT (jusqu'à 50 kV inclus)	2 mètres	
Ouvrage HT (jusqu'à 250 kV inclus)	3 mètres	
Ouvrage HT (au delà de 250 kV)	4 mètres	




LANCE DIFFUSEUR HAUTE TENSION (DHT)

Domaine de tension (courant alternatif)	Écartement minimum	
Ouvrage BT (moins de 1 000 volts)	0,5 mètre	Même hors tension un courant résiduel peut persister dans l'ouvrage
Ouvrage HT (jusqu'à 20 kV inclus)	1 mètre	
Ouvrage HT (jusqu'à 50 kV inclus)	2 mètres	
Ouvrage HT (jusqu'à 250 kV inclus)	3 mètres	Utilisation d'une lance DHT uniquement si l'on a la certitude que l'installation est hors tension
Ouvrage HT (au delà de 250 kV)	4 mètres	



LANCE DIFFUSEUR HAUTE TENSION (DHT)





LES ACCIDENTS D'ORIGINE ÉLECTRIQUE



OBJECTIFS




OBJECTIFS



Connaître les gestes de premiers secours à appliquer devant une personne électrisée.




**QUE
FERIEZ-VOUS ?**






CONDUITE À TENIR





CONDUITE À TENIR


Lors d'un accident, il est primordial de **sécuriser les lieux** afin d'éviter tout suraccident.





CONDUITE À TENIR

En arrivant sur les lieux d'un accident, il faut :






CONDUITE À TENIR

En arrivant sur les lieux d'un accident, il faut :

Analyser la situation.






CONDUITE À TENIR

En arrivant sur les lieux d'un accident, il faut :

Analyser la situation.

Repérer le(s) danger(s).






CONDUITE À TENIR

En arrivant sur les lieux d'un accident, il faut :

Supprimer immédiatement tout risque menaçant sa vie, celle de la victime et celle des témoins.






CONDUITE À TENIR

En arrivant sur les lieux d'un accident, il faut :

Supprimer immédiatement tout risque menaçant sa vie, celle de la victime et celle des témoins.







CONDUITE À TENIR


En arrivant sur les lieux d'un accident, il faut :

Supprimer immédiatement tout risque menaçant sa vie, celle de la victime et celle des témoins.






EN HAUTE TENSION





EN HAUTE TENSION

Il convient de mettre **hors tension** l'installation avant de toucher la victime ou le conducteur.






EN HAUTE TENSION

Il convient de mettre **hors tension** l'installation avant de toucher la victime ou le conducteur.

Cette manœuvre ne peut être assurée que par une **personne qualifiée connaissant l'installation.**





Si le danger ne peut pas être supprimé :





Si le danger ne peut pas être supprimé :

Il convient **d'interdire l'accès à la zone** pour protéger le sauveteur et les témoins.





Veiller aux
risques liés à la
tension de pas.



Veiller aux
risques liés à la
tension de pas.

Lors de ces
différentes opérations,
la sécurité du sauveteur
et des tiers doit rester
une **priorité.**



CAS PARTICULIERS



CAS PARTICULIERS

MISE EN CONTACT D'UN ENGIN AVEC UN CONDUCTEUR ÉLECTRIQUE





CAS PARTICULIERS

MISE EN CONTACT D'UN ENGIN AVEC UN CONDUCTEUR ÉLECTRIQUE

Lors d'un accident mettant en contact un engin avec un conducteur électrique, les personnes à l'intérieur de l'engin doivent y rester dans l'attente de **l'autorisation** délivrée par les services compétents après la coupure définitive du courant.






CAS PARTICULIERS

MISE EN CONTACT D'UN ENGIN AVEC UN CONDUCTEUR ÉLECTRIQUE

Lors d'un accident mettant en contact un engin avec un conducteur électrique, les personnes à l'intérieur de l'engin doivent y rester dans l'attente de **l'autorisation** délivrée par les services compétents après la coupure définitive du courant.

Cette manœuvre ne peut être assurée que par une **personne qualifiée connaissant l'installation**.





CAS PARTICULIERS

DÉGAGEMENT D'UN ACCIDENTÉ



CAS PARTICULIERS

DÉGAGEMENT D'UN ACCIDENTÉ


Dans le cas où il est impossible de réaliser la mise hors tension du conducteur, il convient de procéder si possible à la **soustraction de la victime** de la pièce nue sous tension.



CAS PARTICULIERS

DÉGAGEMENT D'UN ACCIDENTÉ

Pour cela, l'opérateur doit avoir les compétences nécessaires à la réalisation de ce dégagement et revêtir l'ensemble des **Équipements de Protection Individuelle** lui permettant de se prémunir des risques.





L'ALERTE AUX SECOURS



L'ALERTE AUX SECOURS

18

Pompiers





L'ALERTE AUX SECOURS

18

Pompiers



15

Secours
médicalisés





L'ALERTE AUX SECOURS

18

Pompiers



15

Secours
médicalisés



112

N° Urgence UE





L'ALERTE AUX SECOURS



18

Pompiers



15

Secours
médicalisés



112

N° Urgence UE



114

N° Fax ou SMS





NOTIONS SUR LES GESTES DE PREMIERS SECOURS À RÉALISER




NOTIONS SUR LES GESTES DE PREMIERS SECOURS À RÉALISER SI LA VICTIME ÉLECTRISÉE EST CONSCIENTE



NOTIONS SUR LES GESTES DE PREMIERS SECOURS À RÉALISER SI LA VICTIME ÉLECTRISÉE EST CONSCIENTE

Allonger la victime.





NOTIONS SUR LES GESTES DE PREMIERS SECOURS À RÉALISER SI LA VICTIME ÉLECTRISÉE EST CONSCIENTE

Allonger la victime.

Demander un avis médical (15) et suivre les conseils donnés.





NOTIONS SUR LES GESTES DE PREMIERS SECOURS À RÉALISER SI LA VICTIME ÉLECTRISÉE EST CONSCIENTE

Allonger la victime.

Demander un avis médical (15) et suivre les conseils donnés.



Refroidir les zones présentant
d'éventuelles brûlures.





NOTIONS SUR LES GESTES DE PREMIERS SECOURS À RÉALISER SI LA VICTIME ÉLECTRISÉE EST INCONSCIENTE



NOTIONS SUR LES GESTES DE PREMIERS SECOURS À RÉALISER SI LA VICTIME ÉLECTRISÉE EST INCONSCIENTE


Contrôler sa **respiration** (après avoir basculé prudemment la tête de la victime en arrière).





NOTIONS SUR LES GESTES DE PREMIERS SECOURS À RÉALISER SI LA VICTIME ÉLECTRISÉE EST INCONSCIENTE


Contrôler sa **respiration** (après avoir basculé prudemment la tête de la victime en arrière).





NOTIONS SUR LES GESTES DE PREMIERS SECOURS À RÉALISER SI LA VICTIME ÉLECTRISÉE EST INCONSCIENTE

Contrôler sa **respiration** (après avoir basculé prudemment la tête de la victime en arrière).





NOTIONS SUR LES GESTES DE PREMIERS SECOURS À RÉALISER SI LA VICTIME ÉLECTRISÉE RESPIRE





NOTIONS SUR LES GESTES DE PREMIERS SECOURS À RÉALISER SI LA VICTIME ÉLECTRISÉE RESPIRE

L'installer en
**Position Latérale
de Sécurité** (PLS).





LA POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ (PLS)



LA POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ (PLS)

En présence
d'une victime qui ne
répond pas, ne réagit
pas et respire à la suite
d'un **évènement non
traumatique**, l'installer
en PLS.



LA POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ (PLS)

Avant de réaliser la PLS :



LA POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ (PLS)

Avant de réaliser la PLS :

Retirer
les éventuelles
lunettes de la
victime.






LA POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ (PLS)

Avant de réaliser la PLS :

Retirer
les éventuelles
lunettes de la
victime.



Rapprocher
les **membres**
inférieurs si
nécessaire.





NOTIONS SUR LES GESTES DE PREMIERS SECOURS À RÉALISER

LA POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ (PLS)



Placer le bras de la victime qui est vers soi à **angle droit**.



NOTIONS SUR LES GESTES DE PREMIERS SECOURS À RÉALISER

LA POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ (PLS)

2



Placer et maintenir la main de la victime pressée contre son oreille et **plier la jambe** de la victime du côté opposé.



NOTIONS SUR LES GESTES DE PREMIERS SECOURS À RÉALISER

LA POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ (PLS)



Tirer le genou de la victime jusqu'au sol pour obtenir la rotation de celle-ci et dégager doucement votre main de dessous sa tête en maintenant son coude avec l'autre main.



NOTIONS SUR LES GESTES DE PREMIERS SECOURS À RÉALISER

LA POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ (PLS)



Remonter le genou
de la victime à angle droit
et **ouvrir sa bouche**,
couvrir la victime et contrôler
régulièrement sa respiration.



NOTIONS SUR LES GESTES DE PREMIERS SECOURS À RÉALISER SI LA VICTIME ÉLECTRISÉE NE RESPIRE PAS



NOTIONS SUR LES GESTES DE PREMIERS SECOURS À RÉALISER SI LA VICTIME ÉLECTRISÉE NE RESPIRE PAS

Commencer une **réanimation
cardio-pulmonaire**.






NOTIONS SUR LES GESTES DE PREMIERS SECOURS À RÉALISER SI LA VICTIME ÉLECTRISÉE NE RESPIRE PAS

Commencer une **réanimation cardio-pulmonaire**.

Installer le **défibrillateur automatisé externe** (DAE)
dès son arrivée.






HAUTE TENSION




POSTE HAUTE TENSION 20KV/400V






POSTE HAUTE TENSION 20KV/400V

Seul, le
**personnel habilité
en Haute Tension**
peut entrer dans ces
locaux.






DGPT2





DGPT2

Un **opérateur H1-H2** peut
devoir changer cet appareil
de sécurité.






DGPT2

Un **opérateur H1-H2** peut devoir changer cet appareil de sécurité.


Cette opération ne peut se faire que consignation Basse et Haute Tension effectuée par un **opérateur habilité BC et HC**.






DGPT2

Robinet purgeur






DGPT2






DGPT2






DGPT2






DGPT2






DGPT2






DGPT2






DGPT2






DGPT2






DGPT2






DGPT2






DGPT2





DGPT2





LA CONSIGNATION ET LA MISE HORS TENSION

(BS, BE, BR, BC, B2V, HE, HC, H2V)



LA CONSIGNATION ET LA MISE HORS TENSION

(BS, BE, BR, BC, B2V, HE, HC, H2V)

Pré-identification



LA CONSIGNATION ET LA MISE HORS TENSION

(BS, BE, BR, BC, B2V, HE, HC, H2V)

Pré-identification



1

Séparation



LA CONSIGNATION ET LA MISE HORS TENSION

(BS, BE, BR, BC, B2V, HE, HC, H2V)

Pré-identification

1

Séparation


2

Condamnation



LA CONSIGNATION ET LA MISE HORS TENSION


(BS, BE, BR, BC, B2V, HE, HC, H2V)





LA CONSIGNATION ET LA MISE HORS TENSION


(BS, BE, BR, BC, B2V, HE, HC, H2V)





LA CONSIGNATION ET LA MISE HORS TENSION


(BS, BE, BR, BC, B2V, HE, HC, H2V)





LA CONSIGNATION ET LA MISE HORS TENSION


(BS, BE, BR, BC, B2V, HE, HC, H2V)





LA CONSIGNATION ET LA MISE HORS TENSION


(BS, BE, BR, BC, B2V, HE, HC, H2V)





LA CONSIGNATION ET LA MISE HORS TENSION


(BS, BE, BR, BC, B2V, HE, HC, H2V)





LA CONSIGNATION ET LA MISE HORS TENSION

(BS, BE, BR, BC, B2V, HE, HC, H2V)





LA CONSIGNATION ET LA MISE HORS TENSION

(BS, BE, BR, BC, B2V, HE, HC, H2V)

Les 5 opérations
doivent être appliquées
dans l'ordre spécifié.



LES SCHÉMAS



LES SCHÉMAS

Pour intervenir en haute tension, il faut aussi savoir lire un schéma.



LES SCHÉMAS

Pour intervenir en haute tension, il faut aussi savoir lire un schéma.


En effet, cela constitue là une bonne base d'intervention en toute sécurité.



EXEMPLES DE SCHÉMAS ÉLECTRIQUES




EXEMPLES DE SCHÉMAS ÉLECTRIQUES





EXEMPLES DE SCHÉMAS ÉLECTRIQUES


Ligne 20 Kv



**Système
relativement simple :**
on coupe indifféremment
le poste voulu ou tous
les postes.




EXEMPLES DE SCHÉMAS ÉLECTRIQUES





EXEMPLES DE SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

Système bouclé :
obligation de couper
plusieurs cellules
avant d'intervenir.






Haute tension
Attention
Danger de mort



PETIT RAPPEL DES DISTANCES DE SÉCURITÉ





QCM



ÉVALUATION THÉORIQUE (OCM)

Série N°1

Exécutant d'opérations d'ordre électrique B1(V) H1(V)

Série N°2

Chargé de consignation BC - HC

Série N°3

Chargé de Travaux B2(V) - H2(V)

Série N°4

Chargé d'Intervention BR

Série N°5

BE - HE Mesures et vérification

Série N°6

BE - HE Essais



OCM

SÉRIE N°1

EXÉCUTANT D'OPÉRATIONS D'ORDRE ÉLECTRIQUE B1(V) H1(V)



CONSIGNES

Série de
15 questions
à choix
multiples

1 seule
réponse
possible



1

Un courant alternatif de 220 volts traversant le corps humain peut-il provoquer des conséquences physiologiques ?



1

Un courant alternatif de 220 volts traversant le corps humain peut-il provoquer des conséquences physiologiques ?

A

Oui

B

Non

C

Oui, mais uniquement dans un local humide



2

Un contact indirect correspond :



2

Un contact indirect correspond :

A Au contact de l'opérateur avec une masse sous tension

B À un court-circuit

C Au contact de l'opérateur avec une pièce nue sous tension



3

Le seuil de paralysie respiratoire est de :



3

Le seuil de paralysie respiratoire est de :

A

1 ampère

B

30 milliampères

C

10 milliampères



4

Parmi ces trois éléments, lequel est le facteur d'accident électrique le plus fréquent ?



4

Parmi ces trois éléments, lequel est le facteur d'accident électrique le plus fréquent ?

A

Le non-respect ou la méconnaissance des consignes de sécurité

B

La défaillance des disjoncteurs différentiels de 30 mA

C


Le couplage capacitif provoqué par une ligne HT



5

Sur le schéma, la zone de voisinage simple correspond :

Question fondamentale





5 Sur le schéma, la zone de voisinage simple correspond :


Question fondamentale

A À la zone 1

B À la zone 2

C À la zone 3

D À la zone 4





6

Parmi les indices de protection suivants, lequel correspond à une pièce nue sous tension en BT ?





6

Parmi les indices de protection suivants, lequel correspond à une pièce nue sous tension en BT ?

A IP1X

B IP3X

C IP44





7

La zone de voisinage renforcé en BT commence à partir :

Question fondamentale



7

La zone de voisinage renforcé en BT commence à partir :

Question fondamentale

A

De 80 cm d'une pièce nue sous tension

B

De 30 cm d'une pièce nue sous tension

C

De 10 cm d'une pièce nue sous tension



8

À partir de quelle distance doit-on procéder à l'analyse des risques électriques en champ libre ?



8

À partir de quelle distance doit-on procéder à l'analyse des risques électriques en champ libre ?

A À partir de 1,5 mètre d'un conducteur

B À partir de 3 mètres d'un conducteur


C À partir de 5 mètres d'un conducteur

D À partir de 50 mètres d'un conducteur



9

En présence d'une ligne aérienne à conducteur nu ayant une tension de 20 000 volts, la distance minimale de voisinage simple est de :






9

En présence d'une ligne aérienne à conducteur nu ayant une tension de 20 000 volts, la distance minimale de voisinage simple est de :

A 2 mètres

B 3 mètres

C 5 mètres





10

Parmi les indices de protection suivants, lequel correspond à une pièce nue sous tension en HT ?





10

Parmi les indices de protection suivants, lequel correspond à une pièce nue sous tension en HT ?

A IP1X

B IP3X

C IP44



**1 1**

À la fin d'une opération hors tension et après l'achèvement des travaux, un opérateur habilité B1V peut-il décider de retourner dans la zone de travail ?



11

À la fin d'une opération hors tension et après l'achèvement des travaux, un opérateur habilité B1V peut-il décider de retourner dans la zone de travail ?

A De son propre chef, s'il dispose d'une habilitation.

B Uniquement s'il a oublié ses outils sur place.

C En aucun cas.



12

Un opérateur habilité B1V peut-il procéder à la pose d'une nappe isolante ?



12

Un opérateur habilité B1V peut-il procéder à la pose d'une nappe isolante ?

A

Oui, uniquement si elle est posée **devant** une pièce nue sous tension (nappage).

B

Oui, uniquement si elle est posée **sur** une pièce nue sous tension (habillage).

C

Non en aucun cas.



13

Pendant une opération électrique hors tension, un opérateur habilité B1 ou H1 peut-il procéder à la déconsignation de l'installation faisant l'objet des travaux ?



13

Pendant une opération électrique hors tension, un opérateur habilité B1 ou H1 peut-il procéder à la déconsignation de l'installation faisant l'objet des travaux ?

A Oui, après réception de l'avis de remise sous tension.

B Non, il doit disposer d'une habilitation B1V.

C Non, cela n'est pas de son ressort.



14

En zone 4, l'intervenant habilité B1V doit a minima revêtir ou mettre en place :

Question fondamentale



14

En zone 4, l'intervenant habilité B1V doit a minima revêtir ou mettre en place :

Question fondamentale

A

Des gants isolants et un écran facial adaptés au domaine de tension

B

Un tapis de sol isolant

C

Un dispositif de mise à la terre ou en court-circuit



15

Un opérateur habilité B1 ou H1 peut procéder :



15

Un opérateur habilité B1 ou H1 peut procéder :

A

À des opérations d'ordre électrique sur une installation consignée

B

À des opérations d'ordre électrique en zone de voisinage renforcé

C

À des opérations sous tension



OCM

SÉRIE N°2

CHARGÉ DE CONSIGNATION BC - HC



CONSIGNES

Série de
20 questions
à choix
multiples

1 seule
réponse
possible



1

Le temps de passage du courant électrique dans le corps humain a de l'importance.



1

Le temps de passage du courant électrique dans le corps humain a de l'importance.

A

Non, seule l'intensité compte.

B

Non, seule la tension compte.

C

Oui



2

En courant alternatif, l'intensité du courant susceptible de provoquer un arrêt cardiaque est de :



2

En courant alternatif, l'intensité du courant susceptible de provoquer un arrêt cardiaque est de :

A

5mA

B

10mA

C

1A



3

Les effets du courant électrique ne surviennent qu'immédiatement après une électrisation.



3

Les effets du courant électrique ne surviennent qu'immédiatement après une électrisation.

A

Vrai

B

Faux



4

Les effets du courant électrique sur le corps humain ne dépendent que :



4

Les effets du courant électrique sur le corps humain ne dépendent que :

- A De la tension et de la fréquence
- B De l'intensité et de la durée
- C De la résistance de la peau et de la surface de contact
- D Les effets dépendent de l'ensemble de ces paramètres



5 Un opérateur habilité BC peut opérer en :



5 Un opérateur habilité BC peut opérer en :

A Zones 0, 1 et 4

B Zones 1, 2 et 3

C Zones 1, 2, 3 et 4





6

Un opérateur habilité HC peut opérer en :



6 Un opérateur habilité HC peut opérer en :

A Zones 0, 1 et 4

B Zones 0, 1 et 2

C Zones 1, 2, 3 et 4





7

Une installation en 1500 volts alternatifs appartient :



7 Une installation en 1500 volts alternatifs appartient :

A Au domaine de la Très Basse Tension

B Au domaine de la Basse Tension

C Au domaine de la Haute Tension A

D Au domaine de la Haute Tension B



8

La zone de voisinage renforcé en Basse Tension débute à partir :



8

La zone de voisinage renforcé en Basse Tension débute à partir :

A De 10 cm d'une pièce nue sous tension

B De 20 cm d'une pièce nue sous tension

C De 30 cm d'une pièce nue sous tension

D De 40 cm d'une pièce nue sous tension



9

Le calcul de la Distance Minimale d'Approche (DMA) est :



9

Le calcul de la Distance Minimale d'Approche (DMA) est :

A Distance de tension + Distance de garde = DMA

B Distance de tension + Taille de l'opérateur = DMA

C Ampérage de l'installation X Distance de garde = DMA



10

L'ordre des étapes d'une consignation est :



10

L'ordre des étapes d'une consignation est :

A

Condamnation, Séparation, Identification, Vérification et Mise à la terre et en court-circuit

B

Séparation, Condamnation, Identification, Mise à la terre et en court-circuit et Vérification

C

Séparation, Condamnation, Identification, Vérification et Mise à la terre et en court-circuit



11

Un sectionneur peut être manoeuvré en charge.

Question fondamentale



11 Un sectionneur peut être manoeuvré en charge.

Question fondamentale

A Non en aucun cas

B Oui, uniquement si l'on porte ses Équipements de Protection Individuels.

C Oui, ces équipements sont conçus pour être manoeuvrés en charge.



12

Un opérateur habilité BC ou HC peut-il réaliser après la consignation le dépannage de l'équipement consigné ?

Question fondamentale



12

Un opérateur habilité BC ou HC peut-il réaliser après la consignation le dépannage de l'équipement consigné ?

Question fondamentale

A Oui, s'il possède les outils appropriés.

B Oui, seulement après la mise à la terre.

C Non, cela ne fait pas partie de ses attributions.



13

**Une personne habilitée BC peut-elle être nommée
« surveillant de sécurité électrique en BT » ?**



13

Une personne habilitée BC peut-elle être nommée « surveillant de sécurité électrique en BT » ?

A Non, cela ne peut pas faire partie de ses attributions.

B Oui, en Basse et Haute Tension.

C Oui, uniquement en Basse Tension.



14

Une attestation de consignation est obligatoire :



14 Une attestation de consignation est obligatoire :

- A Dès que l'on consigne une installation ou un ouvrage.
- B Lors de la consignation d'une installation ou d'un ouvrage, s'il y a plusieurs intervenants.
- C Seulement quand on procède à une mise à la terre.



15

Suite à une consignation en une étape, les opérations de déconsignation sont réalisées :



15

Suite à une consignation en une étape, les opérations de déconsignation sont réalisées :

A Par le chargé de consignation

B Par le chargé de travaux

C Par le chargé de chantier



16 La vérification d'absence de tension peut être réalisée :



16 La vérification d'absence de tension peut être réalisée :

A Avec tous équipements de mesure présentant le logo NF

B Avec un VAT aux normes

C En testant le fonctionnement des appareils présent sur le circuit consigné



17

Que signifie ce logo apposé sur un équipement ?





17

Que signifie ce logo apposé sur un équipement ?



A Il s'agit d'une double isolation avec Mise à la Terre.

B Il s'agit d'un transformateur de sécurité.

C Il s'agit d'un équipement de protection isolant.



18

Lors de l'installation d'un dispositif de mise à la terre et en court-circuit, on doit raccorder en premier lieu :



18

Lors de l'installation d'un dispositif de mise à la terre et en court-circuit, on doit raccorder en premier lieu :

A La Phase

B La Terre

C Le Neutre



19

Le fonctionnement du Vérificateur d'Absence de Tension doit être vérifié :



19

Le fonctionnement du Vérificateur d'Absence de Tension doit être vérifié :

A

Avant la VAT

B

Après la VAT

C

Avant et après la VAT



20

Dans le cadre de la vérification d'absence de tension en zone 4, il est nécessaire d'être équipé a minima :



20

Dans le cadre de la vérification d'absence de tension en zone 4, il est nécessaire d'être équipé a minima :

- A De chaussures isolantes et de lunette de sécurité
- B De gants isolants et d'un écran de protection facial
- C D'un tapis de sol et d'un casque isolant



OCM

SÉRIE N°3

CHARGÉ DE TRAVAUX B2(V) - H2(V)



CONSIGNES

Série de
20 questions
à choix
multiples

**1 seule
réponse**
possible



1

Le temps de passage du courant électrique dans le corps humain a de l'importance.



1

Le temps de passage du courant électrique dans le corps humain a de l'importance.

A

Non, seule l'intensité compte.

B

Non, seule la tension compte.

C

Oui



2

Le seuil de paralysie respiratoire est de :



2

Le seuil de paralysie respiratoire est de :

A

1 ampère

B

30 milliampères

C

10 milliampères



3

Les effets du courant électrique ne surviennent qu'immédiatement après une électrisation.



3

Les effets du courant électrique ne surviennent qu'immédiatement après une électrisation.

A

Vrai

B

Faux



4

Les effets du courant électrique sur le corps humain ne dépendent que :



4

Les effets du courant électrique sur le corps humain ne dépendent que :

A

De la tension et de la fréquence

B

De l'intensité et de la durée

C

De la résistance de la peau et de la surface de contact

D

Les effets dépendent de l'ensemble de ces paramètres.



5 **Un opérateur habilité B2V peut opérer en :**

Question fondamentale



5 Un opérateur habilité B2V peut opérer en :


Question fondamentale

A Zones 0, 1 et 4

B Zones 1, 2 et 3

C Zones 1, 2, 3 et 4

Zones en champ libre





6 Un opérateur habilité H2V peut opérer en :



6 Un opérateur habilité H2V peut opérer en :

A Zones 1, 3 et 4

B Zones 0,1 et 2

C Zones 1, 2, 3 et 4





7

Une installation en 500 volts alternatifs appartient :



7 Une installation en 500 volts alternatifs appartient :

A Au domaine de la Très Basse Tension

B Au domaine de la Basse Tension

C Au domaine de la Haute Tension A

D Au domaine de la Haute Tension B



8

La zone de voisinage renforcé en Basse Tension débute à partir :



8

La zone de voisinage renforcé en Basse Tension débute à partir :

A De 10 cm d'une pièce nue sous tension

B De 20 cm d'une pièce nue sous tension


C De 30 cm d'une pièce nue sous tension

D De 40 cm d'une pièce nue sous tension



9

En présence d'une ligne aérienne à conducteur nu ayant une tension de 20 000 volts, la distance minimale de voisinage simple est de :





9

En présence d'une ligne aérienne à conducteur nu ayant une tension de 20 000 volts, la distance minimale de voisinage simple est de :

A 2 mètres

B 3 mètres

C 5 mètres





10

L'ouverture d'une armoire électrique BT présentant des pièces nues sous tension :



10

L'ouverture d'une armoire électrique BT présentant des pièces nues sous tension :

A Peut provoquer la création d'un environnement électrique.

B Engendre la pénétration en zone de travaux sous tension.

C Oblige le port systématique de gants isolants, de lunettes de protection et la pose d'un tapis isolant.



11

Dans une procédure de consignation, un opérateur habilité B2 ou H2 peut être amené à réaliser les opérations suivantes :

**1 1**

Dans une procédure de consignation, un opérateur habilité B2 ou H2 peut être amené à réaliser les opérations suivantes :

A Séparation, Condamnation, Identification, Vérification

B Condamnation, Identification, Vérification

C Identification, Vérification et Mise à la terre et en court-circuit



12

Après mise hors tension d'une installation par consignation, le chargé de travaux B2-H2 doit être réceptionnaire :



12

Après mise hors tension d'une installation par consignation, le chargé de travaux B2-H2 doit être réceptionnaire :

- A D'une attestation de consignation
- B D'un certificat pour tiers
- C D'une attestation de mise à l'arrêt
- D D'aucun document particulier, car il est habilité



13

Qui doit effectuer le balisage de la zone de travail ?



13 Qui doit effectuer le balisage de la zone de travail ?

A Le chargé d'exploitation électrique

B Les exécutants

C Le chargé de travaux



14

Dans le cadre d'une opération hors tension, il appartient entre autres au chargé de travaux de procéder à la préparation du travail.



14

Dans le cadre d'une opération hors tension, il appartient entre autres au chargé de travaux de procéder à la préparation du travail.

A

Oui, cela fait partie de son rôle.

B

Non, le chargé de travaux ne participe pas à la préparation du travail, c'est du rôle du chargé d'exploitation.

C

Non, le chargé de travaux ne participe pas à la préparation du travail, c'est du rôle du chargé de consignation.



15

En qualité de B2 ou H2, un chargé de travaux peut procéder à des opérations de travail sous tension.

Question fondamentale



15

En qualité de B2 ou H2, un chargé de travaux peut procéder à des opérations de travail sous tension.

Question fondamentale

A Oui, de manière générale.

B Oui, s'il dispose des équipements isolants en conséquence.

C Non, en aucun cas.



16

Lors de la réalisation de travaux hors tension, le chargé de travaux doit, dans tous les cas, réaliser une vérification d'absence de tension sur le lieu de travail avant de débuter les opérations.



16

Lors de la réalisation de travaux hors tension, le chargé de travaux doit, dans tous les cas, réaliser une vérification d'absence de tension sur le lieu de travail avant de débuter les opérations.

A

Oui

B

Non, il peut s'en dispenser si le chargé de consignation l'a déjà réalisé.

C

Non, cela n'est pas nécessaire.



17

Le choix des gants isolants à utiliser dépend de la tension.



17

Le choix des gants isolants à utiliser dépend de la tension.

A Vrai

B Faux, il n'existe qu'un seul type de gant isolant.

C Vrai, mais uniquement pour le courant continu.



18

La mise à la terre et en court-circuit doit être réalisée :



18 La mise à la terre et en court-circuit doit être réalisée :

A Au départ du circuit

B En amont de la consignation

C Aucune des deux propositions précédentes



19

En zone 4, le personnel doit être systématiquement équipé :



19

En zone 4, le personnel doit être systématiquement équipé :

A

D'un Vérificateur d'Absence de Tension

B

De gants isolants et d'un écran facial

C

D'un tapis isolant



20

Lors de la mise en place d'une nappe isolante par un opérateur habilité B2V, il peut la fixer sur les parties actives de l'installation.



20

Lors de la mise en place d'une nappe isolante par un opérateur habilité B2V, il peut la fixer sur les parties actives de l'installation.

A Oui, de manière générale.

B Oui, s'il dispose de pinces isolantes.

C Non, en aucun cas.



OCM

SÉRIE N°4

CHARGÉ D'INTERVENTION BR



CONSIGNES

Série de
20 questions
à choix
multiples

1 seule
réponse
possible



1

Le temps de passage du courant électrique dans le corps humain a de l'importance.



1

Le temps de passage du courant électrique dans le corps humain a de l'importance.

A

Non, seule l'intensité compte.

B

Non, seule la tension compte.

C

Oui



2

Le seuil de paralysie respiratoire est de :



2

Le seuil de paralysie respiratoire est de :

A

1 ampère

B

30 milliampères

C

10 milliampères



3

Les effets du courant électrique ne surviennent qu'immédiatement après une électrisation.



3

Les effets du courant électrique ne surviennent qu'immédiatement après une électrisation.

A Vrai

B Faux



4

Les effets du courant électrique sur le corps humain ne dépendent que :



4

Les effets du courant électrique sur le corps humain ne dépendent que :

A

De la tension et de la fréquence

B

De l'intensité et de la durée

C

De la résistance de la peau et de la surface de contact

D

Les effets dépendent de l'ensemble de ces paramètres.



5 **Un opérateur habilité BR peut opérer en :**

Question fondamentale



5 Un opérateur habilité BR peut opérer en :


Question fondamentale

A Zones 0, 1 et 4

B Zones 1, 2 et 3

C Zones 1, 2, 3 et 4

Zones en champ libre





6

La zone n°1 correspond à :



6

La zone n°1 correspond à :

A

La zone de voisinage renforcé


B

La zone de voisinage simple

C

La zone d'opération sous tension

Zones en champ libre





7

Une installation en 500 volts alternatifs appartient :



7

Une installation en 500 volts alternatifs appartient :

A

Au domaine de la Très Basse Tension

B

Au domaine de la Basse Tension

C

Au domaine de la Haute Tension A

D

Au domaine de la Haute Tension B



8

La zone de voisinage renforcé en Basse Tension débute à partir :



8

La zone de voisinage renforcé en Basse Tension débute à partir :

A De 10 cm d'une pièce nue sous tension

B De 20 cm d'une pièce nue sous tension

C De 30 cm d'une pièce nue sous tension

D De 40 cm d'une pièce nue sous tension



9

L'ouverture d'une armoire électrique BT présentant des pièces nues sous tension :



9

L'ouverture d'une armoire électrique BT présentant des pièces nues sous tension :

A

Peut provoquer la création d'un environnement électrique.

B

Engendre la pénétration en zone de travaux sous tension.

C

Oblige le port systématique de gants isolants, de lunettes de protection et la pose d'un tapis isolant.



10

Dans lequel de ces cas, un opérateur habilité BR ne peut-il pas intervenir ?

Question fondamentale



10

Dans lequel de ces cas, un opérateur habilité BR ne peut-il pas intervenir ?

Question fondamentale

A Sur une installation alimentée en 1500 Volts

B Sur une installation protégée par un dispositif de 32 Ampères

C Sur une installation en TBT (- de 50 Volts)



11

Quel est l'ordre des trois étapes d'intervention d'un BR ?



11

Quel est l'ordre des trois étapes d'intervention d'un BR ?

A

- 1 - Réglage et vérification du fonctionnement
- 2 - Recherche et localisation des défauts
- 3 - Réparation et remplacement

B

- 1 - Recherche et localisation des défauts
- 2 - Réglage et vérification du fonctionnement
- 3 - Réparation et remplacement

C

- 1 - Recherche et localisation des défauts
- 2 - Réparation et remplacement
- 3 - Réglage et vérification du fonctionnement



12

Un opérateur habilité BR peut-il travailler avec un exécutant ?



12

Un opérateur habilité BR peut-il travailler avec un exécutant ?

A Oui, uniquement si l'exécutant est habilité BR.

B Oui, si l'exécutant est habilité B1.

C Non, en aucun cas.



13

Dans le cadre de ses opérations, un opérateur habilité BR peut être amené à consigner un équipement.



13 Dans le cadre de ses opérations, un opérateur habilité BR peut être amené à consigner un équipement.

A Oui, s'il réalise lui-même les opérations.

B Non, c'est le rôle du BC uniquement.

C Non, c'est le rôle du B2 uniquement.



14

Dans le cadre de ses opérations, un opérateur habilité BR peut être amené à effectuer des mesurages.



14 Dans le cadre de ses opérations, un opérateur habilité BR peut être amené à effectuer des mesurages.

A Oui, pour effectuer la recherche de défauts par exemple.

B Non, sauf s'il est habilité BE Mesurage.

C Non, en aucun cas.



15

Pour procéder à une opération de remplacement (d'un contacteur par exemple), un opérateur habilité BR peut intervenir sous tension.



15

Pour procéder à une opération de remplacement (d'un contacteur par exemple), un opérateur habilité BR peut intervenir sous tension.

A

Oui, s'il dispose de gants isolants.

B

Oui, si la tension est inférieure à 100 Volts.

C

Non en aucun cas.



16

Lors d'une opération de mesurage en zone 4, le chargé d'intervention doit **obligatoirement** être équipé :

Question fondamentale



16

Lors d'une opération de mesurage en zone 4, le chargé d'intervention doit **obligatoirement** être équipé :

Question fondamentale

A D'un Vérificateur d'Absence de Tension

B De gants isolants et d'un écran facial

C D'un tapis isolant



17

Que signifie ce logo apposé sur un équipement ?





17

Que signifie ce logo apposé sur un équipement ?



A Il s'agit d'un équipement de protection isolant.

B Il s'agit d'une double isolation avec Mise à la Terre.

C Il s'agit d'un transformateur de sécurité.



18

Dans le cadre de vos opérations, vous êtes amené à laisser une armoire électrique sous tension ouverte sans personne devant. Vous devez systématiquement :

Question fondamentale



18

Dans le cadre de vos opérations, vous êtes amené à laisser une armoire électrique sous tension ouverte sans personne devant. Vous devez systématiquement :

Question fondamentale

A Prévenir les personnes à proximité.

B Procéder au balisage de l'armoire pour interdire l'accès aux pièces nues sous-tension.

C Mettre une paire de gants isolants à proximité au cas où.



19

Parmi ces trois mesures de protection, laquelle est à privilégier autant que possible ?



19

Parmi ces trois mesures de protection, laquelle est à privilégier autant que possible ?

A

La mise hors tension des équipements électriques par consignation

B

Le travail dans un environnement électrique avec ses EPI

C

La réalisation d'opérations sous-tension



20

La mise en place d'une nappe isolante correspond à une mise hors de portée par :



20

La mise en place d'une nappe isolante correspond à une mise hors de portée par :

A

Éloignement

B

Obstacle

C

Isolation



OCM

SÉRIE N°5

BE - HE MESURES ET VÉRIFICATION



CONSIGNES

Série de
20 questions
à choix
multiples

1 seule
réponse
possible



1

Le temps de passage du courant électrique dans le corps humain a de l'importance.



1

Le temps de passage du courant électrique dans le corps humain a de l'importance.

A

Non, seule l'intensité compte.

B

Non, seule la tension compte.

C

Oui



2

Le seuil de paralysie respiratoire est de :



2

Le seuil de paralysie respiratoire est de :

A

1 ampère

B

30 milliampères

C

10 milliampères



3

Les effets du courant électrique ne surviennent qu'immédiatement après une électrisation.



3

Les effets du courant électrique ne surviennent qu'immédiatement après une électrisation.

A

Vrai

B

Faux



4

L'un des risques les plus importants lors d'une opération de mesurage électrique est :



4 L'un des risques les plus importants lors d'une opération de mesurage électrique est :

A L'électricité statique

B Le court-circuit

C Les coupures



5

Vous utilisez une pince ampérométrique. Lors de la fermeture de la pince, l'appareil ne fournit aucune indication. Vous devez de manière générale :

**5**

Vous utilisez une pince ampérométrique. Lors de la fermeture de la pince, l'appareil ne fournit aucune indication. Vous devez de manière générale :

A

Retirer immédiatement la pince.

B

Changer l'échelle de mesure de la pince ampérométrique lorsqu'elle est en place.

C

Ouvrir et fermer à plusieurs reprises la pince sur le conducteur.

**6**

Avant d'effectuer une opération de mesurage d'une valeur électrique, l'opérateur doit avoir une idée de l'ordre de grandeur de la valeur en question.

**6**

Avant d'effectuer une opération de mesurage d'une valeur électrique, l'opérateur doit avoir une idée de l'ordre de grandeur de la valeur en question.

A

Oui, cela permet de régler les appareils.

B

Non, le mesurage sert justement à obtenir une valeur.

C

Cela est sans importance.



7

Lors d'une opération, il est interdit d'ouvrir des circuits alimentés par le secondaire sur un transformateur lorsque :

Question fondamentale



7

Lors d'une opération, il est interdit d'ouvrir des circuits alimentés par le secondaire sur un transformateur lorsque :

Question fondamentale

A

Le primaire est sous tension.

B

Le primaire est hors tension.

C

La vérification d'absence de tension n'a pas été effectuée.



8

En zone 4, un opérateur habilité BE doit obligatoirement être équipé :



8

En zone 4, un opérateur habilité BE doit obligatoirement être équipé :

A

D'un Vérificateur d'Absence de Tension

B

De gants isolants et d'un écran facial

C

D'un tapis isolant



9

La vérification des appareils de mesurages doit être réalisée :



9

La vérification des appareils de mesurages doit être réalisée :

A

Avant les opérations de mesure

B

Exclusivement pendant les vérifications périodiques des équipements de protection

C

Uniquement à la fin des opérations de mesure afin de s'assurer de leur bon état



10

Un opérateur habilité BE mesurage peut opérer en :

Question fondamentale



10 Un opérateur habilité BE mesurage peut opérer en :


Question fondamentale

A Zones 0, 1 et 4

B Zones 1, 2 et 3

C Zones 1, 2, 3 et 4

Zones en champ libre





11 **Un opérateur habilité HE vérification peut opérer en :**



11 Un opérateur habilité HE vérification peut opérer en :

A Zones 0, 1 et 4

B Zones 0, 1 et 2

C Zones 1, 2, 3 et 4





12

La zone n°1 correspond à :



12

La zone n°1 correspond à :

A

La zone de voisinage renforcé


B

La zone de voisinage simple

C

La zone d'opération sous tension

Zones en champ libre





13 Une installation en 2000 volts alternatifs appartient :



13 Une installation en 2000 volts alternatifs appartient :

A Au domaine de la Très Basse Tension

B Au domaine de la Basse Tension

C Au domaine de la Haute Tension A

D Au domaine de la Haute Tension B



14

La zone de voisinage renforcé en Basse Tension débute à partir :



14

La zone de voisinage renforcé en Basse Tension débute à partir :

A De 10 cm d'une pièce nue sous tension

B De 20 cm d'une pièce nue sous tension

C De 30 cm d'une pièce nue sous tension

D De 40 cm d'une pièce nue sous tension



15

Un opérateur habilité BE vérification peut-il procéder à l'ouverture d'une armoire électrique ?



15

Un opérateur habilité BE vérification peut-il procéder à l'ouverture d'une armoire électrique ?

- A Oui, après autorisation d'accès du chef d'établissement (ou délégataire)
- B Oui, uniquement sur ordre du BR
- C Non, en aucun cas



16

Une personne habilitée B2V peut-elle procéder à des opérations de mesurage ou de vérifications ?



16

Une personne habilitée B2V peut-elle procéder à des opérations de mesurage ou de vérifications ?

A

Oui, cela est inclus dans les possibilités offertes par leurs titres d'habilitation.

B

Non, en aucun cas.

C

Uniquement s'il dispose d'un VAT.



17

Parmi ces propositions, laquelle n'entre pas dans le cadre d'une opération de mesurage (sur le plan normatif) ?



17

Parmi ces propositions, laquelle n'entre pas dans le cadre d'une opération de mesurage (sur le plan normatif) ?

A Réaliser une prise de valeur concernant l'intensité d'un circuit.

B Réaliser une prise de valeur concernant la puissance d'un circuit.

C Procéder à la vérification d'absence de tension.



18

Parmi ces propositions, laquelle n'entre pas dans le cadre d'une opération de vérification ?

Question fondamentale



18

Parmi ces propositions, laquelle n'entre pas dans le cadre d'une opération de vérification ?

Question fondamentale

- A Le test d'un disjoncteur différentiel
- B Un contrôle technique sur un éclairage de sécurité
- C Le remplacement d'une prise défectueuse



19

Parmi ces propositions, laquelle peut être réalisée par un opérateur habilité BE vérification ?



19

Parmi ces propositions, laquelle peut être réalisée par un opérateur habilité BE vérification ?

A La consignation d'une installation pour contrôle

B

Le démontage d'un capot de protection électrique pour effectuer la recherche de panne

C

Un test de fonctionnement des dispositifs de coupure d'urgence



20

Lors d'une vérification, vous êtes amené à laisser une armoire électrique sous tension ouverte sans personne devant. Vous devez systématiquement :

Question fondamentale



20

Lors d'une vérification, vous êtes amené à laisser une armoire électrique sous tension ouverte sans personne devant. Vous devez systématiquement :

Question fondamentale

A

Prévenir les personnes à proximité.

B

Procéder au balisage de l'armoire pour interdire l'accès aux pièces nues sous-tension.

C

Mettre une paire de gants isolants à proximité au cas où.



OCM

SÉRIE N°6

BE - HE ESSAIS



CONSIGNES

Série de
20 questions
à choix
multiples

**1 seule
réponse**
possible



1

Le temps de passage du courant électrique dans le corps humain a de l'importance.



1

Le temps de passage du courant électrique dans le corps humain a de l'importance.

A

Non, seule l'intensité compte.

B

Non, seule la tension compte.

C

Oui



2

Le seuil de paralysie respiratoire est de :



2

Le seuil de paralysie respiratoire est de :

A

1 ampère

B

30 milliampères

C

10 milliampères



3

Les effets du courant électrique ne surviennent qu'immédiatement après une électrisation.



3

Les effets du courant électrique ne surviennent qu'immédiatement après une électrisation.

A

Vrai

B

Faux



4

Les effets du courant électrique sur le corps humain ne dépendent que :



4

Les effets du courant électrique sur le corps humain ne dépendent que :

A

De la tension et de la fréquence

B

De l'intensité et de la durée

C

De la résistance de la peau et de la surface de contact

D

Les effets dépendent de l'ensemble de ces paramètres



5 **Un opérateur habilité BE essais peut opérer en :**

Question fondamentale



5 Un opérateur habilité BE essais peut opérer en :


Question fondamentale

A Zones 0, 1 et 4

B Zones 1, 2 et 3

C Zones 1, 2, 3 et 4

Zones en champ libre






6 Un opérateur habilité HE essais peut opérer en :



6 Un opérateur habilité HE essais peut opérer en :

- A Zones 0, 1 et 4
- B Zones 0, 1 et 2
- C Zones 1, 2, 3 et 4





7

Une installation en 900 volts alternatifs appartient :



7

Une installation en 900 volts alternatifs appartient :

A Au domaine de la Très Basse Tension

B Au domaine de la Basse Tension

C Au domaine de la Haute Tension A

D Au domaine de la Haute Tension B



8

La zone de voisinage renforcé en Basse Tension débute à partir :



8

La zone de voisinage renforcé en Basse Tension débute à partir :

A De 10 cm d'une pièce nue sous tension

B De 20 cm d'une pièce nue sous tension

C De 30 cm d'une pièce nue sous tension

D De 40 cm d'une pièce nue sous tension



9

L'ouverture d'une armoire électrique BT présentant des pièces nues sous tension :



9

L'ouverture d'une armoire électrique BT présentant des pièces nues sous tension :

A

Peut provoquer la création d'un environnement électrique.

B

Engendre la pénétration en zone de travaux sous tension.

C

Oblige le port systématique de gants isolants, de lunettes de protection et la pose d'un tapis isolant.



10

L'ordre des étapes d'une consignation est :



10

L'ordre des étapes d'une consignation est :

A

Condamnation, Séparation, Identification, Vérification et Mise à la terre et en court-circuit

B

Séparation, Condamnation, Identification, Mise à la terre et en court-circuit et Vérification

C

Séparation, Condamnation, Identification, Vérification et Mise à la terre et en court-circuit



11

Un sectionneur peut-il être manoeuvré en charge ?

Question fondamentale



11 Un sectionneur peut-il être manoeuvré en charge ?

Question fondamentale

A Non, en aucun cas

B Oui, uniquement si l'on porte ses Équipements de Protection Individuels

C Oui, ces équipements sont conçus pour être manoeuvrés en charge.



12

Dans le cadre d'un essai, il appartient entre autres au chargé d'essais de procéder à la préparation des essais.



12

Dans le cadre d'un essai, il appartient entre autres au chargé d'essais de procéder à la préparation des essais.

A

Oui, cela fait partie de son rôle.

B

Non, le chargé d'Essais ne participe pas à la préparation du travail, c'est du rôle du chargé d'exploitation.

C

Non, le chargé d'Essais ne participe pas à la préparation du travail, c'est du rôle du chargé de consignation.



13

Vous utilisez une pince ampérométrique. Lors de la fermeture de la pince, l'appareil ne fournit aucune indication. Vous devez de manière générale :



13

Vous utilisez une pince ampérométrique. Lors de la fermeture de la pince, l'appareil ne fournit aucune indication. Vous devez de manière générale :

A

Retirer immédiatement la pince.

B

Changer l'échelle de mesure de la pince ampérométrique lorsqu'elle est en place.

C

Ouvrir et fermer à plusieurs reprises la pince sur le conducteur.



14

Avant de réaliser un essais, ne rentrant pas dans la définition des travaux ou des interventions, le chargé d'essais doit recevoir une autorisation d'essai.

Question fondamentale



14

Avant de réaliser un essais, ne rentrant pas dans la définition des travaux ou des interventions, le chargé d'essais doit recevoir une autorisation d'essai.

Question fondamentale

A

Oui, systématiquement.

B

Non, cela n'est pas nécessaire.

C

Oui, uniquement s'il y a consignation.



15

Le choix des gants isolants à utiliser dépend de la tension.



15

Le choix des gants isolants à utiliser dépend de la tension.

A

Vrai

B

Faux, il n'existe qu'un seul type de gant isolant.

C

Vrai, mais uniquement pour le courant continu.



16

La mise à la terre et en court-circuit doit être réalisée :



16 La mise à la terre et en court-circuit doit être réalisée :

A Au départ du circuit

B En amont de la consignation

C Aucune des deux propositions précédentes



17

En zone 4, le personnel doit être systématiquement équipé :

Question fondamentale



17

En zone 4, le personnel doit être systématiquement équipé :

Question fondamentale

A

D'un Vérificateur d'Absence de Tension

B

De gants isolants et d'un écran facial

C

D'un tapis isolant



18

Le fonctionnement du Vérificateur d'Absence de Tension doit être vérifié :



18

Le fonctionnement du Vérificateur d'Absence de Tension doit être vérifié :

A

Avant la VAT

B

Après la VAT

C

Avant et après la VAT



19

Que signifie ce logo apposé sur un équipement ?





19

Que signifie ce logo apposé sur un équipement ?

A Il s'agit d'une double isolation avec Mise à la Terre.

B Il s'agit d'un transformateur de sécurité.

C Il s'agit d'un équipement de protection isolant.



20

Lors de l'installation d'un dispositif de mise à la terre et en court-circuit, doit être raccordé en premier lieu :



20

Lors de l'installation d'un dispositif de mise à la terre et en court-circuit, doit être raccordé en premier lieu :

A La Phase

B La Terre

C Le Neutre



OCM (CORRECTIONS)



ÉVALUATION THÉORIQUE (OCM)

Série N°1

Exécutant d'opérations d'ordre électrique B1(V) H1(V)

Série N°2

Chargé de consignation BC - HC

Série N°3

Chargé de Travaux B2(V) - H2(V)

Série N°4

Chargé d'Intervention BR

Série N°5

BE - HE Mesures et vérification

Série N°6

BE - HE Essais



QCM

SÉRIE N°1

EXÉCUTANT D'OPÉRATIONS D'ORDRE ÉLECTRIQUE B1(V) H1(V)



1

Un courant alternatif de 220 volts traversant le corps humain peut-il provoquer des conséquences physiologiques ?



1

Un courant alternatif de 220 volts traversant le corps humain peut-il provoquer des conséquences physiologiques ?

A

Oui

B

Non

C

Oui, mais uniquement dans un local humide



1

Un courant alternatif de 220 volts traversant le corps humain peut-il provoquer des conséquences physiologiques ?

A

Oui

B

Non

C

Oui, mais uniquement dans un local humide



2

Un contact indirect correspond :



2

Un contact indirect correspond :

A Au contact de l'opérateur avec une masse sous tension

B À un court-circuit

C Au contact de l'opérateur avec une pièce nue sous tension



2

Un contact indirect correspond :

A Au contact de l'opérateur avec une masse sous tension

B À un court-circuit

C Au contact de l'opérateur avec une pièce nue sous tension



3

Le seuil de paralysie respiratoire est de :



3

Le seuil de paralysie respiratoire est de :

A

1 ampère

B

30 milliampères

C

10 milliampères



3

Le seuil de paralysie respiratoire est de :

A 1 ampère

B 30 milliampères

C 10 milliampères



4

Parmi ces trois éléments, lequel est le facteur d'accident électrique le plus fréquent ?



4

Parmi ces trois éléments, lequel est le facteur d'accident électrique le plus fréquent ?

A

Le non-respect ou la méconnaissance des consignes de sécurité

B

La défaillance des disjoncteurs différentiels de 30 mA

C

Le couplage capacitif provoqué par une ligne HT



4

Parmi ces trois éléments, lequel est le facteur d'accident électrique le plus fréquent ?

A

Le non-respect ou la méconnaissance des consignes de sécurité

B

La défaillance des disjoncteurs différentiels de 30 mA

C


Le couplage capacitif provoqué par une ligne HT



5

Sur le schéma, la zone de voisinage simple correspond :

Question fondamentale





5

Sur le schéma, la zone de voisinage simple correspond :


Question fondamentale

A À la zone 1

B À la zone 2

C À la zone 3

D À la zone 4





5

Sur le schéma, la zone de voisinage simple correspond :

Question fondamentale

A

À la zone 1

B


À la zone 2

C

À la zone 3

D

À la zone 4





6

Parmi les indices de protection suivants, lequel correspond à une pièce nue sous tension en BT ?





6

Parmi les indices de protection suivants, lequel correspond à une pièce nue sous tension en BT ?

A IP1X

B IP3X

C IP44





6

Parmi les indices de protection suivants, lequel correspond à une pièce nue sous tension en BT ?

A

IP1X

B

IP3X

C

IP44





7

La zone de voisinage renforcé en BT commence à partir :

Question fondamentale



7

La zone de voisinage renforcé en BT commence à partir :

Question fondamentale

A

De 80 cm d'une pièce nue sous tension

B

De 30 cm d'une pièce nue sous tension

C

De 10 cm d'une pièce nue sous tension



7

La zone de voisinage renforcé en BT commence à partir :

Question fondamentale

A De 80 cm d'une pièce nue sous tension

B De 30 cm d'une pièce nue sous tension

C De 10 cm d'une pièce nue sous tension



8

À partir de quelle distance doit-on procéder à l'analyse des risques électriques en champ libre ?



8

À partir de quelle distance doit-on procéder à l'analyse des risques électriques en champ libre ?

A À partir de 1,5 mètre d'un conducteur

B À partir de 3 mètres d'un conducteur

C À partir de 5 mètres d'un conducteur

D À partir de 50 mètres d'un conducteur



8

À partir de quelle distance doit-on procéder à l'analyse des risques électriques en champ libre ?

A À partir de 1,5 mètre d'un conducteur

B À partir de 3 mètres d'un conducteur

C À partir de 5 mètres d'un conducteur

D À partir de 50 mètres d'un conducteur



9

En présence d'une ligne aérienne à conducteur nu ayant une tension de 20 000 volts, la distance minimale de voisinage simple est de :






9

En présence d'une ligne aérienne à conducteur nu ayant une tension de 20 000 volts, la distance minimale de voisinage simple est de :

A 2 mètres

B 3 mètres

C 5 mètres





9

En présence d'une ligne aérienne à conducteur nu ayant une tension de 20 000 volts, la distance minimale de voisinage simple est de :

A 20 centimètres

B 3 mètres

C 15 mètres





10

Parmi les indices de protection suivants, lequel correspond à une pièce nue sous tension en HT ?





10

Parmi les indices de protection suivants, lequel correspond à une pièce nue sous tension en HT ?

A IP1X

B IP3X

C IP44





10

Parmi les indices de protection suivants, lequel correspond à une pièce nue sous tension en HT ?

A IP1X

B IP3X

C IP44





11

À la fin d'une opération hors tension et après l'achèvement des travaux, un opérateur habilité B1V peut-il décider de retourner dans la zone de travail ?

**11**

À la fin d'une opération hors tension et après l'achèvement des travaux, un opérateur habilité B1V peut-il décider de retourner dans la zone de travail ?

A De son propre chef, s'il dispose d'une habilitation.

B Uniquement s'il a oublié ses outils sur place.

C En aucun cas.

**11**

À la fin d'une opération hors tension et après l'achèvement des travaux, un opérateur habilité B1V peut-il décider de retourner dans la zone de travail ?

A De son propre chef, s'il dispose d'une habilitation.

B Uniquement s'il a oublié ses outils sur place.

C En aucun cas.



12

Un opérateur habilité B1V peut-il procéder à la pose d'une nappe isolante ?



12

Un opérateur habilité B1V peut-il procéder à la pose d'une nappe isolante ?

A

Oui, uniquement si elle est posée **devant** une pièce nue sous tension (nappage).

B

Oui, uniquement si elle est posée **sur** une pièce nue sous tension (habillage).

C

Non en aucun cas.



12

Un opérateur habilité B1V peut-il procéder à la pose d'une nappe isolante ?

A

Oui, uniquement si elle est posée **devant** une pièce nue sous tension (nappage).

B

Oui, uniquement si elle est posée **sur** une pièce nue sous tension (habillage).

C

Non en aucun cas.



13

Pendant une opération électrique hors tension, un opérateur habilité B1 ou H1 peut-il procéder à la déconsignation de l'installation faisant l'objet des travaux ?



13

Pendant une opération électrique hors tension, un opérateur habilité B1 ou H1 peut-il procéder à la déconsignation de l'installation faisant l'objet des travaux ?

A Oui, après réception de l'avis de remise sous tension.

B Non, il doit disposer d'une habilitation B1V.

C Non, cela n'est pas de son ressort.



13

Pendant une opération électrique hors tension, un opérateur habilité B1 ou H1 peut-il procéder à la déconsignation de l'installation faisant l'objet des travaux ?

A Oui, après réception de l'avis de remise sous tension.

B Non, il doit disposer d'une habilitation B1V.

C Non, cela n'est pas de son ressort.



14

En zone 4, l'intervenant habilité B1V doit a minima revêtir ou mettre en place :

Question fondamentale



14

En zone 4, l'intervenant habilité B1V doit a minima revêtir ou mettre en place :

Question fondamentale

A

Des gants isolants et un écran facial adaptés au domaine de tension

B

Un tapis de sol isolant

C

Un dispositif de mise à la terre ou en court-circuit



14

En zone 4, l'intervenant habilité B1V doit a minima revêtir ou mettre en place :

Question fondamentale

A

Des gants isolants et un écran facial adaptés au domaine de tension

B

Un tapis de sol isolant

C

Un dispositif de mise à la terre ou en court-circuit



15

Un opérateur habilité B1 ou H1 peut procéder :



15

Un opérateur habilité B1 ou H1 peut procéder :

A

À des opérations d'ordre électrique sur une installation consignée

B

À des opérations d'ordre électrique en zone de voisinage renforcé

C

À des opérations sous tension



15

Un opérateur habilité B1 ou H1 peut procéder :

A

À des opérations d'ordre électrique sur une installation consignée

B

À des opérations d'ordre électrique en zone de voisinage renforcé

C

À des opérations sous tension



OCM

SÉRIE N°2

CHARGÉ DE CONSIGNATION BC - HC



1

Le temps de passage du courant électrique dans le corps humain a de l'importance.



1

Le temps de passage du courant électrique dans le corps humain a de l'importance.

A

Non, seule l'intensité compte.

B

Non, seule la tension compte.

C

Oui



1

Le temps de passage du courant électrique dans le corps humain a de l'importance.

A Non, seule l'intensité compte.

B Non, seule la tension compte.

C Oui



2

En courant alternatif, l'intensité du courant susceptible de provoquer un arrêt cardiaque est de :



2

En courant alternatif, l'intensité du courant susceptible de provoquer un arrêt cardiaque est de :

A

5mA

B

10mA

C

1A



2

En courant alternatif, l'intensité du courant susceptible de provoquer un arrêt cardiaque est de :

A 5mA

B 10mA

C 1A



3

Les effets du courant électrique ne surviennent qu'immédiatement après une électrisation.



3

Les effets du courant électrique ne surviennent qu'immédiatement après une électrisation.

A

Vrai

B

Faux



3

Les effets du courant électrique ne surviennent qu'immédiatement après une électrisation.

A Vrai

B Faux



4

Les effets du courant électrique sur le corps humain ne dépendent que :



4

Les effets du courant électrique sur le corps humain ne dépendent que :

- A De la tension et de la fréquence
- B De l'intensité et de la durée
- C De la résistance de la peau et de la surface de contact
- D Les effets dépendent de l'ensemble de ces paramètres



4

Les effets du courant électrique sur le corps humain ne dépendent que :

- A De la tension et de la fréquence
- B De l'intensité et de la durée
- C De la résistance de la peau et de la surface de contact
- D Les effets dépendent de l'ensemble de ces paramètres**



5 Un opérateur habilité BC peut opérer en :



5 Un opérateur habilité BC peut opérer en :

A Zones 0, 1 et 4

B Zones 1, 2 et 3

C Zones 1, 2, 3 et 4






5 Un opérateur habilité BC peut opérer en :

A Zones 0, 1 et 4

B Zones 1, 2 et 3

C Zones 1, 2, 3 et 4





6

Un opérateur habilité HC peut opérer en :



6 Un opérateur habilité HC peut opérer en :

A Zones 0, 1 et 4

B Zones 0, 1 et 2

C Zones 1, 2, 3 et 4






6 Un opérateur habilité HC peut opérer en :

A Zones 0, 1 et 4

B Zones 0, 1 et 2

C Zones 1, 2, 3 et 4





7

Une installation en 1500 volts alternatifs appartient :



7 Une installation en 1500 volts alternatifs appartient :

A Au domaine de la Très Basse Tension

B Au domaine de la Basse Tension

C Au domaine de la Haute Tension A

D Au domaine de la Haute Tension B



7 Une installation en 1500 volts alternatifs appartient :

A Au domaine de la Très Basse Tension

B Au domaine de la Basse Tension

C Au domaine de la Haute Tension A

D Au domaine de la Haute Tension B



8

La zone de voisinage renforcé en Basse Tension débute à partir :



8

La zone de voisinage renforcé en Basse Tension débute à partir :

A De 10 cm d'une pièce nue sous tension

B De 20 cm d'une pièce nue sous tension

C De 30 cm d'une pièce nue sous tension

D De 40 cm d'une pièce nue sous tension



8

La zone de voisinage renforcé en Basse Tension débute à partir :

A De 10 cm d'une pièce nue sous tension

B De 20 cm d'une pièce nue sous tension

C De 30 cm d'une pièce nue sous tension

D De 40 cm d'une pièce nue sous tension



9

Le calcul de la Distance Minimale d'Approche (DMA) est :



9

Le calcul de la Distance Minimale d'Approche (DMA) est :

A Distance de tension + Distance de garde = DMA

B Distance de tension + Taille de l'opérateur = DMA

C Ampérage de l'installation X Distance de garde = DMA



9

Le calcul de la Distance Minimale d'Approche (DMA) est :

A Distance de tension + Distance de garde = DMA

B Distance de tension + Taille de l'opérateur = DMA

C Ampérage de l'installation X Distance de garde = DMA



10

L'ordre des étapes d'une consignation est :



10

L'ordre des étapes d'une consignation est :

A

Condamnation, Séparation, Identification, Vérification et Mise à la terre et en court-circuit

B

Séparation, Condamnation, Identification, Mise à la terre et en court-circuit et Vérification

C

Séparation, Condamnation, Identification, Vérification et Mise à la terre et en court-circuit



10

L'ordre des étapes d'une consignation est :

A

Condamnation, Séparation, Identification, Vérification et Mise à la terre et en court-circuit

B

Séparation, Condamnation, Identification, Mise à la terre et en court-circuit et Vérification

C

Séparation, Condamnation, Identification, Vérification et Mise à la terre et en court-circuit



11

Un sectionneur peut être manoeuvré en charge.

Question fondamentale



11 Un sectionneur peut être manoeuvré en charge.

Question fondamentale

A Non en aucun cas

B Oui, uniquement si l'on porte ses Équipements de Protection Individuels.

C Oui, ces équipements sont conçus pour être manoeuvrés en charge.



11 Un sectionneur peut être manoeuvré en charge.

Question fondamentale

A Non en aucun cas

B Oui, uniquement si l'on porte ses Équipements de Protection Individuels.

C Oui, ces équipements sont conçus pour être manoeuvrés en charge.



12

Un opérateur habilité BC ou HC peut-il réaliser après la consignation le dépannage de l'équipement consigné ?

Question fondamentale



12

Un opérateur habilité BC ou HC peut-il réaliser après la consignation le dépannage de l'équipement consigné ?

Question fondamentale

A Oui, s'il possède les outils appropriés.

B Oui, seulement après la mise à la terre.

C Non, cela ne fait pas partie de ses attributions.



12

Un opérateur habilité BC ou HC peut-il réaliser après la consignation le dépannage de l'équipement consigné ?

Question fondamentale

A Oui, s'il possède les outils appropriés.

B Oui, seulement après la mise à la terre.

C Non, cela ne fait pas partie de ses attributions.



13

**Une personne habilitée BC peut-elle être nommée
« surveillant de sécurité électrique en BT » ?**



13

Une personne habilitée BC peut-elle être nommée « surveillant de sécurité électrique en BT » ?

A Non, cela ne peut pas faire partie de ses attributions.

B Oui, en Basse et Haute Tension.

C Oui, uniquement en Basse Tension.



13

Une personne habilitée BC peut-elle être nommée « surveillant de sécurité électrique en BT » ?

A Non, cela ne peut pas faire partie de ses attributions.

B Oui, en Basse et Haute Tension.

C Oui, uniquement en Basse Tension.



14

Une attestation de consignation est obligatoire :



14 Une attestation de consignation est obligatoire :

- A Dès que l'on consigne une installation ou un ouvrage.
- B Lors de la consignation d'une installation ou d'un ouvrage, s'il y a plusieurs intervenants.
- C Seulement quand on procède à une mise à la terre.



14 Une attestation de consignation est obligatoire :

A Dès que l'on consigne une installation ou un ouvrage.

B Lors de la consignation d'une installation ou d'un ouvrage, s'il y a plusieurs intervenants.

C Seulement quand on procède à une mise à la terre.



15

Suite à une consignation en une étape, les opérations de déconsignation sont réalisées :



15

Suite à une consignation en une étape, les opérations de déconsignation sont réalisées :

A Par le chargé de consignation

B Par le chargé de travaux

C Par le chargé de chantier



15

Suite à une consignation en une étape, les opérations de déconsignation sont réalisées :

A Par le chargé de consignation

B Par le chargé de travaux

C Par le chargé de chantier



16 La vérification d'absence de tension peut être réalisée :



16 La vérification d'absence de tension peut être réalisée :

A Avec tous équipements de mesure présentant le logo NF

B Avec un VAT aux normes

C En testant le fonctionnement des appareils présent sur le circuit consigné



16 La vérification d'absence de tension peut être réalisée :

A Avec tous équipements de mesure présentant le logo NF

B Avec un VAT aux normes

C En testant le fonctionnement des appareils présent sur le circuit consigné



17

Que signifie ce logo apposé sur un équipement ?





17

Que signifie ce logo apposé sur un équipement ?



A Il s'agit d'une double isolation avec Mise à la Terre.

B Il s'agit d'un transformateur de sécurité.

C Il s'agit d'un équipement de protection isolant.



17

Que signifie ce logo apposé sur un équipement ?



A Il s'agit d'une double isolation avec Mise à la Terre.

B Il s'agit d'un transformateur de sécurité.

C Il s'agit d'un équipement de protection isolant.



18

Lors de l'installation d'un dispositif de mise à la terre et en court-circuit, on doit raccorder en premier lieu :



18

Lors de l'installation d'un dispositif de mise à la terre et en court-circuit, on doit raccorder en premier lieu :

A La Phase

B La Terre

C Le Neutre



18

Lors de l'installation d'un dispositif de mise à la terre et en court-circuit, on doit raccorder en premier lieu :

A La Phase

B La Terre

C Le Neutre



19

Le fonctionnement du Vérificateur d'Absence de Tension doit être vérifié :



19

Le fonctionnement du Vérificateur d'Absence de Tension doit être vérifié :

A

Avant la VAT

B

Après la VAT

C

Avant et après la VAT



19

Le fonctionnement du Vérificateur d'Absence de Tension doit être vérifié :

A Avant la VAT

B Après la VAT

C Avant et après la VAT



20

Dans le cadre de la vérification d'absence de tension en zone 4, il est nécessaire d'être équipé a minima :



20

Dans le cadre de la vérification d'absence de tension en zone 4, il est nécessaire d'être équipé a minima :

- A De chaussures isolantes et de lunette de sécurité
- B De gants isolants et d'un écran de protection facial
- C D'un tapis de sol et d'un casque isolant



20

Dans le cadre de la vérification d'absence de tension en zone 4, il est nécessaire d'être équipé a minima :

A De chaussures isolantes et de lunette de sécurité

B De gants isolants et d'un écran de protection facial

C D'un tapis de sol et d'un casque isolant



OCM

SÉRIE N°3

CHARGÉ DE TRAVAUX B2(V) - H2(V)



1

Le temps de passage du courant électrique dans le corps humain a de l'importance.



1

Le temps de passage du courant électrique dans le corps humain a de l'importance.

A

Non, seule l'intensité compte.

B

Non, seule la tension compte.

C

Oui



1

Le temps de passage du courant électrique dans le corps humain a de l'importance.

A Non, seule l'intensité compte.

B Non, seule la tension compte.

C Oui



2

Le seuil de paralysie respiratoire est de :



2

Le seuil de paralysie respiratoire est de :

A

1 ampère

B

30 milliampères

C

10 milliampères



2

Le seuil de paralysie respiratoire est de :

A 1 ampère

B 30 milliampères

C 10 milliampères



3

Les effets du courant électrique ne surviennent qu'immédiatement après une électrisation.



3

Les effets du courant électrique ne surviennent qu'immédiatement après une électrisation.

A

Vrai

B

Faux



3

Les effets du courant électrique ne surviennent qu'immédiatement après une électrisation.

A

Vrai

B

Faux



4

Les effets du courant électrique sur le corps humain ne dépendent que :



4

Les effets du courant électrique sur le corps humain ne dépendent que :

A

De la tension et de la fréquence

B

De l'intensité et de la durée

C

De la résistance de la peau et de la surface de contact

D

Les effets dépendent de l'ensemble de ces paramètres.



4

Les effets du courant électrique sur le corps humain ne dépendent que :

- A De la tension et de la fréquence
- B De l'intensité et de la durée
- C De la résistance de la peau et de la surface de contact
- D Les effets dépendent de l'ensemble de ces paramètres.**



5 **Un opérateur habilité B2V peut opérer en :**

Question fondamentale



5 Un opérateur habilité B2V peut opérer en :


Question fondamentale

A Zones 0, 1 et 4

B Zones 1, 2 et 3

C Zones 1, 2, 3 et 4

Zones en champ libre





5 Un opérateur habilité B2V peut opérer en :


Question fondamentale

A Zones 0, 1 et 4

B Zones 1, 2 et 3

C Zones 1, 2, 3 et 4

Zones en champ libre





6 Un opérateur habilité H2V peut opérer en :



6 Un opérateur habilité H2V peut opérer en :

A Zones 1, 3 et 4

B Zones 0,1 et 2

C Zones 1, 2, 3 et 4






6 Un opérateur habilité H2V peut opérer en :

A Zones 1, 3 et 4

B Zones 0,1 et 2

C Zones 1, 2, 3 et 4





7

Une installation en 500 volts alternatifs appartient :



7

Une installation en 500 volts alternatifs appartient :

A Au domaine de la Très Basse Tension

B Au domaine de la Basse Tension

C Au domaine de la Haute Tension A

D Au domaine de la Haute Tension B



7 Une installation en 500 volts alternatifs appartient :

A Au domaine de la Très Basse Tension

B Au domaine de la Basse Tension

C Au domaine de la Haute Tension A

D Au domaine de la Haute Tension B



8

La zone de voisinage renforcé en Basse Tension débute à partir :



8

La zone de voisinage renforcé en Basse Tension débute à partir :

A De 10 cm d'une pièce nue sous tension

B De 20 cm d'une pièce nue sous tension

C De 30 cm d'une pièce nue sous tension

D De 40 cm d'une pièce nue sous tension



8

La zone de voisinage renforcé en Basse Tension débute à partir :

A De 10 cm d'une pièce nue sous tension

B De 20 cm d'une pièce nue sous tension


C De 30 cm d'une pièce nue sous tension

D De 40 cm d'une pièce nue sous tension



9

En présence d'une ligne aérienne à conducteur nu ayant une tension de 20 000 volts, la distance minimale de voisinage simple est de :






9

En présence d'une ligne aérienne à conducteur nu ayant une tension de 20 000 volts, la distance minimale de voisinage simple est de :

A 2 mètres

B 3 mètres

C 5 mètres





9

En présence d'une ligne aérienne à conducteur nu ayant une tension de 20 000 volts, la distance minimale de voisinage simple est de :

A 2 mètres

B 3 mètres

C 5 mètres





10

L'ouverture d'une armoire électrique BT présentant des pièces nues sous tension :



10

L'ouverture d'une armoire électrique BT présentant des pièces nues sous tension :

A Peut provoquer la création d'un environnement électrique.

B Engendre la pénétration en zone de travaux sous tension.

C Oblige le port systématique de gants isolants, de lunettes de protection et la pose d'un tapis isolant.



10

L'ouverture d'une armoire électrique BT présentant des pièces nues sous tension :

A Peut provoquer la création d'un environnement électrique.

B Engendre la pénétration en zone de travaux sous tension.

C Oblige le port systématique de gants isolants, de lunettes de protection et la pose d'un tapis isolant.

**1 1**

Dans une procédure de consignation, un opérateur habilité B2 ou H2 peut être amené à réaliser les opérations suivantes :

**1 1**

Dans une procédure de consignation, un opérateur habilité B2 ou H2 peut être amené à réaliser les opérations suivantes :

A Séparation, Condamnation, Identification, Vérification

B Condamnation, Identification, Vérification

C Identification, Vérification et Mise à la terre et en court-circuit

**1 1**

Dans une procédure de consignation, un opérateur habilité B2 ou H2 peut être amené à réaliser les opérations suivantes :

A Séparation, Condamnation, Identification, Vérification

B Condamnation, Identification, Vérification

C Identification, Vérification et Mise à la terre et en court-circuit



12

Après mise hors tension d'une installation par consignation, le chargé de travaux B2-H2 doit être réceptionnaire :



12

Après mise hors tension d'une installation par consignation, le chargé de travaux B2-H2 doit être réceptionnaire :

- A D'une attestation de consignation
- B D'un certificat pour tiers
- C D'une attestation de mise à l'arrêt
- D D'aucun document particulier, car il est habilité



12

Après mise hors tension d'une installation par consignation, le chargé de travaux B2-H2 doit être réceptionnaire :

- A** D'une attestation de consignation
- B D'un certificat pour tiers
- C D'une attestation de mise à l'arrêt
- D D'aucun document particulier, car il est habilité



13

Qui doit effectuer le balisage de la zone de travail ?



13 Qui doit effectuer le balisage de la zone de travail ?

A Le chargé d'exploitation électrique

B Les exécutants

C Le chargé de travaux



13 Qui doit effectuer le balisage de la zone de travail ?

A Le chargé d'exploitation électrique

B Les exécutants

C Le chargé de travaux



14

Dans le cadre d'une opération hors tension, il appartient entre autres au chargé de travaux de procéder à la préparation du travail.



14

Dans le cadre d'une opération hors tension, il appartient entre autres au chargé de travaux de procéder à la préparation du travail.

A

Oui, cela fait partie de son rôle.

B

Non, le chargé de travaux ne participe pas à la préparation du travail, c'est du rôle du chargé d'exploitation.

C

Non, le chargé de travaux ne participe pas à la préparation du travail, c'est du rôle du chargé de consignation.



14

Dans le cadre d'une opération hors tension, il appartient entre autres au chargé de travaux de procéder à la préparation du travail.

A

Oui, cela fait partie de son rôle.

B

Non, le chargé de travaux ne participe pas à la préparation du travail, c'est du rôle du chargé d'exploitation.

C

Non, le chargé de travaux ne participe pas à la préparation du travail, c'est du rôle du chargé de consignation.



15

En qualité de B2 ou H2, un chargé de travaux peut procéder à des opérations de travail sous tension.

Question fondamentale



15

En qualité de B2 ou H2, un chargé de travaux peut procéder à des opérations de travail sous tension.

Question fondamentale

A Oui, de manière générale.

B Oui, s'il dispose des équipements isolants en conséquence.

C Non, en aucun cas.



15

En qualité de B2 ou H2, un chargé de travaux peut procéder à des opérations de travail sous tension.

Question fondamentale

A Oui, de manière générale.

B Oui, s'il dispose des équipements isolants en conséquence.

C Non, en aucun cas.



16

Lors de la réalisation de travaux hors tension, le chargé de travaux doit, dans tous les cas, réaliser une vérification d'absence de tension sur le lieu de travail avant de débuter les opérations.



16

Lors de la réalisation de travaux hors tension, le chargé de travaux doit, dans tous les cas, réaliser une vérification d'absence de tension sur le lieu de travail avant de débuter les opérations.

A

Oui

B

Non, il peut s'en dispenser si le chargé de consignation l'a déjà réalisé.

C

Non, cela n'est pas nécessaire.



16

Lors de la réalisation de travaux hors tension, le chargé de travaux doit, dans tous les cas, réaliser une vérification d'absence de tension sur le lieu de travail avant de débuter les opérations.

A

Oui

B

Non, il peut s'en dispenser si le chargé de consignation l'a déjà réalisé.

C

Non, cela n'est pas nécessaire.



17

Le choix des gants isolants à utiliser dépend de la tension.



17

Le choix des gants isolants à utiliser dépend de la tension.

A Vrai

B Faux, il n'existe qu'un seul type de gant isolant.

C Vrai, mais uniquement pour le courant continu.



17

Le choix des gants isolants à utiliser dépend de la tension.

A

Vrai

B

Faux, il n'existe qu'un seul type de gant isolant.

C

Vrai, mais uniquement pour le courant continu.



18

La mise à la terre et en court-circuit doit être réalisée :



18 La mise à la terre et en court-circuit doit être réalisée :

A Au départ du circuit

B En amont de la consignation

C Aucune des deux propositions précédentes



18 La mise à la terre et en court-circuit doit être réalisée :

A Au départ du circuit

B En amont de la consignation

C Aucune des deux propositions précédentes



19

En zone 4, le personnel doit être systématiquement équipé :



19

En zone 4, le personnel doit être systématiquement équipé :

A

D'un Vérificateur d'Absence de Tension

B

De gants isolants et d'un écran facial

C

D'un tapis isolant



19

En zone 4, le personnel doit être systématiquement équipé :

A D'un Vérificateur d'Absence de Tension

B De gants isolants et d'un écran facial

C D'un tapis isolant



20

Lors de la mise en place d'une nappe isolante par un opérateur habilité B2V, il peut la fixer sur les parties actives de l'installation.



20

Lors de la mise en place d'une nappe isolante par un opérateur habilité B2V, il peut la fixer sur les parties actives de l'installation.

A Oui, de manière générale.

B Oui, s'il dispose de pinces isolantes.

C Non, en aucun cas.



20

Lors de la mise en place d'une nappe isolante par un opérateur habilité B2V, il peut la fixer sur les parties actives de l'installation.

A Oui, de manière générale.

B Oui, s'il dispose de pinces isolantes.

C Non, en aucun cas.



OCM

SÉRIE N°4

CHARGÉ D'INTERVENTION BR



1

Le temps de passage du courant électrique dans le corps humain a de l'importance.



1

Le temps de passage du courant électrique dans le corps humain a de l'importance.

A

Non, seule l'intensité compte.

B

Non, seule la tension compte.

C

Oui



1

Le temps de passage du courant électrique dans le corps humain a de l'importance.

A Non, seule l'intensité compte.

B Non, seule la tension compte.

C Oui



2

Le seuil de paralysie respiratoire est de :



2

Le seuil de paralysie respiratoire est de :

A

1 ampère

B

30 milliampères

C

10 milliampères



2

Le seuil de paralysie respiratoire est de :

A 1 ampère

B 30 milliampères

C 10 milliampères



3

Les effets du courant électrique ne surviennent qu'immédiatement après une électrisation.



3

Les effets du courant électrique ne surviennent qu'immédiatement après une électrisation.

A

Vrai

B

Faux



3

Les effets du courant électrique ne surviennent qu'immédiatement après une électrisation.

A Vrai

B Faux



4

Les effets du courant électrique sur le corps humain ne dépendent que :



4

Les effets du courant électrique sur le corps humain ne dépendent que :

A

De la tension et de la fréquence

B

De l'intensité et de la durée

C

De la résistance de la peau et de la surface de contact

D

Les effets dépendent de l'ensemble de ces paramètres.



4

Les effets du courant électrique sur le corps humain ne dépendent que :

- A De la tension et de la fréquence
- B De l'intensité et de la durée
- C De la résistance de la peau et de la surface de contact
- D Les effets dépendent de l'ensemble de ces paramètres.**



5 **Un opérateur habilité BR peut opérer en :**

Question fondamentale



5 Un opérateur habilité BR peut opérer en :


Question fondamentale

A Zones 0, 1 et 4

B Zones 1, 2 et 3

C Zones 1, 2, 3 et 4

Zones en champ libre





5 Un opérateur habilité BR peut opérer en :


Question fondamentale

A Zones 0, 1 et 4

B Zones 1, 2 et 3

C Zones 1, 2, 3 et 4

Zones en champ libre





6

La zone n°1 correspond à :



6

La zone n°1 correspond à :

A

La zone de voisinage renforcé


B

La zone de voisinage simple

C

La zone d'opération sous tension

Zones en champ libre





6

La zone n°1 correspond à :

A

La zone de voisinage renforcé


B

La zone de voisinage simple

C

La zone d'opération sous tension

Zones en champ libre





7

Une installation en 500 volts alternatifs appartient :



7 Une installation en 500 volts alternatifs appartient :

A Au domaine de la Très Basse Tension

B Au domaine de la Basse Tension

C Au domaine de la Haute Tension A

D Au domaine de la Haute Tension B



7 Une installation en 500 volts alternatifs appartient :

A Au domaine de la Très Basse Tension

B Au domaine de la Basse Tension

C Au domaine de la Haute Tension A

D Au domaine de la Haute Tension B



8

La zone de voisinage renforcé en Basse Tension débute à partir :



8

La zone de voisinage renforcé en Basse Tension débute à partir :

A De 10 cm d'une pièce nue sous tension

B De 20 cm d'une pièce nue sous tension

C De 30 cm d'une pièce nue sous tension

D De 40 cm d'une pièce nue sous tension



8

La zone de voisinage renforcé en Basse Tension débute à partir :

A De 10 cm d'une pièce nue sous tension

B De 20 cm d'une pièce nue sous tension

C De 30 cm d'une pièce nue sous tension

D De 40 cm d'une pièce nue sous tension



9

L'ouverture d'une armoire électrique BT présentant des pièces nues sous tension :



9

L'ouverture d'une armoire électrique BT présentant des pièces nues sous tension :

- A** Peut provoquer la création d'un environnement électrique.
- B** Engendre la pénétration en zone de travaux sous tension.
- C** Oblige le port systématique de gants isolants, de lunettes de protection et la pose d'un tapis isolant.



9

L'ouverture d'une armoire électrique BT présentant des pièces nues sous tension :

A

Peut provoquer la création d'un environnement électrique.

B

Engendre la pénétration en zone de travaux sous tension.

C

Oblige le port systématique de gants isolants, de lunettes de protection et la pose d'un tapis isolant.



10

Dans lequel de ces cas, un opérateur habilité BR ne peut-il pas intervenir ?

Question fondamentale



10

Dans lequel de ces cas, un opérateur habilité BR ne peut-il pas intervenir ?

Question fondamentale

A Sur une installation alimentée en 1500 Volts

B Sur une installation protégée par un dispositif de 32 Ampères

C Sur une installation en TBT (- de 50 Volts)



10

Dans lequel de ces cas, un opérateur habilité BR ne peut-il pas intervenir ?

Question fondamentale

A Sur une installation alimentée en 1500 Volts

B Sur une installation protégée par un dispositif de 32 Ampères

C Sur une installation en TBT (- de 50 Volts)



11

Quel est l'ordre des trois étapes d'intervention d'un BR ?



11

Quel est l'ordre des trois étapes d'intervention d'un BR ?

A

- 1 - Réglage et vérification du fonctionnement
- 2 - Recherche et localisation des défauts
- 3 - Réparation et remplacement

B

- 1 - Recherche et localisation des défauts
- 2 - Réglage et vérification du fonctionnement
- 3 - Réparation et remplacement

C

- 1 - Recherche et localisation des défauts
- 2 - Réparation et remplacement
- 3 - Réglage et vérification du fonctionnement

**11****Quel est l'ordre des trois étapes d'intervention d'un BR ?****A**

- 1 - Réglage et vérification du fonctionnement
- 2 - Recherche et localisation des défauts
- 3 - Réparation et remplacement

B

- 1 - Recherche et localisation des défauts
- 2 - Réglage et vérification du fonctionnement
- 3 - Réparation et remplacement

C

- 1 - Recherche et localisation des défauts
- 2 - Réparation et remplacement
- 3 - Réglage et vérification du fonctionnement



12

Un opérateur habilité BR peut-il travailler avec un exécutant ?



12

Un opérateur habilité BR peut-il travailler avec un exécutant ?

A Oui, uniquement si l'exécutant est habilité BR.

B Oui, si l'exécutant est habilité B1.

C Non, en aucun cas.



12

Un opérateur habilité BR peut-il travailler avec un exécutant ?

A Oui, uniquement si l'exécutant est habilité BR.

B Oui, si l'exécutant est habilité B1.

C Non, en aucun cas.



13

Dans le cadre de ses opérations, un opérateur habilité BR peut être amené à consigner un équipement.



13 Dans le cadre de ses opérations, un opérateur habilité BR peut être amené à consigner un équipement.

A Oui, s'il réalise lui-même les opérations.

B Non, c'est le rôle du BC uniquement.

C Non, c'est le rôle du B2 uniquement.



13 Dans le cadre de ses opérations, un opérateur habilité BR peut être amené à consigner un équipement.

A Oui, s'il réalise lui-même les opérations.

B Non, c'est le rôle du BC uniquement.

C Non, c'est le rôle du B2 uniquement.



14

Dans le cadre de ses opérations, un opérateur habilité BR peut être amené à effectuer des mesurages.



14

Dans le cadre de ses opérations, un opérateur habilité BR peut être amené à effectuer des mesurages.

A Oui, pour effectuer la recherche de défauts par exemple.

B Non, sauf s'il est habilité BE Mesurage.

C Non, en aucun cas.



14 Dans le cadre de ses opérations, un opérateur habilité BR peut être amené à effectuer des mesurages.

A Oui, pour effectuer la recherche de défauts par exemple.

B Non, sauf s'il est habilité BE Mesurage.

C Non, en aucun cas.



15

Pour procéder à une opération de remplacement (d'un contacteur par exemple), un opérateur habilité BR peut intervenir sous tension.



15

Pour procéder à une opération de remplacement (d'un contacteur par exemple), un opérateur habilité BR peut intervenir sous tension.

A Oui, s'il dispose de gants isolants.

B Oui, si la tension est inférieure à 100 Volts.

C Non en aucun cas.



15

Pour procéder à une opération de remplacement (d'un contacteur par exemple), un opérateur habilité BR peut intervenir sous tension.

A

Oui, s'il dispose de gants isolants.

B

Oui, si la tension est inférieure à 100 Volts.

C

Non en aucun cas.



16

Lors d'une opération de mesurage en zone 4, le chargé d'intervention doit **obligatoirement** être équipé :

Question fondamentale



16

Lors d'une opération de mesurage en zone 4, le chargé d'intervention doit **obligatoirement** être équipé :

Question fondamentale

A D'un Vérificateur d'Absence de Tension

B De gants isolants et d'un écran facial

C D'un tapis isolant



16

Lors d'une opération de mesurage en zone 4, le chargé d'intervention doit obligatoirement être équipé :

Question fondamentale

A D'un Vérificateur d'Absence de Tension

B De gants isolants et d'un écran facial

C D'un tapis isolant



17

Que signifie ce logo apposé sur un équipement ?





17 Que signifie ce logo apposé sur un équipement ?



- A Il s'agit d'un équipement de protection isolant.
- B Il s'agit d'une double isolation avec Mise à la Terre.
- C Il s'agit d'un transformateur de sécurité.



17

Que signifie ce logo apposé sur un équipement ?



A Il s'agit d'un équipement de protection isolant.

B Il s'agit d'une double isolation avec Mise à la Terre.

C Il s'agit d'un transformateur de sécurité.



18

Dans le cadre de vos opérations, vous êtes amené à laisser une armoire électrique sous tension ouverte sans personne devant. Vous devez systématiquement :

Question fondamentale



18

Dans le cadre de vos opérations, vous êtes amené à laisser une armoire électrique sous tension ouverte sans personne devant. Vous devez systématiquement :

Question fondamentale

A Prévenir les personnes à proximité.

B Procéder au balisage de l'armoire pour interdire l'accès aux pièces nues sous-tension.

C Mettre une paire de gants isolants à proximité au cas où.



18

Dans le cadre de vos opérations, vous êtes amené à laisser une armoire électrique sous tension ouverte sans personne devant. Vous devez systématiquement :

Question fondamentale

A Prévenir les personnes à proximité.

B

Procéder au balisage de l'armoire pour interdire l'accès aux pièces nues sous-tension.

C

Mettre une paire de gants isolants à proximité au cas où.



19

Parmi ces trois mesures de protection, laquelle est à privilégier autant que possible ?



19

Parmi ces trois mesures de protection, laquelle est à privilégier autant que possible ?

A

La mise hors tension des équipements électriques par consignation

B

Le travail dans un environnement électrique avec ses EPI

C

La réalisation d'opérations sous-tension



19

Parmi ces trois mesures de protection, laquelle est à privilégier autant que possible ?

A

La mise hors tension des équipements électriques par consignation

B

Le travail dans un environnement électrique avec ses EPI

C

La réalisation d'opérations sous-tension



20

La mise en place d'une nappe isolante correspond à une mise hors de portée par :



20

La mise en place d'une nappe isolante correspond à une mise hors de portée par :

A

Éloignement

B

Obstacle

C

Isolation



20

La mise en place d'une nappe isolante correspond à une mise hors de portée par :

A Éloignement

B Obstacle

C Isolation



OCM

SÉRIE N°5

BE - HE MESURES ET VÉRIFICATION



1

Le temps de passage du courant électrique dans le corps humain a de l'importance.



1

Le temps de passage du courant électrique dans le corps humain a de l'importance.

A

Non, seule l'intensité compte.

B

Non, seule la tension compte.

C

Oui



1

Le temps de passage du courant électrique dans le corps humain a de l'importance.

A Non, seule l'intensité compte.

B Non, seule la tension compte.

C Oui



2

Le seuil de paralysie respiratoire est de :



2

Le seuil de paralysie respiratoire est de :

A

1 ampère

B

30 milliampères

C

10 milliampères



2

Le seuil de paralysie respiratoire est de :

A 1 ampère

B 30 milliampères

C 10 milliampères



3

Les effets du courant électrique ne surviennent qu'immédiatement après une électrisation.



3

Les effets du courant électrique ne surviennent qu'immédiatement après une électrisation.

A

Vrai

B

Faux



3

Les effets du courant électrique ne surviennent qu'immédiatement après une électrisation.

A Vrai

B Faux



4

L'un des risques les plus importants lors d'une opération de mesurage électrique est :



4

L'un des risques les plus importants lors d'une opération de mesurage électrique est :

A

L'électricité statique

B

Le court-circuit

C

Les coupures



4

L'un des risques les plus importants lors d'une opération de mesurage électrique est :

A L'électricité statique

B Le court-circuit

C Les coupures



5

Vous utilisez une pince ampérométrique. Lors de la fermeture de la pince, l'appareil ne fournit aucune indication. Vous devez de manière générale :

**5**

Vous utilisez une pince ampérométrique. Lors de la fermeture de la pince, l'appareil ne fournit aucune indication. Vous devez de manière générale :

A

Retirer immédiatement la pince.

B

Changer l'échelle de mesure de la pince ampérométrique lorsqu'elle est en place.

C

Ouvrir et fermer à plusieurs reprises la pince sur le conducteur.

**5**

Vous utilisez une pince ampérométrique. Lors de la fermeture de la pince, l'appareil ne fournit aucune indication. Vous devez de manière générale :

A

Retirer immédiatement la pince.

B

Changer l'échelle de mesure de la pince ampérométrique lorsqu'elle est en place.

C

Ouvrir et fermer à plusieurs reprises la pince sur le conducteur.

**6**

Avant d'effectuer une opération de mesurage d'une valeur électrique, l'opérateur doit avoir une idée de l'ordre de grandeur de la valeur en question.

**6**

Avant d'effectuer une opération de mesurage d'une valeur électrique, l'opérateur doit avoir une idée de l'ordre de grandeur de la valeur en question.

A

Oui, cela permet de régler les appareils.

B

Non, le mesurage sert justement à obtenir une valeur.

C

Cela est sans importance.

**6**

Avant d'effectuer une opération de mesurage d'une valeur électrique, l'opérateur doit avoir une idée de l'ordre de grandeur de la valeur en question.

A

Oui, cela permet de régler les appareils.

B

Non, le mesurage sert justement à obtenir une valeur.

C

Cela est sans importance.



7

Lors d'une opération, il est interdit d'ouvrir des circuits alimentés par le secondaire sur un transformateur lorsque :

Question fondamentale



7

Lors d'une opération, il est interdit d'ouvrir des circuits alimentés par le secondaire sur un transformateur lorsque :

Question fondamentale

A

Le primaire est sous tension.

B

Le primaire est hors tension.

C

La vérification d'absence de tension n'a pas été effectuée.



7

Lors d'une opération, il est interdit d'ouvrir des circuits alimentés par le secondaire sur un transformateur lorsque :

Question fondamentale

A

Le primaire est sous tension.

B

Le primaire est hors tension.

C

La vérification d'absence de tension n'a pas été effectuée.



8

En zone 4, un opérateur habilité BE doit obligatoirement être équipé :



8

En zone 4, un opérateur habilité BE doit obligatoirement être équipé :

A

D'un Vérificateur d'Absence de Tension

B

De gants isolants et d'un écran facial

C

D'un tapis isolant



8

En zone 4, un opérateur habilité BE doit obligatoirement être équipé :

A

D'un Vérificateur d'Absence de Tension

B

De gants isolants et d'un écran facial

C

D'un tapis isolant



9

La vérification des appareils de mesurages doit être réalisée :



9

La vérification des appareils de mesurages doit être réalisée :

A

Avant les opérations de mesure

B

Exclusivement pendant les vérifications périodiques des équipements de protection

C

Uniquement à la fin des opérations de mesure afin de s'assurer de leur bon état



9

La vérification des appareils de mesurages doit être réalisée :

A

Avant les opérations de mesure

B

Exclusivement pendant les vérifications périodiques des équipements de protection

C

Uniquement à la fin des opérations de mesure afin de s'assurer de leur bon état



10

Un opérateur habilité BE mesurage peut opérer en :

Question fondamentale



10 Un opérateur habilité BE mesurage peut opérer en :


Question fondamentale

A Zones 0, 1 et 4

B Zones 1, 2 et 3

C Zones 1, 2, 3 et 4

Zones en champ libre





10 Un opérateur habilité BE mesurage peut opérer en :


Question fondamentale

A Zones 0, 1 et 4

B Zones 1, 2 et 3

C Zones 1, 2, 3 et 4

Zones en champ libre






11 Un opérateur habilité HE vérification peut opérer en :



11 Un opérateur habilité HE vérification peut opérer en :

- A Zones 0, 1 et 4
- B Zones 0, 1 et 2
- C Zones 1, 2, 3 et 4





11 Un opérateur habilité HE vérification peut opérer en :

A Zones 0, 1 et 4

B Zones 0, 1 et 2

C Zones 1, 2, 3 et 4





12

La zone n°1 correspond à :



12

La zone n°1 correspond à :

A

La zone de voisinage renforcé


B

La zone de voisinage simple

C

La zone d'opération sous tension

Zones en champ libre






12

La zone n°1 correspond à :

A La zone de voisinage renforcé

B La zone de voisinage simple

C La zone d'opération sous tension





13 Une installation en 2000 volts alternatifs appartient :



13 Une installation en 2000 volts alternatifs appartient :

A Au domaine de la Très Basse Tension

B Au domaine de la Basse Tension

C Au domaine de la Haute Tension A

D Au domaine de la Haute Tension B



13 Une installation en 2000 volts alternatifs appartient :

A Au domaine de la Très Basse Tension

B Au domaine de la Basse Tension

C Au domaine de la Haute Tension A

D Au domaine de la Haute Tension B



14

La zone de voisinage renforcé en Basse Tension débute à partir :



14

La zone de voisinage renforcé en Basse Tension débute à partir :

A De 10 cm d'une pièce nue sous tension

B De 20 cm d'une pièce nue sous tension

C De 30 cm d'une pièce nue sous tension

D De 40 cm d'une pièce nue sous tension



14

La zone de voisinage renforcé en Basse Tension débute à partir :

A De 10 cm d'une pièce nue sous tension

B De 20 cm d'une pièce nue sous tension

C De 30 cm d'une pièce nue sous tension

D De 40 cm d'une pièce nue sous tension



15

Un opérateur habilité BE vérification peut-il procéder à l'ouverture d'une armoire électrique ?



15

Un opérateur habilité BE vérification peut-il procéder à l'ouverture d'une armoire électrique ?

- A Oui, après autorisation d'accès du chef d'établissement (ou délégataire)
- B Oui, uniquement sur ordre du BR
- C Non, en aucun cas



15

Un opérateur habilité BE vérification peut-il procéder à l'ouverture d'une armoire électrique ?

A Oui, après autorisation d'accès du chef d'établissement (ou délégataire)

B Oui, uniquement sur ordre du BR

C Non, en aucun cas



16

Une personne habilitée B2V peut-elle procéder à des opérations de mesurage ou de vérifications ?



16

Une personne habilitée B2V peut-elle procéder à des opérations de mesurage ou de vérifications ?

A

Oui, cela est inclus dans les possibilités offertes par leurs titres d'habilitation.

B

Non, en aucun cas.

C

Uniquement s'il dispose d'un VAT.



16

Une personne habilitée B2V peut-elle procéder à des opérations de mesurage ou de vérifications ?

A

Oui, cela est inclus dans les possibilités offertes par leurs titres d'habilitation.

B

Non, en aucun cas.

C

Uniquement s'il dispose d'un VAT.



17

Parmi ces propositions, laquelle n'entre pas dans le cadre d'une opération de mesurage (sur le plan normatif) ?



17

Parmi ces propositions, laquelle n'entre pas dans le cadre d'une opération de mesurage (sur le plan normatif) ?

A Réaliser une prise de valeur concernant l'intensité d'un circuit.

B Réaliser une prise de valeur concernant la puissance d'un circuit.

C Procéder à la vérification d'absence de tension.



17

Parmi ces propositions, laquelle n'entre pas dans le cadre d'une opération de mesurage (sur le plan normatif) ?

A Réaliser une prise de valeur concernant l'intensité d'un circuit.

B Réaliser une prise de valeur concernant la puissance d'un circuit.

C Procéder à la vérification d'absence de tension.



18

Parmi ces propositions, laquelle n'entre pas dans le cadre d'une opération de vérification ?

Question fondamentale



18

Parmi ces propositions, laquelle n'entre pas dans le cadre d'une opération de vérification ?

Question fondamentale

- A Le test d'un disjoncteur différentiel
- B Un contrôle technique sur un éclairage de sécurité
- C Le remplacement d'une prise défectueuse



18

Parmi ces propositions, laquelle n'entre pas dans le cadre d'une opération de vérification ?

Question fondamentale

A Le test d'un disjoncteur différentiel

B Un contrôle technique sur un éclairage de sécurité

C Le remplacement d'une prise défectueuse



19

Parmi ces propositions, laquelle peut être réalisée par un opérateur habilité BE vérification ?



19

Parmi ces propositions, laquelle peut être réalisée par un opérateur habilité BE vérification ?

A La consignation d'une installation pour contrôle

B

Le démontage d'un capot de protection électrique pour effectuer la recherche de panne

C

Un test de fonctionnement des dispositifs de coupure d'urgence



19 Parmi ces propositions, laquelle peut être réalisée par un opérateur habilité BE vérification ?

A La consignation d'une installation pour contrôle

B Le démontage d'un capot de protection électrique pour effectuer la recherche de panne

C Un test de fonctionnement des dispositifs de coupure d'urgence



20

Lors d'une vérification, vous êtes amené à laisser une armoire électrique sous tension ouverte sans personne devant. Vous devez systématiquement :

Question fondamentale



20

Lors d'une vérification, vous êtes amené à laisser une armoire électrique sous tension ouverte sans personne devant. Vous devez systématiquement :

Question fondamentale

A

Prévenir les personnes à proximité.

B

Procéder au balisage de l'armoire pour interdire l'accès aux pièces nues sous-tension.

C

Mettre une paire de gants isolants à proximité au cas où.



20

Lors d'une vérification, vous êtes amené à laisser une armoire électrique sous tension ouverte sans personne devant. Vous devez systématiquement :

Question fondamentale

A Prévenir les personnes à proximité.

B

Procéder au balisage de l'armoire pour interdire l'accès aux pièces nues sous-tension.

C

Mettre une paire de gants isolants à proximité au cas où.



OCM

SÉRIE N°6

BE - HE ESSAIS



1

Le temps de passage du courant électrique dans le corps humain a de l'importance.



1

Le temps de passage du courant électrique dans le corps humain a de l'importance.

A

Non, seule l'intensité compte.

B

Non, seule la tension compte.

C

Oui



1

Le temps de passage du courant électrique dans le corps humain a de l'importance.

A Non, seule l'intensité compte.

B Non, seule la tension compte.

C Oui



2

Le seuil de paralysie respiratoire est de :



2

Le seuil de paralysie respiratoire est de :

A

1 ampère

B

30 milliampères

C

10 milliampères



2

Le seuil de paralysie respiratoire est de :

A 1 ampère

B 30 milliampères

C 10 milliampères



3

Les effets du courant électrique ne surviennent qu'immédiatement après une électrification.



3

Les effets du courant électrique ne surviennent qu'immédiatement après une électrisation.

A

Vrai

B

Faux



3

Les effets du courant électrique ne surviennent qu'immédiatement après une électrisation.

A Vrai

B Faux



4

Les effets du courant électrique sur le corps humain ne dépendent que :



4

Les effets du courant électrique sur le corps humain ne dépendent que :

A

De la tension et de la fréquence

B

De l'intensité et de la durée

C

De la résistance de la peau et de la surface de contact

D

Les effets dépendent de l'ensemble de ces paramètres



4

Les effets du courant électrique sur le corps humain ne dépendent que :

- A De la tension et de la fréquence
- B De l'intensité et de la durée
- C De la résistance de la peau et de la surface de contact
- D Les effets dépendent de l'ensemble de ces paramètres**



5 **Un opérateur habilité BE essais peut opérer en :**

Question fondamentale



5 Un opérateur habilité BE essais peut opérer en :


Question fondamentale

A Zones 0, 1 et 4

B Zones 1, 2 et 3

C Zones 1, 2, 3 et 4

Zones en champ libre





5 Un opérateur habilité BE essais peut opérer en :


Question fondamentale

A Zones 0, 1 et 4

B Zones 1, 2 et 3

C Zones 1, 2, 3 et 4

Zones en champ libre






6 Un opérateur habilité HE essais peut opérer en :



6 Un opérateur habilité HE essais peut opérer en :

- A Zones 0, 1 et 4
- B Zones 0, 1 et 2
- C Zones 1, 2, 3 et 4






6 Un opérateur habilité HE essais peut opérer en :

A Zones 0, 1 et 4

B Zones 0, 1 et 2

C Zones 1, 2, 3 et 4





7

Une installation en 900 volts alternatifs appartient :



7

Une installation en 900 volts alternatifs appartient :

A Au domaine de la Très Basse Tension

B Au domaine de la Basse Tension

C Au domaine de la Haute Tension A

D Au domaine de la Haute Tension B



7 Une installation en 900 volts alternatifs appartient :

A Au domaine de la Très Basse Tension

B Au domaine de la Basse Tension

C Au domaine de la Haute Tension A

D Au domaine de la Haute Tension B



8

La zone de voisinage renforcé en Basse Tension débute à partir :



8

La zone de voisinage renforcé en Basse Tension débute à partir :

A De 10 cm d'une pièce nue sous tension

B De 20 cm d'une pièce nue sous tension

C De 30 cm d'une pièce nue sous tension

D De 40 cm d'une pièce nue sous tension



8

La zone de voisinage renforcé en Basse Tension débute à partir :

A De 10 cm d'une pièce nue sous tension

B De 20 cm d'une pièce nue sous tension

C De 30 cm d'une pièce nue sous tension

D De 40 cm d'une pièce nue sous tension



9

L'ouverture d'une armoire électrique BT présentant des pièces nues sous tension :



9

L'ouverture d'une armoire électrique BT présentant des pièces nues sous tension :

- A Peut provoquer la création d'un environnement électrique.
- B Engendre la pénétration en zone de travaux sous tension.
- C Oblige le port systématique de gants isolants, de lunettes de protection et la pose d'un tapis isolant.



9

L'ouverture d'une armoire électrique BT présentant des pièces nues sous tension :

A Peut provoquer la création d'un environnement électrique.

B Engendre la pénétration en zone de travaux sous tension.

C Oblige le port systématique de gants isolants, de lunettes de protection et la pose d'un tapis isolant.



10

L'ordre des étapes d'une consignation est :



10

L'ordre des étapes d'une consignation est :

A

Condamnation, Séparation, Identification, Vérification et Mise à la terre et en court-circuit

B

Séparation, Condamnation, Identification, Mise à la terre et en court-circuit et Vérification

C

Séparation, Condamnation, Identification, Vérification et Mise à la terre et en court-circuit



10

L'ordre des étapes d'une consignation est :

A

Condamnation, Séparation, Identification, Vérification et Mise à la terre et en court-circuit

B

Séparation, Condamnation, Identification, Mise à la terre et en court-circuit et Vérification

C

Séparation, Condamnation, Identification, Vérification et Mise à la terre et en court-circuit



11

Un sectionneur peut-il être manoeuvré en charge ?

Question fondamentale



11 Un sectionneur peut-il être manoeuvré en charge ?

Question fondamentale

A Non, en aucun cas

B Oui, uniquement si l'on porte ses Équipements de Protection Individuels

C Oui, ces équipements sont conçus pour être manoeuvrés en charge.



11 Un sectionneur peut-il être manoeuvré en charge ?

Question fondamentale

A Non, en aucun cas

B Oui, uniquement si l'on porte ses Équipements de Protection Individuels

C Oui, ces équipements sont conçus pour être manoeuvrés en charge.



12

Dans le cadre d'un essai, il appartient entre autres au chargé d'essais de procéder à la préparation des essais.



12

Dans le cadre d'un essai, il appartient entre autres au chargé d'essais de procéder à la préparation des essais.

A

Oui, cela fait partie de son rôle.

B

Non, le chargé d'Essais ne participe pas à la préparation du travail, c'est du rôle du chargé d'exploitation.

C

Non, le chargé d'Essais ne participe pas à la préparation du travail, c'est du rôle du chargé de consignation.



12

Dans le cadre d'un essai, il appartient entre autres au chargé d'essais de procéder à la préparation des essais.

A

Oui, cela fait partie de son rôle.

B

Non, le chargé d'Essais ne participe pas à la préparation du travail, c'est du rôle du chargé d'exploitation.

C

Non, le chargé d'Essais ne participe pas à la préparation du travail, c'est du rôle du chargé de consignation.



13

Vous utilisez une pince ampérométrique. Lors de la fermeture de la pince, l'appareil ne fournit aucune indication. Vous devez de manière générale :



13

Vous utilisez une pince ampérométrique. Lors de la fermeture de la pince, l'appareil ne fournit aucune indication. Vous devez de manière générale :

A

Retirer immédiatement la pince.

B

Changer l'échelle de mesure de la pince ampérométrique lorsqu'elle est en place.

C

Ouvrir et fermer à plusieurs reprises la pince sur le conducteur.



13

Vous utilisez une pince ampérométrique. Lors de la fermeture de la pince, l'appareil ne fournit aucune indication. Vous devez de manière générale :

A

Retirer immédiatement la pince.

B

Changer l'échelle de mesure de la pince ampérométrique lorsqu'elle est en place.

C

Ouvrir et fermer à plusieurs reprises la pince sur le conducteur.



14

Avant de réaliser un essais, ne rentrant pas dans la définition des travaux ou des interventions, le chargé d'essais doit recevoir une autorisation d'essai.

Question fondamentale



14

Avant de réaliser un essais, ne rentrant pas dans la définition des travaux ou des interventions, le chargé d'essais doit recevoir une autorisation d'essai.

Question fondamentale

A Oui, systématiquement.

B Non, cela n'est pas nécessaire.

C Oui, uniquement s'il y a consignation.



14

Avant de réaliser un essais, ne rentrant pas dans la définition des travaux ou des interventions, le chargé d'essais doit recevoir une autorisation d'essai.

Question fondamentale

A

Oui, systématiquement.

B

Non, cela n'est pas nécessaire.

C

Oui, uniquement s'il y a consignation.



15

Le choix des gants isolants à utiliser dépend de la tension.



15

Le choix des gants isolants à utiliser dépend de la tension.

A

Vrai

B

Faux, il n'existe qu'un seul type de gant isolant.

C

Vrai, mais uniquement pour le courant continu.



15

Le choix des gants isolants à utiliser dépend de la tension.

A

Vrai

B

Faux, il n'existe qu'un seul type de gant isolant.

C

Vrai, mais uniquement pour le courant continu.



16

La mise à la terre et en court-circuit doit être réalisée :



16 La mise à la terre et en court-circuit doit être réalisée :

A Au départ du circuit

B En amont de la consignation

C Aucune des deux propositions précédentes



16 La mise à la terre et en court-circuit doit être réalisée :

A Au départ du circuit

B En amont de la consignation

C Aucune des deux propositions précédentes



17

En zone 4, le personnel doit être systématiquement équipé :

Question fondamentale



17

En zone 4, le personnel doit être systématiquement équipé :

Question fondamentale

A

D'un Vérificateur d'Absence de Tension

B

De gants isolants et d'un écran facial

C

D'un tapis isolant



17

En zone 4, le personnel doit être systématiquement équipé :

Question fondamentale

A D'un Vérificateur d'Absence de Tension

B De gants isolants et d'un écran facial

C D'un tapis isolant



18

Le fonctionnement du Vérificateur d'Absence de Tension doit être vérifié :



18

Le fonctionnement du Vérificateur d'Absence de Tension doit être vérifié :

A

Avant la VAT

B

Après la VAT

C

Avant et après la VAT



18

Le fonctionnement du Vérificateur d'Absence de Tension doit être vérifié :

A Avant la VAT

B Après la VAT

C Avant et après la VAT



19

Que signifie ce logo apposé sur un équipement ?





19

Que signifie ce logo apposé sur un équipement ?



A Il s'agit d'une double isolation avec Mise à la Terre.

B Il s'agit d'un transformateur de sécurité.

C Il s'agit d'un équipement de protection isolant.



19

Que signifie ce logo apposé sur un équipement ?

A Il s'agit d'une double isolation avec Mise à la Terre.

B Il s'agit d'un transformateur de sécurité.

C Il s'agit d'un équipement de protection isolant.



20

Lors de l'installation d'un dispositif de mise à la terre et en court-circuit, doit être raccordé en premier lieu :



20

Lors de l'installation d'un dispositif de mise à la terre et en court-circuit, doit être raccordé en premier lieu :

A La Phase

B La Terre

C Le Neutre



20

Lors de l'installation d'un dispositif de mise à la terre et en court-circuit, doit être raccordé en premier lieu :

A La Phase

B La Terre

C Le Neutre



Conception, réalisation Mediaprev
Illustrations Global S



En vertu de l'article L335-2, toute utilisation frauduleuse et tout détenteur frauduleux seront systématiquement poursuivis, qu'ils soient privés, publics ou organismes public.

L'éditeur ainsi que tous les auteurs ne peuvent être tenus responsables de l'utilisation ou de l'application par les lecteurs des indications mentionnées dans cet ouvrage.



POURQUOI APPELER LE 15 ?

15

Secours
médicalisés





POURQUOI APPELER LE 15 ?

Le Service d'aide médicale urgente (SAMU) peut être appelé pour obtenir l'intervention d'une équipe médicale lors d'une situation de détresse vitale, ainsi que pour être redirigé vers un organisme de permanence de soins (médecine générale, transport ambulancier...)


15

Secours
médicalisés






J'appelle le **15** dans les cas suivants :





J'appelle le **15** dans les cas suivants :

Besoin médical urgent






J'appelle le **15** dans les cas suivants :

Besoin médical urgent

Malaise






J'appelle le **15** dans les cas suivants :

Besoin médical urgent

Malaise

Coma






J'appelle le **15** dans les cas suivants :

Besoin médical urgent

Malaise

Coma

Hémorragie





J'appelle le **15** dans les cas suivants :


Besoin médical urgent

Malaise

Coma

Hémorragie

Douleur thoracique





J'appelle le **15** dans les cas suivants :

Besoin médical urgent


Malaise

Coma

Hémorragie

Douleur thoracique

Difficultés respiratoires





J'appelle le **15** dans les cas suivants :

Besoin médical urgent

Malaise


Coma

Hémorragie

Douleur thoracique

Difficultés respiratoires

Quand une personne ne respire plus





J'appelle le **15** dans les cas suivants :

Besoin médical urgent

Malaise

Coma


Hémorragie

Douleur thoracique

Difficultés respiratoires

Quand une personne ne respire plus

Quand vous vous trouvez en présence d'un brûlé





J'appelle le **15** dans les cas suivants :

Besoin médical urgent

Malaise

Coma

Hémorragie


Douleur thoracique

Difficultés respiratoires

Quand une personne ne respire plus

Quand vous vous trouvez en présence d'un brûlé

Intoxication





Le SAMU reçoit près de **2 500 appels par jour**.

15

Secours
médicalisés





Le SAMU reçoit près de **2 500 appels par jour**.

Ce nombre d'appels reçus ne correspond cependant pas **forcément** à des situations d'urgence.

15

Secours
médicalisés





Le SAMU reçoit près de **2 500 appels par jour**.

Ce nombre d'appels reçus ne correspond cependant pas **forcément** à des situations d'urgence.

On estime que, **dans plus de 30 % des cas**, la réponse apportée consiste seulement en une **information ou un conseil médical**.

15

Secours
médicalisés







POURQUOI APPELER LE 18 ?

18

Pompiers





POURQUOI APPELER LE 18 ?

Les **sapeurs-pompiers** peuvent être appelés pour signaler une **situation de péril ou un accident** concernant des biens ou des personnes et obtenir leur intervention rapide.





J'appelle le **18** dans les cas suivants :





J'appelle le **18** dans les cas suivants :

Incendie





J'appelle le **18** dans les cas suivants :

Incendie

Fuite de gaz






J'appelle le **18** dans les cas suivants :

Incendie

Fuite de gaz

Risque d'effondrement






J'appelle le **18** dans les cas suivants :

Incendie

Fuite de gaz

Risque d'effondrement

Ensevelissement





J'appelle le **18** dans les cas suivants :


Incendie

Fuite de gaz

Risque d'effondrement

Ensevelissement

Brûlure





J'appelle le **18** dans les cas suivants :

Incendie


Fuite de gaz

Risque d'effondrement

Ensevelissement

Brûlure

Électrocution





J'appelle le **18** dans les cas suivants :

Incendie

Fuite de gaz


Risque d'effondrement

Ensevelissement

Brûlure

Électrocution

Accident de la route...





Chaque année,
près de **4 300 000**
interventions sont
réalisées par les sapeurs-
pompiers, soit **11 700**
interventions par
jour.







POURQUOI APPELER LE 112 ?

112

N° d'urgence
unique de l'Union
Européenne





POURQUOI APPELER LE 112 ?

Un accident peut survenir n'importe quand et n'importe où, même lorsque vous visitez un pays de **l'Union européenne**.

112

N° d'urgence
unique de l'Union
Européenne





POURQUOI APPELER LE 112 ?

Un accident peut survenir n'importe quand et n'importe où, même lorsque vous visitez un pays de **l'Union européenne**.

Si vous êtes impliqué dans un accident ou que vous en êtes témoin, si vous remarquez un incendie ou apercevez un cambriolage, vous pouvez appeler le **112, numéro d'appel d'urgence européen**.

112

N° d'urgence
unique de l'Union
Européenne





POURQUOI APPELER LE 112 ?

Ce numéro **ne remplace pas les numéros d'urgence nationaux** existants : dans la plupart des pays, il cohabite avec ceux-ci.

112

N° d'urgence
unique de l'Union
Européenne





POURQUOI APPELER LE 112 ?

Ce numéro **ne remplace pas les numéros d'urgence nationaux** existants : dans la plupart des pays, il cohabite avec ceux-ci.

Le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et la Roumanie ont même choisi le 112 comme **principal numéro d'urgence national**.

112

N° d'urgence
unique de l'Union
Européenne





POURQUOI APPELER LE 112 ?

Ce numéro **ne remplace pas les numéros d'urgence nationaux** existants : dans la plupart des pays, il cohabite avec ceux-ci.

Le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et la Roumanie ont même choisi le 112 comme **principal numéro d'urgence national**.

Le 112 existe également dans certains pays en dehors de l'UE (comme la Suisse et l'Afrique du Sud) et il est disponible dans le monde entier sur **les réseaux mobiles de GSM**.

112

N° d'urgence
unique de l'Union
Européenne





J'appelle le 112
pour toute urgence nécessitant :



J'appelle le 112
pour toute urgence nécessitant :

Une
ambulance





J'appelle le 112
pour toute urgence nécessitant :

Une
ambulance



Les services
d'incendie





J'appelle le 112
pour toute urgence nécessitant :

Une
ambulance



Les services
d'incendie



La
police







POURQUOI APPELER LE 114 ?

114

N° Fax ou SMS





POURQUOI APPELER LE 114 ?

Toute **personne sourde ou malentendante**, victime ou témoin d'une situation d'urgence qui nécessite l'intervention des services de secours, peut désormais composer le « 114 », numéro gratuit, ouvert 7/7, 24h/24.

114

N° Fax ou SMS





POURQUOI APPELER LE 114 ?

Toute **personne sourde ou malentendante**, victime ou témoin d'une situation d'urgence qui nécessite l'intervention des services de secours, peut désormais composer le « 114 », numéro gratuit, ouvert 7/7, 24h/24.

114

N° Fax ou SMS



Numéro d'appel accessible par **SMS, fax, visio et tchat**, réservé **aux sourds et malentendants** (réception et orientation des personnes malentendantes vers les autres numéros d'urgence).



POURQUOI APPELER LE 114 ?

Également destiné aux situations nécessitant de **ne pas faire de bruit** (attentat, situation de violence...).

114

N° Fax ou SMS







LES DIFFÉRENTS SERVICES DE SECOURS

197

N° Risque
attentat





LES DIFFÉRENTS SERVICES DE SECOURS

Devant une **attaque terroriste** ou une **situation de violence**, le sauveteur tentera d'appliquer les consignes nationales de sécurité éditées par le Ministère de l'Intérieur.



LES DIFFÉRENTS SERVICES DE SECOURS

Devant une **attaque terroriste** ou une **situation de violence**, le sauveteur tentera d'appliquer les consignes nationales de sécurité éditées par le Ministère de l'Intérieur.

Ces consignes sont disponibles sur internet
« Réagir en cas d'attaque terroriste » :



LES DIFFÉRENTS SERVICES DE SECOURS

Devant une **attaque terroriste** ou une **situation de violence**, le sauveteur tentera d'appliquer les consignes nationales de sécurité éditées par le Ministère de l'Intérieur.

Ces consignes sont disponibles sur internet
« Réagir en cas d'attaque terroriste » :

www.gouvernement.fr/reagir-attaque-terroriste

